

Реклоузер R5

Место установки	Саратовская область г. Ртищево		
Характеристики реклоузера			
Номинальное напряжение, кВ	10	Климатическое исполнение	УХЛ1
Номинальный ток, А	630	Время автономной работы от АКБ, ч	24
Номинальный ток отключения, кА	12,5	Масса коммутационного модуля, кг	62
Механический ресурс, циклов ВО	30000	Масса шкафа управления, кг	50
Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО	50	Степень защиты изделия оболочками, ГОСТ 14254-69	IP 54
Номинальное напряжение сети		Беспроводное управление с брелока	
• 10 кВ	<input checked="" type="checkbox"/>	• не поставляется	<input type="checkbox"/>
• 6 кВ	<input type="checkbox"/>	• поставляется	<input checked="" type="checkbox"/>
Разъединитель		Монтажный комплект разъединителя	
• не поставляется	<input checked="" type="checkbox"/>	• не поставляется	<input checked="" type="checkbox"/>
• поставляется	<input type="checkbox"/>	• поставляется	<input type="checkbox"/>
Интеграция в SCADA		АРМ для TELARM Dispatcher*	
• не требуется	<input type="checkbox"/>	Услуги	
• GPRS	<input type="checkbox"/>	• ПИР	<input type="checkbox"/>
• GSM	<input type="checkbox"/>	• СМР	<input type="checkbox"/>
• GPRS+GSM	<input checked="" type="checkbox"/>	• МНР	<input type="checkbox"/>
* - компьютер имеющий доступ в сеть с развернутым TELARM Dispatcher			
Коммерческий учет	<input type="checkbox"/>	Схема подключения	2ТТ/2ТН
Номинал трансформаторов тока:		Тип счетчика:	
50 ----- <input type="checkbox"/>		СЭТ-4ТМ.03М.01	<input type="checkbox"/>
100 ----- <input type="checkbox"/>		Ртуть 230 ART-00 PQRSIDN	<input type="checkbox"/>
200 ----- <input type="checkbox"/>		Мк10Е	<input type="checkbox"/>
Другой номинал (указать какой)			
	Другой тип счетчика (указать какой)		
Сведения о доставке:	Саратовская область г. Ртищево ул. Крылова д.12 "А"		
Дополнительные требования:	1. Организовать рабочее место диспетчера (компьютер в наличии). 2. Обеспечить удаленное управление реклоузером.		
Предприятие:	АО "Облкомунэнерго" Ртищевский филиал		
Объект:	фидер №1016 ВЛ-10кВ		
Ф.И.О., Должность:	Шаленков Александр Александрович нач. Службы РЗиА и ЭТЛ		
Контактный телефон, факс, e-mail:	8-937-634-31-63 shalenkovaa@oke64.ru		
Подпись ответственного за заполнение опросного листа:	«09» 10 2018г.		