

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства во II квартале 2021 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.1	13,58 2021.04.30	15,46 2021.04.30	2565,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.8	13,40 2021.04.30	15,42 2021.04.30	2070,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-8
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004 ПС-Озинки	13,30 2021.04.29	13,45 2021.04.29	60,588	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1008	09,20 2021.04.29	11,03 2021.04.29	186,830	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1008
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1008	09,20 2021.04.29	09,53 2021.04.29	216,530	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1008
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельские МЭС	ТП№ 108	23,00 2021.04.27	06,30 2021.04.28	2491,950	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-108
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.673 РП-7	15,33 2021.04.26	15,40 2021.04.26	12,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-673
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.111 РП-11	13,09 2021.04.26	14,00 2021.04.26	722,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-111
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф.1023 ПС"Дергачёвская"	09,13 2021.04.21	09,27 2021.04.21	370,530	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1023
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.8	23,22 2021.04.20	10,51 2021.04.21	2626,624	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-8
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1026 ПС-Озинская	05,55 2021.04.21	10,10 2021.04.21	2481,575	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1026

12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1026 ПС- Озинская	05,55 2021.04.21	08,30 2021.04.21	766,002	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1026
13	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1003	11,05 2021.04.21	13,16 2021.04.21	673,533	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1003
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1027	08,28 2021.04.21	13,16 2021.04.21	1524,048	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1027
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.2 РП-1	01,00 2021.04.21	03,10 2021.04.21	1666,820	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-2
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1012 ЦРП-2	23,00 2021.04.20	02,53 2021.04.21	1591,110	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1012
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1020	23,22 2021.04.20	05,08 2021.04.21	634,700	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1020
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1020	23,22 2021.04.20	01,10 2021.04.21	2970,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1020
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.8	23,22 2021.04.20	00,13 2021.04.21	1488,520	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-8
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.14 ПС"Вольская- 35/6"	10,55 2021.04.20	13,20 2021.04.20	2383,700	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 14
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1014 ПС"Молот- 35/10"	08,04 2021.04.20	10,30 2021.04.20	1925,119	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отделение Озинские МЭС	Ф.1023	19,08 2021.04.19	20,20 2021.04.19	193,320	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1023
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	ВЛ-6кВ Ф.603	01,00 2021.04.18	02,18 2021.04.18	1218,100	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 603

24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.606, 611	11,27 2021.04.18	11,29 2021.04.18	0,672	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Реклоузер Ф.25	14,45 2021.04.16	21,20 2021.04.16	2273,390	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Реклоузер Ф.25	14,45 2021.04.16	16,30 2021.04.16	1146,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.661 РП-6	01,15 2021.04.14	01,48 2021.04.14	50,215	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 661
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.16 РП/ТП-11	10,40 2021.04.13	10,55 2021.04.13	217,500	3.4.8.1 Производство несанкционирова нных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-16
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.6	00,20 2021.04.13	02,05 2021.04.13	568,400	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 6
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.10, Ф.19	14,08 2021.04.11	16,35 2021.04.11	895,230	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-10, 19
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.10, Ф.19	14,08 2021.04.11	15,33 2021.04.11	1260,108	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-10, 19
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф.1006 ПС"Калининск- 110/35/10"	12,06 2021.04.12	15,16 2021.04.12	196,540	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф.1006 ПС"Калининск- 110/35/10"	12,06 2021.04.12	12,21 2021.04.12	117,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.10 ПС"Вольская- 35"	07,57 2021.04.12	10,51 2021.04.12	3253,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 10
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.205 РП-200	12,30 2021.04.09	13,30 2021.04.09	121,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 205
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.19	23,15 2021.04.09	02,05 2021.04.10	1188,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 19

37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 Ф.12	20,25 2021.04.08	21,10 2021.04.08	528,525	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП-9 КВЛ- 10 кВ Ф-12
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 Ф.8	18,55 2021.04.08	22,05 2021.04.08	965,265	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП-9 КВЛ- 10 кВ Ф-8
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.10	13,36 2021.04.06	19,26 2021.04.06	5608,460	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 10
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-17 РУ-6 кВ II с.ш.	12,45 2021.04.06	13,45 2021.04.06	1152,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП-17 РУ-6 кВ
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.615	07,30 2021.04.06	08,50 2021.04.06	822,711	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 621, 627	07,30 2021.04.06	08,43 2021.04.06	2612,667	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 621, 627
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1007	05,40 2021.04.06	07,18 2021.04.06	909,540	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1007
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.0605, ЦРП-2	08,19 2021.04.04	10,12 2021.04.04	1446,897	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 0605
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.11 ПС-Причалы	08,00 2021.05.31	10,40 2021.05.31	4005,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 11
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-3 РУ-10 кВ яч.9	13,30 2021.05.31	14,06 2021.05.31	450,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-3 РУ-10 кВ
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-4 РУ-10 кВ яч.5	12,24 2021.05.31	13,05 2021.05.31	462,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-4 РУ-10 кВ
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	ВЛ-10кВ Ф.1007,1021 ПС"Мокроус- 110/10кВ"	06,50 2021.05.30	09,30 2021.05.30	213,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1007, 1021

49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	ВЛ-10кВ Ф.1007,1021 ПС"Мокроус- 110/10кВ"	06,50 2021.05.30	08,25 2021.05.30	505,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1007, 1021
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	ВЛ-10кВ Ф.1007,1021 ПС"Мокроус- 110/10кВ"	06,50 2021.05.30	07,45 2021.05.30	285,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1007, 1021
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 РУ-10 кВ яч.№2	12,30 2021.05.28	13,20 2021.05.28	634,950	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП-6 РУ-10 кВ
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф.1005	11,42 2021.05.25	14,26 2021.05.25	1074,392	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф.1005	11,42 2021.05.25	13,19 2021.05.25	381,105	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф.1005	04,25 2021.05.25	09,26 2021.05.25	7291,148	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1027 ПС"Хопёр- 1"	22,10 2021.05.23	00,10 2021.05.24	1210,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1027
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-8 РУ-10 кВ яч.18	14,20 2021.05.20	14,32 2021.05.20	10,600	3.4.8.1 Производство несанкционирова нных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-8 РУ-10 кВ
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.22 ПС "Вольская- 220"	16,00 2021.05.19	19,50 2021.05.19	3638,500	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 22
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельсских МЭС	Ф.1018	09,24 2021.05.17	09,46 2021.05.17	148,507	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1018

59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1012 ПС "Хопер-1"	19,00 2021.05.16	21,10 2021.05.16	907,060	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1012
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1012 ПС "Хопер-1"	19,00 2021.05.16	19,40 2021.05.16	1842,500	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1012
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.43	17,25 2021.05.14	18,37 2021.05.14	1281,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-43
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.43	17,25 2021.05.14	17,40 2021.05.14	222,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-43
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ТП-12 Ф.1014	16,00 2021.05.14	18,40 2021.05.14	57,458	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	КВЛ-10кВ Ф.1013 от ПС"Аткарская" до РП-2	16,10 2021.05.14	17,20 2021.05.14	1470,456	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1013
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	ВЛ-10кВ Ф27	12,35 2021.05.14	15,30 2021.05.14	15676,896	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1027
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.655	11,30 2021.05.13	13,05 2021.05.13	91,071	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-655
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1009	16,54 2021.05.13	17,46 2021.05.13	672,345	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1009
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.659	14,30 2021.05.13	15,33 2021.05.13	76,881	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-659
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ЯКНО ячейки №1 Ф.2 ПС "Балаковская" и ячейки №2 в сторону ТП-85	13,15 2021.05.10	14,35 2021.05.10	1502,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ЯКНО яч. №1 Ф-2

70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельских МЭС	ТП-39 Ф.2	11,25 2021.05.09	13,50 2021.05.09	58,564	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-39 Ф-2
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.25 РП-20	10,15 2021.05.07	11,14 2021.05.07	164,248	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 25
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.697 РП-9	12,55 2021.05.05	13,59 2021.05.05	686,940	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 697
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1014 ПС-Молот	14,14 2021.06.12	16,02 2021.06.12	367,578	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС	Ф.1013, Ф.1007, Ф.1021, Ф.1002, Ф.1004	06,32 2021.06.30	06,52 2021.06.30	594,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.Центр РП-1	14,40 2021.06.12	16,32 2021.06.12	587,797	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Центр
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.Центр РП-1	14,40 2021.06.12	18,50 2021.06.12	400,383	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Центр
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.14 ПС- Балаковская	16,20 2021.06.12	18,35 2021.06.12	1473,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 14
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.14 ПС- Балаковская	16,20 2021.06.12	14,50 2021.06.13	495,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 14
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ВЛ-10кВ Ф.1012	16,30 2021.06.12	19,44 2021.06.12	1102,848	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1012
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	ВЛ-6кВ Ф.617	19,15 2021.06.12	21,25 2021.06.12	6996,080	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 617
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф. Пионер	15,20 2021.06.13	16,30 2021.06.13	567,450	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-7 яч.№6	10,55 2021.06.25	11,15 2021.06.25	32,010	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-7

83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РВНО-1, РВНО-2	11,40 2021.06.25	14,50 2021.06.25	3369,710	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РВНО-1, РВНО-2
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.606 ПС Отрогово	15,55 2021.06.07	16,15 2021.06.07	298,650	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф603 ПС Отрогово	15,55 2021.06.07	16,15 2021.06.07	16,566	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.43	17,30 2021.06.22	17,47 2021.06.22	281,960	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.Центр РП-1	11,30 2021.06.30	13,21 2021.06.30	667,887	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Центр
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-3 яч.11	18,40 2021.06.22	19,33 2021.06.22	240,240	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-3
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.18	17,40 2021.06.07	20,15 2021.06.07	3857,100	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 18
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.18	17,40 2021.06.07	16,10 2021.06.08	652,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 18
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф.1007 ПС-Ровное	23,09 2021.06.13	00,50 2021.06.14	511,106	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1007
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф.1007 ПС-Ровное	23,09 2021.06.13	14,15 2021.06.14	131,974	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1007
93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.620	19,15 2021.06.07	22,52 2021.06.07	582,820	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620
94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.620	19,15 2021.06.07	03,52 2021.06.08	6146,060	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.16	22,22 2021.06.22	23,55 2021.06.22	1472,500	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 16

96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.658	11,10 2021.06.01	12,15 2021.06.01	241,920	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 658
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.603	09,54 2021.06.01	11,40 2021.06.01	1429,629	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 603
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 РУ-10 кВ яч. 10, 12	13,00 2021.06.01	15,10 2021.06.01	2582,300	3.4.8.1 Производство несанкционирова нных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-6 РУ-10 кВ
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф.1027	15,21 2021.06.29	16,30 2021.06.29	437,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1027
100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	ВЛ-10кВ Ф.1002 ПС"Водозабор- 35/10" (по резервной схеме).	10,35 2021.06.19	13,35 2021.06.19	1950,000	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002
101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.4 реклоузер	20,15 2021.06.01	20,30 2021.06.01	60,588	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1010 ПС-Тяговая	07,25 2021.06.28	07,43 2021.06.28	104,112	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010
103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	Ф.1003 РП-4	06,45 2021.06.28	09,50 2021.06.28	452,760	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ТП-164	01,05 2021.06.15	02,00 2021.06.15	16,560	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ТП-164
105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 яч.7	15,45 2021.06.29	16,50 2021.06.29	443,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-6 РУ-10 кВ
106	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсские МЭС	Ф.1007	01,20 2021.06.15	02,15 2021.06.15	279,892	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1007
107	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф. 1	16,45 2021.06.29	18,10 2021.06.29	1353,260	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1

108	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф. 602	16,21 2021.06.29	17,50 2021.06.29	6939,720	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 602
109	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф. 603, 606, 611, 630	16,21 2021.06.29	16,48 2021.06.29	457,290	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
110	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ВЛ-10кВ Ф.1032	10,30 2021.06.23	12,24 2021.06.23	2385,450	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1032
111	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф. 608	16,21 2021.06.29	18,47 2021.06.29	13150,917	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
112	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф. 605	16,21 2021.06.29	18,30 2021.06.29	13633,150	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
113	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12	23,10 2021.06.02	23,25 2021.06.02	176,175	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12
114	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.214	15,20 2021.06.15	15,50 2021.06.15	60,500	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 214
115	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф.1006 ПС- Хвалынская	19,12 2021.06.29	20,52 2021.06.29	2218,481	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
116	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсские МЭС	Ф.1007	01,20 2021.06.15	15,00 2021.06.15	119,886	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 1007
117	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф.1005	09,29 2021.06.09	10,38 2021.06.09	371,140	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 1005

118	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП\ТП-17 яч.6 в сторону ТП-218 яч.5	14,05 2021.06.15	14,50 2021.06.15	165,375	3.4.8.1 Производство несанкционирова нных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП/ТП-17 до ТП- 128
119	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1021	02,55 2021.06.03	04,17 2021.06.03	51,964	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
120	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1002	12,18 2021.06.09	12,31 2021.06.09	21,723	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
121	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.10 ПС"Вольская- 35"	14,45 2021.06.28	17,00 2021.06.28	3510,630	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 10
122	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.19	16,18 2021.06.23	18,23 2021.06.23	940,160	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 19
123	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 РУ-10кВ яч.17	17,05 2021.06.23	17,20 2021.06.23	65,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП/ТП-10
124	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12	08,25 2021.06.03	11,45 2021.06.03	2697,300	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12
125	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.10 ПС"Вольская- 35"	14,45 2021.06.28	18,55 2021.06.28	757,689	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 10
126	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсские МЭС	Ф.1007	11,08 2021.06.26	11,44 2021.06.26	177,294	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 1007
127	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсские МЭС	Ф.1007	11,08 2021.06.26	15,45 2021.06.26	40,379	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 1007
128	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-2 РУ-6 кВ яч. №1	21,30 2021.06.29	21,40 2021.06.29	8,874	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-2

129	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-2 РУ-6 кВ яч. №4	21,30 2021.06.29	22,20 2021.06.29	182,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-2
130	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.26 ПС"Дзержинская"	17,55 2021.06.28	19,10 2021.06.28	905,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 26
131	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.605,612,616,617 ПС"Амиак"	14,48 2021.06.03	15,10 2021.06.03	74,370	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
132	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 яч.1	19,50 2021.06.23	21,20 2021.06.23	772,020	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП/ТП-10
133	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.26 ПС"Дзержинская"	17,55 2021.06.28	21,00 2021.06.28	166,936	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 26
134	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.203 РП-200	16,30 2021.06.23	23,08 2021.06.23	2884,050	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 203
135	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.14 ПС-Вольская	18,30 2021.06.29	22,05 2021.06.29	3293,600	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 14
136	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.25 ПС-Вольская	18,32 2021.06.29	19,35 2021.06.29	556,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
137	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-1 яч.№5 Ф.1	10,40 2021.06.16	11,25 2021.06.16	229,500	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр РП-1
138	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.25 ПС-Вольская	18,32 2021.06.29	00,40 2021.06.30	1930,950	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
139	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.609 ПС- Отрогово	06,35 2021.06.10	06,45 2021.06.10	16,609	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-609
140	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.8 ПС-Сазанлей	16,10 2021.06.16	18,40 2021.06.16	978,750	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 8
141	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1024	12,10 2021.06.04	12,50 2021.06.04	76,239	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 8

142	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП- Промышленная РУ-10 кВ яч.2	15,54 2021.06.10	17,37 2021.06.10	412,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП- Промышленный РУ-10 кВ
143	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП- Промышленный РУ-10 кВ яч.12	15,54 2021.06.10	18,36 2021.06.10	54,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП- Промышленный РУ-10 кВ
144	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф.1005 ПС"Хвалынская- 35/10кВ"	18,48 2021.06.04	19,20 2021.06.04	255,201	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
145	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф.1005 ПС"Хвалынская- 35/10кВ"	19,20 2021.06.04	19,40 2021.06.04	99,274	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
146	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф.1005 ПС"Хвалынская- 35/10кВ"	19,40 2021.06.04	22,10 2021.06.04	80,625	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
147	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10кВ Ф.1025 ПС"Сорго"	07,57 2021.06.11	08,00 2021.06.11	14,350	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1025
148	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	ПС"Промышленна я"РУ-10кВ яч.№2	22,22 2021.06.16	07,45 2021.06.17	5824,980	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП- Промышленный РУ-10 кВ
149	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	КЛЛ-1-кВ Ф.1009 ПС"Молот-35/10"	20,40 2021.06.24	21,58 2021.06.24	1140,386	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1009
150	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.8	16,18 2021.06.17	17,45 2021.06.17	540,850	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 8
151	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.620 ПС- Анисовка	08,05 2021.06.12	08,58 2021.06.12	215,952	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 620
152	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.620 ПС- Анисовка	08,05 2021.06.12	12,20 2021.06.12	167,323	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 620
153	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС	Ф.609 ПС- Отрогово	14,45 2021.06.12	15,00 2021.06.12	24,425	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
ИТОГО II квартал 2021 года					210242,14504			