

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства во III квартале 2021 года

| № п/п | Наименование филиала | Сокращённое диспетчерское наименование | Время и дата возникновения события | Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Недоотпуск электроэнергии, кВтч | Код организационной причины | Код технической причины | Содержание мероприятия |
|-------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|
| 1 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС | Ф.1003 ПС-Город | 10,40 2021.07.02 | 11,10 2021.07.02 | 55,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1003 |
| 2 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС | ЗТП-47 | 16,20 2021.07.02 | 17,54 2021.07.02 | 43,301 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП-47 |
| 3 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | Ф.31, Ф.47 РП-Промышленная | 22,25 2021.07.01 | 22,37 2021.07.01 | 198,000 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 4 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | Ф.1022 | 22,25 2021.07.01 | 22,37 2021.07.01 | 6,000 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 5 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф."2-я часть" от РП-1 | 15,50 2021.07.30 | 18,00 2021.07.30 | 1966,888 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-"2 часть" от РП-1 |
| 6 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф."Остров" от РП-1 | 15,50 2021.07.30 | 18,15 2021.07.30 | 2200,143 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-"Остров" от РП-1 |
| 7 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС | ф.1016 | 20,43 2021.07.21 | 20,45 2021.07.21 | 40,410 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1016 |
| 8 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | ВЛ-10кВ Ф.1002 РП-1 | 15,50 2021.07.30 | 19,50 2021.07.30 | 1212,800 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002 от РП-1 |
| 9 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | Ф.1007 ПС"Дубки" | 13,46 2021.07.30 | 19,50 2021.07.30 | 728,400 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС "Дубки" |
| 10 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС | ф.658 РП-5 | 23,43 2021.07.21 | 23,53 2021.07.21 | 17,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-658 РП-5 |
| 11 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС | ВЛ-10кВ Ф.1011, Ф.1004 | 08,08 2021.07.17 | 09,57 2021.07.17 | 1345,599 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|
| 12 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС | Ф.1001,1002,1003 ЦРП | 20,48 2021.07.21 | 21,30 2021.07.21 | 2793,000 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 13 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС | РП-2 Ф.1,2,3,6,7 | 20,48 2021.07.21 | 21,37 2021.07.21 | 4723,200 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 14 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС | ПС-Красный Октябрь | 01,25 2021.07.22 | 01,35 2021.07.22 | 262,038 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 15 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС | ф.1020 | 21,58 2021.07.21 | 22,19 2021.07.21 | 236,005 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 16 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | Ф.1022 | 23,37 2021.07.21 | 02,14 2021.07.22 | 314,400 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1022 |
| 17 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС | Ф.1001 РП-1 | 21,58 2021.07.21 | 23,16 2021.07.21 | 3607,890 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1001 РП-1 |
| 18 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС | ПС-Город 2 С.Ш. Ф.8,11,14,21,25,27 | 01,12 2021.07.22 | 01,25 2021.07.22 | 1316,480 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 19 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС | Ф-10.18; Ф-10.40 | 01,40 2021.07.22 | 02,40 2021.07.22 | 2365,000 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 20 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф.1014 | 23,20 2021.07.21 | 01,54 2021.07.22 | 2426,131 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014 |
| 21 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф.1002 | 23,14 2021.07.21 | 00,16 2021.07.22 | 1717,721 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002 |
| 22 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | ф.1009 | 23,07 2021.07.21 | 00,45 2021.07.22 | 2375,855 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1009 |
| 23 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | ф.1009 | 23,07 2021.07.21 | 05,16 2021.07.22 | 1170,099 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1009 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|------------------|------------------|-----------|--|---------------------------------------|--|
| 24 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС | Л-1025 | 01,30 2021.07.22 | 02,15 2021.07.22 | 139,305 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1025 |
| 25 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС | Л-1025 | 01,30 2021.07.22 | 07,46 2021.07.22 | 1029,910 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1025 |
| 26 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС | ф.43 РП-20 II С.Ш. | 04,50 2021.07.22 | 08,02 2021.07.22 | 18227,200 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-43 |
| 27 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС | Ф.7 ПС-Причалы | 02,38 2021.07.22 | 08,20 2021.07.22 | 23050,800 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-7 |
| 28 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф.1002 | 23,14 2021.07.21 | 09,47 2021.07.22 | 13768,278 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002 |
| 29 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | РП-6 яч.№2 | 12,45 2021.07.31 | 13,15 2021.07.31 | 110,000 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-6 |
| 30 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС | Ф.7 ПС-Причалы | 02,38 2021.07.22 | 14,00 2021.07.22 | 88833,810 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-7 |
| 31 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС | Ф.118 РП-11 | 09,40 2021.07.22 | 14,00 2021.07.22 | 2825,325 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-118 |
| 32 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение | Ф.1001 | 15,45 2021.07.31 | 16,40 2021.07.31 | 174,800 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001 |
| 33 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсские МЭС | Ф.609 | 16,40 2021.07.31 | 17,30 2021.07.31 | 79,514 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 34 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение | Ф.1013 | 17,25 2021.07.31 | 18,45 2021.07.31 | 133,000 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 35 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | Ф.1007 | 17,09 2021.07.31 | 19,11 2021.07.31 | 243,600 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС "Дубки" |
| 36 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | РП-9 яч.9 | 18,10 2021.07.31 | 18,50 2021.07.31 | 131,253 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр РП-9 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------|----------|--|--|--|
| 37 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС | ТП-9 Ф.604 | 15,00 2021.07.18 | 17,00 2021.07.18 | 134,600 | 3.4.7.3 несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить внеочередной осмотр ТП-9 и ВЛ-6 кВ Ф-604 |
| 38 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС | Ф-1007 | 09,19 2021.07.13 | 09,45 2021.07.13 | 126,914 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.11 Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1007 |
| 39 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС | Ф.25 | 10,05 2021.07.13 | 11,40 2021.07.13 | 910,080 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-25 |
| 40 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.12 РП-9 | 18,10 2021.07.31 | 21,05 2021.07.31 | 4000,400 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12 РП-9 |
| 41 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС | Ф.25 | 10,05 2021.07.13 | 14,35 2021.07.13 | 2592,000 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-25 |
| 42 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.11ТП-395А В.В. к КТП-389А "Иволга" | 23,35 2021.07.18 | 15,32 2021.07.20 | 719,100 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-11 |
| 43 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС | Ф.1008 РП-3 | 02,15 2021.07.23 | 03,00 2021.07.23 | 1856,250 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1008 |
| 44 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС | Ф.1001 РП-2 | 14,18 2021.07.06 | 15,51 2021.07.06 | 1599,600 | 3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001 |
| 45 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС | Ф.1006 | 09,36 2021.07.23 | 10,17 2021.07.23 | 321,439 | 3.4.10 Воздействие животных и птиц | 4.11 Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 |
| 46 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС | Ф.1005 ПС"Янтарная" ЦРП | 10,27 2021.07.23 | 10,42 2021.07.23 | 65,000 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 47 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.4 | 17,35 2021.07.19 | 17,53 2021.07.19 | 105,600 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------|------------------|----------|--|---|--|
| 48 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.1 ПС-Сазанлей | 17,35 2021.07.19 | 18,40 2021.07.19 | 766,800 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 49 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.117 РП-11 | 04,45 2021.07.07 | 06,05 2021.07.07 | 571,248 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 117 |
| 50 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС | Ф.1018 РП-4 | 11,15 2021.07.28 | 15,52 2021.07.28 | 12,793 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1018 |
| 51 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.627 | 20,05 2021.07.19 | 22,46 2021.07.19 | 5457,981 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 627 |
| 52 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС | Ф.1017 РП- Элеватор | 19,47 2021.07.07 | 22,00 2021.07.07 | 532,800 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017 |
| 53 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф. Восточный | 11,33 2021.07.15 | 11,58 2021.07.15 | 32,113 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-"Восточный" |
| 54 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.669 РП-6 | 08,15 2021.07.20 | 09,22 2021.07.20 | 1067,360 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 669 |
| 55 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | Ф.1022 | 15,14 2021.07.15 | 16,07 2021.07.15 | 844,800 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1022 |
| 56 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.8, Ф.18 | 17,38 2021.07.08 | 18,17 2021.07.08 | 156,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 8, Ф-18 |
| 57 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.44 | 16,15 2021.07.08 | 18,00 2021.07.08 | 2943,500 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 44 |
| 58 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.670 РП-7 | 05,50 2021.07.10 | 10,15 2021.07.10 | 1436,014 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 670 |
| 59 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.623 ПС "Анисовска" | 06,05 2021.07.21 | 07,25 2021.07.21 | 703,517 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 623 |
| 60 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС | РП-200 | 13,50 2021.07.21 | 14,30 2021.07.21 | 178,890 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-200 |
| 61 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС | Ф.603 | 11,40 2021.08.10 | 12,55 2021.08.10 | 87,500 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 603 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|--|--|
| 62 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | РП-8 яч. №16 | 15,30 2021.08.12 | 15,35 2021.08.12 | 0,979 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр РП-8 |
| 63 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.12 РП-9 | 17,47 2021.08.03 | 18,05 2021.08.03 | 315,900 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 12 |
| 64 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф.Остров РП-1 | 16,35 2021.08.03 | 18,30 2021.08.03 | 1391,770 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф "Остров" |
| 65 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф.1009 ПС-Молот | 18,35 2021.08.03 | 19,43 2021.08.03 | 993,733 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1009 |
| 66 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф.1014 ПС"Молот 35/10" | 19,00 2021.08.03 | 19,43 2021.08.03 | 189,785 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1014 |
| 67 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.16 РП-20 | 06,35 2021.08.12 | 08,20 2021.08.12 | 5349,750 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1016 |
| 68 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.657 РП-5 | 07,25 2021.08.01 | 09,38 2021.08.01 | 452,214 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 657 |
| 69 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС | Ф.1002 | 10,25 2021.08.01 | 10,31 2021.08.01 | 10,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002 |
| 70 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС | Ф.1002 | 10,25 2021.08.01 | 12,04 2021.08.01 | 198,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002 |
| 71 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС | ТП-8.07 до ТП-8.16 | 10,59 2021.08.01 | 13,31 2021.08.01 | 1923,053 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от ТП-8.07 до ТП- 8.16 |
| 72 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | РП-3 II с.ш. | 17,35 2021.08.10 | 19,40 2021.08.10 | 6015,360 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-3 |
| 73 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС | Ф.1005 А | 06,20 2021.08.04 | 08,54 2021.08.04 | 7470,345 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005 А |
| 74 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | ЯКНО РУ-6кВ В.В.яч.1 Ф.2 ПС"Балаковская" В.В.яч.2 в сторону ТП-85яч.3 | 11,10 2021.08.06 | 12,20 2021.08.06 | 4069,260 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЯКНО РУ- 6кВ В.В.яч.1 Ф.2 ПС"Балаковская" В.В.яч.2 в сторону ТП-85яч.3 |
| 75 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | ф.11 реклоузер отпайка "Турбазы" | 15,35 2021.08.04 | 15,50 2021.08.04 | 33,250 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 11 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|------------------|------------------|---------|---|--|--|
| 76 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС | ВЛ-10кВ Ф.1011 | 15,31 2021.08.14 | 15,56 2021.08.14 | 118,020 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 77 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС | ВЛ-6кВ Ф.0605 | 15,57 2021.08.14 | 16,22 2021.08.14 | 76,121 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Не требовалось |
| 78 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.615 ПС- Орошение -2 | 13,30 2021.08.15 | 14,40 2021.08.15 | 632,256 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф 615 |
| 79 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС | Ф.1004 | 14,42 2021.08.16 | 15,44 2021.08.16 | 581,445 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004 |
| 80 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф.1009 ПС-Молот | 03,15 2021.08.17 | 04,18 2021.08.17 | 892,290 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1009 |
| 81 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | ф.653 РП-5 | 07,49 2021.08.17 | 10,00 2021.08.17 | 532,356 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 653 |
| 82 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.8 РП-17 | 16,08 2021.08.17 | 16,55 2021.08.17 | 364,338 | 3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.11 Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 8 |
| 83 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС | ВЛ-10кВ Ф.1001 | 18,35 2021.08.23 | 21,50 2021.08.23 | 604,500 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001 |
| 84 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф. Школа №3 | 02,06 2021.08.18 | 02,55 2021.08.18 | 156,768 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф "Школа №3" |
| 85 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф.1014 | 02,06 2021.08.18 | 02,53 2021.08.18 | 224,624 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1014 |
| 86 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС | Ф.609 ПС"Отрогово" | 10,45 2021.08.18 | 11,00 2021.08.18 | 26,950 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 609 |
| 87 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС | Ф.609 ПС"Отрогово" | 11,40 2021.08.18 | 11,50 2021.08.18 | 18,326 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 609 |
| 88 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.813 | 08,30 2021.08.24 | 09,25 2021.08.24 | 335,156 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-813 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|--|---|
| 89 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | Ф.1014 | 09,21 2021.08.24 | 10,43 2021.08.24 | 688,302 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014 |
| 90 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.1 ПС-Сазанлей | 10,05 2021.08.19 | 11,35 2021.08.19 | 3138,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1 |
| 91 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | РП-11 яч.10 | 01,15 2021.08.26 | 02,55 2021.08.26 | 5237,120 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-11 |
| 92 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС | Ф.1004 | 14,45 2021.08.20 | 15,50 2021.08.20 | 45,616 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004 |
| 93 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС | Ф.14 | 14,15 2021.08.26 | 18,30 2021.08.26 | 1398,250 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 14 |
| 94 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС | Ф.617 РП-1 | 17,45 2021.08.26 | 18,33 2021.08.26 | 180,800 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 617 |
| 95 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.18 РП-11А яч.8 | 21,35 2021.08.12 | 22,15 2021.08.12 | 256,208 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 18 |
| 96 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | РП-10 РУ-10кВ яч.20 | 21,50 2021.08.12 | 23,10 2021.08.12 | 508,592 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-10 |
| 97 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС | ф.648 РП-4 | 09,40 2021.08.27 | 10,28 2021.08.27 | 120,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 648 |
| 98 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | РП-3 яч.12 | 21,15 2021.08.27 | 21,35 2021.08.27 | 129,195 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-3 |
| 99 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС | Ф.22 | 16,15 2021.09.03 | 17,00 2021.09.03 | 900,750 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 22 |
| 100 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | РП-6 РУ-10 кВ яч.№10 | 14,45 2021.09.15 | 15,50 2021.09.15 | 458,460 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-6 |
| 101 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | ТП 4-20 РУ-10 кВ яч.№3 | 14,45 2021.09.15 | 16,35 2021.09.15 | 2516,250 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП-4-20 |
| 102 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | РП-ТП-3 РУ-10 кВ яч.9 в сторону ТП- 49 | 11,50 2021.09.27 | 12,08 2021.09.27 | 33,480 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-ТП-3 |
| 103 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.12 РП-9 | 21,05 2021.09.03 | 02,15 2021.09.04 | 10614,010 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1012 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|--|---|
| 104 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.12 РП-9 | 21,05 2021.09.03 | 10,05 2021.09.04 | 1989,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1012 |
| 105 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС | Ф.630 ПС-Маркс | 13,30 2021.09.27 | 14,43 2021.09.27 | 136,640 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.11 Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 630 |
| 106 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.5 ПС"Сазанлей" | 13,55 2021.09.10 | 15,20 2021.09.10 | 3266,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 5 |
| 107 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | РП-9 Ф.15 яч.№14 | 15,20 2021.09.27 | 16,10 2021.09.27 | 263,608 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-9 |
| 108 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС | Ф.1005 ПС"Хвалынская- 35/10кВ" | 01,25 2021.09.25 | 01,55 2021.09.25 | 248,150 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1005 |
| 109 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС | Ф. 1005 ПС "Хвалынска-35/10 кВ" | 01,25 2021.09.25 | 04,40 2021.09.25 | 1377,350 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1005 |
| 110 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | РП-18 2-я С.Ш.Ф.603 ПС "Анисовская" | 22,25 2021.09.11 | 23,38 2021.09.11 | 1532,320 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП-18 |
| 111 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.627 | 08,15 2021.09.12 | 09,10 2021.09.12 | 999,120 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 627 |
| 112 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ардакские ГЭС | ф.1005 | 10,47 2021.09.12 | 12,35 2021.09.12 | 4810,176 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1005 |
| 113 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.652 РП-5 | 03,45 2021.09.06 | 05,30 2021.09.06 | 3368,750 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 652 |
| 114 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.14 РП-14 | 04,30 2021.09.06 | 06,34 2021.09.06 | 685,170 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 14 |
| 115 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.12 РП-20 | 10,24 2021.09.06 | 11,10 2021.09.06 | 364,210 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 12 |
| 116 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС | Ф.616 | 11,15 2021.09.06 | 11,35 2021.09.06 | 167,970 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.11 Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 616 |
| 117 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС | Ф.10 ПС-Вольская | 13,55 2021.09.06 | 15,26 2021.09.06 | 1611,200 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 10 |
| 118 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.648 | 16,40 2021.09.01 | 17,33 2021.09.01 | 333,520 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 648 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------------------|----------|--|--|--|
| 119 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС | Ф.14 | 16,22 2021.09.06 | 18,10 2021.09.06 | 939,600 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 14 |
| 120 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | РП "Промышленный" РУ-10кВ яч2 Ф.1047 | 15,45 2021.09.13 | 16,08 2021.09.13 | 311,600 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП "Промышленный" |
| 121 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | РП- Промышленный Ф.1031 яч.5 | 05,55 2021.09.19 | 11,14 2021.09.19 | 1702,400 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП "Промышленный" |
| 122 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС | ВЛ-10кВ Ф.1004 ПС"Городская- 110/10" | 08,41 2021.09.07 | 09,32 2021.09.07 | 115,609 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004 |
| 123 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС | ф.1005 | 09,45 2021.09.23 | 12,44 2021.09.23 | 2915,578 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1005 |
| 124 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС | ф.1005 | 09,44 2021.09.23 | 14,01 2021.09.23 | 47,773 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1005 |
| 125 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.813 | 04,45 2021.09.03 | 05,00 2021.09.03 | 25,020 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 813 |
| 126 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС | Ф.1032 | 19,55 2021.09.14 | 21,55 2021.09.14 | 2500,800 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1032 |
| 127 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | РП- Промышленный Ф.1031 яч.5 | 10,41 2021.09.29 | 12,04 2021.09.29 | 483,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП "Промышленный" |
| 128 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС | Ф.613 РП-1 | 13,06 2021.09.03 | 14,00 2021.09.03 | 215,100 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 613 |
| 129 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП | ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС"Дубки" | 10,53 2021.09.03 | 18,25 2021.09.03 | 978,900 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1007 |
| 130 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС | отпайка Ф.1004 | 22,21 2021.09.23 | 01,23 2021.09.24 | 347,420 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ отпайка Ф-1004 |
| 131 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС | Ф.1001 РП"Элеватор" | 07,57 2021.09.27 | 08,07 2021.09.27 | 17,000 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1001 |
| 132 | АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС | Линия 1006 Ф.1013 РП-2 | 06,45 2021.09.24 | 07,20 2021.09.24 | 1416,360 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1013 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| ИТОГО III квартал 2021 года | | | | | 299461,379 | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|