

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в IV квартале 2021 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Л-1018 РП-1	10,06 2021.10.02	10,53 2021.10.02	1904,760	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-1018
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.10 ПС"Вольская-35"	09,40 2021.10.02	12,25 2021.10.02	2906,750	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-610
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.602	07,40 2021.10.24	10,10 2021.10.24	2055,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-602
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1027	11,51 2021.10.24	16,15 2021.10.24	560,120	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1027
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ЯКНО В.В. яч№2 Ф.2 ПС"Балаковская"	11,40 2021.10.17	13,10 2021.10.17	5217,000	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-602
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1027	09,48 2021.10.25	11,20 2021.10.25	585,317	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1027
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС	Ф.1002	11,25 2021.10.20	12,40 2021.10.20	437,500	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.9	16,20 2021.10.20	17,07 2021.10.20	521,820	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-609
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1015	06,31 2021.10.21	08,43 2021.10.21	351,714	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-3 2 с.ш. Ф.22	00,03 2021.10.28	01,28 2021.10.28	3611,060	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-622

11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф.1015 ПС-Сорго	09,40 2021.10.06	10,04 2021.10.06	18,136	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие; 4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1015
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	Ф.1017 РП-2	08,30 2021.10.14	16,10 2021.10.14	5238,610	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие; 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1017
13	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.606 ПС Отрогово	13,40 2021.11.10	14,05 2021.11.10	42,168	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	ВЛ-10кВ Ф.1027 РП-1	11,02 2021.11.10	13,23 2021.11.10	869,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1027
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.609 ПС- Отрогово	16,20 2021.11.10	19,20 2021.11.10	331,800	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Реклоузер Ф.25	14,40 2021.11.29	15,45 2021.11.29	1248,480	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 625
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Реклоузер Ф.25	14,40 2021.11.29	16,48 2021.11.29	726,330	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 625
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.20	20,10 2021.11.29	22,10 2021.11.29	2400,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 620
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельские МЭС	Ф.606	15,00 2021.11.11	15,25 2021.11.11	46,410	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф.1004 Л.1025	17,05 2021.11.20	17,35 2021.11.20	928,400	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л- 1025
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.629	11,40 2021.11.12	13,24 2021.11.12	503,949	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 629
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.19	16,51 2021.11.20	19,18 2021.11.20	8469,650	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1019

23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1010	07,13 2021.11.30	07,30 2021.11.30	77,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1010	07,13 2021.11.30	09,20 2021.11.30	349,800	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.14 РП-9	21,05 2021.11.20	22,46 2021.11.20	2763,600	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1014
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-3 РУ-10кВ яч.№9 В.В.	10,30 2021.11.30	11,05 2021.11.30	443,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-3
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 РУ-10 кВ яч. №16	02,05 2021.11.13	04,40 2021.11.13	8844,240	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-11
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12 РП-9	21,05 2021.11.20	01,25 2021.11.21	11535,120	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1012
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1006 РП-1	01,10 2021.11.21	02,27 2021.11.21	1136,512	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1006
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ТП-73 Ф.7	11,57 2021.11.13	13,15 2021.11.13	1443,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 607
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. ОМЭС	Ф.1023	03,20 2021.11.21	03,50 2021.11.21	542,700	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф.1027 отпайка "Больница"	03,03 2021.11.06	06,33 2021.11.06	1330,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1027
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельские МЭС	Ф.1025 РП-4 ВЛ- 10кВ	14,00 2021.11.30	14,18 2021.11.30	22,173	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1025
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.1027	20,35 2021.11.06	21,09 2021.11.06	606,480	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1027
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.21 ПС- Красноармейская	07,18 2021.11.15	08,40 2021.11.15	3685,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021

36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф. 1006	00,55 2021.11.07	07,40 2021.11.07	3172,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.6 ПС-Северная	23,35 2021.11.21	00,57 2021.11.22	142,480	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС	Ф.1006 ПС- Янтарная	10,50 2021.11.27	13,01 2021.11.27	970,100	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Степновское отделение	Ф.609	12,40 2021.11.22	15,00 2021.11.22	245,349	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.692	12,35 2021.11.09	14,38 2021.11.09	4936,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 692
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1014 ПС-Город	17,00 2021.12.09	17,30 2021.12.09	196,350	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ПС "Энгельсская" Ф.605	21,20 2021.12.05	00,10 2021.12.06	2122,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 605
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1004	17,21 2021.12.03	18,23 2021.12.03	40,102	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ВЛ-10кВ Ф.1014 ПС"Молот 35/10"	09,27 2021.12.08	13,03 2021.12.08	3372,192	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ф.1009	13,55 2021.12.08	15,55 2021.12.08	556,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1009
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.9	10,03 2021.12.11	10,53 2021.12.11	172,308	3.4.8.1 Производство несанкционирова нных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 609

47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.9	10,03 2021.12.11	12,11 2021.12.11	671,376	3.4.8.1 Производство несанкционирова нных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 609
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.14, Ф.10 ПС- Вольская 35	13,50 2021.12.01	14,47 2021.12.01	1691,950	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 610, Ф-614
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.14, Ф.10 ПС- Вольская 35	13,50 2021.12.01	15,55 2021.12.01	2048,800	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 610, Ф-614
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1004 (РЭС) ТП- 17	13,09 2021.12.04	14,33 2021.12.04	74,144	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1021	06,57 2021.12.18	07,39 2021.12.18	549,500	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1033	14,00 2021.12.18	17,56 2021.12.18	6763,530	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1033
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.605	16,20 2021.12.14	16,55 2021.12.14	23,780	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС	Ф.1007 ПС"Янтарная"	09,56 2021.12.16	10,10 2021.12.16	71,760	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС	Ф.1005 ПС"Янтарная"	09,56 2021.12.16	10,10 2021.12.16	78,430	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1007 ПС Балашов-Город 110/10 кВ	11,00 2021.12.25	18,45 2021.12.25	6393,750	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1007
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.609 ПС- Отроговская 35/6 кВ	14,00 2021.12.25	14,35 2021.12.25	63,568	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.606 ПС-Россия 110/35/6 кВ	14,00 2021.12.25	14,25 2021.12.25	35,490	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф.604 ПС- Отроговская 35/6 кВ	14,00 2021.12.25	15,50 2021.12.25	183,915	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	ф.1014 РП-1	18,15 2021.12.25	19,10 2021.12.25	290,812	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	Ф.1009 ПС Молот 35/10 кВ	17,05 2021.12.25	19,14 2021.12.25	2683,523	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1009
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	ПС-Маркс 110/35/6 кВ Ф.602,603,606,608, 611,630	17,35 2021.12.25	18,00 2021.12.25	1376,340	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1004 РП-1	16,00 2021.12.25	19,30 2021.12.25	6394,500	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10кВ Ф.1023 СР- 620	21,27 2021.12.25	21,34 2021.12.25	54,360	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1023
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. ВЛЭнгельских МЭС	ВЛ-10кВ РП-4 Ф.1025	20,00 2021.12.25	23,05 2021.12.25	2323,675	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1025
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	ВЛ-10кВ Ф.1022 ПС "Жасминная"	20,52 2021.12.25	21,51 2021.12.25	628,180	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1022
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф.1005 ПС "Алексеевка- 35/10"	19,15 2021.12.25	00,04 2021.12.26	7728,325	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.603	23,05 2021.12.25	23,40 2021.12.25	54,520	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 603

69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ ф. 1023 СР-620	01,48 2021.12.26	02,33 2021.12.26	339,750	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1023
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ф.1009	23,20 2021.12.25	00,08 2021.12.26	188,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1005 1007	23,20 2021.12.25	06,25 2021.12.26	19363,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005, Ф-1007
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	Ф.1001 РП-1	19,54 2021.12.25	23,13 2021.12.25	788,168	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 Ф.8 ВЛ-10кВ	01,50 2021.12.26	02,00 2021.12.26	51,765	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1008

ИТОГО IV квартал 2021 года					148596,091			
----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	--