

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в I квартале 2023 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1047 2 СШ ПС-Елшанка	10,30 2023.01.02	18,30 2023.01.02	720,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1047
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006 ПС-Хвалынская	09,25 2023.01.02	11,09 2023.01.02	85,446	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1027 ПС-Городская	11,02 2023.01.02	14,29 2023.01.02	2783,702	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1027
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-603 ПС-Анисовка	10,25 2023.01.02	13,30 2023.01.02	13182,277	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-603
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-620 ПС-Анисовка	10,25 2023.01.02	17,15 2023.01.02	22144,226	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-620
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1047 2 СШ ПС-Елшанка	10,30 2023.01.02	16,30 2023.01.02	2460,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1047
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-692	12,45 2023.01.15	14,15 2023.01.15	2403,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-692
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	КТП-71 уч. № 1	21,35 2023.01.19	01,15 2023.01.20	84,410	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-71
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-2308	16,45 2023.01.15	19,30 2023.01.15	742,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-2308
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-1 ПС-Сазанлейская	14,11 2023.01.24	14,35 2023.01.24	126,080	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-22	09,40 2023.01.26	09,50 2023.01.26	17,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-22
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-11 реклоузер отпайка "Турбазы"	15,10 2023.01.25	18,20 2023.01.25	6473,140	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-11

13	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007 ПС- Городская	05,00 2023.01.29	05,09 2023.01.29	269,940	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007 ПС- Городская	05,00 2023.01.29	06,10 2023.01.29	795,366	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-8 ПС-Тяговая	00,33 2023.01.04	01,35 2023.01.04	515,183	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 яч.2	19,00 2023.01.29	19,40 2023.01.29	145,390	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от ТП-4-8 до ТП-4- 9
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006	08,08 2023.01.04	10,20 2023.01.04	3856,996	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1017	01,33 2023.01.05	01,50 2023.01.05	13,860	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1017
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1047	07,05 2023.01.05	08,25 2023.01.05	119,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1047
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-643 РП-4	03,00 2023.01.07	05,00 2023.01.07	512,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 643
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-17 РП-20	04,00 2023.01.14	04,45 2023.01.14	249,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-17
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1002, Ф-1005, Ф- 1009 ПС- Аткарская	01,35 2023.01.17	01,55 2023.01.17	434,280	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-12 РП-20	11,45 2023.01.19	13,00 2023.01.19	1167,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-12
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-2 РП-20	19,04 2023.02.04	19,15 2023.02.04	11,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-2
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1012	16,50 2023.02.15	17,07 2023.02.15	993,916	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-683 РП-8	16,30 2023.02.06	19,00 2023.02.06	1827,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 683

27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-8 яч.18	21,55 2023.02.11	22,05 2023.02.11	5,270	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП/ТП-8 до ТП- 8а-2
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	ТП-23 ф-1	17,20 2023.02.17	21,20 2023.02.17	333,688	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-23
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-4 РУ-10 кВ яч.5	18,45 2023.02.09	19,50 2023.02.09	433,080	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-25
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 ф-15	18,00 2023.02.12	19,36 2023.02.12	1040,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-15
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012 ЦРП-2	06,46 2023.02.26	10,50 2023.02.26	1709,970	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-13 РП-2	23,15 2023.02.26	00,05 2023.02.27	81,307	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 13
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1017	16,57 2023.02.27	17,36 2023.02.27	312,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-2
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-608	15,05 2023.02.27	15,20 2023.02.27	47,025	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-608
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-608	15,05 2023.02.27	19,00 2023.02.27	297,920	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-608
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-43 РП-20 II с.ш.	21,00 2023.02.27	23,30 2023.02.27	1625,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-43
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП- Промышленный яч.№12	21,00 2023.02.27	23,45 2023.02.27	2200,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ яч. №12 от РП- Промышленный
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-43 РП-20 II с.ш.	21,00 2023.02.27	23,45 2023.02.27	2200,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-43
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП- Промышленный РУ-10 кВ яч.№12	19,45 2023.02.27	00,10 2023.02.28	1370,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ яч. №12 от РП- Промышленный

40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1017	15,05 2023.02.28	18,30 2023.02.28	1368,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1017
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-1	18,35 2023.03.11	19,45 2023.03.11	912,951	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-13 от РП-2	07,10 2023.03.12	07,30 2023.03.12	30,954	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-13
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-2 яч.1 в сторону ТП-72	06,35 2023.03.12	06,40 2023.03.12	0,675	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-72
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 яч.2	12,38 2023.03.28	13,38 2023.03.28	364,100	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от ТП-4-10 до ТП-ЖД Вокзал
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-25	01,30 2023.03.28	03,30 2023.03.28	2197,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-25
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-33 I СШ от РП-3	22,22 2023.03.12	23,22 2023.03.12	82,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от РП-3 Ф-33
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Центр РП-1	10,35 2023.03.29	11,10 2023.03.29	205,442	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-Центр от РП-1
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1004 от РП-2	08,36 2023.03.05	10,15 2023.03.05	1552,196	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1004 от РП-2
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1014 ПС-Молот 35\10	13,36 2023.03.05	14,33 2023.03.05	331,940	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1014
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-10 ПС-Вольская 35/6 кВ	14,38 2023.03.05	18,05 2023.03.05	3502,440	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-10
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	реклоузер Ф-14 ПС-Балаковская	14,37 2023.03.05	15,20 2023.03.05	231,480	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-14
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	реклоузер Ф-14 ПС-Балаковская	14,37 2023.03.05	18,10 2023.03.05	232,170	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-14

53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7028 ПС- Урицкая	23,58 2023.03.05	01,25 2023.03.06	674,250	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 7028
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1012 ПС-Хопер- I 110/35/10 кВ	21,20 2023.03.13	21,37 2023.03.13	1047,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1012
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-1019 РУ-60А	03,45 2023.03.31	05,24 2023.03.31	871,200	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1019
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-20 ПС-Новая	03,40 2023.03.14	05,15 2023.03.14	2136,160	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 20
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-15 РП-9	11,35 2023.03.14	12,20 2023.03.14	391,500	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-1509	13,15 2023.03.23	15,22 2023.03.23	572,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-1509
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1013	06,50 2023.03.24	07,08 2023.03.24	732,600	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1013
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-1 ПС- Сазанлейская	13,10 2023.03.10	14,20 2023.03.10	657,540	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-1 ПС- Сазанлейская	13,10 2023.03.10	16,55 2023.03.10	341,250	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	13,15 2023.03.10	14,05 2023.03.10	363,540	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12
			-	-	92590,90942			