

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в II квартале 2023 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП-Промышленный яч.12	09,35 2023.04.15	12,35 2023.04.15	765,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1006	16,10 2023.04.24	18,04 2023.04.24	3361,100	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-27	14,00 2023.04.27	14,04 2023.04.27	1,728	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-27	14,00 2023.04.27	14,40 2023.04.27	39,416	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф-603, Ф-606 ПС-Отрогово	03,30 2023.04.06	06,50 2023.04.06	41,292	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-34	14,05 2023.04.20	15,30 2023.04.20	198,800	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1004 ТП-84	15,33 2023.04.13	16,28 2023.04.13	134,936	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1002 ПС-Городская	15,33 2023.04.13	16,14 2023.04.13	211,432	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1003 ПС-Городская	14,48 2023.04.13	17,12 2023.04.13	542,016	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7 от РП-20	16,40 2023.04.06	17,40 2023.04.06	1068,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции

11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф "Центр" РП-1	21,23 2023.04.06	23,11 2023.04.06	1968,624	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	II С.Ш. ПС-Город	20,30 2023.04.13	21,10 2023.04.13	8410,510	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 РП-20	06,45 2023.04.07	10,00 2023.04.07	1787,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-21 ПС-Вольская	23,00 2023.04.13	00,31 2023.04.14	1962,320	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-673 РП-7	15,30 2023.04.07	16,50 2023.04.07	425,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-684	07,20 2023.04.16	09,15 2023.04.16	95,482	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1001	11,27 2023.04.25	12,10 2023.04.25	37,272	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-9	13,55 2023.04.16	15,00 2023.04.16	238,680	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-659	13,30 2023.04.16	15,20 2023.04.16	87,840	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-21 ПС-Вольская	03,45 2023.04.14	04,56 2023.04.14	1523,380	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1008, 1010, 1005 А, 1016	15,58 2023.04.16	16,43 2023.04.16	1026,675	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-7 РУ-10 кВ яч. 8	13,02 2023.04.08	13,44 2023.04.08	129,654	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марксовские ГЭС	Ф-603 ПС-Маркс	06,35 2023.04.14	07,27 2023.04.14	20,010	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание иностраных предметов

25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-602 ПС-Маркс	06,35 2023.04.14	07,30 2023.04.14	139,840	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11а РУ-10 кВ яч. №10	06,22 2023.04.14	07,25 2023.04.14	86,436	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012	16,53 2023.04.16	15,08 2023.04.17	50941,931	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1001 РП-1	07,10 2023.04.14	09,16 2023.04.14	293,706	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11а РУ-10 кВ яч. №10	06,22 2023.04.14	10,10 2023.04.14	312,816	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1027 ПС-Городская	12,00 2023.04.14	14,00 2023.04.14	969,200	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-627	18,45 2023.04.25	20,10 2023.04.25	1769,434	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006	02,18 2023.04.28	03,35 2023.04.28	1308,698	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	реклоузер Ф-1006	13,01 2023.04.14	13,35 2023.04.14	135,922	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф-1006 реклоузер	13,49 2023.04.14	14,56 2023.04.14	526,926	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 РП-11а РУ-10 кВ яч. №4	06,30 2023.04.30	07,27 2023.04.30	133,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 РУ-10 кВ яч. №17	06,30 2023.04.30	08,15 2023.04.30	626,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции

37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф- 31,32,33,34,35,37, 38 ПС-Красный Октябрь	23,50 2023.04.25	02,11 2023.04.26	2197,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-10 РУ-10 кВ яч. №1	15,00 2023.04.14	16,25 2023.04.14	538,180	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 РУ-10 кВ яч. №17	15,40 2023.04.14	16,55 2023.04.14	645,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-610А РП-3	01,45 2023.04.26	04,15 2023.04.26	142,500	3.4.12.4 Природные пожары	4.9 Взрыв, загорание, пожар
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1033 ПС- Городская	16,48 2023.04.30	18,50 2023.04.30	2174,130	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-10 РУ-10 кВ яч. №1	17,50 2023.04.14	18,10 2023.04.14	44,550	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных	4.12 Нарушение электрической изоляции
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-629 РП-2	17,20 2023.04.22	19,00 2023.04.22	449,230	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных	4.12 Нарушение электрической изоляции
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1013 ПС- Городская	20,18 2023.04.30	20,57 2023.04.30	118,235	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф-1006 реклоузер	18,38 2023.04.14	19,50 2023.04.14	606,696	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1027 ПС- Городская	16,20 2023.04.14	19,45 2023.04.14	2480,526	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 РУ-10 кВ яч.7	22,50 2023.04.30	23,55 2023.04.30	369,360	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	яч.8 Ф-1017	12,10 2023.04.01	14,11 2023.04.01	3521,870	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1003 ПС- Дергачевская	18,16 2023.04.14	22,08 2023.04.14	4200,498	3.4.14 Невыявленные причины	4.7 Нарушение герметичности

50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1027 ПС-Хопер-1	05,21 2023.04.11	06,07 2023.04.11	2282,665	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1008	10,10 2023.04.03	11,10 2023.04.03	921,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1010 РП-3	10,10 2023.04.03	11,05 2023.04.03	1606,044	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1022 РП-Жасминный	14,30 2023.04.03	14,57 2023.04.03	427,500	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.17 РП/ТП-10	21,30 2023.04.23	22,05 2023.04.23	99,412	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	ТП-19 л-7	16,01 2023.04.19	19,01 2023.04.19	3864,000	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-118 РП-11	02,00 2023.04.15	04,10 2023.04.15	3011,960	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1004	15,50 2023.04.04	16,33 2023.04.04	297,749	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-117 РП-11	15,08 2023.04.29	18,20 2023.04.29	3840,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.11 РП-8 I СШ	14,30 2023.04.05	15,04 2023.04.05	274,227	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-802 РП-17	13,25 2023.05.05	14,15 2023.05.05	222,025	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-697 РП-9	15,45 2023.05.11	17,54 2023.05.11	752,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции

62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-685 РП-8	15,35 2023.05.11	18,11 2023.05.11	1508,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 Ф-12 яч.№13	06,37 2023.05.12	08,01 2023.05.12	1555,848	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004 ПС- Хвалынская	11,35 2023.05.23	13,00 2023.05.23	1294,008	3.4.13 Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	4.20 Сбой/дефект программного обеспечения
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004 ПС- Хвалынская	11,35 2023.05.23	18,00 2023.05.23	43877,811	3.4.13 Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	4.20 Сбой/дефект программного обеспечения
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1021 ПС- Городская	15,25 2023.05.23	16,01 2023.05.23	1857,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 яч.1	09,50 2023.05.21	10,45 2023.05.21	248,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-620 ПС- Анисовка	13,10 2023.05.31	15,17 2023.05.31	987,708	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-620 ПС- Анисовка	13,10 2023.05.31	19,55 2023.05.31	101,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1014 ПС- Городская	01,19 2023.05.24	02,39 2023.05.24	306,179	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 РП-9	15,30 2023.05.07	18,00 2023.05.07	1950,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-14	14,20 2023.05.24	14,45 2023.05.24	713,160	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-14	14,20 2023.05.24	16,35 2023.05.24	535,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-650 РП-5	12,45 2023.05.25	14,05 2023.05.25	39,900	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины

75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-1006	11,25 2023.05.09	14,25 2023.05.09	1284,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1017 РП-1	22,15 2023.05.16	23,00 2023.05.16	360,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-13 РП-20	04,50 2023.05.17	05,38 2023.05.17	284,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-34 РП-28 I СШ	02,22 2023.05.28	02,54 2023.05.28	22,864	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-1019 РУ-60А	15,10 2023.05.17	15,30 2023.05.17	11,550	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1015 ПС- Городская	11,39 2023.06.20	12,15 2023.06.20	68,598	3.4.13 Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	4.20 Сбой/дефект программного обеспечения
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-31 ПС - Дзержинская	03,55 2023.06.15	05,45 2023.06.15	1487,790	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-4 яч. №5	21,08 2023.06.20	21,55 2023.06.20	167,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф-1017 ПС-Ровное	20,55 2023.06.20	21,45 2023.06.20	125,189	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-25 реклоузер	13,55 2023.06.06	15,20 2023.06.06	1807,660	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-682 РП-8	06,15 2023.06.02	07,45 2023.06.02	720,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции

86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-655 РП-5	06,55 2023.06.02	07,51 2023.06.02	175,677	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005 ПС-Хвалынская	15,10 2023.06.16	16,34 2023.06.16	1770,664	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Остров РП-1	11,09 2023.06.12	12,34 2023.06.12	760,992	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	11,54 2023.06.08	14,06 2023.06.08	34,166	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	11,54 2023.06.08	22,19 2023.06.08	29086,075	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 реклоузер	17,20 2023.06.08	17,40 2023.06.08	129,030	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф-1007	19,20 2023.06.03	19,41 2023.06.03	31,434	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины
93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РВНО-1 ВВ Ф-6 ПС-Сазанлейская	05,00 2023.06.18	05,45 2023.06.18	615,855	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины
94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РВНО-1 ВВ Ф-6 ПС-Сазанлейская	05,00 2023.06.18	07,20 2023.06.18	1864,513	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-15 ПС-Восточная ТП-10-8 яч.4 ВВ в сторону ТП-10-2 яч.2	19,50 2023.06.18	21,35 2023.06.18	577,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РВНО-1 Ф-6 ПС-Сазанлейская	00,50 2023.06.19	01,15 2023.06.19	150,780	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-104 РП-10	00,32 2023.06.19	01,55 2023.06.19	276,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции

98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-104 РП-10	00,32 2023.06.19	02,20 2023.06.19	180,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-1 ПС-Сазанлей ТП-4-20 яч.3	12,52 2023.06.22	13,45 2023.06.22	594,194	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 РП-20	22,13 2023.06.22	23,58 2023.06.22	612,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1022	16,19 2023.06.23	17,05 2023.06.23	462,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины
102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские	Ф-1014 РП-2	09,20 2023.06.28	12,10 2023.06.28	3424,300	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание,
103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-664 РП-6	15,50 2023.06.28	18,00 2023.06.28	4014,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-113 РП-11	16,30 2023.06.28	19,55 2023.06.28	3741,480	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины
105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-11 ПС-Причалы КВЛ 6кВ	08,45 2023.06.30	10,25 2023.06.30	2812,280	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины
106	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-603 ПС-Анисовка	09,45 2023.06.30	11,20 2023.06.30	967,684	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
107	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-620 ПС-Анисовка	09,45 2023.06.30	11,20 2023.06.30	1918,826	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции
			-	-	231925,84673		