

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в III квартале 2023 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1025 ПС-Дергачевское	23,28 2023.07.15	05,08 2023.07.16	4295,025	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1025
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1021 ПС-Городская	02,36 2023.07.19	03,59 2023.07.19	7,590	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1021
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1021 ПС-Городская	02,36 2023.07.19	04,44 2023.07.19	6583,830	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1021
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1017 ПС-Городская	02,36 2023.07.19	05,15 2023.07.19	26,235	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-8 яч.13	18,27 2023.07.06	18,35 2023.07.06	6,432	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП/ТП-8
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-619Б	03,12 2023.07.16	10,30 2023.07.16	992,800	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-619Б
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1017 РП-1	18,12 2023.07.11	19,55 2023.07.11	825,600	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсские МЭС	Ф-1017 РП-1	08,00 2023.07.16	09,15 2023.07.16	188,538	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004, Ф-1006	08,25 2023.07.16	09,30 2023.07.16	1133,816	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1003	14,10 2023.07.16	16,10 2023.07.16	550,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1003

11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1008	17,10 2023.07.16	17,30 2023.07.16	98,010	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-697 РП-9	23,27 2023.07.03	01,43 2023.07.04	2197,360	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 697
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	РП-3 отх. к ТП-102	01,16 2023.07.04	03,05 2023.07.04	1993,977	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-3
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1027	13,55 2023.07.12	15,15 2023.07.12	2167,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1027
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006 от ПС- Хвалынская 35/10 кВ	17,27 2023.07.07	20,10 2023.07.07	6214,417	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-697 РП-9	23,27 2023.07.03	05,10 2023.07.04	5536,960	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 697
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-4-1 РУ-10 кВ яч. №1	18,15 2023.07.07	19,45 2023.07.07	674,214	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ ТП-4-1
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-4-1 РУ-10 кВ яч. №1	18,15 2023.07.07	22,00 2023.07.07	632,813	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ ТП-4-1
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1017 от РП-1	20,29 2023.07.07	20,50 2023.07.07	168,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1017 от РП-1	20,29 2023.07.07	23,00 2023.07.07	237,888	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовских МЭС	Ф-1004	11,25 2023.07.04	11,57 2023.07.04	419,760	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отделение Ершовских МЭС	Ф-1004	11,25 2023.07.04	17,56 2023.07.04	58,680	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004

24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1033	14,30 2023.07.04	16,30 2023.07.04	1336,800	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1033
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1030	14,55 2023.07.04	17,13 2023.07.04	1188,180	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1030
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1024	16,00 2023.07.04	16,50 2023.07.04	118,126	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1024
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012 ЦРП-2	21,05 2023.07.12	22,43 2023.07.12	277,891	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	15,50 2023.07.04	18,40 2023.07.04	2376,153	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-12
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004 ПС-Озинская	11,00 2023.07.15	12,00 2023.07.15	969,380	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004 ПС-Озинская	15,40 2023.07.10	15,55 2023.07.10	60,585	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004 ПС-Озинская	15,40 2023.07.10	16,55 2023.07.10	492,038	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1003 ПС-Дергачевская	18,22 2023.07.10	00,15 2023.07.11	6221,040	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1003
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1023 ПС-Дергачевская	18,22 2023.07.10	19,11 2023.07.10	1194,084	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1023
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	Ф-1017	16,50 2023.07.01	17,45 2023.07.01	368,000	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1017
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-14 реклоузер ПС-Балаковская	16,31 2023.07.05	16,50 2023.07.05	53,626	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр реклоузера Ф-14
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11 яч.13	19,10 2023.07.08	19,38 2023.07.08	64,390	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП/ТП-11

37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 РП-20	09,07 2023.07.19	10,00 2023.07.19	276,320	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр Ф-25 от РП- 20
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ЯКНО яч. №2 Ф-2	17,55 2023.07.13	18,12 2023.07.13	52,091	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ЯКНО яч. №2 Ф-2
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-209 РП-200	21,15 2023.07.15	23,40 2023.07.15	2575,606	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кв Ф 209
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1005А	03,25 2023.07.11	03,59 2023.07.11	265,387	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-20	16,40 2023.07.13	18,35 2023.07.13	1559,040	3.4.12 Воздействия повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кв Ф 20
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1008 ПС-Тяговая	03,25 2023.07.11	03,59 2023.07.11	251,160	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016 ПС-Тяговая	03,25 2023.07.11	03,59 2023.07.11	44,328	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007	21,05 2023.07.08	23,00 2023.07.08	3455,232	3.4.8.3 Несанкционирован ная рубка лесных насаждений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кв Ф 1007
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1033 ПС- Городская	22,40 2023.07.15	23,10 2023.07.15	119,750	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1027 ПС- Городская	22,40 2023.07.15	02,08 2023.07.16	1513,614	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-22 Реклоузер	17,15 2023.07.23	18,50 2023.07.23	1763,280	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр реклоузера Ф-22

48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-1019 РУ-60А	19,25 2023.07.19	20,35 2023.07.19	365,040	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1019
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-621	17,00 2023.07.20	19,30 2023.07.20	4053,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 621
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-620 ПС- Пугачевская	15,15 2023.07.22	17,35 2023.07.22	1374,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 620
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-619 ПС- Пугачевская	15,15 2023.07.22	07,25 2023.07.23	2102,100	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 619
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-619 ПС- Пугачевская	15,15 2023.07.22	20,33 2023.07.22	1653,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 619
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-20 Ф-18	09,50 2023.07.26	11,34 2023.07.26	1636,580	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 18
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-20 СШ Ф-16	13,10 2023.07.26	13,50 2023.07.26	1032,470	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 16
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1022 РП- Жасминный	11,25 2023.07.27	17,35 2023.07.27	6071,280	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1022
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1022 РП- Жасминный	11,25 2023.07.27	17,35 2023.07.27	431,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1022
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1014 РП-1	09,18 2023.07.28	09,47 2023.07.28	151,728	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1014
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-22	10,10 2023.07.28	10,30 2023.07.28	193,710	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 22
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1006	10,50 2023.07.28	13,50 2023.07.28	3873,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1006	10,50 2023.07.28	14,55 2023.07.28	2150,160	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006

61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43	19,50 2023.07.28	22,50 2023.07.28	1830,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 43
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43	19,50 2023.07.28	22,38 2023.07.29	804,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 43
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-214 РП-200	12,59 2023.07.29	13,35 2023.07.29	27,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 214
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005, Ф-1006	19,20 2023.08.17	20,43 2023.08.17	787,006	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф-1005	16,38 2023.08.29	17,07 2023.08.29	83,088	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 РУ-10 кВ яч. №1 в сторону ТП-9-1	11,07 2023.08.18	11,18 2023.08.18	9,702	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-10
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 РП-11а РУ-10 кВ яч. №4	11,30 2023.08.18	11,59 2023.08.18	50,016	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-11
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 РУ-10 кВ яч. №1 в сторону ТП-9-1	11,07 2023.08.18	11,18 2023.08.18	9,702	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-10
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-608 КРУН-2	17,43 2023.08.29	21,40 2023.08.29	1232,400	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006 ПС- Хвалынская	19,01 2023.08.24	19,20 2023.08.24	73,493	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006 ПС- Хвалынская	19,01 2023.08.24	20,56 2023.08.24	266,479	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-10-8 яч. №8	10,03 2023.08.26	10,14 2023.08.26	0,323	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ ТП-10-8
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.12 РП/ТП-11	14,00 2023.08.25	14,40 2023.08.25	186,729	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-11

74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.7 РП-11А	14,00 2023.08.25	15,50 2023.08.25	586,332	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-11А
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-675 РП-7	08,00 2023.08.25	10,00 2023.08.25	506,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 675
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1004	17,46 2023.08.30	19,44 2023.08.30	1429,137	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1004
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1023	17,39 2023.08.21	21,48 2023.08.21	6043,230	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф 1023
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	17,35 2023.08.21	22,05 2023.08.21	1749,600	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 12
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1001	17,18 2023.08.21	17,42 2023.08.21	553,440	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельских МЭС	Ф-1021 РП-2	16,10 2023.08.21	17,40 2023.08.21	1069,785	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	реклоузер Ф-11	15,10 2023.08.21	16,00 2023.08.21	234,890	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр реклоузер Ф-11
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-682 РП-8	13,15 2023.08.21	15,45 2023.08.21	3122,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 682
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-1010 РП-5	19,45 2023.08.21	20,15 2023.08.21	49,000	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-2 часть РП-1	05,36 2023.08.05	06,47 2023.08.05	583,911	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 2 часть
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1014 ПС-Молот 35\10	05,36 2023.08.05	08,26 2023.08.05	2948,775	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-723 РП-14 II с.ш.	14,30 2023.08.07	16,25 2023.08.07	5896,320	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 723

87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	РП/ТП-3 РУ-10 кВ яч. №12 в сторону ТП-49	16,37 2023.08.07	17,20 2023.08.07	352,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-3
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-19 ПС-Вольская	09,20 2023.08.23	10,38 2023.08.23	842,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 19
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-10 яч.17 ВВ в сторону ТП 10-7	01,55 2023.08.12	02,15 2023.08.12	32,340	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-10
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 яч.14 МВ в сторону ТП-6-4	02,31 2023.08.12	02,41 2023.08.12	6,936	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-11
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-7 Ф-673	22,35 2023.08.05	23,50 2023.08.05	425,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 673
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1021 ПС- Городская	00,15 2023.08.08	00,55 2023.08.08	1358,291	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1021 ПС- Городская	00,15 2023.08.08	04,55 2023.08.08	20,548	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1022 РП- Жасминный	17,05 2023.08.16	17,15 2023.08.16	102,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1022
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	Ф-1010 РП-ПТФ	21,04 2023.08.16	18,29 2023.08.17	3427,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-2 яч.5	16,00 2023.08.17	16,20 2023.08.17	28,182	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузо- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-6 кВ РП- 2
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1003	01,20 2023.09.08	06,22 2023.09.08	1141,005	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1003
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-621 РП-2	11,55 2023.09.09	12,10 2023.09.09	20,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 621
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-621 РП-2	11,55 2023.09.09	13,00 2023.09.09	186,840	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 621

100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-9 РП-20	15,30 2023.09.09	16,15 2023.09.09	225,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-9
101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-9 РП-20	15,30 2023.09.09	19,50 2023.09.09	2381,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-9
102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-655 РП-5	07,45 2023.09.10	08,50 2023.09.10	66,852	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-655
103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006	09,05 2023.09.13	10,50 2023.09.13	331,870	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1021 ПС- Озинская	15,55 2023.09.14	16,40 2023.09.14	16,017	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1021
105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1021 ПС- Озинская	15,55 2023.09.14	17,43 2023.09.14	2,538	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1021
106	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	КТП-2116	13,00 2023.09.14	14,15 2023.09.14	67,375	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КТП-2116
107	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-20 РП-11 II СШ	16,55 2023.09.04	18,30 2023.09.04	4006,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-20
108	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ПС-Красный Октябрь	16,15 2023.09.06	16,22 2023.09.06	198,600	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
109	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ПС-Вольская 35/6	16,15 2023.09.06	20,05 2023.09.06	19318,520	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
110	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф-1006	12,44 2023.09.15	12,54 2023.09.15	0,058	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
111	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-619 "В"	18,25 2023.09.18	20,35 2023.09.18	258,230	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-619 "В"
112	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-619 "В"	20,44 2023.09.18	01,20 2023.09.19	432,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-619 "В"

113	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	РП-3 к ТП-1	19,34 2023.09.22	20,19 2023.09.22	153,225	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-3
114	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Остров РП-1	02,55 2023.09.30	04,13 2023.09.30	147,979	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- Остров
115	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Остров РП-1	05,00 2023.09.30	06,22 2023.09.30	708,276	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- Остров
			-	-	153087,83197			