

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в I квартале 2024 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7 РП-20	16,38 2024.01.26	14,10 2024.01.27	2691,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-7
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7 РП-20	16,38 2024.01.26	18,29 2024.01.26	3653,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-7
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010 ПС-Тяговая	12,50 2024.01.26	14,42 2024.01.26	3175,372	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1010
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010 ПС-Тяговая	12,50 2024.01.26	13,32 2024.01.26	9688,000	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1010
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1025	16,46 2024.01.25	17,07 2024.01.25	175,644	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1025
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-602 ПС-Очистные сооружения	19,35 2024.01.22	22,25 2024.01.22	495,250	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-602
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-636	15,35 2024.01.21	17,25 2024.01.21	475,800	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-636
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005, Ф-1006	12,40 2024.01.21	15,30 2024.01.21	6389,059	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-2 ПС"Балаковская" ЯКНО В.В. яч№2	11,30 2024.01.21	13,30 2024.01.21	1785,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-2
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-21	02,00 2024.01.21	07,15 2024.01.21	2283,750	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-21
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005	02,05 2024.01.21	05,02 2024.01.21	6243,174	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ГПП-Пионер	22,00 2024.01.20	23,42 2024.01.20	513,400	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ГПП-Пионер
13	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005, Ф-1006 ПС-Алексеевская	19,35 2024.01.20	21,56 2024.01.20	2277,244	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-6	20,20 2024.01.20	21,55 2024.01.20	1488,992	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 яч.8 РП-17	17,05 2024.01.20	21,15 2024.01.20	8725,725	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-8
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ГПП-Пионер	12,20 2024.01.20	20,25 2024.01.20	2222,000	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ГПП-Пионер
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-6	17,30 2024.01.20	18,20 2024.01.20	411,680	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-5 яч.16, яч.14	23,00 2024.01.20	01,25 2024.01.21	1243,444	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ РП/ТП-5
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-5 яч.16, яч.14	23,00 2024.01.20	23,50 2024.01.20	748,743	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ РП/ТП-5
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	реклоузер Ф-22	11,40 2024.01.20	17,15 2024.01.20	150,660	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-22
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	реклоузер Ф-22	11,40 2024.01.20	12,50 2024.01.20	368,550	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-22
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	14,50 2024.01.20	16,30 2024.01.20	1945,216	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	10,15 2024.01.20	10,37 2024.01.20	94,461	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005	07,10 2024.01.20	09,15 2024.01.20	1786,512	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-813 РП-17	03,22 2024.01.17	10,41 2024.01.17	366,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-813

26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-813 РП-17	03,22 2024.01.17	06,00 2024.01.17	644,350	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 813
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	08,30 2024.01.17	08,50 2024.01.17	128,304	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 12
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.4 РП-9	05,00 2024.01.17	06,45 2024.01.17	1350,563	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ от РП-9
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Краснокутское отделение	Ф-1025 РП-4	06,10 2024.01.17	06,49 2024.01.17	108,414	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1025
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-620	00,50 2024.01.17	12,45 2024.01.17	1430,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-813 РП-17	03,22 2024.01.17	12,05 2024.01.17	130,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 813
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1017 РП-1	00,45 2024.01.17	07,02 2024.01.17	3014,400	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010, 1005А, В/Ч	20,05 2024.01.16	00,05 2024.01.17	55840,000	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010, 1005А
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-605	20,06 2024.01.16	20,45 2024.01.16	125,450	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 605
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605	17,45 2024.01.16	17,56 2024.01.16	41,603	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-620	00,50 2024.01.17	01,45 2024.01.17	478,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1020	23,08 2024.01.16	02,00 2024.01.17	385,154	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1020

38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	Ф-1012 ЦРП-2	00,05 2024.01.17	01,05 2024.01.17	344,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1011	23,08 2024.01.16	01,10 2024.01.17	292,523	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1011
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1017	23,08 2024.01.16	01,10 2024.01.17	3465,616	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ВЛ-6 кВ Ф-603 после КРУН-3	06,43 2024.01.13	11,00 2024.01.13	1643,520	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-603	06,43 2024.01.13	07,40 2024.01.13	937,650	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-608	07,50 2024.01.12	08,30 2024.01.12	569,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 608
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-608	07,50 2024.01.12	10,50 2024.01.12	834,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 608
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605	01,50 2024.01.12	01,59 2024.01.12	28,418	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-673 РП-7	19,25 2024.01.10	21,21 2024.01.10	1254,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 673
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	КТП-52	01,40 2024.01.08	07,35 2024.01.08	372,960	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-52
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч. №14 РП- Промышленный	03,50 2024.01.05	08,45 2024.01.05	885,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП- Промышленный
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1014 РП-1	01,25 2024.01.03	12,20 2024.01.03	1045,044	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1014 РП-1	01,25 2024.01.03	02,00 2024.01.03	236,698	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014

51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ТП-1 РП-3	05,45 2024.02.20	06,11 2024.02.20	23,291	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-1
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-4 РУ-10 кВ яч. №5	10,30 2024.02.16	11,15 2024.02.16	209,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной РУ- 10 кВ в РП-4
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-17 РП-20	05,50 2024.02.15	06,35 2024.02.15	189,375	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 17
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-602	19,10 2024.02.13	20,45 2024.02.13	840,560	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 602
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	12,20 2024.02.13	14,20 2024.02.13	2790,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 12
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-17 ПС-Вольская	12,05 2024.02.08	14,50 2024.02.08	2282,500	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 17
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	12,30 2024.02.06	12,40 2024.02.06	197,625	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 12
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-88 яч.3 РУ-6 кВ в сторону ТП-89	18,45 2024.02.05	20,17 2024.02.05	654,381	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-6 кВ в ТП-88
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010+1005А ПС- Тяговая	15,00 2024.02.05	15,17 2024.02.05	276,548	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010, 1005А
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1004	06,02 2024.02.02	06,24 2024.02.02	17,094	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-621 РП-2	10,33 2024.03.30	12,40 2024.03.30	911,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 621
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-621 РП-2	10,33 2024.03.30	11,05 2024.03.30	30,210	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 621
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016	03,37 2024.03.29	04,25 2024.03.29	162,560	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1016

	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	РП-5 яч.18	17,03 2024.03.27	18,02 2024.03.27	4,312	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-5
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	РП-5 яч.14	17,03 2024.03.27	17,40 2024.03.27	613,118	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-5
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-18 ПС- Балаковская	12,15 2024.03.27	17,15 2024.03.27	69,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 18
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-18 ПС- Балаковская	12,15 2024.03.27	12,40 2024.03.27	34,175	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 18
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-697 РП-9	08,30 2024.03.27	08,50 2024.03.27	49,170	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 697
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-605, Ф-617 ПС- Аммиак	05,40 2024.03.27	06,16 2024.03.27	511,200	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-605, Ф-617 ПС- Аммиак	05,40 2024.03.27	06,16 2024.03.27	108,600	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-48 ПС-Восток	22,00 2024.03.26	22,15 2024.03.26	9,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 48
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-605 ПС-Аммиак	15,24 2024.03.26	18,26 2024.03.26	3369,360	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-612, Ф-616, Ф- 617 ПС-Аммиак	15,24 2024.03.26	15,50 2024.03.26	271,760	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельских МЭС	Ф-1032 ПС-Луч	15,15 2024.03.26	17,10 2024.03.26	827,078	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-113 РП-11	14,40 2024.03.26	15,25 2024.03.26	120,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 113
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-601А РП-4	22,50 2024.03.24	02,15 2024.03.25	290,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 601А
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-601А РП-4	22,50 2024.03.24	01,05 2024.03.25	702,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 601А
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-601	04,25 2024.03.24	09,15 2024.03.24	1521,450	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 601
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-685 РП-8	23,47 2024.03.19	01,15 2024.03.20	611,520	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 685
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1006 ПС- Озинская	17,18 2024.03.19	19,15 2024.03.19	232,070	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-26 ПС- Дзержинского	14,15 2024.03.19	18,00 2024.03.19	360,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 26
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельских МЭС	Ф-609 ПС- Отрогово	09,40 2024.03.15	17,48 2024.03.15	107,479	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 609
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-111 РП-11	10,25 2024.03.15	11,16 2024.03.15	347,259	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 111
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1013 ПС- Городская	03,20 2024.03.12	05,53 2024.03.12	1565,190	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1013
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1012, Ф-1013 РП- 8 питает РП-4	11,05 2024.03.11	11,45 2024.03.11	1303,016	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1013, 1012
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1008	01,15 2024.03.06	04,15 2024.03.06	5227,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1008
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1017 ПС- Городская	08,25 2024.03.06	08,45 2024.03.06	15,972	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017

	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1016 ПС- Городская	08,25 2024.03.06	08,50 2024.03.06	86,856	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1016
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1010 ПС- Городская	08,25 2024.03.06	08,40 2024.03.06	5,775	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-17 РП-23	16,40 2024.03.04	18,47 2024.03.04	1467,316	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 17
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43 РП-20 II с.ш. КЛ-10 кВ	02,05 2024.03.04	16,40 2024.03.04	8441,820	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 43
	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43 РП-20 II с.ш. КЛ-10 кВ	02,05 2024.03.04	03,20 2024.03.04	278,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 43
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43 РП-20 II с.ш. КЛ-10 кВ	02,05 2024.03.04	02,20 2024.03.04	144,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 43
			-	-	172270,23087			