

Уровень физического износа объектов  
электросетевого хозяйства АО "Облкоммунэнерго"

№ п/п	Показатель	Значения показателя, годы		
		2022г.,%	2023г.,%	Динамика изменения показателя, %
1	2	11	12	13
1	ВЛ-35 кВ	61,60	61,70	0,16
2	ВЛ-0,4; 6(10) кВ	66,50	66,10	-0,60
3	КЛ-0,4; 6(10) кВ	75,10	74,70	-0,53
4	ПС 110/10 кВ	59,10	59,20	0,17
5	ПС 35/6 (10) кВ	55,40	55,60	0,36
6	РП 6(10) кВ	64,70	64,10	-0,93
7	ТП 6(10)/0,4 кВ	69,80	68,50	-1,86