

Данные по точкам присоединения ОАО "Облкоммунэнерго" к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области

№ п/п	Идентификатор присоединения	Собственник объекта	Смежная организация	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2013 г.						Потребление электрической энергии за сутки 18.12.2013г., кВт·ч	Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт·ч	Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт		Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить)	Примечание
						3 ч		9 ч		18 ч				Аварийная бронь	Технологическая бронь		
						МВт	Мвар	МВт	Мвар	МВт	Мвар						
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	13201	Вольскцемент		ГРУ ЦЭС	ф. яч.38 (ТП-31)												
2	13197	Вольскцемент		ТП 4	ф. яч.31 (ТП-32)												
3	13198	Вольскцемент		ТП 4	ф. яч.34 (ТП-17)												
4	13200	Вольскцемент		ТП 4	ф. яч.47 (ТП-43)												
5	12614	Нижне-Волжское ПМЭС	Аткарский ф-л	Аткарская	ф. 1002	0,034		0,03		0,035		2730	1,99				
6	12616	Нижне-Волжское ПМЭС	Аткарский ф-л	Аткарская	ф. 1004	1,363		1,962		2,21		42656	3,97				
7	12617	Нижне-Волжское ПМЭС	Аткарский ф-л	Аткарская	ф. 1005	1,446		2,416		2,515		47582	3,85				
8	12621	Нижне-Волжское ПМЭС	Аткарский ф-л	Аткарская	ф. 1009	0,127		0,273		0,202		3973	1,07				
9	12624	Нижне-Волжское ПМЭС	Аткарский ф-л	Аткарская	ф. 1013	0,713		1,064		1,348		24900	2,4				
10	12626	Нижне-Волжское ПМЭС	Аткарский ф-л	Аткарская	ф. 1015	0,352		0,465		0,514		10390	1,55				
11	13240	Аркадакский ф-л	Прихоперское ПО	ВЛ ф.10	ВЛ-10 оп.09-00/52 ф.1010 ПС "Янтарная"	0	0	0	0	0	0	0					
12	13238	Аркадакский ф-л	Прихоперское ПО	ВЛ ф.6	ВЛ-10 оп.6-00/23 ф.1006 ПС "Янтарная"	0,2128	0,1352	0,3184	0,1224	0,3456	0,1456	13751,2					
13	13237	Аркадакский ф-л	Прихоперское ПО	ВЛ ф.9	ВЛ-10 оп.9-00/62 ф.1009 ПС "Янтарная"	0,1776	0,0316	0,1896	0,0328	0,2332	0,0364	9326,8					
14	13239	Аркадакский ф-л	Прихоперское ПО	КТП-301	ВЛ-10 оп.09-00/40 ф.1010 ПС "Янтарная"	0,027		0,081		0,162		216					
15	13236	Аркадакский ф-л	Прихоперское ПО	КТП-307	ВЛ-10 отпайка оп.9-00/32 ф.1009 ПС "Янтарная"	0,099		0,297		0,594		788					
16	13235	Аркадакский ф-л	Прихоперское ПО	КТП-316, РП-2	ВЛ-10 отпайка оп.7-00/3 ф.1007 ПС "Янтарная"	0,063		0,189		0,378		496					
17	13234	Аркадакский ф-л	Прихоперское ПО	КТП-508	ВЛ-10 отп оп.3-01/3 ф.1003 ПС "Янтарная"	0,004032	0,000896	0,006336	0,000832	0,00704	0,001472	306,368					
18	13323	Правобережное ПО	Аткарский ф-л	КТП-60(74), КТП-85(75), КТП-17(76)	ВЛ-10 оп.1017-04/56 ф.1017 РП-1												Оборудование не обслуживается ОАО "ОКЭ"
19	13324	Правобережное ПО	Аткарский ф-л	ТП-55(124)	ВЛ-10 оп.1017-05/3 ф.1017 РП-1												Оборудование не обслуживается ОАО "ОКЭ"
20	13325	Правобережное ПО	Аткарский ф-л	ТП-56(125)	ВЛ-10 оп.1017-06/2 ф.1017 РП-1												Оборудование не обслуживается ОАО "ОКЭ"
21	13326	Правобережное ПО	Аткарский ф-л	ТП-58(126)	ВЛ-10 оп.1017-08/7 ф.1017 РП-1												Оборудование не обслуживается ОАО "ОКЭ"
22	5988	Прихоперское ПО	Аркадакский ф-л	ЦРП Аркадак	ф. 1001	0,201	0,1233	0,2736	0,117	0,3309	0,1167	13496,7					
23	5989	Прихоперское ПО	Аркадакский ф-л	ЦРП Аркадак	ф. 1002	0,3156	0,1472	0,6232	0,1636	0,5088	0,1648	22204,8					
24	5990	Прихоперское ПО	Аркадакский ф-л	ЦРП Аркадак	ф. 1003	0,3918	0,1896	0,6078	0,1806	0,708	0,195	26858,4					
25	12743	Нижне-Волжское ПМЭС	Балаковский ф-л	Балаковская	ф. 602	0,324	0,255	0,551	0,233	0,694	0,29	12144	нет	нет	нет	нет	
26	12748	Нижне-Волжское ПМЭС	Балаковский ф-л	Балаковская	ф. 609	0,291	0,236	0,468	0,246	0,639	0,267	10928	нет	нет	нет	нет	
27	12750	Нижне-Волжское ПМЭС	Балаковский ф-л	Балаковская	ф. 612	0,11	0,106	0,211	0,112	0,294	0,136	4848	нет	нет	нет	нет	
28	12751	Нижне-Волжское ПМЭС	Балаковский ф-л	Балаковская	ф. 614	0,843	0,413	0,968	0,452	0,967	0,432	22346	нет	нет	нет	нет	
29	12755	Нижне-Волжское ПМЭС	Балаковский ф-л	Балаковская	ф. 618	0,252	0,215	0,364	0,199	0,572	0,237	9384	нет	нет	нет	нет	
30	12756	Нижне-Волжское ПМЭС	Балаковский ф-л	Балаковская	ф. 619	0,385	0,233	0,823	0,326	0,707	0,277	15121	нет	нет	нет	нет	
31	13380	Балаковский ф-л	Промэнерго	КТП-138	КЛ-0,4 Потребители												
32	13379	Балаковский ф-л	Промэнерго	КТП-138	ВЛ-6 ф.№6 ПС "ББЗ-2"												
33	13355	Балаковский ф-л	Промэнерго	КТП-158	ВЛ-6 ф.610 ПС "ББЗ-2"												
34	14281	Балаковский ф-л	Промэнерго	КТП-281	ВЛ-6 отп.ф.№6 ПС "ББЗ-2"												
35	13363	Балаковский ф-л	Промэнерго	ТП-10-2	КЛ-10 ТП-10-11												
36	13343	Балаковский ф-л	Промэнерго	ТП-56	КЛ-10 ТП-59												
37	13344	Балаковский ф-л	Промэнерго	ТП-58	КЛ-10 ТП-59												
38	13358	Балаковский ф-л	Промэнерго	ТП-9-7	КЛ-10 ТП-9-10												
39	13339	Балаковский ф-л	Промэнерго	ТП-9-9	КЛ-10 ф.1003 ПС "Восточная"												
40	13357	Промэнерго	Балаковский ф-л	КТП-32	КЛ-0,4 Потребители												
41	13356	Промэнерго	Балаковский ф-л	КТП-32	ВЛ-6 ф.603 РП-1												

№ п/п	Идентификатор присоединения	Собственник объекта	Смежная организация	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2013 г.						Потребление электрической энергии за сутки 18.12.2013г., кВт·ч	Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт·ч	Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт		Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить)	Примечание
						3 ч		9 ч		18 ч				Аварийная бронь	Технологическая бронь		
						МВт	Мвар	МВт	Мвар	МВт	Мвар						
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
161	6620	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Городская	ф. 1004	0,0000994	0,0000568	0,0001594	0,000648	0,0001962	0,000644	14204	14,21				
162	6622	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Городская	ф. 1006	0,0001752	0,0000846	0,0002676	0,000844	0,0002998	0,000094	34872	34,88				
163	6629	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Городская	ф. 1014	0,0000504	0,000023	0,0000724	0,000024	0,0000954	0,0000284	5064	5,07				
164	6630	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Городская	ф. 1015	0,0000298	0,0000232	0,0000456	0,000024	0,000034	0,000022	1737	1,74				
165	6641	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Городская	ф. 1027												
166	6644	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Городская	ф. 1030	0,0001352	0,0000634	0,0001854	0,0000576	0,0002196	0,0000688	16629	16,63				
167	6645	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Городская	ф. 1032	0,000086	0,000054	0,000147	0,00006	0,0001458	0,000058	12006	12,01				
168	6646	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Городская	ф. 1033	0,0000848	0,0000488	0,0001548	0,0000456	0,00017	0,0000564	19560	19,56				
169	6648	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Городская	ф. 1036	0,0000282	0,0000268	0,000054	0,0000348	0,0000304	0,0000262	1508	1,51				
170	6701	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Липерсталь	ф. 1003	0,0000062	0,0000034	0,0000068	0,0000034	0,000008	0,0000036	161,08	0,17				
171	6793	Заволжское ПО	Ершовский ф-л	Южная	ф. 1001	0,0000176	0,0000106	0,0000326	0,0000112	0,0000236	0,0000108	4427	4,43				
172	14280	Калининский ф-л	Правобережное ПО	ЗТП КРИЗ (ЗТП-22)	ВЛ-10 оп.1011 ПС "Калининск"	0,11	0,02	0,1	0,02	0,12	0,02	2120					
173	13249	Калининский ф-л	Правобережное ПО	ЗТП-36А (36)	В-10 оп.8-00/56 ф.1008 ПС "Калининск"	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	3365					
174	13248	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-101А (101)	ВЛ-10 оп.1-01/1 ф.8-13/1 ф.1008 ПС "Калининск"	0,08	0,02	0,07	0,01	0,08	0,01	2178					
175	13251	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-105А (60)	ВЛ-10 оп.8-07/1 ф.1008 ПС "Калининск"	0,03	0,01	0,13	0,01	0,12	0,01	2190					
176	13246	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-107А (107)	ВЛ-10 оп.8-11/25 ф.1008 ПС "Калининск"	0,08	0,01	0,07	0,01	0,09	0,01	1613					
177	13252	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-108А (47)	ВЛ-10 оп.8-08/2 ф.1008 ПС "Калининск"	0,05	0,01	0,04	0,01	0,06	0,01	732					
178	13250	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-109А (57)	ВЛ-10 оп.8-17/7 ф.1008 ПС "Калининск"	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	206					
179	13247	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-114А (114)	ВЛ-10 оп.8-11/14 ф.1008 ПС "Калининск"	0,06	0,02	0,06	0,02	0,06	0,02	599					
180	13258	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-30А (81)	ВЛ-10 оп.2-04/1 ф.1002 ПС "Баланда"	0,08	0,02	0,07	0,02	0,08	0,02	832					
181	13257	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-432А (35)	ВЛ-10 оп.1-02/3 ф.1001 ПС "Круглок"	0,00065	0	0,00065	0	0,00065	0	12					
182	13256	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-434А (30)	ВЛ-10 оп.1-01/1 ф.1001 ПС "Круглое"	0,12	0,02	0,12	0,02	0,13	0,02	1558					
183	13261	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-45А (71)	ВЛ-10 оп.14-01/6 ф.1014 ПС "Баланда"	0,03	0,1	0,03	0,1	0,03	0,1	569					
184	13255	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-488А (49)	ВЛ-10 оп.8-17/1 ф.1008 ПС "Калининск"	0,11	0,03	0,11	0,03	0,14	0,04	1870					
185	13253	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-509А (83)	ВЛ-10 оп.8-09/4 ф.1008 ПС "Калининск"	0,02	0,01	0,03	0,02	0,04	0,02	892					
186	13260	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-511А (85)	ВЛ-10 оп.2-03/1 ф.1002 ПС "Баланда"	0,05	0,01	0,04	0,01	0,05	0,01	897					
187	13254	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-519А (18)	ВЛ-10 оп.8-15/1 ф.1008 ПС "Калининск"	0,03	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	447					
188	13259	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-54А (70)	ВЛ-10 оп.2-01/3 ф.1002 ПС "Баланда"	0,03	0,1	0,03	0,1	0,03	0,1	584					
189	14279	Калининский ф-л	Правобережное ПО	КТП-99 (Ремзавод)	ВЛ-10 оп. ф.1002 ПС "Баланда"	0,04	0,01	0,03	0,01	0,04	0,01	525					
190	3285	Правобережное ПО	Калининский ф-л	Баланда	ф. 1003	0,55	0,49	0,55	0,49	0,55	0,49	10500					
191	3284	Правобережное ПО	Калининский ф-л	Баланда	ф. 1013	0,08	0,04	0,07	0,03	0,08	0,04	1732					
192	8020	Правобережное ПО	Калининский ф-л	Калининск	ф. 1006	2,06	0,51	1,94	0,42	2,21	0,58	24232					
193	8024	Правобережное ПО	Калининский ф-л	Калининск	ф. 1012	2,66	1,24	2,38	1,15	2,69	1,26	40700					
194	3349	Правобережное ПО	Калининский ф-л	Круглое	ф. 1003	0,11	0,09	0,1	0,08	0,11	0,09	10705					
195	3588	Правобережное ПО	Красноармейский ф-л	ГПП-Сельмаш	ф. 1018	0,0744	0,0312	0,2664	0,228	0,12	0,0792	3464,4					
196	3591	Правобережное ПО	Красноармейский ф-л	ГПП-Сельмаш	ф. 1059	0	0	0	0	0	0	0					
197	3469	Правобережное ПО	Красноармейский ф-л	Красноармейск	ф. 1003	0,3332	0,1716	0,3956	0,174	0,3972	0,1716	8934,6					
198	3476	Правобережное ПО	Красноармейский ф-л	Красноармейск	ф. 1009	0	0,01	0	0,009	0	0,009	0					
199	3472	Правобережное ПО	Красноармейский ф-л	Красноармейск	ф. 1019	0,1952	0,1028	0,2544	0,098	0,3284	0,1216	6298,4					
200	3471	Правобережное ПО	Красноармейский ф-л	Красноармейск	ф. 1021	0,8352	0,5544	1,6764	0,7212	1,5948	0,7092	32209,2					
201	3464	Правобережное ПО	Красноармейский ф-л	Красноармейск	ф. 1025	0,4014	0,276	0,8778	0,375	0,7398	0,3234	16033,5					
202	3465	Правобережное ПО	Красноармейский ф-л	Красноармейск	ф. 1027	0,92	0,4856	1,3192	0,524	1,5344	0,5856	29933,6					

№ п/п	Идентификатор присоединения	Собственник объекта	Смежная организация	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2013 г.						Потребление электрической энергии за сутки 18.12.2013г., кВт·ч	Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт·ч	Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт		Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить)	Примечание
						3 ч		9 ч		18 ч				Аварийная бронь	Технологическая бронь		
						МВт	Мвар	МВт	Мвар	МВт	Мвар						
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
203	13262	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-121	ВЛ-10 оп.6-00/9 ф.1006 ПС "Красный Кут"	0,023		0,039		0,068		1046,656					
204	13268	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-138	ВЛ-10 оп.6-14/6 ф.1006 ПС "Красный Кут"	0,036		0,036		0,063		1078,752					
205	13263	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-213	ВЛ-10 оп.6-04/1 ф.1006 ПС "Красный Кут"	0,038		0,043		0,069		2320,296					
206	13274	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-232	ВЛ-10 оп.32-12/8 ф.1032 ПС "Луч"	0,022		0,041		0,047		823,472					
207	13272	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-261	ВЛ-10 оп.32-07/2 ф.1032 ПС "Луч"	0,051		0,063		0,085		1515,808					
208	13266	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-292	ВЛ-10 оп.6-08/1 ф.1006 ПС "Красный Кут"	0,018		0,024		0,027		603,432					
209	13269	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-316	ВЛ-10 оп.6-17/2 ф.1006 ПС "Красный Кут"	0,016		0,019		0,027		122,988					
210	13273	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-351	ВЛ-10 оп.32-08/5 ф.1032 ПС "Луч"	0,033		0,034		0,067		1090,816					
211	13270	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-372	ВЛ-10 оп.6-00/35	0,025		0,032		0,051		936,256					
212	13264	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-374	ВЛ-10 оп.6-06/1 ф.1006 ПС "Красный Кут"	0,035		0,051		0,058		1109,088					
213	13265	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-68	ВЛ-10 оп.6-00/48 ф.1008 ПС "Красный Кут"	0,011		0,008		0,019		605,208					
214	13267	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-69	ВЛ-10 оп.6-10/1 ф.1006 ПС "Красный Кут"	0,054		0,077		0,086		1755,632					
215	13271	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-71	ВЛ-10 оп.32-06/3 ф.1032 ПС "Луч"	0,035		0,085		0,07		1467,192					
216	13275	Краснокутский ф-л	Приволжское ПО	КТП-73	ВЛ-10 оп.32-00/55 ф.1032 ПС "Луч"	0,032		0,041		0,057		2121,592					
217	8811	Приволжское ПО	Краснокутский ф-л	ГППЗ	ф. 1067	0,568		0,094		0,05		4120					
218	2733	Приволжское ПО	Краснокутский ф-л	Красный Кут	ф. 1018	0,964		1,613		1,597		65395,2					
219	2773	Приволжское ПО	Краснокутский ф-л	Сорго	ф. 10105	0,614		1,098		1,199		47124					
220	2766	Приволжское ПО	Краснокутский ф-л	Сорго	ф. 1015	0,16		0,191		0,266		9670,8					
221	3052	Нижне-Волжское ПМЭС	Марковский ф-л	Подлесное	ф. 1002	0,3336	0,2362	0,54288	0,264	0,52512	0,25632	11403,84					
222	2984	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Аммиак	ф. 605	0,50976	0,29304	0,69192	0,3672	0,80208	0,36216	15947,28					
223	2987	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Аммиак	ф. 612	0,58788	0,414	0,6696	0,42228	0,69732	0,40572	15751,44					
224	2988	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Аммиак	ф. 616	0,42048	0,30456	0,60528	0,31032	0,63864	0,28536	13178,64					
225	2989	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Аммиак	ф. 617	0,35256	0,25872	0,41088	0,24672	0,47184	0,2508	10076,88					
226	3021	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 602	0,68424	0,35616	0,97776	0,37776	1,15944	0,432	22624,56					
227	3022	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 603	0,47136	0,05112	0,47832	0,044808	0,45216	0,039096	11432,16					
228	3024	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 606	1,64088	1,13544	2,25936	1,14912	2,51856	1,24344	51186,24					
229	3025	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 607	1,7532	1,08648	2,64672	1,27656	2,89872	1,34496	58170,96					
230	3026	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 608	0	0	0	0	0	0	0					
231	3027	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 609	0	0	0	0	0	0	0					
232	3028	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 610	0	0	0	0	0	0	0					
233	3029	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 611	1,2312	0,74832	2,02944	0,83136	2,3712	0,86592	44750,88					
234	3036	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 626	0	0	0	0	0	0	0					
235	3038	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Маркс	ф. 630	0,33696	0,21648	0,44784	0,21696	0,44304	0,21936	9695,52					
236	3100	Приволжское ПО	Марковский ф-л	Орловка	ф. 1003	0,2886	0,1464	0,3984	0,153	0,4774	0,157	9313,6					
237	13276	Приволжское ПО	Марковский ф-л	РП-5 (ф.1012 ПС "Маркс")	Р-6 Л.88 ЗТП-88	0,0468	0,0264	0,049824	0,023424	0,061344	0,025104	1277,04					
238	13277	Мокроусский ф-л	Приволжское ПО	КТП-174	ВЛ-10 оп.13-04/1 ф.1013 ПС "Мокроус"	0,0093		0,0142		0,015		329		0	0	нет	
239	4244	Приволжское ПО	Мокроусский ф-л	Водозабор	ф. 1004	0,0007		0,0005		0,0004		13		0	0	нет	
240	4260	Приволжское ПО	Мокроусский ф-л	Мокроус	ф. 1002	0,4816		0,8618		0,9004		16727		0	0	нет	
241	4262	Приволжское ПО	Мокроусский ф-л	Мокроус	ф. 1004	0,4409		0,8433		0,7572		15863		0	0	нет	
242	4263	Приволжское ПО	Мокроусский ф-л	Мокроус	ф. 1007	0,1272		0,1383		0,1848		3910		0	0	нет	
243	4269	Приволжское ПО	Мокроусский ф-л	Мокроус	ф. 1021	0,1014		0,1044		0,1152		2504		0	0	нет	
244	13278	Приволжское ПО	Мокроусский ф-л	яч.СВ-10кВ №377	ВЛ-10 ф.1002 ПС "Мокроус"	0,1384		0,225		0,2552		4488		0	0	нет	
245	6869	Заволжское ПО	Новоузенский ф-л	Новоузенская	ф. 1020	0	0	0	0	0	0	0					
246	6870	Заволжское ПО	Новоузенский ф-л	Новоузенская	ф. 1021	0	0	0	0	0,1422	0,037	6400					
247	6871	Заволжское ПО	Новоузенский ф-л	Новоузенская	ф. 1022	0	0	0	0	0,098	0,071	1980					
248	6872	Заволжское ПО	Новоузенский ф-л	Новоузенская	ф. 1023	0	0	0	0	0,072	0,025	3900					

№ п/п	Идентификатор присоединения	Собственник объекта	Смежная организация	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2013 г.						Потребление электрической энергии за сутки 18.12.2013г., кВт·ч	Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт·ч	Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт		Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить)	Примечание
						3 ч		9 ч		18 ч				Аварийная бронь	Технологическая бронь		
						МВт	Мвар	МВт	Мвар	МВт	Мвар						
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
249	6881	Заволжское ПО	Новоузенский ф-л	Новоузенская	ф. 1033	0	0	0	0	0,185	0,065	10800					
250	6884	Заволжское ПО	Новоузенский ф-л	Новоузенская	ф. 1036	0	0	0	0	0,126	0,042	7200					
251	6914	Заволжское ПО	Новоузенский ф-л	Промбаза	ф. 1001	0	0	0	0	0	0	0					
252	6915	Заволжское ПО	Новоузенский ф-л	Промбаза	ф. 1002	0,198	0,122	0,335	0,14	0,087	0,038	48600					
253	6921	Заволжское ПО	Новоузенский ф-л	Промбаза	ф. 1008	0,009	0,011	0,03	0,006	0,096	0,078	350					
254	7001	Заволжское ПО	Озинский ф-л	Озинская	ф. 1004	1,16		1,6		1,6		30080					
255	7003	Заволжское ПО	Озинский ф-л	Озинская	ф. 1006	0,32		0,48		0,56		10720					
256	7004	Заволжское ПО	Озинский ф-л	Озинская	ф. 1020	0,16		0,16		0,16		1860					
257	7005	Заволжское ПО	Озинский ф-л	Озинская	ф. 1021	0,16		0,16		0,24		4660					
258	7006	Заволжское ПО	Озинский ф-л	Озинская	ф. 1022	0,72		0,88		0,88		16170					
259	7008	Заволжское ПО	Озинский ф-л	Озинская	ф. 1024	0,16		0,16		0,16		5000					
260	7010	Заволжское ПО	Озинский ф-л	Озинская	ф. 1026	0,32		0,32		0,32		5020					
261	13913	ОКЭ	Северо-Восточное ПО	Волжская насосная	В-35 Т-2	0		0		0		0					
262	13911	ОКЭ	Северо-Восточное ПО	Волжская насосная	В-35 Т-3	1,008		0,864		2,088		27720					
263	11248	Центральное ПО	Петровский ф-л	Городская	ф. 1001	0	0	0	0	0	0	0					
264	13279	Центральное ПО	Петровский ф-л	Городская	СВ-10 1-2сш	0	0	0	0	0	0	0					
265	13280	Центральное ПО	Петровский ф-л	Городская	Ввод-110 Т-2	0,8	0	1,2	0,5	1,2	0,4	25600					
266	11294	Центральное ПО	Петровский ф-л	Петровская	В-35 Молот 1ц	1,8	1	3,2	1,6	3,6	0,4	67200					
267	11295	Центральное ПО	Петровский ф-л	Петровская	В-35 Молот 2ц	2,5	1,6	4,4	1,9	3,9	2,7	83900					
268	13284	Питерский ф-л	Приволжское ПО	КТП-132	ВЛ-10 оп.4-01/4 ф.1004 ПС "Питерка-1"	0,39	0,18	0,63	0,19	0,85	0,19	214	0	0	0	0	
269	13281	Питерский ф-л	Приволжское ПО	КТП-357	ВЛ-10 оп.7-02/6 ф.1007 ПС "Питерка-1"	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	898	0	0	0	0	
270	13282	Питерский ф-л	Приволжское ПО	КТП-359	ВЛ-10 оп.7-05/7 ф.1007 ПС "Питерка-1"	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	18	0	0	0	0	
271	13283	Питерский ф-л	Приволжское ПО	КТП-362	ВЛ-10 оп.7-12/1 ф.1007 ПС "Питерка-1"	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	318	0	0	0	0	
272	3436	Приволжское ПО	Питерский ф-л	Питерка-1	ф. 1005	0,1	0,05	0,12	0,04	0,15	0,05	11720	0	0	0	0	
273	3408	Приволжское ПО	Питерский ф-л	Питерка-1	ф. 1006	0,13	0,27	0,27	0,1	0,24	0,11	14940	0	0	0	0	
274	3409	Приволжское ПО	Питерский ф-л	Питерка-1	ф. 1007	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,02	1440	0	0	0	0	
275	3413	Приволжское ПО	Питерский ф-л	Питерка-1	ф. 1011	0,06	0,03	0,08	0,03	0,06	0,03	1550	0	0	0	0	
276	13285	Приволжское ПО	Питерский ф-л	РП "Питерка"	ф. 1021	0,04	0,03	0,04	0,03	0,06	0,03	2040	0	0	0	0	
277	13335	Прив ЖД	Пугачевский ф-л	Городская	ф. 1006	0,0007344	0,000287	0,0010508	0,0003142	0,001248	0,0003444	35517					
278	13336	Прив ЖД	Пугачевский ф-л	Городская	ф. 1009	0,0002872	0,000123	0,0004904	0,0001488	0,0005578	0,0001584	16547,7					
279	10503	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Арматурная-1	ф. 1001	0,0002498	0,0000996	0,0003146	0,000099	0,0003562	0,0001048	22267,2					
280	10509	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Арматурная-2	ф. 601	0,408	0,206	0,6988	0,2256	0,7916	0,2386	36096,96					
281	10618	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Пугачевская	ф. 603	0,000643	0,0002156	0,0005766	0,0002052	0,0005734	0,0002088	63882,24					
282	10619	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Пугачевская	ф. 604	0	0	0	0	0	0	0					
283	10621	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Пугачевская	ф. 606	0,0003144	0,000203	0,0004598	0,00029	0,0002614	0,000285	28829,52					
284	10622	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Пугачевская	ф. 607	0,0004708	0,00022	0,000713	0,0002286	0,0008498	0,0002446	19674					
285	10623	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Пугачевская	ф. 608	0,0006726	0,0003358	0,0010732	0,0003906	0,0011378	0,0003774	82566					
286	10625	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Пугачевская	ф. 610	0,0001624	0,0001082	0,0003272	0,0001586	0,0002784	0,0001444	32195,52					
287	10630	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Пугачевская	ф. 616	0,0002584	0,0001266	0,0003742	0,0001264	0,0004392	0,0001298	40938,24					
288	10633	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Пугачевская	ф. 619	0,0001688	0,0001448	0,0001702	0,0001118	0,000186	0,0001406	30042,72					
289	10634	Северное ПО	Пугачевский ф-л	Пугачевская	ф. 620	0,0003504	0,0001422	0,0002432	0,0001372	0,00021	0,0001378	55261,44					
290	13385	Саратовнефтегаз	Ровенский ф-л	КТП №146	ВЛ-10 оп.07-02/13 ф.1007 ПС "Ровное"	0,007		0,015		0,017		311	0,311	0	0	0	Потребителей имеющих аварийную и (или) технологическую бронь нет.
291	3729	Приволжское ПО	Ровенский ф-л	Ровное	ф. 1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	3736	Приволжское ПО	Ровенский ф-л	Ровное	ф. 1007	0,8642	0,4612	1,4396	0,5482	1,4998	0,493	29582	29,582	0	0	0	Потребителей имеющих аварийную и (или) технологическую бронь нет.
293	3734	Приволжское ПО	Ровенский ф-л	Ровное	ф. 1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	13412	Ртищевский ф-л	Юго-Восточная ЖД	ЗТП-13, ЗТП-18, ЗТП-64	ВЛ-6 оп.2 ф.0605 ЦРП-2 Ртищево	0,959		0,876		1,04		26290,6					
295	13290	Ртищевский ф-л	Прихоплерское ПО	КТП-17	ВЛ-10 оп.4-00/38 ф.1004 ПС "Ртищевотяговая"	0,01904424		0,018272999		0,0353434		519					
296	13410	Ртищевский ф-л	Юго-Восточная ЖД	КТП-19, КТП-35	ВЛ-10 отп. оп.12-00_19 ф.1012 ЦРП-2	0,052679639		0,0424852		0,0725288		1308,6					
297	13411	Ртищевский ф-л	Юго-Восточная ЖД	КТП-79	ВЛ-10 отп. оп.12-00_41 ф.1012 ЦРП-2	0,00926528		0,00944624		0,0196293		295,2					

№ п/п	Идентификатор присоединения	Собственник объекта	Смежная организация	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2013 г.						Потребление электрической энергии за сутки 18.12.2013г., кВт·ч	Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт·ч	Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт		Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить)	Примечание
						3 ч		9 ч		18 ч				Аварийная бронь	Технологическая бронь		
						МВт	Мвар	МВт	Мвар	МВт	Мвар						
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
298	6096	Прихоперское ПО	Ртищевский ф-л	Ртищево-город	ф. 1005	1,203125	0,56	1,25	0	0,078125	0,08	11380					
299	6101	Прихоперское ПО	Ртищевский ф-л	Ртищево-город	ф. 1010	0,3125	0	0,703125	0,24	0,625	0,32	15920					
300	6104	Прихоперское ПО	Ртищевский ф-л	Ртищево-город	ф. 1013	0,09375	0,12	0,15625	0	0,03125	0	2520					
301	6111	Прихоперское ПО	Ртищевский ф-л	Ртищево-город	ф. 1020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	на балансе МУП "Водоканал" на балансе "Оборонэнерго"
302	13405	Юго-Восточная ЖД	Ртищевский ф-л	Ртищево-тяговая	ф. 1001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	13407	Юго-Восточная ЖД	Ртищевский ф-л	Ртищево-тяговая	ф. 1008	0,5718	0,2768	0,942	0,3148	1,043	0,3628	19958,8					
304	13408	Юго-Восточная ЖД	Ртищевский ф-л	Ртищево-тяговая	ф. 1010	1,0746	0,3726	1,4055	0,3531	1,6368	0,4242	325,13					
305	13406	Юго-Восточная ЖД	Ртищевский ф-л	Ртищево-тяговая	ф. 1011	0,644	0,425	0,978	0,3936	1,1568	0,4068	22154,8					
306	13409	Юго-Восточная ЖД	Ртищевский ф-л	Ртищево-тяговая	ф. 1016	1,4966	0,7886	2,1672	0,8772	2,135	0,8504	47693,2					
307	13413	Юго-Восточная ЖД	Ртищевский ф-л	ТП №10	КЛ-0,4 Р-2	0,01620048	0,0060858	0,01652232	0,0055482	0,0270551	0,00735132	535,56					
308	13884	Юго-Восточная ЖД	Ртищевский ф-л	ТП №33	ф. Дом №18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	на балансе Ртищевской дистанции электроснабжения
309	13331	Контакт	Саратовское ЭС предприятие	Елшанка-1	ф. 1031												ОАО "МРСК Волги"
310	14088	Контакт	Саратовское ЭС предприятие	Елшанка-1	ф. 1032												Ошибочно, не обслуживается ОАО "ОКЭ"
311	13332	Контакт	Саратовское ЭС предприятие	Елшанка-1	ф. 1047												ОАО "МРСК Волги"
312	13320	Саратовское ЭС предприятие	Правобережное ПО	КТП-474А	ВЛ-6 отпайка оп.2-00/20 ф.602 ПС "Дубки"	0,000123		0,000252		0,000316		178,3	0,000186				
313	13322	Саратовское ЭС предприятие	Правобережное ПО	КТП-925А	ВЛ-6 отпайка оп.607-00/78 ПС "Гуселка"												Потребление отсутствует, КТП-925 А демонтирован тр-р
314	13321	Саратовское ЭС предприятие	Правобережное ПО	КТП-991А	ВЛ-6 отпайка оп.606-00/49 ф.606 ПС "Мост"	0		0,0513		0,0412		616	0,0616				
315	3800	Правобережное ПО	Саратовское ЭС предприятие	Дубки	ф. 1006	0,000626		0,000848		0,000848		1655,2	0,000862				
316	3801	Правобережное ПО	Саратовское ЭС предприятие	Дубки	ф. 1007	0,001473		0,00193		0,002348		3269,2	0,0019				
317	11624	Центральное ПО	Саратовское ЭС предприятие	Жасминная	ф. 1022												ОАО "МРСК Волги"
318	13297	Степновский ф-л	Приволжское ПО	ЗТП-34	ВЛ-6 оп.6-00/69 ф.606 ПС "Россия"	0,16488		0,02064		0,17088		2955,6	0,6				
319	13298	Степновский ф-л	Приволжское ПО	КТП-195	ВЛ-6 оп.6-07/5 ф.606 ПС "Россия"	0,017824		0,0108		0,019648		384,72	0,05				
320	13299	Степновский ф-л	Приволжское ПО	КТП-225	ВЛ-6 оп.6-09/5 ф.606 ПС "Россия"	0,036032		0,045088		0,04672		995,456	0,1875				
321	13295	Степновский ф-л	Приволжское ПО	РП-1	Ввод-6 1 (оп.6-00/78 ф.606 ПС "Россия")	0,27456		0,41664		0,4632		8914,08	1,965				
322	13296	Степновский ф-л	Приволжское ПО	РП-1	Ввод-6 2 (оп.6-00/78 ф.606 ПС "Россия")	0		0		0		0					
323	13386	Степновский ф-л	Саратовнефтегаз	ТП №24	КЛ-6 ТП 2х250/6 БЛО												Абонентские сети
324	13387	Степновский ф-л	Саратовнефтегаз	ТП №34	КЛ-6 ТП 2х250/6 БЛО												Абонентские сети
325	13293	Приволжское ПО	Степновский ф-л	КТП-209	ВЛ-6 оп.9-06/4 ф.609 ПС "Отрогово"												Подстанции МРСК
326	13291	Приволжское ПО	Степновский ф-л	КТП-210	ВЛ-6 оп.9-09/3 ф.609 ПС "Отрогово"												Подстанции МРСК
327	13292	Приволжское ПО	Степновский ф-л	КТП-79	ВЛ-6 оп.9-00/3 ф.609 ПС "Отрогово"												Подстанции МРСК
328	13294	Приволжское ПО	Степновский ф-л	КТП-81	ВЛ-6 оп.4-00/13 ф.604 ПС "Отрогово"												Подстанции МРСК
329	4177	Приволжское ПО	Степновский ф-л	Отрогово	ф. 603	0,06528		0,08592		0,14352		2327,04	0,6				
330	4180	Приволжское ПО	Степновский ф-л	Отрогово	ф. 604	0,504		0,86076		0,97812		18323,64	1,89				
331	4178	Приволжское ПО	Степновский ф-л	Отрогово	ф. 605	0,14796		0,18756		0,19944		4203	0,3				
332	4179	Приволжское ПО	Степновский ф-л	Отрогово	ф. 606	0,3312		0,66816		0,71952		13476	1,8975				

№ п/п	Идентификатор присоединения	Собственник объекта	Смежная организация	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2013 г.						Потребление электрической энергии за сутки 18.12.2013г., кВт·ч	Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт·ч	Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт		Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить)	Примечание
						3 ч		9 ч		18 ч				Аварийная бронь	Технологическая бронь		
						МВт	Мвар	МВт	Мвар	МВт	Мвар						
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
333	4181	Приволжское ПО	Степновский ф-л	Отрогово	ф. 609	0,6288		0,99024		1,13712		21901	3,7125				
334	13313	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	ЗТП-14	ВЛ-10 оп.1-00/93 ф.1001 ПС "Алексеевка"	0,0631		0,0711		0,116		1853					
335	13300	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-1	ВЛ-10 оп.5-00/75 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0145		0,0177		0,0248		461					
336	13309	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-10	ВЛ-10 оп.5-03/15 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0507		0,0543		0,0642		1382					
337	13310	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-11	ВЛ-10 оп.5-00/34 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,018		0,0265		0,0303		555					
338	13311	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-12	ВЛ-10 оп.5-00/46 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0292		0,0588		0,0358		900					
339	13312	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-13	ВЛ-10 оп.5-00/25 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0146		0,0161		0,0194		418					
340	13314	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-15	ВЛ-10 оп.5-00/17 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0069		0,0081		0,0094		186					
341	13315	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-16	ВЛ-10 оп.5-02/11 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,023		0,0277		0,0267		626					
342	13301	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-2	ВЛ-10 оп.5-00/85 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0353		0,0421		0,0478		1021					
343	13302	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-3	ВЛ-10 оп.5-00/61 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0244		0,0288		0,0287		644					
344	13303	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-4	ВЛ-10 оп.5-00/85 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0193		0,0303		0,0354		612					
345	13304	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-5	ВЛ-10 оп.5-00/50 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0288		0,0324		0,0474		851					
346	13305	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-6	ВЛ-10 оп.5-00/50 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0287		0,0376		0,043		880					
347	13306	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-7	ВЛ-10 оп.5-03/5 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0698		0,1043		0,0878		2061					
348	13307	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-8	ВЛ-10 оп.5-00/41 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0031		0,0098		0,0069		153					
349	13308	Хвалынский ф-л	Северо-Восточное ПО	КТП-9	ВЛ-10 оп.5-00/34 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,0089		0,0154		0,017		334					
350	5042	Северо-Восточное ПО	Хвалынский ф-л	Хвалынская	ф. 1004	0,791		1,248		1,44		26578					
351	5043	Северо-Восточное ПО	Хвалынский ф-л	Хвалынская	ф. 1005	1,014		1,636		1,854		35405					
352	5044	Северо-Восточное ПО	Хвалынский ф-л	Хвалынская	ф. 1006	0,954		1,692		1,612		32471					
353	13316	Энгельский ф-л	Приволжское ПО	КТП-605	ВЛ-6 оп.5-26/9 ф.1005 ПС "Анисовка"	0	0	0	0	0	0	4343,04					
354	13317	Энгельский ф-л	Приволжское ПО	КТП-613	ВЛ-6 оп.5-32/15 ф.1005 ПС "Анисовка"	0,04736	0	0,07248	0	0,09256	0	1752,48					
355	13318	Энгельский ф-л	Приволжское ПО	КТП-707	ВЛ-6 оп.5-02/7 ф.1005 ПС "Анисовка"	0	0	0	0	0	0	890,496					
356	4300	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Анисовка	ф. 603	0,68472		0,99288		1,12032		22068					
357	4301	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Анисовка	ф. 604	0,61608		0,88224		0,99912		19689,6					
358	4302	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Анисовка	ф. 605	0		0		0		0					
359	4306	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Анисовка	ф. 620	0,33864		0,38136		0,54048		9997,68					
360	4308	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Анисовка	ф. 622	0,3336		0,47088		0,59856		11300,16					
361	4309	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Анисовка	ф. 623	0,58848		0,81504		0,984		18706,56					
362	4310	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Анисовка	ф. 624	0,33192		0,47088		0,58824		11199,6					
363	9199	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Лесозаводская	ф. 601	0,52992		1,092		0,79248		18627,36					
364	13509	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Лесозаводская	ф. 607	0,58704		0,79488		0,88464		18818,4					
365	9201	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Лесозаводская	ф. 609	0,67896		0,93672		1,19016		21165,84					
366	9204	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Лесозаводская	ф. 613	0,82944		1,35432		1,4616		30407,04					
367	9205	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Лесозаводская	ф. 614	1,39538		1,72946		1,984		40568					
368	9206	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Лесозаводская	ф. 615	0,48624		0,64896		0,85824		15964,32					
369	9207	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Лесозаводская	ф. 616	0,95376		1,56336		1,67616		34154,88					
370	9208	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Лесозаводская	ф. 620	0,95952		1,19952		1,48944		28834,08					

№ п/п	Идентификатор присоединения	Собственник объекта	Смежная организация	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2013 г.						Потребление электрической энергии за сутки 18.12.2013г., кВт·ч	Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт·ч	Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт		Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить)	Примечание
						3 ч		9 ч		18 ч				Аварийная бронь	Технологическая бронь		
						МВт	Мвар	МВт	Мвар	МВт	Мвар						
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
371	4428	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Новая	ф. 604	0,12528		0,13824		0,16488		3524,4					
372	4430	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Новая	ф. 606	1,20528		1,61856		1,12248		28044,36					
373	4431	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Новая	ф. 607	0,7776		0,94176		1,2096		23496,96					
374	4432	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Новая	ф. 608	0,06804		0,08424		0,11376		2180,34					
375	4434	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Новая	ф. 610	0,08064		0,13488		0,1596		2723,4					
376	4435	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Новая	ф. 614	0,20688		0,33024		0,30144		6253,92					
377	4437	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Новая	ф. 620	1,69632		2,53152		2,93256		56080,8					
378	4438	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Новая	ф. 622	0,69216		0,79584		2,76864		39601,92					
379	4441	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Новая	ф. 625	0,6228		0,71064		0,84168		17012,52					
380	4455	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Орошение-1	ф. 621	0,35712		0,66204		0,67284		13258,26					
381	4457	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Орошение-1	ф. 627	0,74448		1,12608		1,54944		27502,56					
382	4466	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Орошение-2	ф. 615	0,39912		0,56736		0,68784		13674,24					
383	4486	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Причалы	ф. 607	0,95256		1,27488		1,30752		28312,56					
384	4489	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Причалы	ф. 611	0,9108		0,67428		0,774		17738,64					
385	4593	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Химическая	ф. 1024	0		0		0		0					
386	4599	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Химическая	ф. 1043	1,4496		2,4368		3,0896		55888,8					
387	4584	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Химическая-1	ф. 1002	0		0		0		0					
388	4586	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Химическая-1	ф. 1004	0,432		0,6288		0,8604		15616,2					
389	4588	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Химическая-1	ф. 1006	1,7916		3,498		4,3464		77250					
390	4622	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 602	0,59328		0,9408		1,26528		22921,44					
391	4623	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 605	1,46688		2,47872		2,36064		49913,28					
392	4624	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 608	1,72704		3,07392		3,43968		65864,64					
393	4625	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 609	0,78432		1,344		1,59744		30271,68					
394	4626	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 622	1,47888		2,0088		2,772		52627,68					
395	4628	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 631	0		0		0		0					
396	4630	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 633	1,38144		2,30496		2,91264		53413,44					
397	4631	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 634	0		0		0		0					
398	4632	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 635	0,79992		1,17072		0,82512		20439,36					
399	4633	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 637	0,7008		0,99744		1,41696		25434,24					
400	4635	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 642	1,1328		1,992		2,3304		43712,4					
401	4636	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 643	0,80928		1,10448		1,43856		27242,64					
402	4637	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 644	0		0		0		0					
403	4638	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 645	0		0		0		0					
404	4639	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 646	0,63		1,05048		0,84672		19748,16					
405	4640	Приволжское ПО	Энгельский ф-л	Энгельская	ф. 647	0,79872		1,40736		1,7088		32533,44					
406	13390	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 7028	0,2088		0,3528		0,4824		8552,16					
407	13391	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 704	0,5616		0,9288		1,08		20453,04					
408	13392	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 706	0,0864		0,1368		0,1656		3011,04					
409	13393	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 708	0,1152		0,144		0,2088		3783,6					
410	13394	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 716	2,0232		2,556		2,8224		56808					
411	13395	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 723	0,8352		1,4832		1,8288		32768,64					
412	13396	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 730	0,9072		1,1232		1,332		26704,08					
413	13397	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 743	0,948		2,292		1,632		37114,8					
414	13398	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 747	0,4032		0,6336		0,835		15299,28					
415	13399	Тролза	Энгельский ф-л	Урицкая	ф. 79	1,3248		1,8192		2,2138		43162,56					

Ответственное лицо:

Ф.И.О полностью

тел.:

(подпись)

Примечание:

* необходимо указать значение мощности потребления в соответствии с Актом согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.

Правила заполнения формы:

ст.1. - порядковый номер пункта

ст.1а. - идентификатор смежного присоединения (точка поставки), корректировке не подлежит

ст.2. - организация-собственник объекта (потребитель либо субъект электроэнергетики) к которому подключено смежное присоединение

ст.3. - смежная организация-собственник ВЛ, КЛ и т.д. смежного присоединения

ст.4. - наименование объекта электроэнергетики

ст.5. - наименование смежного присоединения (ВЛ, КЛ и т.д.)

ст.1-5 подлежат корректировке в случае несоответствия с действующими договорами электроснабжения (договорами на передачу электрической энергии)

ст.6-11 - необходимо указать значение активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощности зафиксированной на присоединении в характерные часы суток - 3 ч, 9 ч, 18 ч.

ст.12. - необходимо указать в кВт·ч потребление электрической энергии зафиксированное на присоединении за сутки 18.12.2013 г.

ст.13. - необходимо указать в МВт мощность потребления присоединения, указанную в Акте согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.

ст.14. - необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих аварийную броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.

ст.15. - необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих технологическую броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.

ст.16. - необходимо указать наименование потребителей/электроустановок имеющих аварийную/технологическую броню электроснабжения в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.