

Данные по точкам присоединения ОАО "Облкоммунэнерго" к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области

№ п/п	Субъект электроэнергетики*	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 18.06.14 г.						Потребление электрической энергии за сутки 18.06.14 г., кВт*ч	Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт	Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт		Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить)	Примечание
				4ч		10ч		21ч				Аварийная бронь	Технологическая бронь		
				МВт	Мвар	МВт	Мвар	МВт	Мвар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
1	ПрБПО	ГПП "Сельмаш" 110/10 кВ	ф 18	0,516		0,972		1,301		9 720					
2	ПрБПО	ГПП "Сельмаш" 110/10 кВ	ф 59	0,497		1,015		1,253		9 360					
3	ПрБПО	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 3	0,164		0,661		0,369		5 400					
4	ПрБПО	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 9	0,000		0,000		0,000		0					
5	ПрБПО	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 19	0,221		0,351		0,457		4 100					
6	ПрБПО	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 21	1,054		2,399		1,886		22 020					
7	ПрБПО	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 25	0,446		1,007		0,991		10 890					
8	ПрБПО	ПС Красноармейская 110/35/10 кВ	ф 27	1,036		1,805		2,060		19 920					
			Σ Красноармейск	3,934		8,210		8,317		81 410					
9	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-1	ф 4	0,469		0,698		0,877		16 495					
10	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-1	ф 5	0,905		1,597		1,445		32 710					
11	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-3	ф 9	0,029		0,181		0,047		1 888					
12	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-3	ф 15	0,207		0,260		0,313		6 193					
13	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-2	ф 2	0,017		0,011		0,012		262					
14	НВ ПМЭС	ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-2	ф 13	0,442		0,742		0,812		12 736					
			Σ Аткарск	2,069		3,489		3,506		70 283					
15	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ТП-519(18)	0,020	0,010	0,020	0,010	0,020	0,010	404					
16	ПрБПО	ПС Круглое 35/10 кВ	ф 1001 КТП-434(30)	0,100	0,020	0,100	0,010	0,120	0,020	842					
17	ПрБПО	ПС Круглое 35/10 кВ	ф 1001 КТП-432(35)	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	19					
18	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ТП-36(36)	0,100	0,020	0,200	0,030	0,100	0,020	1 850					
19	ПрБПО	ПС Баланда 110/35/10 кВ	ф 1014 КТП-45(71)	0,020	0,010	0,030	0,100	0,020	0,010	217					
20	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ТП-108(47)	0,030	0,010	0,020	0,010	0,040	0,010	523					
21	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ТП-488(49)	0,100	0,020	0,100	0,020	0,140	0,040	1 527					
22	ПрБПО	ПС Баланда 110/35/10 кВ	ф 1002 КТП-511(85)	0,040	0,010	0,030	0,010	0,040	0,010	600					
23	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ТП-105(60)	0,020	0,010	0,100	0,010	0,100	0,010	1 453					
24	ПрБПО	ПС Баланда 110/35/10 кВ	ф 1002 КТП-30(81)	0,030	0,010	0,050	0,020	0,040	0,010	735					
25	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ТП-509(83)	0,021	0,010	0,021	0,010	0,030	0,010	447					
26	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ТП-107(107)	0,040	0,010	0,030	0,010	0,040	0,010	981					
27	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 ТП-109(57)	0,020	0,010	0,020	0,010	0,020	0,010	98					
28	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 КТП-114(114)	0,080	0,020	0,070	0,010	0,080	0,010	2 353					
29	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1008 КТП-101(101)	0,090	0,020	0,080	0,030	0,080	0,020	3 017					
30	ПрБПО	ПС Баланда 110/35/10 кВ	ф 1002 ТП-54(70)	0,021	0,015	0,020	0,016	0,021	0,010	361					
31	ПрБПО	ПС Баланда 110/35/10 кВ	ф 1013 СВ-251	0,240	0,200	0,550	0,490	0,550	0,490	8 328					
32	ПрБПО	ПС Баланда 110/35/10 кВ	ф 1003	0,030	0,020	0,050	0,030	0,060	0,040	1 554					
33	ПрБПО	ПС Баланда 110/35/10 кВ	ф 1002 КТП-99(Ремзавод)	0,020	0,010	0,020	0,010	0,010	0,010	321					
34	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1006	1,980	0,510	1,940	0,420	1,870	0,500	18 167					
35	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1012	2,020	1,240	2,120	1,040	2,200	1,220	29 228					
36	ПрБПО	ПС Калининск 110/35/10 кВ	ф 1011 ЗТП КРИЗ (ЗТП-22)	0,110	0,020	0,100	0,020	0,120	0,020	2 120					
37	ПрБПО	ПС Круглое 35/10 кВ	ф 1003	0,110	0,050	0,100	0,070	0,110	0,060	7 325					
			Σ Калининск	5,243		5,772		5,812		82 470					
38	ЦПО	ПС Городская ВЛ-110кВ Петровск-Хомяковка	Ввод Т2	0,288		0,572		0,625		12 282					
39	ЦПО	ПС Городская 110/10 кВ	СВ-10кВ 1 и 2 СШ	0,000		0,000		0,000		0					
40	ЦПО	ПС Петровская 110/35/6 кВ	ВЛ-35кВ 1 цепь	1,000		1,500		2,000		34 579					
41	ЦПО	ПС Петровская 110/35/6 кВ	ВЛ-35кВ 2 цепь	0,800		2,000		1,700		34 898					
42	ЦПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1001	0,000		0,000		0,000		0					
			Σ Петровск	2,088		4,072		4,325		81 759					
43	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 79	0,492		1,321		0,602		20 717					
44	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 704	0,401		0,582		0,831		14 388					
45	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 706	0,053		0,064		0,111		1 853					
46	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 708	0,076		0,094		0,155		2 681					
47	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 716	1,738		1,948		2,178		46 590					
48	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 723	0,772		1,226		1,481		27 882					
49	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 730	0,531		0,620		0,762		15 519					

50	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 743	1,020	1,466	1,607	33 904
51	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 747	0,330	0,528	0,712	12 151
52	ЗАО "Тролза"	ПС Урицкая 110/6 кВ	ф 7028	0,197	0,296	0,381	6 980
53	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	ф 3	1,006	1,601	1,938	36 297
54	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	ф 4	0,000	0,000	0,000	1
55	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	ф 20	0,157	0,209	0,352	5 768
56	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	ф 22	0,168	0,303	0,400	7 037
57	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	ф 23	0,320	0,485	0,673	11 557
58	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	ф 24	0,174	0,309	0,396	7 093
59	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	ф 1	0,336	0,870	0,732	15 669
60	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	ф 7	0,098	0,165	0,190	3 708
61	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	ф 9	0,663	1,078	1,264	24 011
62	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	ф 13	0,501	0,917	0,915	19 262
63	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	ф 14	0,673	1,089	1,254	24 630
64	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	ф 15	0,230	0,397	0,579	9 383
65	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	ф 16	0,418	0,955	1,004	18 961
66	ПривПО	ПС Лесозаводская 110/6 кВ	ф 20	0,394	0,707	0,910	16 095
67	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	ф 4	0,079	0,091	0,126	2 206
68	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	ф 6	0,875	1,358	1,647	31 171
69	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	ф 7	0,467	0,655	0,944	16 476
70	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	ф 8	0,041	0,072	0,103	1 682
71	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	ф 10	0,045	0,082	0,071	1 627
72	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	ф 14	0,266	0,363	0,272	7 526
73	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	ф 20	0,972	1,610	1,922	35 608
74	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	ф 22	0,294	0,490	0,664	11 421
75	ПривПО	ПС Новая 110/6 кВ	ф 25	0,258	0,465	0,499	9 813
76	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 2	0,544	0,781	0,940	18 163
77	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 5	1,989	2,249	1,478	51 955
78	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 8	0,000	2,106	1,437	25 745
79	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 9	0,491	0,940	0,996	19 525
80	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 22	1,028	1,640	1,761	36 122
81	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 31	0,000	0,000	0,000	0
82	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 33	0,892	2,283	1,843	41 746
83	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 34	0,645	1,572	1,652	30 137
84	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 35	0,314	0,575	0,608	11 889
85	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 37	0,558	0,791	1,204	19 788
86	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 42	0,000	0,000	0,000	0
87	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 43	0,482	0,799	1,022	18 575
88	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 44	0,217	0,503	0,265	7 724
89	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 45	0,000	0,000	0,000	0
90	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 46	0,238	0,332	0,247	6 401
91	ПривПО	ПС Энгельсская 110/6 кВ	ф 47	0,564	0,962	1,104	21 655
92	ПривПО	ПС Причалы 110/6 кВ	ф 7	0,224	0,450	0,436	8 687
93	ПривПО	ПС Причалы 110/6 кВ	ф 11	0,267	0,350	0,407	8 618
94	ПривПО	ПС Орошение-1 110/35/6 кВ	ф 621	0,285	0,458	0,419	9 269
95	ПривПО	ПС Орошение-1 110/35/6 кВ	ф 627	0,552	0,892	1,294	21 486
96	ПривПО	ПС Орошение-2 110/35/6 кВ	ф 15	0,234	0,460	0,446	9 130
97	ПривПО	ПС Химическая 110/10 кВ	ф 24	0,000	0,000	0,000	0
98	ПривПО	ПС Химическая 110/10 кВ	ф 43	1,045	1,840	2,042	39 527
99	ПривПО	ПС Химическая-1 110/10 кВ	ф 31	0,000	0,000	0,000	0
100	ПривПО	ПС Химическая-1 110/10 кВ	ф 34	0,362	0,522	0,700	12 481
101	ПривПО	ПС Химическая-1 110/10 кВ	ф 16	1,321	2,764	2,759	58 568
102	ПривПО	ПС Анисовка 110/6 кВ	ф 5	0,000	0,000	0,000	0
			Σ Энгельс	26,300	45,684	48,733	976 860
103	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 1	0,400	0,654	0,870	15 086
104	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 6	0,733	1,601	1,572	31 496
105	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 7	0,802	1,374	1,749	31 366
106	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 9	1,378	2,514	2,713	52 992
107	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 10	0,000	0,000	0,000	5
108	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 12	0,000	0,000	0,000	0
109	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 13	1,410	2,795	3,059	57 038
110	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 15	0,420	0,679	0,918	15 934
111	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 16	0,850	1,453	1,808	32 916
112	СВПО	ПС Восточная 110/10 кВ	ф 19	0,514	1,058	0,972	20 940
113	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ	ф 17	0,612	1,471	1,199	27 167
114	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ	ф 19	0,361	0,864	0,751	15 689

115	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ		ф 20	0,627	1,583	1,108	27 833						
116	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ		ф 25	0,331	0,585	0,753	13 379						
117	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ		ф 26	0,175	0,504	0,423	8 991						
118	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ		ф 27	0,719	1,558	1,187	27 224						
119	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ		ф 30	0,222	0,492	0,455	9 711						
120	СВПО	ПС Дзержинская 110/10-6 кВ		ф 31	0,626	1,114	1,353	24 121						
121	СВПО	ПС Сазанлейская 110/10 кВ		ф 1	0,598	1,005	1,328	23 228						
122	СВПО	ПС Сазанлейская 110/10 кВ		ф 2	0,240	0,425	0,530	9 782						
123	СВПО	ПС Сазанлейская 110/10 кВ		ф 4	0,781	1,826	1,668	35 179						
124	СВПО	ПС Сазанлейская 110/10 кВ		ф 5	1,578	3,357	1,226	54 754						
125	СВПО	ПС Сазанлейская 110/10 кВ		ф 6	0,476	0,953	1,023	19 694						
126	СВПО	ПС Сазанлейская 110/10 кВ		ф 7	0,374	0,920	0,545	15 476						
127	СВПО	ПС Сазанлейская 110/10 кВ		ф 8	0,418	0,746	0,928	16 575						
128	СВПО	ПС Сазанлейская 110/10 кВ		ф 10	1,094	2,593	2,254	49 801						
129	СВПО	ПС Сазанлейская 110/10 кВ		ф 12	0,770	1,290	1,677	29 886						
130	СВПО	ПС Линевская 110/10 кВ		ф 1	0,376	0,802	0,850	17 629						
131	СВПО	ПС Линевская 110/10 кВ		ф 2	1,043	1,946	2,384	42 939						
132	СВПО	ПС Линевская 110/10 кВ		ф 4	0,472	0,905	1,093	19 234						
133	СВПО	ПС Линевская 110/10 кВ		ф 6	0,382	0,680	0,707	14 334						
134	ФСК	ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ		ф 2	0,223	0,409	0,465	9 165						
135	ФСК	ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ		ф 9	0,218	0,392	0,487	8 880						
136	ФСК	ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ		ф 12	0,099	0,144	0,223	3 962						
137	ФСК	ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ		ф 14	0,377	0,555	0,614	12 410						
138	ФСК	ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ		ф 18	0,194	0,318	0,440	7 627						
139	ФСК	ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ		ф 19	0,264	0,653	0,516	11 631						
				∑ Балаково	20,154	40,220	39,849	814 074						
140	ПривПО	ПС Аммиак 35/6 кВ		ф 5	0,270	0,348	0,456	8 621						
141	ПривПО	ПС Аммиак 35/6 кВ		ф 12	0,372	0,437	0,450	10 001						
142	ПривПО	ПС Аммиак 35/6 кВ		ф 16	0,191	0,372	0,419	8 107						
143	ПривПО	ПС Аммиак 35/6 кВ		ф 17	0,269	0,406	0,423	9 098						
144	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 2	0,363	0,594	0,695	13 011						
145	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 3	0,118	0,209	0,196	3 985						
146	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 6	0,804	1,420	1,295	28 523						
147	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 7	1,350	1,951	1,878	40 960						
148	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 8	0,000	0,000	0,000	0						
149	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 9	0,000	0,000	0,000	0						
150	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 10	0,000	0,000	0,000	0						
151	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 11	0,745	1,464	1,277	28 719						
152	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 26	0,000	0,000	0,000	0						
153	ПривПО	ПС Маркс 110/35/6 кВ		ф 30	0,164	0,224	0,248	5 310						
154	ПривПО	ПС Подлесное 110/35/10/6 кВ		ф 2	0,124	0,300	0,248	5 586						
155	ПривПО	ПС Орловка 35/10 кВ		ф 3 РП-10	0,150	0,221	0,325	5 668						
				∑ Маркс	4,920	7,947	7,910	167 589						
156	СВПО	ГПП Кр. Октябрь 35/6 кВ		ввод Т1	0,561	0,773	1,117	19 687						
157	СВПО	ГПП Кр. Октябрь 35/6 кВ		ввод Т2	0,000	0,000	0,000	0						
158	СВПО	ПС Волжская насосная 35/6 кВ		ввод Т3	0,000	0,000	0,000	0						
159	СВПО	ПС Волжская насосная 35/6 кВ		ввод Т2	0,900	1,317	1,117	26 845						
160	СВПО	ПС Волжская насосная 35/6 кВ		ввод Т1	0,000	0,000	0,000	0						
161	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 2	0,000	0,000	0,000	0						
162	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 7	0,238	0,680	0,398	11 139						
163	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 10	0,576	0,978	0,961	20 646						
164	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 12	0,382	0,766	0,527	13 194						
165	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 14	0,708	1,043	1,146	23 057						
166	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 18	0,307	0,852	0,594	14 493						
167	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 20	0,000	0,000	0,000	0						
168	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 9	0,000	0,000	0,000	0						
169	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 11	0,041	0,094	0,043	1 540						
170	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 13	0,000	0,000	0,000	0						
171	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 15	0,201	0,361	0,438	7 965						
172	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 17	0,374	0,651	0,685	13 437						
173	СВПО	ПС Вольская 35/6 кВ		ф 19	0,233	0,547	0,497	10 188						
174	ФСК	ПС Вольская 220/110/35/6 кВ		ф 23 Север-1	0,230	0,346	0,480	8 109						
175	ФСК	ПС Вольская 220/110/35/6 кВ		ф 24 Север-2	0,125	0,240	0,301	5 252						
176	ФСК	ПС Вольская 220/110/35/6 кВ		ф 25 Привольск	0,510	0,857	1,061	19 562						
177	ФСК	ПС Вольская 220/110/35/6 кВ		ф 22 Головушка	0,105	0,317	0,407	6 666						

178	ФСК	ПС Вольская 220/110/35/6 кВ	ф 21 КПП	0,268	0,488	0,528	10 014						
179	ФСК	ГПП Волгацемент 35/6 кВ	ф 25	0,128	0,302	0,306	5 484						
∑ Вольск				5,887	10,612	10,606	217 278						
180	СВПО	ПС "Хвалынская" 35/10 кВ	ф 4	0,424	0,973	1,036	19 488						
181	СВПО	ПС "Хвалынская" 35/10 кВ	ф 5	0,412	0,908	0,959	18 532						
182	СВПО	ПС "Хвалынская" 35/10 кВ	ф 6	0,548	1,115	0,948	21 048						
183	Хвалынский ф-л	КТП-1	ВЛ-10 оп.5-00/75 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,003	0,009	0,009	153						
184	Хвалынский ф-л	КТП-2	ВЛ-10 оп.5-00/85 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,012	0,022	0,031	489						
185	Хвалынский ф-л	КТП-3	ВЛ-10 оп.5-00/61 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,011	0,014	0,020	374						
186	Хвалынский ф-л	КТП-4	ВЛ-10 оп.5-00/85 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,010	0,017	0,022	393						
187	Хвалынский ф-л	КТП-5	ВЛ-10 оп.5-00/50 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,008	0,013	0,022	342						
188	Хвалынский ф-л	КТП-6	ВЛ-10 оп.5-00/50 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,010	0,020	0,024	471						
189	Хвалынский ф-л	КТП-7	ВЛ-10 оп.5-03/5 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,016	0,030	0,034	724						
190	Хвалынский ф-л	КТП-8	ВЛ-10 оп.5-00/41 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,003	0,010	0,005	153						
191	Хвалынский ф-л	КТП-9	ВЛ-10 оп.5-00/34 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,004	0,014	0,007	207						
192	Хвалынский ф-л	КТП-10	ВЛ-10 оп.5-03/15 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,016	0,025	0,034	610						
193	Хвалынский ф-л	КТП-11	ВЛ-10 оп.5-00/34 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,008	0,017	0,010	320						
194	Хвалынский ф-л	КТП-12	ВЛ-10 оп.5-00/46 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,010	0,021	0,012	386						
195	Хвалынский ф-л	КТП-13	ВЛ-10 оп.5-00/25 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,009	0,011	0,016	280						
196	Хвалынский ф-л	ЗТП-14	ВЛ-10 оп.1-00/93 ф.1001 ПС "Алексеевка"	0,031	0,075	0,088	1 611						
197	Хвалынский ф-л	КТП-15	ВЛ-10 оп.5-00/17 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,001	0,002	0,002	41						
198	Хвалынский ф-л	КТП-16	ВЛ-10 оп.5-02/11 ф.1005 ПС "Алексеевка"	0,002	0,006	0,006	102						
∑ Хвалынк				1,538	3,302	3,285	65 723						
199	ПрихПО	ЦРП Аркадак 10 кВ	ф 1001	0,034	0,053	0,055	3 073						
200	ПрихПО	ЦРП Аркадак 10 кВ	ф 1002	0,038	0,079	0,067	4 862						
201	ПрихПО	ЦРП Аркадак 10 кВ	ф 1003	0,070	0,124	0,121	12 531						
202	ПрихПО	ПС Янтарная 110/35/10кВ	ф 1006	0,021	0,027	0,023	3 667						
203	ПрихПО	ПС Янтарная ВЛ-10 кВ	ф 1007	0,076	0,137	0,158	19 962						
204	ПрихПО	ПС Янтарная 110/35/10кВ	ф 1009	0,024	0,028	0,037	2 290						
205	ПрихПО	ПС Янтарная 110/35/10кВ	ф 1010	0,082	0,142	0,152	20 000						
∑ Аркадак				0,345	0,590	0,613	66 385						
206	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 1	0,000	0,000	0,000	0						
207	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 3	0,167	0,339	0,263	6 458						
208	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 4	0,496	0,820	0,912	17 942						
209	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 6	0,832	0,875	0,817	20 119						
210	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 7	0,363	0,423	0,679	11 912						
211	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 8	0,203	0,043	0,041	2 022						
212	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 10	0,212	0,486	0,368	8 929						
213	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 11	0,121	0,224	0,216	4 703						
214	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 13	0,275	0,387	0,446	8 639						
215	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 14	0,422	0,776	0,848	16 987						
216	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 16	0,091	0,186	0,140	3 489						
217	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 17	0,575	0,831	1,165	20 331						
218	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 21	0,558	0,781	1,119	19 459						
219	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 24	0,010	0,025	0,006	346						
220	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 25	0,000	0,005	0,326	4 617						
221	ПрихПО	ПС Балашов-город 110/10 кВ	ф 27	0,008	0,018	0,006	260						
222	ПрихПО	ПС Хопер 110/35/10кВ	ф 8	0,534	0,752	0,982	17 988						
223	ПрихПО	ПС Хопер 110/35/10кВ	ф 12	0,000	0,000	0,000	0						

224	ПрихПО	ПС Хопер 110/35/10кВ	ф 20	0,506	0,772	0,773	16 718
225	ПрихПО	ПС Хопер 110/35/10кВ	ф 36	0,106	0,210	0,120	3 658
226	ПрихПО	ПС Хопер 110/35/10кВ	ф 42	0,382	0,629	0,518	12 818
Σ Балашов				5,861	8,582	9,746	197 395
227	ПрихПО	ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ	ф 5	0,469	0,750	0,703	18 640
228	ПрихПО	ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ	ф 10	0,078	0,281	0,281	6 960
229	ПрихПО	ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ	ф 13	0,078	0,188	0,188	4 560
230	ПрихПО	ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ	ф 20				
231	ПрихПО	ПС Ртищево Тяговая 110/10 кВ	ф 4 КТП 17	0,015	0,016	0,019	410
232	ПрихПО	ПС Ртищево Тяговая 110/10 кВ	ЦРП 2 КТП 35	0,012	0,009	0,016	301
233	ПрихПО	ПС Ртищево Тяговая 110/10 кВ	ЦРП 2 КТП 19	0,012	0,009	0,018	295
Σ Ртищево				0,664	1,252	1,225	31 166
234	СевПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1006	0,413	0,671	0,863	15 470
235	СевПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1009	0,242	0,241	0,352	5 632
236	СевПО	ПС Арматурная-I 110/10 кВ	ф 1001	0,073	0,139	0,198	3 066
237	СевПО	ПС Арматурная-II 110/6 кВ	ф 601	0,320	0,480	0,700	11 367
238	СевПО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ф 603	1,030	1,140	0,880	20 777
239	СевПО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ф 604				
240	СевПО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ф 606	0,230	0,410	0,390	7 417
241	СевПО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ф 607	0,180	0,290	0,430	6 895
242	СевПО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ф 608	0,640	1,160	1,350	25 050
243	СевПО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ф 610	0,150	0,480	0,330	7 318
244	СевПО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ф 616	0,300	0,500	0,670	11 483
245	СевПО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ф 619	0,360	0,470	0,470	10 175
246	СевПО	ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ф 620	0,690	0,490	0,500	16 225
Σ Пугачев				4,628	6,471	7,133	140 875
247	ЗавПО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	ф 1002	0,000	0,000	0,180	450
248	ЗавПО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	ф 1003	0,200	0,400	0,400	8 160
249	ЗавПО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	ф 1004	0,140	0,200	0,190	4 350
250	ЗавПО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	ф 1005	0,000	0,000	0,000	0
251	ЗавПО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	ф 1023	0,300	0,500	0,500	9 880
252	ЗавПО	ПС Дергачевская 110/35/10 кВ	ф 1025	0,120	0,200	0,220	4 020
253	ЗавПО	ПС Хладобойня 110/10 кВ	ф 1021	0,126	0,141	0,035	3 270
Σ Дергачи				0,886	1,441	1,525	30 130
254	ЗавПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1003	0,098	0,122	0,154	3 192
255	ЗавПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1004	0,254	0,430	0,562	9 569
256	ЗавПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1006	0,550	1,061	0,988	20 537
257	ЗавПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1014	0,121	0,198	0,249	4 296
258	ЗавПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1027	0,081	0,132	0,154	3 419
259	ЗавПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1030	0,258	0,325	0,486	8 114
260	ЗавПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1032	0,172	0,339	0,360	6 906
261	ЗавПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1033	0,306	0,629	0,698	12 593
262	ЗавПО	ПС Городская 110/10 кВ	ф 1036	0,018	0,107	0,074	1 504
263	ЗавПО	ПС Южная 110/10 кВ	ф 1001	0,074	0,117	0,162	2 897
264	ЗавПО	ПС Липперсталь 110/10 кВ	ф 1003	0,005	0,008	0,008	172
Σ Ершов				1,935	3,468	3,893	73 199
270	ПривПО	ПС ГППЗ 35/10 кВ	ф 67	0,119	0,108	0,132	2 012
271	ПривПО	ПС Красный Кут 110/35/10 кВ	ф 18	0,526	1,027	1,597	30 286
272	ПривПО	ПС Сорго 110/10 кВ	ф 15	0,090	0,114	0,154	2 842
273	ПривПО	ПС Сорго 110/10 кВ	ф 105	0,340	0,621	0,000	4 716
Σ Красный Кут				1,075	1,870	1,883	39 856
274	ЗавПО	ПС Мокроус 110/10 кВ	ф 1002	0,321	0,532	0,652	12 121
275	ЗавПО	ПС Мокроус 110/10 кВ	ф 1004	0,254	0,521	0,456	10 012
276	ЗавПО	ПС Мокроус 110/10 кВ	ф 1007	0,095	0,076	0,125	2 172
277	ЗавПО	ПС Мокроус 110/10 кВ	ф 1021	0,000	0,000	0,000	0
278	ЗавПО	ПС Мокроус 110/10 кВ	ф 1013 КТП-174	0,006	0,008	0,014	233
279	ЗавПО	ПС Мокроус 110/10 кВ	ф 1002 яч. 377	0,090	0,127	0,158	3 166
280	ЗавПО	ПС Водозабор 35/10 кВ	ф 1004	0,000	0,000	0,000	40
Σ Мокроус				0,767	1,265	1,406	27 744
281	ЗавПО	ПС Новоузенская 110/35/10 кВ	ф 1020	0,000	0,000	0,000	0
282	ЗавПО	ПС Новоузенская 110/35/10 кВ	ф 1021	0,160	0,560	0,280	9 760
283	ЗавПО	ПС Новоузенская 110/35/10 кВ	ф 1022	0,040	0,060	0,020	1 040
284	ЗавПО	ПС Новоузенская 110/35/10 кВ	ф 1023	0,120	0,300	0,180	5 880
285	ЗавПО	ПС Новоузенская 110/35/10 кВ	ф 1033	0,000	0,000	0,000	

286	ЗавПО	ПС Новоузенская 110/35/10 кВ	ф 1036	0,240	0,540	0,240	9 780						
287	ЗавПО	ПС Промбаза 110/10 кВ	ф 1001	0,000	0,000	0,000	0						
288	ЗавПО	ПС Промбаза 110/10 кВ	ф 1002	0,648	1,104	1,200	23 000						
289	ЗавПО	ПС Промбаза 110/10 кВ	ф 1008	0,032	0,104	0,048	1 177						
Σ Новоузенск				1,240	2,668	1,968	50 637						
290	ЗавПО	ПС Озинская 110/10 кВ	ф 1004	0,480	0,880	0,800	17 040						
291	ЗавПО	ПС Озинская 110/10 кВ	ф 1006	0,400	0,320	0,350	6 100						
292	ЗавПО	ПС Озинская 110/10 кВ	ф 1020	0,080	0,080	0,080	4 140						
293	ЗавПО	ПС Озинская 110/10 кВ	ф 1021	0,080	0,080	0,080	3 000						
294	ЗавПО	ПС Озинская 110/10 кВ	ф 1022	0,640	0,720	0,720	11 700						
295	ЗавПО	ПС Озинская 110/10 кВ	ф 1024	0,080	0,080	0,080	1 260						
296	ЗавПО	ПС Озинская 110/10 кВ	ф 1026	0,160	0,240	0,160	3 280						
Σ Озинки				1,920	2,400	2,270	46 520						
297	ПривПО	ПС Питерка-1 110/10 кВ	ф 4 КТП-132	0,007	0,011	0,017	227						
298	ПривПО	ПС Питерка-1 110/10 кВ	ф 5	0,364	0,500	0,658	6 200						
299	ПривПО	ПС Питерка-1 110/10 кВ	ф 6	0,521	1,072	0,930	9 600						
300	ПривПО	ПС Питерка-1 110/10 кВ	ф 7	0,204	0,307	0,491	1 040						
301	ПривПО	ПС Питерка-1 110/10 кВ	ф 11	0,031	0,117	0,043	690						
302	ПривПО	РП Питерка 10 кВ	ф 21	0,074	0,095	0,108	1 200						
Σ Питерка				1,201	2,102	2,247	18 957						
303	ПривПО	ПС Ровное 110/35/10 кВ	ф 2	0,180	0,254	0,284	5 784						
304	ПривПО	ПС Ровное 110/35/10 кВ	ф 7	0,244	0,406	0,286	8 704						
305	ПривПО	ПС Ровное 110/35/10 кВ	ф 10	0,054	0,120	0,066	1 950						
Σ Ровное				0,478	0,780	0,636	16 438						
306	ПривПО	ПС Отрогово 35/6 кВ	ф 603	0,041	0,072	0,101	1 701						
307	ПривПО	ПС Отрогово 35/6 кВ	ф 604	0,301	0,575	0,575	12 751						
308	ПривПО	ПС Отрогово 35/6 кВ	ф 605	0,041	0,083	0,085	2 551						
309	ПривПО	ПС Отрогово 35/6 кВ	ф 606	0,230	0,442	0,440	6 803						
310	ПривПО	ПС Отрогово 35/6 кВ	ф 609	0,257	0,464	0,470	10 204						
Σ Степное				0,870	1,635	1,671	34 010						
311	ЦПО	Жасминная 110/10кВ	ф.1022	0,110	0,780	0,190	8 360						
Σ Облкоммунэнерго				92,465	160,530	165,275	3 265 034						