

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» по состоянию на **01.01.2016** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 01.12.2015г. ТП-63 Ревизия оборудования НЭР 2, испытание электрооборудования. На время работ (с 10-30 до 13-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 02.12.2015г. ТП-44 Прорезка деревьев. На время работ (с 13-35 до 14-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 04.12.2015г. ТП-161 Прорезка деревьев. На время работ (с 09-15 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 04.12.2015г. ТП-89 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 10-30 до 11-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 07.12.2015г. ТП-121, 54 Ревизия оборудования НЭР2, испытание оборудования. На время работ (с 08-55 до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 08.12.2015г. ТП-37 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-45 до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 08.12.2015г. ТП-17 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 13-50 до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 09.12.2015г. РП-500 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 10-20 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 10.12.2015г. ТП-36, 78, 124. Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 09-10 до 14-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 11.12.2015г. ТП-42 Прорезка деревьев. На время работ (с 09-15 до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 11.12.2015г. ТП-73 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 13-35 до 15-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 14.12.2015г. ТП-155 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-55 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 15.12.2015г. ТП-65, 69, 142, 21 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 09-00 до 11-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 16.12.2015г. ТП-67, 9, 10 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 09-10 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 18.12.2015г. ТП-109, 64 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-45 до 10-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 23.12.2015г. ТП-175 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-40 до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 2.12.2015г производились плановые работы на ТП-97 РУ-0,4кВ (монтаж ПУ, демонтаж кабеля). На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 10.12.2015г. производились плановые работы на ТП-57 РУ-0,4кВ Ф-4, Ф-12 (замена т/т по ул.Комсомольская, д.51). На время работ (с 13-20 до 13-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 15.12.2015г. производились плановые работы на КТП-207 ВЛ-0,4кВ Ф-4 (замена опор). На время работ (с 8-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 21.12.2015г. производились плановые работы на РП-1 РУ-6кВ Ф-1, яч.5 (установка КТП). На время работ (с 8-50 до 12-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 23.12.2015г. производились плановые работы на РП-1 ВЛ-6кВ Ф-1 (монтаж ЛР). На время работ (с 8-30 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 02.12.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-611 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ- обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-611. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 03.12.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-2 – замена провода ВЛ - 0.4 кВ, текущий ремонт по ул. 4-я линия. На время производства работ с 09-10 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 04.12.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-53 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению на ул.Аэродромная. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 07.12.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-104 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению по ул.Берёзовая. На время производства работ с 09-00 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 08.12.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – монтаж соединительной муфты 3 СТп-10 на КЛ-6 кВ от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ . На время производства работ с 08-55 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

6. 09.12.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-53 – монтаж провода АС-50 на ВЛ - 0.4 кВ по тех. присоединению по ул.1-ый Сосновый проезд. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 09.12.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-615 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ — наладка ПКУ- 6 кВ « Мусороперерабатывающий завод» . На время производства работ с 09-10 до 09-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

8. 10.12.2015 г ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-104 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению по ул.Берёзовая. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

9. 14.12.2015 г. ЗТП- 57 – протяжка контактов чистка трансформатора № 1, техническое обслуживание. На время производства работ с 09-00 до 13-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

10. 16.12.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-24 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению на ул.Дорожная. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

11. 18.12.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-612 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – замена изолятора на опоре 12-00/18. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

12. 23.12.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-70 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению на ул.10-я линия. На время производства работ с 09-50 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 07.12.2015 г. с 15.20 до 17.00 – РП-1 Ф.608а – отыскания место повреждения. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 08.12.2015 г. с 9.35 до 10.17 – ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 рубильник «2-я Дачная» - обрезка деревьев на улице 2-я Дачная 2,4,6 и подвеска провода. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 10.12.2015 г. с 9.00 до 12.00 – ВЛ-0,4 кВ от ТП- 146 ул. Кроткая, 114 - исправления ввода к абоненту. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 10.12.2015 г. с 9.00 до 12.00 РП-10 II секция 6 кВ – регулировка оборудования. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена по нормальной схеме.
5. 16.12.2015 г. с 9.00 до 12.00 ТП-303 – текущий ремонт. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 21.12.2015 с 09.00 до 14.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 руб. «Школа № 10» - замена опор. На время работ потребитель был предупрежден о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителю была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 1.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ПАТП» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 1.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,38кВ КТП «Школа №5» НЭР №4. На время работ (с 11-00 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 4.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,38кВ ТП «Парк» НЭР №4. На время работ (с 11-05 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 7.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «БТМ с/х» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 8.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Рабочая» НЭР №2. На время работ (с 9-15 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 9.12.2015 г. Производились внеплановые работы ТП «Интернат» монтаж концевой разделки КЛ-10кВ. На время работ (с 9-25 до 10-30) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 9.12.2015 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,38кВ КТП «Мостовая» перетяжка ВЛ. На время работ (с 9-15 до 10-30) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 9.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ГКБ» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 10.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на «РП-1 1-С.Ш.» НЭР №3. На время работ (с 08-59 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 10.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,38кВ ТП «Школа №6» НЭР №4. На время работ (с 9-30 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 11.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на «РП-1 2-С.Ш.» НЭР №3. На время работ (с 09-35 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 11.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,38кВ КТП «Склад МГЗ» НЭР №4. На время работ (с 10-40 до 14-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 14.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на «РП-2» НЭР №3. На время работ (с 13-40 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 14.12.2015 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ Ф-10.00 и Ф-10.05 «Хопер II» опиловка в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-40 до 16-30) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 15.12.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «УКС» замена кабельной перемычки 10кВ на трансформатор. На время работ (с 9-14 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 15.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ «РП-5 ячейка №7» НЭР №5. На время работ (с 9-15 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 15.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на «РП-8» НЭР №3. На время работ (с 13-30 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 17.12.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Гостиница» НЭР №2. На время работ (с 09-20 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.