

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2018 году по состоянию на **01.03.2018 г.:**

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 02.02.2018г. производились плановые работы на ТП 3-13 (ППР). На время работ (с 13-50 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 06.02.2018г. производились плановые работы на ТП-51 РУ-0,4кВ Ф-16 (замена автоматического выключателя). На время работ (с 13-35 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 12.02.2018г. производились плановые работы на ТП-46 РУ-0,4кВ Ф-1, Ф-6 (ремонт КЛ-0,4кВ). На время работ (с 13-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 14.02.2018г. производились плановые работы на ТП-59 РУ-0,4кВ Ис.ш. Ф-3 (замена рубильника). На время работ (с 09-00 до 09-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 20.02.2018г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-15 РП-9 от ЛР №49 (обрезка деревьев). На время работ (с 09-20 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 08.02.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Детсад» НЭР-4. На время работ (с 13-55 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 09.02.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Пролетарская» НЭР-4. На время работ (с 8-39 до 11-47) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 12.02.18г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Чкалова» НЭР №3. На время работ (с 09-25 до 11-21) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 12.02.18г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Кутузова» НЭР №3. На время работ (с 13-32 до 15-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 13.02.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Пролетарская» НЭР-4. На время работ (с 8-36 до 13-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 13.02.18г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Поворинская» НЭР №3. На время работ (с 09-24 до 11-07) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 13.02.18г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Склад МГЗ» НЭР №2. На время работ (с 14-05 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 14.02.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Детсад» НЭР-4. На время работ (с 08-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 14.02.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ШК №6» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 15-) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 15.02.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Мельничная» НЭР №2. На время работ (с 09-26 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 15.02.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на «Красноармейская» НЭР №2. На время работ (с 15-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 15.02.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Пролетарская» НЭР-4. На время работ (с 08-50 до 12-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 16.02.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-5 НЭР №2. На время работ (с 09-28 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 16.02.18г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на «Дом МКК» НЭР №2. На время работ (с 13-58 до 15-37) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 19.02.18г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Ленина» 1 С.Ш. НЭР №2. На время работ (с 13-27 до 10-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 20.02.18г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ЖСК-4» НЭР №2. На время работ (с 09-22 до 10-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1. 01.02.2018г. ТП-42 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-55 до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 05.02.2018г. ТП-19 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 15-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 05.02.2018г. ТП-4 Замена деревянных опор на ж/б, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-55 до 16-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 06.02.2018г. ТП-4 Замена деревянных опор на ж/б, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-55 до 16-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 07.02.2018г. ТП-143 Монтаж СИП 0,4кВ. На время работ (с 08-55 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 07.02.2018г. ТП-3 Ревизия оборудования НЭР-2; На время работ (с 08-45 до 10-17ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 07.02.2018г. ТП-4 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-25 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 08.02.2018г. ТП-60 Ревизия оборудования НЭР-2, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-45 до 10-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 08.02.2018г. ТП-84 Ревизия оборудования НЭР-2, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-25 до 15-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 09.02.2018г. ТП-108 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-15 до 15-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 12.02.2018г. ТП-26,59 Ревизия оборудования НЭР-2, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-45 до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 13.02.2018г. ТП-1 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-50 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 13.02.2018г. ТП-53 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-20 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 13.02.2018г. ТП-125 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 09-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 14.02.2018г. ТП-8 Ревизия оборудования НЭР-2, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-35 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 14.02.2018г. ТП-64 Ревизия оборудования НЭР-2, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-23 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 16.02.2018г. ТП-125,10 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 09-40 до 15-36ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 16.02.2018г. ТП-10 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-01 до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 19.02.2018г. ТП-7 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-50 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 9.02.2018г. ТП-17 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-09 до 16-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 20.02.2018г. ТП-16,16а Ревизия оборудования НЭР-2, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-45 до 11-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 20.02.2018г. ТП-75 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-20 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 21.02.2018г. ТП-18а Ревизия оборудования НЭР-2, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-51 до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24. 21.02.2018г. ТП-11а Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-40 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25. 26.02.2018г. ТП-6,15 Ревизия оборудования НЭР-2, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 09-40 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 07.02.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-22 – монтаж СИП-2 по тех. присоединению. На время производства работ с 13-40 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 08.02.2018 г. ТП-91 (у-ок. Подлесное) – демонтаж силового трансформатора №1, текущий ремонт. На время производства работ с 09-00 до 14-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 08.02.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-13 – подключение СИП-2 по тех. присоединению. На время производства работ с 13-30 до 14-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 12.02.2018 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП-12 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Интернациональная. На время производства работ с 09-30 до 11-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 15.02.2018 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-6 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Красноармейская. На время производства работ с 09-30 до 11-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 16.02.2018 г. РП-2 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 20.02.2018 г. ТП-91 (у-ок. Подлесное) – монтаж силового трансформатора №1, текущий ремонт. На время производства работ с 14-00 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 21.02.2018 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП-80 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Красноармейская. На время производства работ с 09-30 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 16.02.2018 г. ТП-22 – работы по НЭР-4. На время производства работ с 08-15 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельские межрайонные электрические сети

1. 05.02.2018 г. с 9.00 до 16.00 РП-22, тр-р №1 – эксплуатационные работы НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 06.02.2018 г. с 9.00 до 16.00 РП-22, тр-р №2 – эксплуатационные работы НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
3. 07.02.2018 г. с 13.00 до 17.00 ТП-1102 – НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
4. 13.02.2018 г. с 13.30 до 16.00 ВЛЭП-0,4 от ТП-14 –НЭР-4, обрезка деревьев (ул. Пионерская). На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.
5. 19.02.2018 г. с 13.30 до 17.00 ТП-127 - НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

6. 21.02.2018 г с 9.00 до 16.00 ВЛЭП-0,4 от ТП-84 по ул. Гоголя –замена 2-х опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.