

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2019 году по состоянию на **01.04.2019 г.:**

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 05.03.2019г. производились плановые работы на ТП-72 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (ППР). На время работ (с 14-10 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 11.03.2019г. производились плановые работы на ВЛ-04кВ ф.10 КТП-1 (НЭР-4). На время работ (с 13-15 до 15-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 13.03.2019г. производились плановые работы на ТП-88 РУ-6кВ яч.1,2,4 (проверка РЗА). На время работ (с 09-08 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 15.03.2019г. производились плановые работы на КЛ-10кВ ТП-220 РУ-10кВ (ремонт концевых заделок). На время работ (с 10-10 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 18.03.2019г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ ф6 ПС Сазанлей от ТП-3-6 (ревизия ЛР). На время работ (с 09-00 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 01.03.19г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Кооперативная» НЭР-2. На время работ (с 09-00 до 10-53) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 01.03.19г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Магнит» НЭР-4. На время работ (с 08-57 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 05.03.19г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Горсад» НЭР-4. На время работ (с 14-55 до 16-36) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 06.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «РСУ» НЭР-4. На время работ (с 09-00 до 14-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 07.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонт на ВЛ-0,4кВ КТП «Чапаева» НЭР-2. На время работ (с 09-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 11.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Чернышевского» НЭР-2. На время работ (с 09-00 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 11.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «Вольская»-ТП «КНС-2» НЭР-5. На время работ (с 10-16 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 13.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Исипина» НЭР-2. На время работ (с 09-35 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 13.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «ЖСК-3» НЭР-4. На время работ (с 13-15 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 14.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Республиканская» НЭР-2. На время работ (с 09-15 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 14.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Декабристов» НЭР-2. На время работ (с 12-30 до 14-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 15.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Баня №3» НЭР-2. На время работ (с 09-20 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 18.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ГПИ» НЭР-4. На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 18.03.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «УКС» НЭР-3. На время работ (с 09-20 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 19.03.2019г. производились плановые работы по графику реконструкции эл. оборудования на РП-8 РУ-10кВ секция №1 .На время работ (с 10-45 до 16-47) потребители были запитаны с резерва.

16. 20.03.2019г. производились плановые работы по графику реконструкции эл.оборудования на РП-8 РУ-10кВ секция №1 .На время работ (с 09-40 до 16-33) потребители были запитаны с резерва.

17. 21.03.2019г. производились плановые работы по графику реконструкции эл. оборудования на РП-8 РУ-10кВ секция №1 . На время работ (с 08-56 до 16-25) потребители были запитаны с резерва.

18. 21.03.2019г. производились плановые работы по кап.ремонт на ВЛ-0.4кВ замена опор 3 шт. вывод с ТП «ГПИ» .На время работ (с 09-25 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 23.03.2019г производились плановые работы по графику реконструкции эл. оборудования на РП-8 РУ-10кВ секция №1 .На время работ (с 08-54 до 12-30) потребители были запитаны с резерва.

20. 25.03.2019г производились плановые работы по графику реконструкции эл. оборудования на РП-8 РУ-10кВ секция №1 .На время работ (с 09-25 до 16-30) потребители были запитаны с резерва.

21. 26.03.2019г производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Больничная» ЭР-4. На время работ (с 09-13 до 14-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 26.03.2019г производились плановые работы по графику реконструкции эл. оборудования на РП-8 РУ-10кВ секция №1 .На время работ (с 09-15 до 16-30) потребители были запитаны с резерва.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1. 07.03.2019г. РП-200 ул.1-Мая. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-30ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 07.03.2019г. Ф-10 ТП-61 до ТП-60. Устранение обрыва КЛ-6кВ. На время работ (с 11-50ч. до 14-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 11.03.2019г. ТП-9 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-40ч. до 11-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 11.03.2019г. ТП-10 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-00ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 12.03.2019г. ТП-8 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-30ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 12.03.2019г. ТП-12 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-30ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 13.03.2019г. ТП-11 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-00ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 13.03.2019г. ТП-11а Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-30ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 15.03.2019г. ТП-15, ТП-13 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-30ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 15.03.2019г. ТП-86 ул. Революционная, д.40. Замена вводного кабеля 0,4кВ. На время работ (с 09-00ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 18.03.2019г. ТП-16, ТП-16а. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-30ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 19.03.2019г. ТП-2. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-30ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 19.03.2019г. ТП-1. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-00ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 19.03.2019г. ТП-63 ул. Пионерская. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-00ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 20.03.2019г. ТП-5. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-20ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 21.03.2019г. РП-200 (сек-2). Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 10-00ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 22.03.2019г. ТП-44. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-00ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 25.03.2019г. ТП-1. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-30ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 26.03.2019г. ТП-4. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-47ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 26.03.2019г. ТП-3. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-47ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 01.03.2019 г. ТП-9 переключение анцапфы трансформатора. На время производства работ с 12-30 до 13-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 04.03.2019 г. ТП-12-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-30 до 14-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 04.03.2019 г. ТП-8-работы по НЭР-3. На время производства работ с 14-10 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 07.03.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-53-монтаж СИП-2, по тех. присоединению, договор № 20038. На время производства работ с 08-20 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 12.03.2019 г. ТП-25-замена ячеек ЩО-70 (2шт.) и работы по НЭР-3, капитальный ремонт. На время производства работ с 09-10 до 14-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

6. 13.03.2019 г. ТП-11-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 до 16-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 18.03.2019 г. ТП-10-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-15 до 11-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 19.03.2019 г. ТП-86-замена ячеек ЩО-70 (2шт.), капитальный ремонт. На время производства работ с 09-00 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 21.03.2019 г. ТП-5-замена провода перекидки от опоры 05-01/06-01, текущий ремонт. На время производства работ с 09-00 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 22.03.2019 г. ТП-26-работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-15 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 26.03.2019 г. ТП-4-протяжка контактных соединений трансформатора. На время производства работ с 09-15 до 10-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

1. 05.03.2019 г. с 09.18 до 11.13 ч. ТП-95 ремонт освещения, заземление дверей . На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 12.03.2019 г. с 09.30 до 10.57 ч. РП-20 РУ-10 кВ яч. Ф.15 к ТП «Тяговая», яч. Ф.18 к ТП-1139-произведена проверка РЗиА. На время работ потребители переведены на резервную схему электроснабжения.
3. 13.03.2019 г. с 09.52 до 11.40 ч. ВЛ-6кВ Ф.20-произведена ревизия грозозащиты. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
4. 15.03.2019 г. с 09.50 до 11.00 ч. ТП-1110-текущий ремонт и испытание электрооборудования. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.

5. 20.03.2019 г. с 09.40 до 16.35 ч. КЛ-10 кВ Ф.2 от РП-20 до РП-28-ремонт кабеля. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
6. 21.03.2019 г. с 14.14 до 16.30 ч. ВЛ-0,4 кВ от КТП-101 р-к «Город»-монтаж контура заземления. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.