

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на **01.05.2014** г.:

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети**

1. Производились работы по отысканию места повреждения КЛЭП – 6 кВ ф. 20 (07.04.2014г. с 13-30 по 14.04.2014. до 17-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 08.04.2014г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП – 18 РУ-6-0,4 кВ - чистка и регулировка оборудования. На время работ (с 09-00 до 11-15), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 14.04.2014г. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 26 р-к «Балаковская» производилась подвеска СИП. На время работ (с 9-00 до 13-30). Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 15.04.2014г. производилась установка ж/б опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП-20 по ул. Дубовская. На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 16.04.2014г. в ТП – 187 производилась замена трансформатора № 1. На время работ (с 9-00 до 14-07) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 16.04.2014г. на ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 21 по ул. Серафимовича, 14а – устранение повреждения на ВЛ, восстановление крюка. На время работ (с 13-00 до 14-54) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети**

1. 1.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Высотная". НЭР-2. На время работ (с 9-40 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 4.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Строителей". НЭР-2. На время работ (с 9-10 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 7.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Мельничная". НЭР-4. На время работ (с 9-10 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 8.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Коттеджи". НЭР-2. На время работ (с 9-20 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 9.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Фестивальная". НЭР-2. На время работ (с 10-00 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 10.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 1 "Баня". НЭР-2. На время работ (с 9-05 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 10.04.2014 г. производились внеплановые работы в ТП "АТС". Ремонт контактных соединений силового трансформатора. На время работ (с 10-05 до 11-00) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 11.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "МСЧ". НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 15.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Дом АТП". НЭР-4. На время работ (с 9-00 до 13-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 15.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Софинского". НЭР-4. На время работ (с 14-25 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 16.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "ДК". НЭР-2. На время работ (с 14-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 16.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Дом АТП". НЭР-4. На время работ (с 9-10 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 17.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Горторг". НЭР-3. На время работ (с 9-00 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 17.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Заготзерно". НЭР-4. На время работ (с 8-45 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 18.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Школа-5". НЭР-3. На время работ (с 13-10 до 14-56) потребители были предупреждены о

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 16.21.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП ” Мостовая ”. НЭР-3. На время работ (с 9-20 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 17.22.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-6. НЭР-3. На время работ (с 11-30 до 14-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 18.23.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП ”Оранжевая ”, “ Полигон ГКБ ”. НЭР-2. На время работ (с 9-15 до 14-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 19.23.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.07. НЭР-5. На время работ (с 8-50 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 20.24.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП ” Медсклады ”. НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 21.25.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП ” ТМСХ ”. Реконструкция ЗРУ-10кВ. На время работ (с 8-55 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. Потребители запитаны по временной схеме.

**Филиал Вольские городские электрические сети ОАО  
«Облкоммунэнерго»**

1. 02.04.2014г. ТП-14 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 08-00 до 12-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 02.04.2014г. ТП-106 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ ( с 13-00 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 07.04.2014г. ТП-164 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 13-00 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 08.04.2014г. ТП-166 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 08-00 до 12-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 08.04.2014г. ТП-148 ВЛИ-0,4кВ замена ответвлений к домам. На время работ (с 08-00 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 08.04.2014г. ТП-167 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 13-00 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 23.04.2014г. ТП-41 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 13-00 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 16.04.2014г. ТП-20 ВЛИ-0,4кВ замена ответвлений к домам. На время работ (с 08-00 до 12-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские  
электрические сети**

1. 10.04.2014 г. Установка соединительных муфт КЛ-6 кВ ф-602 от ЗТП-29 – ЗТП-31 . На время производства работ с 15-20 до 15-45 (ЗТП-29) и до 20-03 (ЗТП-31) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 03.04.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на РП/ТП-3 РУ-10кВ, яч.№10, капитальный ремонт. На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 08.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6кВ Ф-14 ПС «Балаковская», текущий ремонт. На время работ (с 10-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 10.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6кВ Ф-14 ПС «Балаковская», текущий ремонт (установка опор). На время работ (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 18.04.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ТП-41, капитальный ремонт (замена панелей 0,4кВ ). На время работ (с 09-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 24.04.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ТП 72 РУ-0,4кВ, Т-1, I секция, капитальный ремонт (замена силового трансформатора). На время работ (с 10-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Главный инженер**

**А.Н.Голубев**