

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2017 году по состоянию на **01.05.2017 г.:**

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 05.04.2017г. производились плановые работы на ТП-220 Т-2 (ремонт трансформатора). На время работ (с 9-20 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 10.04.2017г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ РП-2 Ф-13 (монтаж провода). На время работ (с 9-30 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 19.04.2017г. производились плановые работы на ТП-86 РУ-0,4кВ Ф-16 (замена рубильника). На время работ (с 9-25 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 21.04.2017г. производились плановые работы на ТП 3-1 РУ-0,4кВ Ф-1 (монтаж ПУ в ВРУ-0,4кВ д.№8 по ул.Минская). На время работ (с 13-40 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 24.04.2017г. производились плановые работы на РП/ТП-3 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 (ППР). На время работ (с 13-40 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 05.04.2017 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «КБО» (с 06-10 до 10-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 06.04.2017 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «КБО» (с 08-40 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 07.04.2017 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «КБО» (с 06-05 до 10-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 09.04.2017 г. 00-02 аварийное отключение Ф-10.13 ПС «Город». 00-44 потребители переключены на резервный источник питания. Причина отключения повреждение КЛ-10кВ от ПС «Город» до РП-3 – выведена в ремонт. 14.04.2017г. 10-50 КЛ-10кВ от ПС «Город» до РП-3 введена в работу после проведения восстановительных работ.
5. 10.04.2017 г. производились плановые работы по графику инвестиционной программы на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» (с 09-05 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 11.04.2017 г. производились плановые работы по графику инвестиционной программы на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» (с 14-06 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 11.04.2017 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Пединститут» (с 08-54 до 13-56) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 12.04.2017 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Пединститут» (с 08-55 до 09-40 и с 13-35 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 12.04.2017 г. производились плановые работы по графику инвестиционной программы на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» (с 10-00 до 13-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 14.04.2017 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «КБО» (с 05-08 до 09-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 11.18.04.2017 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Пединститут» (с 05-20 до 09-48) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 18.04.2017 г. производились плановые работы по графику инвестиционной программы на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» (с 09-10 до 17-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 21.04.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-2 НЭР № 2 (с 09-20 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 03.04.2017г. ТП-97 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-50 до 10-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 03.04.2017г. ТП-60 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-58 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 03.04.2017г. ТП-143 Ревизия оборудования НЭР-3. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-50 до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 04.04.2017г. ТП-5 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-49 до 11-38ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 04.04.2017г. ТП-61 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-57 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 04.04.2017г. ТП-11 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-46 до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 05.04.2017г. ТП-41 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-53 до 11-41ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 05.04.2017г. ТП-98 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-50 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 05.04.2017г. ТП-104 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 14-15 до 16-23ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 06.04.2017г. ТП-56А Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-58 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 06.04.2017г. ТП-127 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-56 до 11-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 06.04.2017г. ТП-138 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-36 до 16-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 07.04.2017г. ТП-3 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-48 до 15-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 10.04.2017г. ТП-98 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-58 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 10.04.2017г. ТП-14, 44 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-55 до 12-34ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 10.04.2017г. ТП-41 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-58 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 11.04.2017г. ТП-106 Ревизия оборудования НЭР-3. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-45 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 11.04.2017г. ТП-58, 98 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-35 до 16-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 12.04.2017г. ТП-131, 139 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-40 до 12-47ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 18.04.2017г. ТП-132 Испытание электрооборудования. На время работ (с 09-15 до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 07.04.2017 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-33 гр. 4 – вынос опоры ВЛ - 0.4 кВ с участка абонента по ул. 5-я линия. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 07.04.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – перетяжка провода в пролёте опор 17-00/6 -17-00/7, текущий ремонт На время производства работ с 13-10 до 13-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 10.04.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ- обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-617. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 11.04.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ- ремонт разъединителя РЛНД – 10/400 на опоре 17-03/05. На время производства работ с 09-45 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 12.04.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ- обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-617. На время производства работ с 09-00 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 13.04.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ- обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-617. На время производства работ с 09-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 14.04.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ - ремонт отпайки ВЛ-6 кВ 30-01 опоры 30-01/47 - 30-01/50, ремонт кабеля 6 кВ опора 30-01/50 . На время производства работ с 08-30 до 13-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 20.04.2017 г. ВЛ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-36 – обрезка деревьев по ул.6-я линия . На время производства работ с 13-35 до 14-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

1. 05.04.2017 г. с 9.00 до 14.00 ТП – 83 РУ – 0,4 кВ – ремонт трансформатора. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 07.04.2017 г. с 09.30 до 11.30 ВЛЭП – 0,4 кВ ТП – 75 р – к «Мельничная» установка траверс. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 13.04.2017 с 13.30 до 16.00 ТП – 1144 – НЭР - 3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена
4. 20.04.2017 г. с 09.30 до 15.30 ТП – 2 жил дом ул. Тельмана,23 переключение КЛ – 0,4 кВ на новое ВРУ. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
5. 21.04.17 г. с 13.00 до 15.00 ТП – 187 РУ - 0,4 кВ I-секция шин замена рубильника «Ф. Энгельса, д.б» На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.
6. 28.04.17 г. с 09.00 до 12.00 ТП - 161- НЭР – 3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.