

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2016 году по состоянию на 01.06.2016 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 6.05.2016г. производились плановые работы на ТП-907 РУ-0,4 кВ ввод №1 (ремонт выключателя). На время работ (с 14-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 11.05.2016г. производились плановые работы на ТП-121 РУ-0,4 кВ Ис.ш. (замена панелей ЩО-70). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 16.05.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-205 (замена опор). На время работ (с 8-30 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 18.05.2016г. производились плановые работы на ВЛ-10 кВ ТП-4-19 яч.№3 в сторону ТП-4-20 (ремонт концевой муфты). На время работ (с 9-05 до 12-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 20.05.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4 кВ КТП-233 (обрезка деревьев). На время работ (с 9-00 до 12-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 11.05.2016г. ТП-155. Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-55 до 11-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 11.05.2016г. ТП-116 Ревизия оборудования НЭР3. На время работ (с 13-45 до 16-09ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 12.05.2016г. ТП-64 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-40 до 10-38ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 12.05.2016г. ТП-108 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 13-25 до 16-01ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 13.05.2016г. ТП-52а Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-45 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 13.05.2016г. ТП-11 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 13-32 до 15-07ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 16.05.2016г. ТП-11а Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 13-38 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 07.04.2016г. ТП-3, 161 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-30 до 09-35ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 04.05.2016г. ТП-94, Монтаж СИП. На время работ (с 09-02 до 10-30ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 05.05.2016г. ТП-40а Монтаж СИП. На время работ (с 08-30 до 16-02ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 05.05.2016г. ТП-94 Монтаж СИП. На время работ (с 08-30 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 13.05.2016г. ТП-40а Монтаж СИП. На время работ (с 08-40 до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 16.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Ртищевская» НЭР №2. На время работ (с 9-40 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 16.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ КТП «Народная» НЭР №4. На время работ (с 13-26 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 16.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Пролетарская» НЭР №2. На время работ (с 13-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 17.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Заготзерно» НЭР №2. На время работ (с 9-40 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 17.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «БПК» НЭР №4. На время работ (с 14-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 18.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Баня №1» НЭР №2. На время работ (с 9-30 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 19.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «БПК» НЭР №4. На время работ (с 9-20 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 23.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ КТП «Народная» НЭР №4. На время работ (с 08-50 до 16-43) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 24.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «Типография» НЭР №4. На время работ (с 09-07 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 26.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.08 ПС «Хопер I» вывод с ТП «КНС-2» ячейка №6 НЭР №5. На время работ (с 13-12 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марковские городские электрические сети

1. 05.05.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ЗТП-36 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Карла Либкнехта. На время производства работ с 09-30 до 11-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 11.05.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.10 ЗТП-120 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева. На время производства работ с 10-45 до 14-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 12.05.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр. 3 ЗТП- 17 – переключение абонентов с ВЛ – 0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ по ул. Первомайская, капитальный ремонт. На время производства работ с 09-00 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 16.05.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр. 3 ЗТП- 17 переключение абонентов с ВЛ – 0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ по ул. Первомайская, капитальный ремонт. На время производства работ с 10-30 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 16.05.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ — ремонт кабельной муфты, текущий ремонт. На время производства работ с 13-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 17.05.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ЗТП- 114 – перенос опор ВЛ – 0,4 кВ, технологическое присоединение. На время производства работ с 09-00 до 11-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 18.05.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.5 ЗТП-33 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.Красная. На время производства работ с 09-00 до 11-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 25.05.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-29 – монтаж СИП- 0.4 кВ по тех. присоединению, пр. Строителей. На время производства работ с 13-00 до 15-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 04.05.2016 г. с 9.00 до 17.00 ВЛЭП – 0,4 кВ ТП – 235 руб. «пер Казарменный» - обрезка деревьев, регулировка провода. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 04.05.2016 г. с 9.00 до 17.00 ремонт кабельной линии КЛ-6 кВ ф.6 от ПС «Новая» до РП-6. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
3. 11.05.2016 г. с 08.00 до 12.05.2016 г. 14.13 КЛ – 6 кВ ф. 704 от ТП-337 до ТП – 338 ремонт кабельной линии. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
4. 16.05.2016 г. с 9.00 до 17.00 КЛ – 6 кВ ф.617А от РП-1 до ТП-192 - отыскание мест повреждения. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.

5. 20.05.2016 г. с 09.00 до 15.00 демонтаж СИП 4x50 с фасада и монтаж СИП по ж/б опорам от ТП-226. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
6. 23.05.2016 г. с 13.00 до 15.00 КЛ – 0,4 кВ руб. «Рабочая» ремонт концевой разделки. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.