

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на 01.07.2014 г.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 10.06.2014г. ТП-127, 138 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 8-30 до 11-20ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 17.06.2014г. ТП-50 ревизия оборудования по НЭР-2, замена силового трансформатора. На время работ (с 08-30 до 11-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 18.05.2014г. Ремонт кабельной линии 6кВ от ТП-37 на опору. На время работ (с 08-30 до 14-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 3.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП " Магнит ". НЭР-2. На время работ (с 9-30 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 4.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП " Пугачёвская ". Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На время работ (с 12-30 до 17-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 4.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-2. НЭР-2. На время работ (с 9-30 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 5.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-1. НЭР-2. На время работ (с 9-20 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 6.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП " Пугачёвская ". Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На

время работ (с 8-40 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 9.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-4. НЭР-2. На время работ (с 6-40 до 10-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 9.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП " Пугачёвская ". Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На время работ (с 8-55 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 10.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-5. НЭР-2. На время работ (с 6-30 до 9-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 11.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-8. НЭР-2. На время работ (с 9-10 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 16.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Совхозная ". НЭР-3. На время работ (с 9-20 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 17.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " 9-января ". НЭР-3. На время работ (с 9-00 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 17.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП " Пугачёвская ". Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На время работ (с 8-50 до 12-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 17.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " 8-марта ". НЭР-3. На время работ (с 9-15 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 19.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Пугачёвская ". НЭР-3. На время работ (с 9-30 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 19.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Школа-8". НЭР-4. На время работ (с 8-55 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 16. 20.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Ленина 38". НЭР-2. На время работ (с 9-45 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 17. 20.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП "Восточная". НЭР-4. На время работ (с 8-50 до 10-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 18. 20.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП "Исипина". НЭР-4. На время работ (с 13-20 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 19. 23.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП "Пугачёвская". Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На время работ (с 9-30 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 20. 24.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП "Пугачёвская". Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На время работ (с 9-15 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 21. 26.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП "Пугачёвская". Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На время работ (с 9-00 до 13-25-) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
1. 26.06.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 – обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ и ревизия оборудования ТП с 09-00 до 11-30; Ф-602 с 13-30 до 18-30 правка ж/б опор, перетяжка проводов.
 2. 26.06.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 1 ЗТП-25 ул. Колхозная – замена аварийной ж/б опоры. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

3. 02.06.2014 г. ЗТП-3 - монтаж контура заземления. На время производства работ с 13-00 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 11.06.2014 г. РП-2 ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина - перетяжка проводов. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 16.06.2014 г. КТП-72 ВЛ-0,4 кВ – монтаж провода СИП-2 по ул. Аэродромная. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 17.06.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 – ремонт траверс ТМ-1, замена изоляторов ТФ-20, обрезка деревьев. На время производства работ с 14-00 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 17.06.2014 г. ЗТП-104, 57 – ремонт силовых трансформаторов, ревизия оборудования. На время производства работ с 14-00 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 18.06.2014 г. ЗТП-100 ВЛ-0,4 кВ ул. Красная – монтаж подвесной арматуры для СИП. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 20.06.2014 г. ЗТП-57 ВЛ-0,4 кВ ул. Аэродромная – монтаж провода СИП с установкой ж/б опор. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 20.06.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-606 опора № 6-00/01 – монтаж концевой муфты ЗКнТ-10. На время производства работ с 09-00 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 26.06.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 – обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ и ревизия оборудования ТП с 09-00 до 11-30; Ф-602 с 13-30 до 18-30 правка ж/б опор, перетяжка проводов.
12. 26.06.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 1 ЗТП-25 ул. Колхозная – замена аварийной ж/б опоры. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены

о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.


13. 26.06.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 1 ЗТП-25 ул. Колхозная – замена аварийной ж/б опоры. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. Производились плановые работы по графику планово - предупредительного ремонта РП – 1 в РУ – 6 кВ ячейка 20 замена ВМ на ВВ (18.06.2014г. с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 19.06.2014г. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 35 опора № 35 – 5/01 – 1 производилась замена опоры. На время работ (с 09-00 до 11-06), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 23.06.2014г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП – 1111 РУ-10 кВ – демонтаж – монтаж ВВ оборудования. На время работ (с 09-00 до 17-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 25.06.2014г. КЛЭП – 6 кВ ф. 622 от ТП – 119 до ТП – 84 ремонт кабельной линии. На время работ (с 09-00 до 16-00). Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 27.06.2014г. РП – 1 РУ – 6 кВ ячейка тр-ра 1, тр-ра 2, монтаж контрольных кабелей (ЭТЛ). На время работ (с 09-00 до 13-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 27.06.2014г. ТП – 18 РУ – 0,4 кВ производилась перезаводка кабелей. На время работ (с 11-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 04.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП-38 ПС «Дзержинская», текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 10.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ Ф-9 КТП-1 ПС «Дзержинская», (замена опор). На время работ (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 16.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ Ф-4,Ф-9 КТП-1 ПС «Дзержинская», (монтаж СИП). На время работ (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 17.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6кВ Ф-27 ПС «Дзержинская», текущий ремонт (замена опоры). На время работ (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 25.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 10-8,РУ-10кВ,Исш Ф-15 ПС «Восточная», текущий ремонт (демонтаж, монтаж КЛ-10кВ). На время работ (с 09-00 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.



Зам.гл.инженера-нач.ПТО

Д.А.Дружкин

