

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на 01.08.2013 г.:

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети**

1. 02.07.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Библиотека ”. Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 9-20 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Строителей ”. НЭР-3. На время работ (с 10-00 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 03.07.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Библиотека ” по улице Красавской. Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 9-45 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 04.07.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Библиотека ”. Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 9-00 до 16-48) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 05.07.2013 г. производились плановые работы по плану реконструкции на ТП “ Школа-6 ”. Реконструкция РУ-10кВ. На время работ (с 9-05 до 13-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 08.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП “ Кутузова ” и ТП “ Чкалова ”. НЭР-2. На время работ (с 9-40 до 12-10) потребители были предупреждены о

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.08.2013г.:**

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети**

1. 09.07.2013 г. Производились плановые работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ гр.1 от ТП-25. На время производства работ с 08-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 19.07.2013 г. Производились неплановые работы по переносу опоры на ВЛ-0,4 кВ гр.5 от ТП-33. На время производства работ с 9-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 22.07.2013 г. Производились аварийные работы в РУ-0,4 кВ ТП-45—замена рубильника 0,4 кВ гр.1. После завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 23.047.2013 г. Производились плановые работы по установке новой КТП. Отключения эл. энергии у потребителей небыло.
5. 24.07.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ гр.1 от ТП-72 —обрезка деревьев. На время производства работ с 9-30 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на 01.**08.2013** г.:

### **Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»**

1. 04.07.2013 г. ТП-12 реконструкция замена деревянных опор на железобетонные по ул.Народной. На время работ ( с 8-30до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 08.07.2013 г. ТП-12 реконструкция замена деревянных опор на железобетонные по ул.Народной. На время работ ( с 8-30до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 11.07.2013г. ТП-129 капитальный ремонт монтаж линии КЛ-6кВ на опору к ТП-129. На время работ ( с 08-30 до 12-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 16.07.2013 г. ТП-69 замена силового трансформатора. На время работ ( с 08-30 до 12-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 16.07.2013 г. ТП-21; 142 ревизия оборудования по НЭР-2; НЭР-3. На время работ ( с 13-00 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 17.07.2013 г. ТП-73; 73а; 76; 24 испытание электрооборудования НЭР-2; НЭР-3. На время работ ( с 08-30 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 18.07.2013 г. ТП-10; 67; 113 испытание электрооборудования НЭР-2; НЭР-3. На время работ ( с 08-30 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.08.2013** г.:

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 02.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 руб. «Д/с №52, Орловская, 5, 7, Брянская 1-13, Одесская,1а,1б,1в,2а,2б,2г, Полтавская 2а,2б,2в, Новороссийская 7 – текущий ремонт, монтаж СИП. На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта в ТП-45 РУ-0,4 кВ – замена оборудования. На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 8.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта 2013 г. в РП-9 РУ-6 кВ яч. Ф.614- проверка РЗИА. На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 09.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта в ТП-342- текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.08.2013** г.:

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 01.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6кВ, РП-1,Ф-2, текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 08-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 01.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ, КТП-240,КТП-241, текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена..
3. 09.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 10-10, Т-1, текущий ремонт (замена трансформатора). На время работ (с 14-05 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 10.07.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ф-12, текущий ремонт, (установка ЛР, правка опор). На время работ (с 07-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 12.07.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ТП 10-8 РУ-10кВ, I секция (демонтаж ячеек). На время работ (с 09-20 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 20.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6кВ, Ф-1, РП-1, ПС «Дзержинская», текущий ремонт (замена провода). На время работ (с 09-00 до 14-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.