

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на 01.**08.2015** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 01.07.2015г. ТП-88 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 01.07.2015г. ТП-291 монтаж поста учета. На время работ (с 13-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 03.07.2015г. Ф-21 Текущий ремонт, замена опоры. На время работ (с 09-10 до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 03.07.2015г. ТП-76; 73А Ревизия электрооборудования НЭРЗ. На время работ (с 09-45 до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 03.07.2015г. ТП-63 Текущий ремонт, установка опоры ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 13-10 до 15-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 06.07.2015г. ТП-125. Переключения нагрузок ТП-125 на ТП-63; 9; 8(с 09-00 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 06.07.2015г. ТП-63 Текущий ремонт, замена ввода. На время работ (с 80-00 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 06.07.2015г. ТП-8 ВЛ-0,4кВ Подключения нагрузок от ТП-125. На время работ (с 08-40 до 12-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 08.07.2015г. ТП-9 Демонтаж КТПН-125. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 13.07.2015г. ТП-9. Перекладка КЛ-6кВ на ГКТП-125 (с 08-30 до 13-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 13.07.2015г. ТП-109 Техническое обслуживание. На время работ (с 10-00 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 14.07.2015г. ТП-9 ВЛ-0,4кВ рубильник Здравоохранения. Установка ГКТПН-125. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 14.07.2015г. ТП-167. Капитальный ремонт Ф-33 ВЛ-6кВ, (с 13-10 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 14.07.2015г. ТП-88 Капитальный ремонт, монтаж СИП. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 15.07.2015г. ТП-69 Капитальный ремонт Ф-33, установка опор ВЛ-6кВ. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 16.07.2015г. ТП-9 ВЛ-0,4кВ рубильник Здравоохранения. Установка силового трансформатора в ГКТПН-125. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 16.07.2015г. ТП-167 Капитальный ремонт Ф-33. Установка опор ВЛ-6кВ. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 16.07.2015г. ТП-224. Ревизия электрооборудования НЭРЗ. Замена трансформатора (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 17.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-30 до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 20.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 22.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 23.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-30 до 10-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 24.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24. 27.07.2015г. ТП-16 ВЛ-0,4кВ. Текущий ремонт. (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25. 28.07.2015г. ТП-165 ВЛ-0,4кВ Текущий ремонт. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 1.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «18 ЖД» НЭР №2. На время работ (с 10-05 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 2.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Трубоизоляционный цех» НЭР №2. На время работ (с 13-40 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 3.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Ленина 38» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 6.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Кирпичный завод» НЭР №2. На время работ (с 14-05 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 8.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «РПС» НЭР №2. На время работ (с 14-05 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 9.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Магнит» НЭР №2. На время работ (с 14-05 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 11.07.2015 г. 6-30 аварийное отключение РП-1 яч.№14; 9-14 включили после осмотра, нормально.

8. 11.07.2015 г. 7-45 аварийное отключение ТП «Ленина» яч.№8; Падение дерева на ВЛ-10кВ; произвели опиловку, включили 10-25.

9. 14.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-4 I секция НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 15.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-4 II секция НЭР №2. На время работ (с 14-05 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 18.07.2015 г. 9-10 аварийное отключение Ф-10.17 ПС «Город»; Причина отключения – течь кровли ТП № 14.02 «Стадион» - на балансе Администрации БМР; 10-22 Ф-10.17 ПС «Город» введен в работу.

12. 21.07.2015 г. 13-20 аварийное отключение Ф-10.21 ПС «Город»; Причина отключения – падение дерева на ВЛ-10кВ; 13-56 Ф-10.21 ПС «Город» введен в работу.

13. 25.07.2015 г. 15-44 аварийное отключение Ф-10.21 ПС «Город»; 16-20 Ф-10.21 ПС «Город» введен в работу после осмотра.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 3.07.2015г. производились плановые работы на ТП-7-3 Т-1 (демонтаж силового трансформатора). На время работ (с 10-00 до 10-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 16.07.2015г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-6 п/с «Сазанлей» отпайка на КТП-207 (установка ЛР). На время работ (с 8-30 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 20.07.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-10 ТП-1 (замена опор). На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 21.07.2015г. производились плановые работы на ТП-44 РУ-0,4кВ Ф-8, (замена т/т ВРУ-0,4 Чапаева,133). На время работ (с 13-40 до 14-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 24.07.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-39 (монтаж провода). На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 01.07.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-49- ремонт ВЛ- 0,4 кВ кап. ремонт по ул. Бебеля. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 02.07.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-36 ул. К-Либкнехта – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ и перетяжка провода. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были пре-

дупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 02.07.2015 г. гр.3 ЗТП-32 –замена силового трансформатора . На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 06.07.2015 г. КЛ-6 кВ ЗТП- 54 - ремонт силового кабеля (резерв). На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 07.07.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-49 ул. Бебеля – монтаж СИП-2 4x50 . На время производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 07.07.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 РЛНД 10/400 – ремонт разъединителя на опоре 8-13/2 . На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 10.07.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 КТП-56 ул. пр. Ленина – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 13.07.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 КТП- 39 ул. Красноармейская – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 15.07.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-615 территория «Товарное хозяйство» – монтаж ПКУ-6 кВ на опоре 15-3/5 . На время производства работ с 11-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 16.07.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 ул.Берег Волги – обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ . На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 17.07.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-104 ул. Березовая – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 13-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
12. 20.07.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-25 ул.Первомайская;Октябрьская – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

13. 23.07.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-33 ул. Красная; гр.1 ЗТП-1 ул.5 линия – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
14. 23.07.2015 г. РП-3 РУ-6 кВ яч. №4 - калибровка т/тока 300/5 -2 шт. . На время производства работ с 10-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

1. 06.07.2015 г. КТП-24 текущий ремонт. На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 06.07.2015 г. с 09-00 до 16-00 ВЛ-6 кВ ф. 20 на участке между ТП – 46 и ТП – 80 – демонтаж опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 09.07.2015 г. ТП-19 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Рабочая» на ул. Революционной, 69 – выправка опоры. На время работ (с 09-00 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 10.07.2015 г. ТП – 345 текущий ремонт оборудования. На время работ (с 9-00 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 28.07.2015 г. КЛ – 6 кВ ф. 6 - замена опоры. На время работ (с 9-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 29.07.2015 г. ТП – 18 ВЛИ – 0,4 кВ – замена СИП от РУ – 0,4 кВ до опоры по ул. Маяковского, 162. На время работ (с 5-10 до 10-36), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.