

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на 01.09.2014 г.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 04.08.2014г. ТП-6 ВЛИ-0,4кВ. установка вновь монтируемых деревянных опор. На время работ (с 8-30 до 16-30ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 06.08.2014г. ТП-65 замена панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ. На время работ (с 08-45 до 13-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 07.08.2014г. Ремонт кабельной линии 0,23кВ от ТП-3 на опору. На время работ (с 08-30 до 14-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 08.08.2014г. ТП-6 ВЛИ-0,4кВ. замена ответвлений к домам. На время работ (с 8-30 до 15-30ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 13.08.2014г. ТП-50 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 8-40 до 11-30ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 13.08.2014г. ТП-223 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-00 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 28.08.2014г. ТП-91 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 08-30 до 11-35ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 1.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф10.07. НЭР-5. На время работ (с 10-10 до 9-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 4.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф10.42. НЭР-5. На время работ (с 6-15 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 5.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ ВОС ”. НЭР-2. На время работ (с 9-45 до 11-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 5.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Ртищевская ”. НЭР-3. На время работ (с 13-15 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 5.08.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП “ Северная “. Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 9-10 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 6.08.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “Кирпичный завод”. Монтаж проводов для запитки “ Метеостанции” по временной схеме. На время работ (с 9-20 до 16-35) потребители были запитаны по резервной схеме.

7. 6.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Шевченко ”. НЭР-2. На время работ (с 13-15 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 7.08.2014 г. производились внеплановые работы в ТП “ Декабристов ”. Замена силового трансформатора ТМ-160/10. На время работ (с 9-40 до 10-20) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
9. 7.08.2014 г. 13-10. КЛ-0,4 кВ “ ТП-3 ДК—50лет ВЛКСМ-11” введён в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме.
10. 7.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Дом АТП ”. НЭР-2. На время работ (с 13-10 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 8.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Телеателье ”. НЭР-2. На время работ (с 11-10 до 13-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 11.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Пролетарская ”. НЭР-3. На время работ (с 9-30 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 12.08.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП “ Северная “. Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 9-20 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 12.08.2014 г. 14-55. КЛ-10 кВ “Горохова-УШ(тюрьма)” введён в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме.
15. 12.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Софинского ”. НЭР-2. На время работ (с 10-00 до 12-30) потребители были предупреждены о

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16.13.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Горохова". НЭР-2. На время работ (с 13-40 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17.14.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "112 кв. дом". НЭР-2. На время работ (с 7-00 до 9-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18.14.08.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП "Северная". Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 6-00 до 8-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19.14.08.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП "Кооперативная". Монтаж опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Тараканова-72. На время работ (с 8-50 до 10-10) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.

20.14.08.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП "ЛВЗ". Монтаж опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Горохова-5. На время работ (с 10-20 до 13-05) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.

21.15.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Заготзерно". НЭР-3. На время работ (с 6-20 до 9-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22.15.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф10.36 п./ст.Хопёр-1. НЭР-5. На время работ (с 6-15 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 23.16.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Лесхоз". НЭР-4. На время работ (с 6-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 24.18.08.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП "Овражная". Замена ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 6-05 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 25.19.08.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП "Овражная". Замена ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 9-30 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 26.19.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "ПМТ". НЭР-2. На время работ (с 9-15 до 13-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 27.19.08.2014 г. 14-25. КЛ-10 кВ "ТМ с/х--Рабочая" введён в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме.
- 28.20.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Баня-3". НЭР-4. На время работ (с 9-05 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 29.19.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "ГПИ". НЭР-2. На время работ (с 13-50 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 30.22.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Баня-1". НЭР-3. Замена силового трансформатора. На время работ (с 9-50 до 12-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

31.22.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Баня-3 ”. НЭР-4. На время работ (с 9-45 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

32.24.08.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ Пролетарская ”. Восстановление ВЛ-0,4кВ по ул. Пролетарской. На время работ (с 8-30 до 12-15) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.

33.25.08.2014 г. 3-15. Аварийное отключение Ф-10.06 п./ст. Город. Повреждение КЛ-10 кВ “ Котельная—РП-5” выведен в ремонт. 5-20 Ф10.06 в работе. Абоненты запитаны по резервной схеме.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 05.08.2014 г. ЗТП-26 – ремонт силового трансформатора. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 14.08.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ЗТП-36 – обрезка деревьев по ул. Энгельса. На время производства работ с 13-00 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 15.08.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 – обрезка деревьев по ул. Бебеля. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 18.08.2014 г. КЛ-6 кВ Ф-616 п/ст «Аммиак» 35/6 кВ опора № 16-03/5 – монтаж концевой муфты 3 КНтп-10. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 19.08.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 опора № 17-09/53 – ремонт разъединителя РЛНД-10/400 А. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 21.08.2014 г. Замена КТП-110 6/250 кВА на ГКТП-6/250 кВА по плану реконструкции (ул. Коммунистическая). На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 25.08.2014 г. ГКТП-45 – ревизия и чистка силового трансформатора. На время производства работ с 13-30 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 28.08.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-57 ул. Комсомольская – монтаж фурнитуры СИП-2. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. с 6.08.2014г 9-00ч до 12.08.2014г. 16-10ч в РП – 1 РУ – 6 кВ проводился монтаж аппарата защиты ф.616, потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 13.08.2014г. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 153 ул. Ленина,20 производилась замена опор. На время работ (с 09-00 до 15-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 05.08.2014г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП – 1106 . На время работ (с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении,

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 11.08.2014г. В ТП-121 производилась чистка и регулировка оборудования. На время работ (с 9-00 до 11-32). Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 25.08.2014г. Производилась установка ж/б опор в районе КТП – 37. На время работ (с 13-30 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 21.08.2014г. В районе КТП – 132 производилась обрезка деревьев. На время работ (с 10-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 27.08.2014г. Производился монтаж СИП от ТП-1127 ул. 148 Черниговской дивизии, 10. На время работ (с 09-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО Облкоммунэнерго Балаковские городские
электрические сети**

1. 04.08.2014г. — 29.08.2014г. производятся плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-бкВ Ф-20, Ф-30, ПС (Дзержинская), (замена опор, замена провода на СИП). На время работ потребители были запитаны по резервной схеме.

2. 05.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ Ф-5 КТП-4 ПС «Дзержинская», (замена провода на СИП). На время работ (с 09-00 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 18.08.2014г. — 22.08.2014г. производились плановые работы по реконструкции РП/ТП-17,РУ-бкВ яч.Г/21,3 «Дзержинская», (замена масляного выключателя на вакуумный). На время работ потребители были запитаны по резервной схеме.

4. 19.08.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ Ф-б КТП-1 ПС «Дзержинская, (замена провода на СИП). На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 25.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ, Ф-2 ПС «Дзержинская», текущий ремонт (обрезка деревьев). На время работ (с 8-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Зам. нач. ПТО

К.Ю.Широков