

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на **01.10.2014** г.:

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 01.09.2014г. ТП-6 ВЛИ-0,4кВ. установка вновь монтируемых деревянных опор. На время работ (с 8-30 до 16-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 02.09.2014г. ТП-131 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 8-30 до 11-30ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 09.09.2014г. замена панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ. На время работ (с 08-35 до 11-05ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 17.09.2014г. ТП-29 ВЛИ-0,4кВ. установка вновь монтируемых деревянных опор, замена ответвлений к домам. На время работ (с 8-30 до 16-50ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 19.09.2014г. ТП-115 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-00 до 15-30ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 25.09.2014г. ТП-87 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-15 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключе-

нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические се-

ти

1. 1.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-00 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 2.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Кирпичный завод. НЭР-3. На время работ (с 10-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 2.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-30 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 2.09.2014 г. 15.20 КЛ- 10кВ РП-5 – ТП Котельная введена в работу.
5. 3.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-15 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 3.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП ЛВЗ . НЭР-3. На время работ (с 10-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 4.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Спец. АТХ . НЭР-3. На время работ (с 14-35 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 4.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-40 до 13-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 8.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-45 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 8.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Пушкина . НЭР-2. На время работ (с 10-15 до 12-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 9.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Котельная . НЭР-2. На время работ (с 9-37 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 10.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Больничная . НЭР-2. На время работ (с 10-00 до 12-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 10.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Овражная замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-35 до 19-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 11.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 15.11.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Овражная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 16.12.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Пугачевская замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-15 до 13-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 17.12.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Овражная замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-20 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 18.13.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 10-30 до 18-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 19.14.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 8-40 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 20.17.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-30 до 17-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 21.17.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП № 16.01 Университет и КТП № 16.02 Университет . НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 22.18.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Шевченко, ТП Дом АТП, ТП Телеате-

лье. НЭР-1. На время работ (с 9-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23.18.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-35 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24.18.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Горная . НЭР-2. На время работ (с 13-15 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25.18.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Пугачевская замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 13-25 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

26.18.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Полярная замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 15-20 до 15-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

27.19.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-7 1 секция шин. НЭР-3. На время работ (с 14-10 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

28.19.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 13-50 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

29.20.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Северная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 8-10 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 30.21.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Северная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 31.22.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-7 2 секция шин. НЭР-3. На время работ (с 9-35 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 32.22.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Макаренко замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-40 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 33.22.09.2014 г. производились внеплановые работы в ТП Строителей. Замена силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМ-630/10. На время работ (с 14-25 до 16-30) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
- 34.23.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП Поворинская, КТП Кутузова, КТП Чкалова, ТП Зюльковского, НЭР-1. На время работ (с 9-30 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 35.23.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на Вл-0,4кВ ТП Северная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-40 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 36.24.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП АТХ-7 ,ТП ПМТ, ТП ГПИ, ТП Котельная, РП-7, НЭР-1. На время работ (с 9-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

37.25.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Овражная замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-00 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

38.25.09.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Северная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-10 до 17-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

39.15.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Эфир . НЭР-2. На время работ (с 15-05 до 16-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические се-

ти

1. 02.09.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-88 – перенос опор по ул. Рабочая. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 03.09.2014 г. ЗТП-57 – монтаж фурнитуры СИП-2 4x70 на ВЛИ-0,4 кВ по ул. Садовая, ул. Комсомольская. На время производства работ с 10-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 05.09.2014 г. ЗТП-15 – монтаж кабеля КЛ-0,4 кВ АВВГ 4x25 на котельную № 39. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 10.09.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ЗТП-44 – демонтаж деревянных опор; монтаж ж/б опор и провода СИП-2 4x50 (360 м) по пр. Строителей. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 15.09.2014 г. РП-2 яч. № 8 Ф-615 – ремонт цепей управления вакуумного выключателя ВВ/TEL. На время производства работ с 11-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 16.09.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 – обрезка деревьев по ул. Бебеля. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 23.09.2014 г. Монтаж кабеля КЛ-6 кВ АСБ 3x185 Ф-605 п/ст «Аммиак» 35/6 кВ. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 24.09.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-57 ул. Садовая, ул. Новоселов – обрезка деревьев. На время производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 26.09.2014г. ЗТП-57 – монтаж ж/б опор СВ-9,5 по ул. Садовая, ул. Новоселов, ул. Ягодная. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 29.09.2014г. ЗТП-105 – ремонт кабеля КЛ-6 кВ Ф-615 по пр. Строителей. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

1. со 02.09.2014 г. с 9-00 ч. по 10.09.2014 г. до 17-00 ч. проводился ремонт КЛЭП – 6 кВ ф. 669 между ТП – 327 – ТП – 54 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.09.2014 г. ТП – 78 производилась чистка оборудования. На время работ (с 09-00 до 11-04), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 08.09.2014 г. ТП – 46 ВЛ – 0,4 кВ р-к «1-я Речная» производилась замена опоры. На время работ (с 09-00 до 17-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 16.09.2014 г. ТП-313 производился текущий ремонт оборудования. На время работ (с 9-00 до 12-00). Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 22.09.2014 г. ТП – 20 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Пристанская» производилась обрезка деревьев. На время работ (с 09-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 26.09.2014 г. ф. 11 ВЛ – 6 кВ производилась замена опоры, обрезка деревьев. На время работ (с 09-00 до 14-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

