

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на 01.10.2015 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 1.09.2015г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-13 РП-2 (обрезка деревьев). На время работ (с 13-45 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 5.09.2015г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ РП-9 Ф-12 (замена КТП-976). На время работ (с 9-00 до 12-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 10.09.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-281 (установка опор). На время работ (с 9-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 14.09.2015г. производились плановые работы на ТП-9-2 Т-2 (установка сетки на вентиляционные решетки). На время работ (с 14-35 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 22.09.2015г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-1 РП-1 от ТП-11 (установка подкоса). На время работ (с 13-45 до 17-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 2.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Республиканская» НЭР №3. На время работ (с 13-35 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 3.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Школа №8» НЭР №3. На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 4.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Уральская» НЭР №2. На время работ (с 8-40 до 12-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 5.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-1 яч. №14 НЭР №5. На время работ (с 6-25 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 7.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Спец.АТХ» НЭР №2. На время работ (с 13-15 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 8.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Пролетарская» НЭР №2. На время работ (с 9-00 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 8.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Ртищевская» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 8.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.20 ПС «Хопер I» НЭР №5. На время работ (с 9-30 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 9.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Стадион» НЭР №2. На время работ (с 9-00 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 9.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Дом МКК» НЭР №2. На время работ (с 14-00 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 9.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.20 ПС «Хопер I» НЭР №5. На время работ (с 11-14 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 9.09.2015 г. 11-15 КЛ-10кВ ТП «УКС» - ТП «ЖСК-5» введена в работу.
13. 10.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Обувная фабрика» НЭР №3. На время работ (с 9-00 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 10.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ЛВЗ» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 10.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.20 ПС «Хопер I» НЭР №5. На время работ (с 9-19 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 16.11.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Озерная» НЭР №3. На время работ (с 9-00 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 17.11.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Кирпичный завод» НЭР №2. На время работ (с 9-20 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 18.12.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.08 ПС «Хопер I» НЭР №5. На время работ (с 6-00 до 13-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 19.14.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Декабристов» НЭР №3. На время работ (с 9-50 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 20.14.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-2 яч. №8 НЭР №5. На время работ (с 10-20 до 17-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 21.15.09.2015 г. 6-15 аварийное отключение РП-1 яч. №3. Причина отключения обрыв ВЛ-10кВ между опор 1.00/58 и 1.00/59. 15-40 – восстановили, пропилили, включили -нормально.
- 22.15.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Нефтяная» НЭР №2. На время работ (с 9-15 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 23.15.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Горохова» НЭР №2. На время работ (с 13-35 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 24.16.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-2 яч. №8 НЭР №5. На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 25.16.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Жилгородок» НЭР №3. На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 26.17.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Школа №10» НЭР №2. На время работ (с 13-35 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 27.17.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-2 яч. №8 НЭР №5. На время работ (с 9-20 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 28.18.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-5 яч. №7 НЭР №5. На время работ (с 9-55 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 29.18.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Чернышевского» НЭР №2. На время работ (с 13-40 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 30.19.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.08 ПС «Хопер I» НЭР №5. На время работ (с 6-00 до 14-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 31.22.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-5 НЭР №2. На время работ (с 14-30 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 32.23.09.2015 г. 19-10 КЛ-10кВ Ф-10.08 ПС «Город» - ТП «РПС» введена в работу.
- 33.24.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-2 яч. №6 НЭР №5.
34. На время работ (с 10-25 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 35.24.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-7 НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 36.25.09.2015 г. 14-33 КЛ-10кВ Ф-10.04 ПС «Город» ТП «БТМСХ» - ТП «Рабочая» введена в работу.
- 37.25.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ЖСК-4» НЭР №2. На время работ (с 13-35 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 38.26.09.2015 г. 4-50 аварийное отключение Ф-10.03 ПС «Хопер II». 5-20 переключили на резерв. 7-25 Ф-10.03 ПС «Хопер II» введен в работу. Причина отключения повреждение КЛ-10кВ ТП «Интернат» - ТП «Горчичный завод» - выведена в ремонт.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 01.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ, установка опор. На время работ (с 08-40 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 02.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор. На время работ (с 08-50 до 16-16ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 07.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор. На время работ (с 08-50 до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 08.09.2015г. ТП-83 Замена панелей ЩО На время работ (с 08-30 до 14-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 14.09.2015г. ТП-41 Замена панелей ЩО На время работ (с 08-50 до 14-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 14.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Замена опор ул.Цементников На время работ (с 09-00 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 15.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор ул.Цементников На время работ (с 08-55 до 16-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 16.09.2015г. ТП-226 Замена силового трансформатора, ревизия оборудования, испытание. На время работ (с 09-50 до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 16.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор ул.Цементников На время работ (с 08-50 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 16.09.2015г. ТП-16 ВЛ-0,23кВ Монтаж крепежной арматуры под СИП ул.Цементников На время работ (с 08-50 до 16-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 17.09.2015г. ТП-16а ВЛИ-0,4кВ Монтаж СИП ул.Цементников На время работ (с 08-50 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 18.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор На время работ (с 13-00 до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 21.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор На время работ (с 08-45 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 21.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Подключение СИП в РУ На время работ (с 09-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 22.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Монтаж СИП На время работ (с 08-45 до 16-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 23.09.2015г. ТП221, ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 14-20 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 23.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Замена ответвлений к домам. На время работ (с 08-45 до 16-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 23.09.2015г. ТП222, ревизия оборудования НЭР2, испытание. На время работ (с 13-10 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 25.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор На время работ (с 08-45 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 01.09.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-6 ул.Интернациональная - обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 10-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 04.09.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-11- ул.К. Либкнехта- монтаж кабеля на ВЛ-0.4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 04.09.015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1;2 ЗТП-129 ул.Октябрьская – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 07.09.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-11 ул. К-Либкнехта – демонтаж кабеля на ВЛ-0.4 кВ. На время производства работ с 08-20 до 10-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 07.09.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-34 ул. Коммунистическая – монтаж СИП-2 по тех. присоединению. На время производства работ с 10-30 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 11.09.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-114 ул.Берег Волги – правка опор ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена
7. 14.09.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.3 ГКТП-97 ул.5-я линия – монтаж ВЛИ -0,4кВ по тех. присоединению. На время производства работ с 10-45 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 14.09.2015 г. ВЛ- 6 кВ Ф-611 от п/ст «Маркс» 110/35/6 монтаж концевой муфты ЗКНТп-10. На время производства работ с 13-20 до 16-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена
9. 15.09.2015 г. ВЛ- 6 кВ Ф-611 от п/ст «Маркс» 110/35/6 - переключение КЛ – 6 кВ на опоре 11-00/2. На время производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 18.09.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.5 ЗТП -97 ул.5-я линия - монтаж СИП-2 на ВЛИ -0.4 кВ . На время производства работ с 08-50 до 10-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

