

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2016 году по состоянию на **01.10.2016** г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 6.09.2016г. производились плановые работы на ТП-254 РУ-0,4кВ Пс.ш. (монтаж КЛ-0,4кВ). На время работ (с 11-20 до 11-31) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 8.09.2016г. производились плановые работы на ТП-83 РУ-0,4кВ (замена вводного рубильника). На время работ (с 13-00 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 15.09.2016г. производились плановые работы на КТП-14 КЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 (монтаж КЛ-0,4кВ). На время работ (с 9-10 до 9-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 19.09.2016г. производились плановые работы на ТП 3-7 (ППР). На время работ (с 9-35 до 10-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 22.09.2016г. производились плановые работы на ТП-22 Т-1 (замена силового трансформатора). На время работ (с 13-40 до 14-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 1.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Чкалова». На время работ (с 14-00 до 14-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 1.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Чапаева» (с 15-20 до 16-21) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 2.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Исипина» (с 10-22 до 10-56) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 02.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Баня № 3» (с 14-50 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 05.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Университет» (с 13-50 до 14-33) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 05.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Республиканская» (с 15-46 до 16-16) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 06.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Макаренко» НЭР № 4. На время работ (с 10-10 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 06.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Склад МГЗ» (с 15-13 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 07.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.42 ПС «Хопер I» НЭР №5. На время работ (с 09-40 до 16-53) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 07.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Чернышевского» (с 11-06 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 07.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Кооперативная» (с 13-51 до 14-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 07.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Школа № 10» (с 15-43 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 08.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Совхозная» НЭР № 4. На время работ (с 09-24 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 08.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Трубоизоляционный цех» (с 10-23 до 11-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 08.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Кузнечная» (с 13-40 до 14-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 08.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Революционная» (с 14-55 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 09.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Жил городок» (с 10-40 до 11-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 09.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Кирпичный завод» (с 14-12 до 14-43) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 12.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Зюльковского» НЭР № 2 (с 09-47 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 12.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Аэродромная» НЭР № 2 (с 14-25 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 12.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Совхозная» НЭР № 4. На время работ (с 13-32 до 17-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 12.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Школа № 8» (с 14-14 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 13.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Совхозная» НЭР № 4. На время работ (с 09-32 до 11-29) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24. 13.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Дом АТП» (с 10-45 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25. 13.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Телеателье» (с 13-54 до 14-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

26. 13.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Детсад» НЭР № 2 (с 14-58 до 16-46) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

27. 14.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Ленина» НЭР № 2 (с 09-10 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

28. 14.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Школа №68» НЭР № 2 (с 15-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

29. 15.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ВОС» НЭР № 2 (с 10-08 до 12-06) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

30. 15.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Чкалова» НЭР № 2 (с 14-20 до 16-27) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

31. 15.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Софинского» (с 14-21 до 15-09) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

32. 16.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Шевченко» НЭР № 2 (с 09-29 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

33. 16.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «РПС» (с 09-40 до 10-42) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

34. 26.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Медсклады» НЭР № 3 (с 14-01 до 16-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

35. 26.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Высотная» НЭР № 3 (с 09-39 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

36. 27.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Полигон ГKB» НЭР № 3 (с 09-55 до 11-53) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

37. 27.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-5 ячейка № 7 НЭР №5. На время работ (с 10-11 до 17-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

38. 27.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Оранжевая» НЭР № 3 (с 14-20 до 16-21) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 02.09.2016г. ТП-10, ТП-69 прорезка деревьев. На время работ (с 09-00ч до 13-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 02.09.2016г. ТП-43 прорезка деревьев. На время работ (с 14-00ч до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 05.09.2016г. ТП-124 Ремонт и испытание КЛ-6кВ . На время работ (с 08-45ч до 09-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 06.09.2016г. ТП-11, ТП-61 Испытание электрооборудования. На время работ (с 08-50ч до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 12.09.2016г. ТП-124А замена оборудования. На время работ (с 08-50ч до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 13.09.2016г. ТП-106, ТП-58 прорезка деревьев. На время работ (с 08-55ч до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 13.09.2016г. ТП-106 прорезка деревьев. На время работ (с 13-05ч до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 14.09.2016г. ТП-70 прорезка деревьев. На время работ (с 08-59ч до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 15.09.2016г. ТП-12 по инвестиционной программе. На время работ (с 08-53ч до 16-24ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 16.09.2016г. ТП-26 прорезка деревьев. На время работ (с 08-54ч до 10-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 16.09.2016г. ТП-56А замена электрооборудования. На время работ (с 10-30ч до 14-00ч.)потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 20.09.2016г. ТП-12 по инвестиционной программе. На время работ (с 08-30ч до 16-02ч.)потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 22.09.2016г. ТП-12 по инвестиционной программе. На время работ (с 09-20ч до 16-00ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 22.09.2016г. ТП-169 замена электрооборудования. На время работ (с 13-50ч до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 23.09.2016г. ТП-9 ревизия электрооборудования. На время работ (с 09-45ч до 11-38ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 27.09.2016г. ТП-39, ТП-172, ТП-173 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-00ч до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 28.09.2016г. ТП-165, ТП-166 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-13ч до 12-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 29.09.2016г. ТП-73 замена опоры. На время работ (с 08-59ч до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 08.09.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 КТП-35 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению на ул.Северная. На время производства работ с 13-25 до 14-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 09.09.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-36 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.К-Либкнехта. На время производства работ с 09-30 до 11-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 13.09.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.8 ЗТП-17 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.Первомайская. На время производства работ с 09-00 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 14.09.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-55 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению на ул.Сосновая. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 20.09.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-1 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.Свободы. На время производства работ с 09-35 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 21.09.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – вынос опоры 2-06/10 с подведомственной территории. На время производства работ с 13-10 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 19.05.09.2016 г. с 9.40 до 13.00 – монтаж ж/б опоры по ул. Студенческой, 88. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 20.07.09.2016 г. с 13.30 до 14.09.2016 г. 16.00 ремонт кабельной линии КЛЭП – 6 кВ ф. 14 на участке от ПС «Новая» до РП – 15. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 21.08.09.2016 с 9.30 до 11.18 отыскание места повреждения КЛЭП – 6 кВ ф. 727 на участке от ПС «Урицкая» до ТП – 335. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена
- 22.12.09.2016 г. с 13.30 до 16.00 ТП – 1146 – текущий ремонт. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

23.22.09.16 г. с 14.00 до 17.00 ТП – 26 РУ – 0,4 кВ р – к «Балаковская» замеры наведенного напряжения на ВЛ – 0,4 кВ. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.

24.22.09.2016г. с 13.20 до 16.00 РП – 7 РУ – 6 кВ яч. ф. 677 – замена трансформаторов тока. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.