

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2020 году по состоянию на 30.09.2020 г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 02.09.2020г. производились плановые работы на КТП-158 (Замена тр-ра). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 07.09.2020г. производились плановые работы на КТП-160 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ, тр-р (НЭР-3). На время работ (с 09-00 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 15.09.2020г. производилось плановое отключение на ВЛ-6 кВ Ф-20; Ф-30 п/с Дзержинская (демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ от КТП-9). На время работ (с 8-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 17.09.2020г. производились плановые работы на РВНО-5 РУ-10кВ п/с Балаковская Ф-18 (НЭР-2). На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 21.09.2020г. производились плановые работы на ТП-3-6 Т-1; Т-2 (монтаж «0» шины). На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 01.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 05-50 до 10-11) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 02.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 09-40 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 09.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ТП «ПМТ». На время работ (с 14-00 до 16-40), после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 10.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ТП «ПМТ». На время работ (с 09-15 до 16-30) потребители были запитаны с резерва.
5. 10.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 09-50 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 14.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 09-13 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 14.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ТП «ПМТ». На время работ (с 09-35 до 16-30) потребители были запитаны с резерва.
8. 15.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 10-00 до 14-14) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 15.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ТП «ПМТ». На время работ (с 10-20 до 16-25) потребители были запитаны с резерва.
10. 16.09.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Народная» НЭР-2. На время работ (с 10-00 до 11-43) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 16.09.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Поворинская» НЭР-2. На время работ (с 14-44 до 16-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям.
12. 17.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 08-58 до 17-04) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 17.09.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Пролетарская» НЭР-3. На время работ (с 09-30 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 17.09.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Склад МГЗ» НЭР-3. На время работ (с 14-00 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 18.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 09-20 до 15-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 18.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ТП «ПМТ». На время работ (с 10-30 до 15-55) потребители были запитаны с резерва.
17. 21.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ТП «ПМТ». На время работ (с 09-00 до 16-10) потребители были запитаны с резерва.
18. 21.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 09-05 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
19. 22.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 08-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
20. 22.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ТП «ПМТ». На время работ (с 13-45 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
21. 23.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 08-41 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
22. 23.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ТП «ПМТ». На время работ (с 13-40 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
23. 24.09.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 09-31 до 16-39) потребители были предупреждены о плановом

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24. 24.09.2020 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ТП «ПМТ». На время работ (с 10-03 до 17-28) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25. 25.09.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Аэродромная» НЭР-2. На время работ (с 09-30 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

26. 25.09.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Детсад» НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1. 01.09.2020г. от ТП-109. Монтаж провода СИП руб-к к ул.Комбайнеров. На время работ (с 08-43ч. до 14-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена

2. 07.09.2020г. от ТП-109. Монтаж СИП, замена вводов, опор на ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-40ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 07.09.2020г. ТП-110. Проверка трансформаторов тока (Т-1, Т-2). На время работ (с 11-40ч. до 12-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 08.09.2020г. Установка ж/б опор по ул. Газовая, 10. На время работ (с 13-30ч. до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 10.09.2020г. ТП-29, РУ-6кВ с.ш №9. Установка ячейки КСО. На время работ (с 13-15ч. до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

6. 11.09.2020г. ТП-14 ВЛ-0,4кВ. Замена опор по ул. М. Горького, 7. На время работ (с 08-55ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 15.09.2020г. от ТП-70. ВЛ-0,4кВ замена вводов в ж/д по ул. Лермонтова, 15. На время работ (с 13-45ч. до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 17.09.2020г. РП-700. Ревизия и ремонт соединений трансформаторов Собственных нужд 1 и 2 с.ш. На время работ (с 09-05ч. до 10-52ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 18.09.2020г. Прокладка кабелей 6кВ от КТПН по ул. Заводская, 96 на опору ВЛ-6кВ №10-05/44. На время работ (с 08-45ч. до 11-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 21.09.2020г. ТП-173. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-40ч. до 11-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 21.09.2020г. ТП-74. Замена силового трансформатора. На время работ (с 09-15ч. до 10-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 21.09.2020г. ТП-172. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-30ч. до 15-38ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 22.09.2020г. ТП-165. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 09-00ч. до 11-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 22.09.2020г. от ТП-165. Ревизия оборудования по НЭР-4, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-25ч. до 11-14ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 22.09.2020г. ТП-166. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-30ч. до 15-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 22.09.2020г. от ТП-166. Ревизия оборудования по НЭР-4, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-35ч. до 16-24ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 23.09.2020г. ТП-143. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 08-20ч. до 10-07ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 23.09.2020г. ТП-26. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 14-18ч. до 16-17ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена

19. 23.09.2020г. от ТП-214 (к ул. Л.Толстого) прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 14-17ч. до 16-16ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 24.09.2020г. ТП-155. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-47ч. до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 24.09.2020г. от ТП-107. Ревизия оборудования по НЭР-4, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-10ч. до 11-23ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 24.09.2020г. ТП-69, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-42ч. до 13-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 02.09.2020 г. ТП-105 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-20 до 15-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 04.09.2020 г. РП-2 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 11-15 до 11-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 07.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 – капитальный ремонт . На время производства работ с 10-20 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 08.09.2020 г. ТП-109 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 08.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 – обрезка деревьев. На время производства работ с 14-25 до 16-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 09.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 – капитальный ремонт. На время производства работ с 09-25 до 14-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 09.09.2020 г. ТП-110 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 10.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 – капитальный ремонт. На время производства работ с 08-40 до 12-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 10.09.2020 г. ТП-58 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-50 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 11.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 – капитальный ремонт. На время производства работ с 09-15 до 12-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 14.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 – капитальный ремонт. На время производства работ с 09-40 до 13-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
12. 15.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 – капитальный ремонт. На время производства работ с 09-12 до 12-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
13. 16.09.2020 г. ТП-114– работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-40 до 16-09 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
14. 17.09.2020 г. ТП-61 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-50 до 11-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

15. 17.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 – капитальный ремонт. На время производства работ с 09-05 до 11-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
16. 18.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-62 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 до 15-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
17. 21.09.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 – капитальный ремонт. На время производства работ с 09-20 до 1-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
18. 22.09.2020 г. ТП-39 - работы по НЭР-2 На время производства работ с 09-15 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
19. 23.09.2020 г. ТП-270 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-15 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
20. 23.09.2020 г. ТП-РП-2– работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-45 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
21. 24.09.2020 г. ВЛ-6 кВ от Ф-608 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-20 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
22. 25.09.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-616– обрезка деревьев. На время производства работ с 09-20 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

- 07.09.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП – 96 - НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 08.09.2020 г. с 08.45 до 13.00 ч. ТП – 174 - НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 16.09.2020 г. с 09.00 до 15.00 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 руб. «Комсомольская» - НЭР-4. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 18.09.2020 г. с 09.00 до 14.30 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП-806 руб. «Репина» - замена аварийной опоры. На время работ потребители были предупреждены о плановом

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

- 25.09.2020г. с 08.45 до 13.00 ч. ТП-159 – НЭР-3. На время потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 29.09.2020 г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП-27 руб. «Студенческая» - ремонт рубильника. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.
- 30.09.2020 г. с 08.45 до 13.00 ч. ТП - 312 - НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.

Начальник ПТО



С.В. Капенкин