

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.11.2013** г.:

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 02.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ, Ф-12, РП-9, текущий ремонт (замена опор, монтаж провода). На время работ (с 09-00 до 18-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП/ТП-11,РУ-10кВ, яч.№9, текущий ремонт (монтаж цепей АВР). На время работ (с 08-40 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 04.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-252 РУ-0,4кВ, текущий ремонт (замена панелей ЩО-70) . На время работ (с 09-00 до 15-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 11.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 4-10 Т-1, текущий ремонт (замена трансформатора) . На время работ (с 09-20 до 14-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 21.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ, Ф-1,Ф-3 КТП-14 РП-1, текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 09-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

## Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические

### сети

1. 01.10.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта ТП “ Рабочая ”. Переключение ТП в работу по временной схеме. На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.10.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта ТП “ Рабочая ”. Монтаж концевых разделок КЛ-10кВ. На время работ (с 09-50 до 12-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 03.10.2013 г. производились плановые работы по новому техническому присоединению на ВЛ-0,4кВ ТП “ Нефтяная ”. Монтаж СИП-4 по улице Степана Разина. На время работ (с 10 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 10.10.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта ЗРУ-10кВ ТП “ Рабочая ”. Монтаж ячеек ЗРУ-10 кВ. На время работ (с 10-00 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 12.10.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта ЗРУ-0,4кВ ТП “ АТС ”. Замена ячеек ЗРУ-0,4кВ. На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 17.10.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта ЗРУ-10кВ ТП -6. Замена ячеек ЗРУ-10кВ. На время работ (с 10-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 18.10.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта ЗРУ-10кВ ТП -6. Монтаж защитных ограждений ячеек ЗРУ-10кВ. На время работ (с 10-10 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 23.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП "Кооперативная". НЭР-2. На время работ (с 13-40 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»**

1. 01.10.2013 г. ТП-22 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 10.00 до 13.00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 08.10.2013 г. ТП-4 рубильник к ул.Революционная Замена опор ВЛ-0,23кВ, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-30 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 08.10.2013г. ТП-92 РУ-0,4кВ переключение с 1 секции на 2 секцию шин. На время работ (с 08-40 до 10-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 08.10. по 11.10.2013 г. ТП-92 РУ-0,4кВ установка панелей ЩО-70. На время работ (с 08-00 до 17-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 15.10 по 16.10.2013г. ТП-ТП-57 замена опор ВЛ-4/0,23кВ, монтаж СИП. На время работ (с 09-00 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 17.10.2013г. ТП-293 замена трансформатора. На время работ (с 13.30 до 16-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 21.10.2013г. РП-200 ревизия оборудования. На время работ (с 13.00 до 14-40 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 22.10.2013г. ТП-173 замена трансформатора. На время работ (с 8-45 до 12-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети**

1. 02.10.2013 г. Производились работы по текущему ремонту: замена провода на ВЛ-0,4 кВ ЗТП-61 гр. 2. На время производства работ с 13-15 до 16-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 04.10.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта: обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-60 гр. 4 и гр. 6 ул. Загородная роща (Центральная районная больница). На время производства работ с 09-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 09.10.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта: обрезка деревьев ВЛ-6 кВ фидер 11. На время производства работ с 14-10 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 14.10.2013 г. Производились работы по текущему ремонту: ремонт секционного выключателя в РУ-0,4 кВ ЗТП-54. На время производства работ с 14-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 16.10.2013 г. Производились работы по текущему ремонту: вынос опоры ЗТП-56 гр. 2. На время производства работ с 09-00 до 10-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 17.10.2013 г. Производились работы по ремонту ВЛ-6 кВ ЗТП-2 фидер 8. На время производства работ с 14-05 до 15-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

**ти**

1. 03.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ КТП-613 – кап. ремонт, выправка опор, замена провода на СИП 2. На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 04.10.13 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта РУ-6-0,4 кВ от ТП-181 – НЭР-3, текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 09.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КЛ-0,4 кВ от ТП-109 – НЭР-3, ревизия ЛЭП к жилому дому ул. Тельмана, 6 текущий ремонт. На время работ (с 13-00 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 14.10.2013 г. производились плановые работы по плану-графику 2013 г. в РУ-6-0,4 кВ ТП-321, комплекс испытаний, текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 10-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 15.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от КТП-66, обрезка деревьев в районе ул. 2-я Ленинградская, 7. На время работ (с 13-30 до 14-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 18.10.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП-46, текущий ремонт строительной части. На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.