

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2016 году по состоянию на **01.12.2016** г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 01.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Гагарина» НЭР № 4. На время работ (с 14-50 до 16-32) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 14.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Р.Люксембург» НЭР № 2. На время работ (с 14-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 15.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Декабристов» НЭР № 2 (с 13-25 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 18.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Чапаева» НЭР № 2 (с 13-05 до 14-54) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 21.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Баня №3» НЭР № 2 (с 09-25 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 21.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Исипина» НЭР № 2 (с 14-00 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 22.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Молодежная» НЭР № 3 (с 9-45 до 16-19) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 23.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Обувная ф-ка» НЭР № 2 (с 9-09 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 23.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Озерная» НЭР № 2 (с 13-45 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 24.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Больничная» НЭР № 2 (с 9-30 до 11-27) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 24.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Кооперативная» НЭР № 2 (с 13-35 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 25.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Жил. городок» НЭР № 2 (с 9-16 до 11-41) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 25.11.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Винцех» НЭР № 4. На время работ (с 09-30 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 2.11.2016г. производились плановые работы на ТП-121 РУ-0,4кВ Пс.ш. Ф-14 (установка автоматического выключателя). На время работ (с 6-10 до 7-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 14.11.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-4 (установка опор, обрезка деревьев). На время работ (с 8-30 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 16.11.2016г. производились плановые работы на ТП 4-11 Т-1 (замена силового трансформатора). На время работ (с 9-10 до 12-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 21.11.2016г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-8 РП-9 (монтаж линейного разъединителя). На время работ (с 13-50 до 14-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 25.11.2016г. производились плановые работы на ТП-59 РУ-0,4кВ (монтаж КЛ-0,4кВ). На время работ (с 9-05 до 11-07) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические се-
ти**

1. 09.11.2016г. ТП-29 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-50ч до 11-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 10.11.2016г. ТП-39, 167 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-00ч до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 10.11.2016г. ТП-208 ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-50ч до 15-53ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 11.11.2016г. ТП-5 ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-49ч до 11-24ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 14.11.2016г. ТП-166 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-40ч до 10-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 15.11.2016г. ТП-143 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-11ч до 11-31ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 18.11.2016г. ТП-60 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-51ч до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 21.11.2016г. ТП-8 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45ч до 11-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 21.11.2016г. ТП-16а ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-25ч до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 22.11.2016г. ТП-117 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45ч до 10-37ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 22.11.2016г. ТП-26 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-35ч до 15-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 23.11.2016г. ТП-1 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-50ч до 10-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 23.11.2016г. ТП-3 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-15ч до 14-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 24.11.2016г. ТП-204 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-41ч до 11-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 24.11.2016г. ТП-86 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-15ч до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 25.11.2016г. ТП-205 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-42ч до 14-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 28.11.2016г. ТП-132 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45ч до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 10.11.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-54 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.Интернациональная площадь. На время производства работ с 08-50 до 11-10. Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 14.11.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-35 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по прочей деятельности на пр.Строителей. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 15.11.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ГКТП-88 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по прочей деятельности на ул. 1-я линия. На время производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 17.11.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-616 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ — обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-616. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 21.11.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ГКТП-88 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по прочей деятельности на ж/д 263 ул. Куйбышева. На время производства работ с 08-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 21.11.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-120 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Мамина. На время производства работ с 14-00 до 16-30. Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 22.11.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-649 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ — обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-649. На время производства работ с 09-00 до 14-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 24.11.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-70 – монтаж СИП-2 по прочей деятельности на ж/д 55 ул.10-я линия. На время производства работ с 13-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 08.11.2016 г. с 8.30 до 10.44 ВЛЭП – 0,4 кВ от РП – 1 – монтаж ящика учета на опоре № 1 – 14/00 – 8. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 08.11.2016 г. с 09.00 до 12.10 Монтаж ВЛИ – 0,4 кВ от ТП – 27 опора № 27 – 3/00 – 2 до ул. М.Василевского. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 11.11.2016 с 08.00 до 13.00 перевод части абонентов с ТП – 226 на ТП – 223. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена

4. 14.11.2016 г. с 09.00 до 15.20 ТП – 1128 РУ – 6 кВ – замена оборудования. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

5. 16.11.16 г. с 13.00 до 15.56 ТП – 53 – замена трансформатора. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.

6. 21.11.2016г. с 13.00 до 17.00 отыскание места повреждения на КЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 161 до ж.д. пр. Ф.Энгельса, 11 п. 4. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.