

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2019 году по состоянию на 29.11.2019 г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 01.11.2019г. производились плановые работы на КТП-23 Ф-3 (Монтаж ПУ). На время работ (с 9-00 до 10-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 05.11.2019г. производились плановые работы на КТП-233 (Заменен трансформатор). На время работ (с 09-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 12.11.2019г. производились плановые работы на ТП-9-5 РУ-0,4кВ (Ремонт РПС Ф-13, Ф-5). На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 21.11.2019г. производились плановые работы на КТП-255 Ф-1 (Установка ПУ). На время работ (с 13-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 22.11.2019г. производились плановые работы на РП-5 РУ-6кВ (Монтаж РЗА). На время работ (с 08-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 08.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ КТП «Затонская» НЭР-4. На время работ (с 09-16 до 13-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 20.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ШК-8» НЭР-2. На время работ (с 13-33 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 21.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Кузнечная» НЭР-3. На время работ

(с 09-40 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 21.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Овражная» НЭР-3. На время работ (с 14-00 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 22.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Революционная» НЭР-3. На время работ (с 09-00 до 13-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 25.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Верхняя» НЭР-2. На время работ (с 09-30 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 25.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Автомобилистов» НЭР-2. На время работ (с 14-05 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 25.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного на ВЛ-0,4кВ ТП «Горная» НЭР-4 . На время работ (с 09-05 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 26.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Восточная» НЭР-2. На время работ (с 09-35 до 10-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 26.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Полярная» НЭР-2. На время работ (с 13-59 до 15-34) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 26.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Гагарина» НЭР-4. На время работ (с 09-10 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 27.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Жил.городок» НЭР-2. На время работ (с 09-30 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 27.11.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Гагарина» НЭР-4. На время работ (с 09-00 до 14-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1. 01.11.2019г. ТП-40. Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ (с 09-01ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 01.11.2019г. КТПН-228. Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-55ч. до 16-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 01.11.2019г. РП-31. Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-47ч. до 10-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 01.11.2019г. РП-700 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-50ч. до 16-00 ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 21.11.2019г. КППН-73а. Ревизия испытания электрооборудования по НЭР-4. На время работ (с 09-01ч. до 16-23ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 07.11.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 ф.1 – монтаж СИП-2 и монтаж поста учёта в РУ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-35 до 11-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 13.11.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 ф.2 – обрезка деревьев. На время производства работ с 09-10 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 15.11.2019 г. РП-2 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-30 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 20.11.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 ф.15 – монтаж СИП-2 по тех. присоединению, договор № 215981П. На время производства работ с 09-00 до 14-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 21.11.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 ф.9 – перенос ж/б опор. На время производства работ с 09-25 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 25.11.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 ф.2 – подключение СИП-2 по тех. присоединению, договор № 21598/П. На время производства работ с 09-00 до 10-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

1. 07.11.2019 г. с 9.00 до 17.00 ч. ВЛ-0,4 кВ ТП-808 руб. «Весь частный сектор д.10» – установка ж/б опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 11.11.2019 г. с 13.00 до 17.00 ч. РП – 4 РУ -6 кВ яч. ШСВВ – проверка РЗиА. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
3. 19.11.2019 г. с 09.00 до 17.00 ч. РП-14 яч. Ф.723 – монтаж трансформаторов тока. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
4. 20.11.2019 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП-918 – НЭР - 2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
5. 25.11.2019 г. с 13.00 до 16.00 ч. ТП-31 Т-2 II сек. РУ-0,4 кВ – ремонт полов в камере трансформатора. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.

6. 26.11.2019г. с 13.30 до 17.00 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 руб. «Петровского на опору» - НЭР - 4. На время потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
7. 28.11.2019 г с 13.00 -16.00 ТП-189 РУ-0,4 кВ руб. «Макдональдс» в.2 – испытание кабельных линий. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.
8. 29.11.2019 г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП-140 Т-1 – доливка масла. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

Начальник ПТО



С.В. Капенкин