

## АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в I квартале 2021 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1003	15,56 2021.01.30	19,23 2021.01.30	738,059	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1003
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	РП "Эlevator" Ф-1001 ВЛ-10 кВ	18,04 2021.01.31	19,50 2021.01.31	212,400	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	РП "Эlevator" СР-10 кВ ВМГ-10 яч.11	18,04 2021.01.31	18,30 2021.01.31	81,700	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП "эlevator"
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1002	15,37 2021.01.31	17,26 2021.01.31	338,520	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004	22,14 2021.01.31	23,03 2021.01.31	635,910	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1003	19,30 2021.01.31	22,19 2021.01.31	605,736	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1003
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-7 Ф-2 я.9; яч.1	11,48 2021.01.29	14,20 2021.01.29	197,340	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-2
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-7 Ф.2 я.9; яч.1	11,48 2021.01.29	13,13 2021.01.29	4510,318	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-2
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1024	13,50 2021.01.29	14,20 2021.01.29	42,715	3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1024
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004	19,52 2021.01.27	22,08 2021.01.27	558,420	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004	19,52 2021.01.27	21,08 2021.01.27	251,460	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1025	19,40 2021.01.27	22,49 2021.01.27	904,050	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1025

13	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	Ф-1001	16,10 2021.01.28	16,22 2021.01.28	26,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1001
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006	14,43 2021.01.27	14,56 2021.01.27	243,760	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016	08,36 2021.01.27	10,43 2021.01.27	1285,216	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1016
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010 (Ф-1005А)	08,25 2021.01.27	10,03 2021.01.27	1169,740	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1010 (Ф-1005А)
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-1006	10,50 2021.01.24	15,10 2021.01.24	1796,950	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-723	05,06 2021.01.24	06,35 2021.01.24	444,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 723
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	Ф-1002, Ф-1004, Ф- 1007, Ф-1021	05,45 2021.01.21	05,50 2021.01.21	40,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	не требовалось
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1001	06,10 2021.01.14	06,17 2021.01.14	61,200	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1001
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	Ф-606 ПС "Россия"	04,30 2021.01.14	05,30 2021.01.14	80,300	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 606
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605 ЦРП-2 ТП- 83, 103 ,64, 13, 18	06,55 2021.01.14	10,27 2021.01.14	5612,696	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 0605
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф-1006	23,09 2021.01.13	00,25 2021.01.14	642,696	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1014	22,55 2021.01.13	00,10 2021.01.14	344,813	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1014
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004	21,55 2021.01.09	23,15 2021.01.09	1971,060	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004

26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-602 ПС "Подлесное"	21,40 2021.01.09	22,00 2021.01.09	49,830	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	не требовалось
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-1001 ПС "Подлесное"	21,40 2021.01.09	22,00 2021.01.09	101,970	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	не требовалось
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-605 ПС "Амиак"	21,40 2021.01.09	22,00 2021.01.09	154,770	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	не требовалось
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-1019	18,13 2021.01.09	19,07 2021.01.09	720,900	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1019
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ПС "Причалы": Ф- 7, 11 ПС "Лесозаводская": Ф-1, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20 ПС "Урицкая": Ф-730, 716, 79, 704, 708, 706, 723, 743, 747, 728	17,34 2021.01.09	17,56 2021.01.09	3649,310	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	не требовалось
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-3, 9, 18, 19, 21, 25, 27, 59 от ПС "Красноармейска я-110"	17,30 2021.01.09	17,49 2021.01.09	763,872	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	не требовалось
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП "Промышленный" РУ-10 кВ яч. № 5 Ф- 1031, яч. № 2 Ф- 1047 РП "Жасминный" Ф- 1022	17,27 2021.01.09	17,49 2021.01.09	629,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	не требовалось
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-608	22,35 2021.01.09	02,05 2021.01.10	1102,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 608
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-608	22,35 2021.01.09	23,50 2021.01.09	1400,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 608
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004 отпайка ТП-14 - ТП-19	00,58 2021.01.10	02,10 2021.01.10	193,766	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-601	21,15 2021.01.09	23,10 2021.01.09	572,160	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание иностраных предметов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 601
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1003 ПС "Городская"	00,20 2021.01.05	05,27 2021.01.05	1095,322	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1003

38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-605 ПС "Анисовка"	20,43 2021.01.04	22,16 2021.01.04	231,679	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 605
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1014 ПС "Молот 35/10"	17,12 2021.01.03	18,45 2021.01.03	484,794	3.4.8.5 Прочие воздействия	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф-606 ПС "Россия"	12,30 2021.01.03	12,45 2021.01.03	20,625	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 606
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1003	05,15 2021.01.03	07,26 2021.01.03	466,367	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1003
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-8 яч. 18	09,30 2021.01.01	09,52 2021.01.01	44,770	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП/ТП-8
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	ЗТП-55	18,05 2021.02.27	19,25 2021.02.27	69,160	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ЗТП-55
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1002	01,15 2021.02.27	03,03 2021.02.27	1953,720	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	Ф-1002, 1003	22,48 2021.02.26	22,50 2021.02.26	49,584	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002, 1003
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016	23,32 2021.02.26	05,30 2021.02.27	1603,542	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1016
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016 РП-1	19,05 2021.02.26	19,11 2021.02.26	27,340	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1016
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1028 РП-1	15,20 2021.02.23	16,30 2021.02.23	526,500	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, пере кос	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1028
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005 ПС"Хвалынская- 35/10 кВ"	12,01 2021.02.23	16,08 2021.02.23	2071,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1005
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005 ПС"Хвалынская- 35/10 кВ"	12,01 2021.02.23	14,23 2021.02.23	5067,885	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1005

51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-3 РУ-10 кВ яч. 9	00,10 2021.02.21	01,00 2021.02.21	324,945	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП/ТП-3
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-2 "Сигнал", РП- 1 "Сигнал" Ф-505	13,45 2021.02.17	14,40 2021.02.17	156,244	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 505
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-10-8 РУ-10 кВ яч. 3	14,40 2021.02.11	16,45 2021.02.11	633,360	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-10-8
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-10 яч. 1	02,35 2021.02.08	03,35 2021.02.08	514,680	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП/ТП-10
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	КТП-55	10,42 2021.02.04	11,46 2021.02.04	214,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КТП-55
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-Пионер	10,00 2021.02.04	10,30 2021.02.04	363,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф Пионер
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1021	16,35 2021.02.05	16,40 2021.02.05	112,544	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	Ф-1002	08,50 2021.02.04	08,55 2021.02.04	4,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-13 РП-2	10,58 2021.02.02	11,40 2021.02.02	86,464	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 1013
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-16	03,40 2021.02.02	09,28 2021.02.02	168,652	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1016
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-16	03,40 2021.02.02	08,03 2021.02.02	1419,120	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1016

62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-16	03,40 2021.02.02	04,06 2021.02.02	255,270	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1016
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	РП "Элеватор" яч. 11 Ф-1006, Ф-1017	06,05 2021.02.02	06,45 2021.02.02	120,600	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006, 1017
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1020	23,45 2021.02.01	02,10 2021.02.02	162,631	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1020
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	РП-20	04,05 2021.02.01	04,40 2021.02.01	551,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-20
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ТП-405 РУ-0,4кВ	11,35 2021.03.31	12,15 2021.03.31	1,695	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие; 4.13 Нарушение электрического контакта	Выполнить внеочередной осмотр ТП-405 РУ- 0,4 кВ
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	ТП-405 РУ-0,4кВ	11,35 2021.03.31	11,55 2021.03.31	0,128	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.4 Внешнее механическое воздействие; 4.13 Нарушение электрического контакта	Выполнить внеочередной осмотр ТП-405 РУ- 0,4 кВ
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	ф.1010 от РП-1	02,30 2021.03.30	02,56 2021.03.30	173,140	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010 от РП-1
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.4 ПС-Сазанлей РП-6	13,25 2021.03.28	14,30 2021.03.28	156,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-4
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.1 ПС-Сазанлей	13,25 2021.03.28	13,50 2021.03.28	354,900	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.111 РП-11	11,15 2021.03.19	16,20 2021.03.19	3495,528	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 111
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф.111 РП-11	11,15 2021.03.19	13,05 2021.03.19	445,916	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 111
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.14	13,25 2021.03.17	14,15 2021.03.17	437,410	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 14
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	КЛ-6 кВ от КТП- 395 до КТП-376	10,55 2021.03.10	08,03 2021.03.11	29210,112	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от КТП-395 до КТП- 376

75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	ВЛ-10 кВ Ф.1005 ПС" Питерка-1"	13,22 2021.03.03	15,04 2021.03.03	834,003	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 1005
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.1 РП/ТП-4	10,07 2021.03.02	11,22 2021.03.02	456,750	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.14 РП- Промышленная	00,00 2021.03.02	02,25 2021.03.02	605,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-14
			-	-	87103,11617			