

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в II квартале 2022 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.43 ПС-Химическая	10,30 2022.04.28	11,32 2022.04.28	2705,810	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 12
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-2 яч.№14 в сторону ТП98	23,20 2022.04.27	00,50 2022.04.28	1016,220	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от ТП-56
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.655	00,30 2022.04.27	01,38 2022.04.27	8,283	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от ТП-130
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.2 РП-20	23,55 2022.04.24	00,04 2022.04.25	34,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 2
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ф.1021	01,00 2022.04.23	02,55 2022.04.23	609,754	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	ф.1021	19,45 2022.04.22	20,55 2022.04.22	783,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.117	14,30 2022.04.21	16,15 2022.04.21	656,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 117
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.111	14,30 2022.04.21	15,15 2022.04.21	157,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 111
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ф.1021	07,47 2022.04.21	08,09 2022.04.21	22,677	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП № 88	05,45 2022.04.21	07,15 2022.04.21	844,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-88
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ТП-10-8 РУ-10кВ яч.3	08,45 2022.04.16	10,35 2022.04.16	1300,215	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-10-8
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.631 РП-3	01,35 2022.04.17	02,10 2022.04.17	87,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-3

14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1003	22,52 2022.04.14	23,27 2022.04.14	63,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1003
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10кВ Ф.1021	10,45 2022.04.15	13,59 2022.04.15	6,331	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1021
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	Ф.1004	13,27 2022.04.14	16,42 2022.04.14	1423,500	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф.19 ПС- Красноармейская	23,35 2022.04.13	01,30 2022.04.14	1087,488	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1019
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12 РП-9	20,25 2022.04.13	20,35 2022.04.13	18,819	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.6 РП-23	17,00 2022.04.12	17,25 2022.04.12	89,720	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 6
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-10	23,45 2022.04.10	00,45 2022.04.11	650,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 10
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ТП№ 2	17,43 2022.04.10	18,40 2022.04.10	65,251	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-2
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1023 ПС-Молот	16,28 2022.04.09	17,27 2022.04.09	225,420	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1023
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.1023 ПС-Молот	16,28 2022.04.09	16,39 2022.04.09	53,465	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1023
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.14	21,25 2022.04.08	23,55 2022.04.08	1975,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 1014
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-12 1-я С.Ш., Ф.34 2-я С.Ш. ПС"Энгельсская"	10,15 2022.04.07	11,15 2022.04.07	260,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ от РП-12 до ПС "Энгельсская"
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.627 ПС- Орошение 1	15,20 2022.04.05	16,15 2022.04.05	1093,770	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 627
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	РП-1 Ф.1006	14,50 2022.04.04	15,23 2022.04.04	209,360	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1006
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП- Промышленный РУ-10 кВ яч.№9	14,01 2022.04.04	14,23 2022.04.04	133,200	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП- Промышленный

29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	РП-1 Ф.1006	16,55 2022.04.04	19,19 2022.04.04	874,680	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1006
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.24 РП-20	17,20 2022.04.04	18,20 2022.04.04	427,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 24
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч.9 РП "Промышленный"	19,55 2022.04.03	00,14 2022.04.04	475,200	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РП- Промышленный
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч.9 РП Промышленный	23,50 2022.04.02	16,45 2022.04.03	2707,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП- Промышленный
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф.616	16,50 2022.04.03	17,40 2022.04.03	26,560	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 616
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-2 яч №15	16,25 2022.04.02	17,30 2022.04.02	504,468	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-2
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-26	12,15 2022.04.02	15,10 2022.04.02	163,520	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 26
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-26	12,15 2022.04.02	12,50 2022.04.02	427,448	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 26
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отделение Энгельские МЭС	Ф.1032 ПС "Луч"	10,17 2022.04.01	10,42 2022.04.01	36,872	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1032
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-3 РУ-10 кВ яч.№12	12,05 2022.04.01	12,17 2022.04.01	82,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-3
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 РУ-10 кВ яч №10	18,09 2022.05.31	18,55 2022.05.31	308,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-6
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф.1003 ПС- Городская	06,40 2022.05.29	07,35 2022.05.29	153,640	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1003
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ТП-395А ВВ к ТП- 376А	11,30 2022.05.27	12,30 2022.05.27	45,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от ТП395А к ТП-376А
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1047	06,00 2022.05.27	07,39 2022.05.27	693,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1047
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч.14 РП- Промышленный	02,00 2022.05.27	04,30 2022.05.27	150,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП- Промышленный
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.43	17,30 2022.05.26	19,40 2022.05.26	3515,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 43

45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ф. "2 часть" РП-1	08,36 2022.05.26	10,22 2022.05.26	1307,499	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 2-я часть
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010	17,47 2022.05.24	19,20 2022.05.24	1170,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010	17,47 2022.05.24	18,17 2022.05.24	52,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1010
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.14 ПС- Балаковская 220/110/35/6 кВ	19,28 2022.05.23	22,04 2022.05.23	1185,600	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 14
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.20 РП-11 I с.ш. ПС "Новая"	23,20 2022.05.22	00,10 2022.05.23	195,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 20
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.16 РП-20 I с.ш.	19,40 2022.05.22	20,10 2022.05.22	325,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 16
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.10 РП-20	05,50 2022.05.17	06,58 2022.05.17	341,260	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 10
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.605	20,30 2022.05.10	02,10 2022.05.11	3821,580	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.0605 ЦРП-2	09,20 2022.05.08	09,41 2022.05.08	53,398	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф.673 РП-7	15,20 2022.05.06	16,18 2022.05.06	310,817	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 673
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.723 ПС-Урицкая	14,40 2022.05.06	15,15 2022.05.06	132,820	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 723
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ф.1016	05,54 2022.05.02	10,20 2022.05.02	2733,633	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1031
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф. 25	14,40 2022.06.28	16,33 2022.06.28	5052,312	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1025
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1013	09,00 2022.06.27	09,26 2022.06.27	629,564	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1013

59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 105 РП-10	07,15 2022.06.26	07,37 2022.06.26	92,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-105
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 608 РП-1	06,00 2022.06.26	06,56 2022.06.26	418,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-608
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ЦРП-2 Ф.0605, Ф.1012	00,01 2022.06.24	13,10 2022.06.24	75376,918	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр Ф-0605, 1012
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016	05,44 2022.06.24	07,50 2022.06.24	609,903	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1016
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1004, Ф.1008, Ф.1011, Ф.1016	00,01 2022.06.24	02,50 2022.06.24	6186,925	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1010, Ф.1005А	00,01 2022.06.24	02,07 2022.06.24	2616,075	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1011,1004	19,05 2022.06.23	19,27 2022.06.23	93,202	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 15	21,25 2022.06.22	01,10 2022.06.23	2100,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-15
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф. 20	20,30 2022.06.22	23,24 2022.06.22	1015,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-20
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1036	01,27 2022.06.23	06,45 2022.06.23	6741,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1036
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф. 1032	18,02 2022.06.22	22,17 2022.06.22	313,353	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1032
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф. 21	18,07 2022.06.22	21,40 2022.06.22	53,250	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-21
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф. 1017	17,35 2022.06.22	18,35 2022.06.22	480,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф. 6	17,35 2022.06.22	18,11 2022.06.22	435,420	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф. 21	18,07 2022.06.22	21,30 2022.06.22	1456,780	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-21

74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.608	23,30 2022.06.20	00,00 2022.06.21	94,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф.1027 ПС- Городская	15,53 2022.06.20	18,21 2022.06.20	1298,331	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1027
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф.12 РП-9	13,36 2022.06.20	14,35 2022.06.20	361,620	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 12
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф.Центр РП-1	14,49 2022.06.20	17,00 2022.06.20	2891,530	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Центр
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.415	07,00 2022.06.19	10,10 2022.06.19	4405,032	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 415
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1031 РП- Промышленный	12,20 2022.06.19	14,55 2022.06.19	1341,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1031
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1001 РП-1	05,55 2022.06.16	06,23 2022.06.16	15,857	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1011,1004	01,39 2022.06.16	01,58 2022.06.16	69,601	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.0605 ЦРП-2	01,39 2022.06.16	01,58 2022.06.16	44,078	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф.1001	15,41 2022.06.15	16,29 2022.06.15	46,272	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1001
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	ф.1016	14,43 2022.06.15	18,15 2022.06.15	1724,804	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф. 10	14,56 2022.06.14	16,09 2022.06.14	878,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 10
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ф. 1003	14,15 2022.06.14	15,58 2022.06.14	313,040	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1003
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-9	04,05 2022.06.14	05,05 2022.06.14	38,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 9
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф. 10	14,56 2022.06.14	17,33 2022.06.14	117,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 10
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.118 РП-11	23,00 2022.06.11	23,22 2022.06.11	50,690	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 118

90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1018	08,59 2022.06.09	10,00 2022.06.09	248,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1018
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ПС-Вольская 35/6 кВ 1 С.Ш.	01,20 2022.06.09	02,15 2022.06.09	2236,520	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004 ПС-Озинская 110/10	15,13 2022.06.08	16,16 2022.06.08	141,089	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004 ПС-Озинская 110/10	15,13 2022.06.08	15,30 2022.06.08	76,812	3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф.1006 РП-5	11,25 2022.06.08	14,00 2022.06.08	379,260	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф.1004	10,45 2022.06.07	11,00 2022.06.07	60,586	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.685 РП-8	00,43 2022.06.07	03,15 2022.06.07	161,920	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-685
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.685 РП-8	00,43 2022.06.07	01,55 2022.06.07	307,200	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-685
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1022	20,50 2022.06.05	21,45 2022.06.05	478,400	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.1019 РУ-60А КВЛ-10кВ	09,15 2022.06.06	10,30 2022.06.06	288,750	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1019
100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ВЛ-10 кВ ф. 1023 СР-618	05,23 2022.06.06	08,10 2022.06.06	1441,152	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1023
101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-7 РУ-10 кВ яч. 6	07,38 2022.06.06	08,20 2022.06.06	241,850	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-7
102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВЛ-10кВ Ф.6 ПС"Сазанлей"	07,33 2022.06.06	09,53 2022.06.06	1690,881	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6
103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф. 1028 РП-1	13,38 2022.06.03	15,12 2022.06.03	706,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1028
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.25	21,50 2022.06.02	00,45 2022.06.03	302,804	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-25

105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.25	21,20 2022.06.02	21,50 2022.06.02	25,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
106	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф.25	18,45 2022.06.02	21,20 2022.06.02	1117,140	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
107	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф.617	22,20 2022.06.01	23,20 2022.06.01	260,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 617
108	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф.1007 ПС Дубки	10,15 2022.06.02	15,13 2022.06.02	596,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1007
			-	-	165925,15803			