

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в III квартале 2024 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1004	14,45 2024.07.31	16,42 2024.07.31	2839,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1004
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1008	08,50 2024.07.31	09,29 2024.07.31	423,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1008
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-24 РП-700	23,50 2024.07.30	03,23 2024.07.31	994,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-24
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1025	18,05 2024.07.30	19,55 2024.07.30	2007,510	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1025
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1013	09,55 2024.07.30	13,20 2024.07.30	1576,620	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1013
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004	09,15 2024.07.30	11,10 2024.07.30	2791,680	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004	09,15 2024.07.30	09,40 2024.07.30	169,680	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1004	10,40 2024.07.30	11,50 2024.07.30	1688,310	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1004
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-15 ПС-Вольская	01,40 2024.07.30	07,00 2024.07.30	3299,270	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-15
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-7 ПС-Вольская РП-200 1 С.Ш.	01,40 2024.07.30	04,55 2024.07.30	8199,750	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-7
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-34 ПС-Красный Октябрь	23,50 2024.07.29	23,55 2024.07.29	22,720	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-34

12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ПС-Вольская 220 ввод Коммунар 2	23,40 2024.07.29	23,45 2024.07.29	170,160	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-704 ПС - Урицкая	22,30 2024.07.29	01,35 2024.07.30	12169,080	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 704
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-20 ПС-Новая	22,00 2024.07.29	00,08 2024.07.30	7084,380	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 20
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1003 ПС- Дергачевская отпайка СР-620 Ф- 1023	07,00 2024.07.29	08,26 2024.07.29	2461,602	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1003
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-602	22,33 2024.07.27	00,15 2024.07.28	1575,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 602
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25	14,55 2024.07.27	15,45 2024.07.27	207,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 25
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	реклоузер Ф-25	15,10 2024.07.26	15,40 2024.07.26	595,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 25
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-5 РУ-6 кВ яч. №14	19,50 2024.07.25	20,45 2024.07.25	379,592	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РУ-6 кВ РП- 5
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Школа №3 РП-1	06,05 2024.07.25	07,03 2024.07.25	219,036	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- Школа №3
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1020,Ф-1021,Ф- 1022,Ф-1024,Ф- 1026	17,15 2024.07.24	17,30 2024.07.24	66,028	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-113 РП-11	13,27 2024.07.21	13,55 2024.07.21	23,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 113
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	ЗТП-175 РУ-10 кВ	10,34 2024.07.21	11,00 2024.07.21	40,970	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ ЗТП-175

25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-116	14,05 2024.07.20	14,50 2024.07.20	120,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 116
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-649 РП-4	12,00 2024.07.19	13,00 2024.07.19	172,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 649
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1032	20,20 2024.07.18	22,25 2024.07.18	2248,480	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1032
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-25 ПС-Вольская 220	13,10 2024.07.18	15,05 2024.07.18	2284,800	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1014 РП-1	14,46 2024.07.18	15,14 2024.07.18	148,567	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-14	14,20 2024.07.15	16,00 2024.07.15	405,810	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 14
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1027	18,20 2024.07.14	21,00 2024.07.14	13587,630	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1027
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-13 ПС-Восток	09,15 2024.07.14	11,45 2024.07.14	195,250	3.4.14 Невыявленные причины	4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 13
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7 ПС-Новая	17,52 2024.07.12	19,58 2024.07.12	7064,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 704
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-24	11,20 2024.07.11	15,00 2024.07.11	5336,180	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 24
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-20	14,35 2024.07.10	16,45 2024.07.10	1640,520	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 20
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	Ф-1001 РП-2	09,15 2024.07.09	10,00 2024.07.09	195,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1001
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.1 РП-7	16,15 2024.07.08	18,15 2024.07.08	281,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-7
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004	16,30 2024.07.07	17,55 2024.07.07	1949,149	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004

39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1017	11,10 2024.07.07	14,04 2024.07.07	7802,740	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-"ТП-2" РП-4	21,00 2024.07.06	23,37 2024.07.06	2915,222	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф "ТП-2"
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	участок от ТП-3 в сторону ТП-1 Ф- 1004	17,01 2024.07.06	17,32 2024.07.06	35,828	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.9 Взрыв, загорание, пожар	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	2 С.Ш. ПС- Городская	17,01 2024.07.06	17,05 2024.07.06	2,941	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012 ЦРП-2	21,40 2024.07.05	12,20 2024.07.06	68758,290	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-609 ПС- Энгельская	19,45 2024.07.05	22,05 2024.07.05	5804,030	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 609
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1016 ПС-Тяговая	16,55 2024.07.05	19,25 2024.07.05	4487,500	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1016
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1014 РП-1	15,22 2024.07.05	16,10 2024.07.05	252,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф-1005	09,56 2024.07.05	10,42 2024.07.05	83,314	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч.9 РП- Промышленный	21,10 2024.07.04	22,25 2024.07.04	51,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП- Промышленный
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-10	18,30 2024.07.04	19,10 2024.07.04	566,150	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-20 ПС- Химическая	18,30 2024.07.04	20,15 2024.07.04	9812,250	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	РП-1 ПС- Энгельсская	18,30 2024.07.04	19,03 2024.07.04	1564,750	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012	16,20 2024.07.04	16,46 2024.07.04	63,912	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605	16,20 2024.07.04	16,46 2024.07.04	242,978	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1011 ТП№11.03 яч.№3	12,20 2024.07.03	16,00 2024.07.03	500,588	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1011
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-21	10,45 2024.07.03	14,00 2024.07.03	776,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-1021
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1008 РП-ПТФ	14,47 2024.07.02	18,10 2024.07.02	118,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1008
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	ПС-Дзержинская РП-1,2,3,4,5,17	08,40 2024.07.02	09,20 2024.07.02	3457,200	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-19 ПС- Дзержинская	12,04 2024.07.02	17,10 2024.07.02	10200,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-19
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-17 яч.№8 ВЛ-6 кВ Ф-8	10,17 2024.07.01	12,34 2024.07.01	1307,215	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-8
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-602 ПС-Маркс	10,30 2024.07.01	10,42 2024.07.01	7,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-602
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-111 РП-11	14,50 2024.08.31	15,55 2024.08.31	536,760	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-111
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-10 РУ-10 кВ яч. № 4	10,10 2024.08.30	11,18 2024.08.30	545,790	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-10

63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 РУ-10 кВ яч.11	12,00 2024.08.29	13,00 2024.08.29	550,000	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-11
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-11 РУ-10 кВ яч.17	12,00 2024.08.29	13,00 2024.08.29	340,000	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-11
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-4 РУ-10 кВ яч. 5	10,30 2024.08.29	11,20 2024.08.29	180,102	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-4
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1014	18,08 2024.08.27	18,56 2024.08.27	235,200	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1021
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС Питерское отделение	Ф-1021	13,30 2024.08.26	16,35 2024.08.26	264,880	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-17 ПС-Вольская 35	13,15 2024.08.23	15,05 2024.08.23	1050,420	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 17
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1010 ПС- Городская	17,00 2024.08.22	18,20 2024.08.22	545,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1010
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-"II-часть" РП-1	09,26 2024.08.23	11,22 2024.08.23	185,029	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- "II часть"
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-"II-часть" РП-1	09,26 2024.08.23	10,09 2024.08.23	190,066	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- "II часть"
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч.2 РП- Промышленный	08,12 2024.08.23	09,50 2024.08.23	847,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП- Промышленный
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-4 РУ-10 кВ яч.6	10,55 2024.08.15	17,00 2024.08.15	2790,720	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-4

74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-4 РУ-10 кВ яч.6	10,55 2024.08.15	11,35 2024.08.15	75,040	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-4
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	РП-5	00,20 2024.08.15	01,33 2024.08.15	294,935	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр РП-5
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	РП-1 яч.5	16,55 2024.08.12	18,11 2024.08.12	168,910	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-1
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф- 1008,1010,1005А,1 016	17,17 2024.08.11	17,55 2024.08.11	2443,140	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-1010 ПС- Сазанлейская	14,57 2024.08.09	15,38 2024.08.09	1080,520	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.11 Электродуговое повреждение	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1010
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	ТП-56	06,10 2024.08.09	11,30 2024.08.09	517,010	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ТП-56
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф- 1016,1010+1005А, 1008,1011 ПС- Тяговая	07,35 2024.08.09	08,54 2024.08.09	13320,236	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1004, Ф-1006, Ф-1020, Ф- 1021, Ф-1022, Ф- 1024, Ф-1026	20,15 2024.08.08	20,21 2024.08.08	23,800	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7 РП-20	02,30 2024.08.08	03,30 2024.08.08	534,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 7
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.5 РП/ТП-10	08,40 2024.08.07	09,50 2024.08.07	246,870	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП/ТП-10
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов)	РП-7 РУ-10 кВ яч.8	08,57 2024.08.05	09,40 2024.08.05	124,560	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-7
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-4 I СШ Ф-14	21,25 2024.08.05	23,12 2024.08.05	55,180	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-4
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-4 I СШ Ф-14	21,25 2024.08.05	22,25 2024.08.05	103,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-4

87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-31	14,00 2024.08.04	14,50 2024.08.04	854,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-31
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-672	03,50 2024.08.01	05,30 2024.08.01	1309,280	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-672
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-14	10,10 2024.09.30	10,45 2024.09.30	189,080	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-14
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1047 РП-Промышленный	04,48 2024.09.27	06,23 2024.09.27	489,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1047
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-620	15,05 2024.09.27	15,25 2024.09.27	58,080	3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-620
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004 ПС-Озинская	15,07 2024.09.26	15,42 2024.09.26	327,973	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Остров РП-1	22,43 2024.09.25	00,10 2024.09.26	794,600	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-"Остров"
94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-15 ПС-Сазанлейская	18,10 2024.09.25	18,49 2024.09.25	42,900	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-15
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-1509 РП-15	12,38 2024.09.23	14,45 2024.09.23	150,308	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-1509
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-24 ПС-Восток КЛ-6 кВ	10,05 2024.09.18	11,20 2024.09.18	168,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-24
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-18 ПС-Вольская 35	09,10 2024.09.17	10,05 2024.09.17	1115,960	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-18
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 РП-20	21,45 2024.09.14	23,45 2024.09.14	230,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-25
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-5 яч.14	02,50 2024.09.13	04,05 2024.09.13	191,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-5

100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.12 РП-11	11,15 2024.09.12	12,10 2024.09.12	313,720	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РП-11
101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-9 ПС- Балаковская	08,52 2024.09.10	10,55 2024.09.10	842,550	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 9
102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006	16,30 2024.09.03	18,40 2024.09.03	3747,590	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-653 РП-5	04,30 2024.09.03	06,05 2024.09.03	150,100	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 653
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 РУ-10 кВ яч.8	09,30 2024.09.02	09,45 2024.09.02	5,750	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ кВ РП-6
105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-7 РУ-10 кВ яч.6	09,00 2024.09.02	10,10 2024.09.02	377,910	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ кВ РП-7
			-	-	242054,92990			