

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в IV квартале 2024 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	ТП-30	20,55 2023.10.09	23,45 2023.10.09	424,42	3.4.14 Невыявленные причины	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ТП-30
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	РП-4 Ф-ТП-2	12,10 2023.10.02	13,40 2023.10.02	956,27	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр Ф-ТП-2 от РП-4
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-669	15,46 2023.10.05	16,38 2023.10.05	379,32	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-669
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-669 от РП-6	10,13 2023.10.06	11,13 2023.10.06	450,00	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-669
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-11 реклоузер отпайка "Турбазы"	07,25 2023.10.06	14,45 2023.10.06	1575,95	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-11
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-637 РП-3	03,40 2023.10.08	05,20 2023.10.08	470,94	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-637
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-19	06,05 2023.10.08	08,05 2023.10.08	680,00	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-19
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-ТП-10 яч.17 в сторону ТП 10-7	06,12 2023.10.08	06,40 2023.10.08	195,61	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-ТП-10 до ТП-10-7
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Центр РП-1	14,12 2023.10.08	15,44 2023.10.08	1425,12	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Центр

10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Ровенское отделение	Ф № Ф-1002, 1007, 1016, 1017, 1018	05,45 2023.10.09	06,38 2023.10.09	1737,10	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС Степновское отделение	Ф-606	12,02 2023.10.09	13,09 2023.10.09	27,44	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 606
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-643	14,16 2023.10.09	15,38 2023.10.09	117,82	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 643
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-12 РП-4	08,10 2023.10.11	09,10 2023.10.11	1299,10	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1042 ПС-Хопер 1.	08,10 2023.10.11	08,30 2023.10.11	793,88	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1042
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1042 ПС-Хопер 1.	08,10 2023.10.11	12,25 2023.10.11	3398,73	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1042
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1014 РП-1	06,45 2023.10.11	11,56 2023.10.11	3760,68	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1001 РП-1	07,44 2023.10.12	08,17 2023.10.12	72,90	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1001
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1012 ЦРП-2	13,48 2023.10.12	15,28 2023.10.12	976,45	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	ТП-42.01 АТХ-7	15,50 2023.10.12	20,25 2023.10.12	2290,00	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ от ТП-42.01 до АТХ- 7
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8	13,18 2023.10.13	14,15 2023.10.13	265,34	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-8

22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-704 ПС "Урицкая"	09,00 2023.10.14	11,10 2023.10.14	1085,00	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 704
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-704 ПС "Урицкая"	09,00 2023.10.14	01,33 2023.10.15	827,50	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 704
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010 + Ф-1005А	14,42 2023.10.15	17,15 2023.10.15	18250,35	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение	Ф-606	04,28 2023.10.17	05,12 2023.10.17	17,89	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 606
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-13	05,37 2023.10.17	07,15 2023.10.17	1312,15	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 13
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	Ф-606 ПС- Отрогово	07,00 2023.10.17	07,44 2023.10.17	17,89	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 606
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельсских МЭС	Ф-606 ПС- Отрогово	07,00 2023.10.17	10,43 2023.10.17	46,13	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.11 Электродуговое повреждение	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 606
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005	07,20 2023.10.21	08,08 2023.10.21	578,18	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.1 Нарушение структуры материала	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1005
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005	07,20 2023.10.21	11,00 2023.10.21	1924,11	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.1 Нарушение структуры материала	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1005
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-14 РП-9	10,28 2023.10.21	13,31 2023.10.21	2104,50	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-14

32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1022 ПС-Жасминный	09,21 2023.10.23	10,00 2023.10.23	468,00	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1022
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Остров РП-1	10,08 2023.10.23	11,05 2023.10.23	341,69	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Остров
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005, Ф-1006 ПС-Алексеевская	22,06 2023.10.23	22,24 2023.10.23	37,11	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-10.00 РП-2 яч. №8	23,00 2023.10.26	00,50 2023.10.27	768,60	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-10.00
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-802 РП-17	15,05 2023.10.28	16,20 2023.10.28	200,00	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-802
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005	08,35 2023.10.29	11,47 2023.10.29	9248,00	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1005
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-669 РП-6	07,30 2023.10.29	15,28 2023.10.29	996,25	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-669
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-"II-часть" РП-1	14,53 2023.10.29	15,19 2023.10.29	77,88	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-II часть
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	10,45 2023.10.29	16,57 2023.10.29	9971,03	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-658
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7028 ПС-Урицкая	14,10 2023.10.30	16,00 2023.10.30	3224,46	3.4.8.1 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-7028
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-601 ПС "Арматурная-2"	10,40 2023.10.31	11,56 2023.10.31	400,05	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-601

43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.5 РП-4	08,40 2023.11.01	09,40 2023.11.01	372,00	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ от РП-4
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1033	11,19 2023.11.05	12,11 2023.11.05	403,25	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1033
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-615	01,30 2023.11.07	04,15 2023.11.07	893,75	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 яч.15 Ф.14	08,07 2023.11.07	08,48 2023.11.07	469,20	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-14 от РП-9
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф "Северный" РП- 1	21,00 2023.11.08	21,34 2023.11.08	91,23	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Северный
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-14 ПС-Вольская	10,05 2023.11.11	11,55 2023.11.11	190,32	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 14
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-14 ПС-Вольская	10,05 2023.11.11	13,39 2023.11.11	3941,28	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 14
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-14 ПС-Вольская	10,05 2023.11.11	15,45 2023.11.11	686,07	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 14
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007 ПС- Городская	22,10 2023.11.12	00,40 2023.11.13	4499,00	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1004 ПС- Городская	22,10 2023.11.12	01,00 2023.11.13	4420,46	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1004
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-25 ПС-Вольская	11,30 2023.11.15	12,15 2023.11.15	564,75	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-25 ПС-Вольская	11,30 2023.11.15	19,10 2023.11.15	2646,15	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 25
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-23 ПС-Вольская	14,14 2023.11.15	14,30 2023.11.15	175,77	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1008 ПС-Тяговая	02,37 2023.11.16	03,32 2023.11.16	2316,64	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф "ТП-2" РП-4	09,55 2023.11.16	10,52 2023.11.16	384,02	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр Ф-ТП-2 от РП-4
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1004 ПС- Городская	13,49 2023.11.16	17,04 2023.11.16	3553,55	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1004
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1012, Ф-1027 ПС- Хопер-1	12,20 2023.11.19	12,50 2023.11.19	1720,40	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012, 1027 от ПС Хопер-1
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1012, Ф-1027 ПС- Хопер-1	12,20 2023.11.19	14,35 2023.11.19	2774,48	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012, 1027 от ПС Хопер-1
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1015 ПС- Городская	11,45 2023.11.20	13,50 2023.11.20	317,82	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1015
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1014 ПС-Молот 35/10	05,22 2023.11.21	06,35 2023.11.21	546,08	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014 от ПС Молот 35/10
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС Мокроусское отделение	Ф-1004	05,30 2023.11.22	07,10 2023.11.22	1189,04	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1004
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-653	13,50 2023.11.22	14,45 2023.11.22	140,76	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 653
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-652 РП-5	15,05 2023.11.25	16,50 2023.11.25	2566,88	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 652
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-652 РП-5	15,05 2023.11.25	18,25 2023.11.25	616,92	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 652
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-643	03,50 2023.11.26	06,20 2023.11.26	2002,50	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 643
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-643	03,50 2023.11.26	04,28 2023.11.26	170,10	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 643
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-1019 РУ-60А	06,15 2023.11.26	06,55 2023.11.26	89,11	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-60А

70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-607 ПС- Пугачевская	19,05 2023.11.27	19,30 2023.11.27	101,64	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43 РП-20 II с.ш.	14,15 2023.11.30	17,05 2023.11.30	3200,73	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 43
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-6 ПС- Сазанлейская РВНО-1	20,50 2023.11.30	21,00 2023.11.30	17,99	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 6
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-622 РП-2	14,13 2023.12.02	15,28 2023.12.02	490,00	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 622
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11 РУ-10 кВ яч. №16 ВВ в сторону ТП-7-5	20,46 2023.12.02	21,35 2023.12.02	278,80	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-ТП-11 до ТП- 7-5
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1018 РП-1	00,50 2023.12.07	01,26 2023.12.07	378,00	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1018
76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-1019 РУ-60А	07,50 2023.12.07	12,00 2023.12.07	3252,60	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-60А
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.13 РП/ТП-8	17,10 2023.12.07	17,30 2023.12.07	32,34	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-ТП-8
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-669	10,50 2023.12.12	11,43 2023.12.12	653,84	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах электросетевого	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 669
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605	15,08 2023.12.12	17,29 2023.12.12	7206,86	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 0605
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-0605	15,08 2023.12.12	18,03 2023.12.12	154,18	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф- 0605
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1017	22,03 2023.12.12	23,20 2023.12.12	614,40	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1017
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004, Ф-1005, Ф- 1006 ПС- Хвалынская	17,07 2023.12.13	17,17 2023.12.13	66,53	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

83	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Степновское отделение Энгельсские МЭС	Ф-609	00,15 2023.12.21	02,15 2023.12.21	26,44	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 609
84	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1021 ПС- Городская	20,20 2023.12.22	21,00 2023.12.22	2074,66	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1021
85	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Остров РП-1	14,23 2023.12.23	16,25 2023.12.23	1560,83	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-Остров
86	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-111 РП-11	19,20 2023.12.23	21,30 2023.12.23	2510,69	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 111
87	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф "II часть" РП-1	18,18 2023.12.26	18,59 2023.12.26	194,37	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- II часть
88	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-8	07,26 2023.12.28	07,36 2023.12.28	54,40	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 8
89	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельсские МЭС Степновское отделение	Ф-603, 604, 605, 606, 609	08,30 2023.12.28	08,40 2023.12.28	12,50	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
90	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-43 РП-20 II с.ш.	09,50 2023.12.28	10,16 2023.12.28	430,00	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 43
91	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-620	06,15 2023.12.28	09,12 2023.12.28	3063,28	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620
92	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-615	06,15 2023.12.28	10,40 2023.12.28	3323,84	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615
93	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Степновское отделение Энгельсские МЭС	Ф-604	09,06 2023.12.28	11,25 2023.12.28	128,30	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 604
94	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-605	06,15 2023.12.28	07,40 2023.12.28	79,52	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 605

95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-657	07,30 2023.12.28	09,10 2023.12.28	539,93	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 657
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-657	07,30 2023.12.28	14,20 2023.12.28	821,02	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 657
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-620	06,15 2023.12.28	17,20 2023.12.28	1620,99	3.4.12.1 Гололедно- изморозевые отложения	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-615	11,45 2023.12.31	12,50 2023.12.31	540,28	3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005	11,27 2023.12.31	18,00 2023.12.31	17690,90	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
					162055,16			