

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в I квартале 2025 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	Озинские МЭС	Ф-1006 ПС-Озинская ВЛ 10кВ	03:55 02.01.2025	04:08 02.01.2025	16,940	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
2	Энгельсские МЭС	Ф-16 ПС-Химическая КЛ-10 кВ	20:34 03.01.2025	21:37 03.01.2025	895,650	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-16
3	Красноармейские ГЭС	Ф-1021 ПС-Красноармейская ВЛ-10 кВ	18:55 04.01.2025	19:16 04.01.2025	306,950	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1021
4	Балаковские ГЭС	яч.17 РП/ТП-10 в сторону ТП-10-7 КЛ-10 кВ	17:05 06.01.2025	17:35 06.01.2025	69,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-16
5	Аткарские ГЭС	Ф-1017 РП-1 КВЛ-10 кВ	18:51 07.01.2025	20:40 07.01.2025	873,600	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
6	Балаковские ГЭС	ТП-88 яч.3 в сторону ТП-89 КЛ-6 кВ	17:33 08.01.2025	18:43 08.01.2025	277,290	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от ТП-88 до ТП-89
7	Энгельсские МЭС	Ф-621 ПС-Орошение-1 КЛ-6 кВ	23:50 08.01.2025	01:36 09.01.2025	656,670	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-621
8	СЭП	яч.12 РП-Промышленный КЛ-10 кВ	00:45 18.01.2025	08:45 18.01.2025	2040,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-Промышленный
9	Балашовские МЭС	Ф-1010, Ф-1021 ПС-Городская КВЛ-10 кВ	11:50 21.01.2025	13:33 21.01.2025	7193,040	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010, 1021
10	Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9 КВЛ-10 кВ	00:31 29.01.2025	10:14 29.01.2025	15950,520	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12

11	Энгельские МЭС	Ф-620 ПС-Анисовка КВЛ 6кВ	19:55 31.01.2025	21:10 31.01.2025	926,250	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
12	Балаковские ГЭС	РП/ТП-8 РУ-10кВ яч.13 в сторону ТП-8а-6 КЛ-10кВ	08:55 02.02.2025	09:35 02.02.2025	123,950	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
13	Балашовские МЭС	Ф-1036 ПС-Хопер I КВЛ 10кВ	04:45 05.02.2025	06:30 05.02.2025	84,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1036
14	Балаковские ГЭС	Ф-2 ПС-Балаковская КЛ-6 кВ	09:05 10.02.2025	09:30 10.02.2025	102,480	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-2
15	Аткарские ГЭС	Ф-1015 РП-3 КВЛ-10 кВ	13:45 10.02.2025	17:05 10.02.2025	1332,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1015
16	Энгельские МЭС	Ф-16 ПС-Лесозаводская КЛ 6кВ	23:15 15.02.2025	00:00 16.02.2025	617,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-16
17	Балашовские МЭС	Ф-1011, Ф-1017, Ф-1014, Ф-1021, Ф-1027, Ф-1025, Ф-1016 ПС-Городская II с.ш. КВЛ-10кВ	03:30 17.02.2025	04:00 17.02.2025	3019,500	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
18	Энгельские МЭС	Ф-1 ПС-Лесозаводская КЛ-6 кВ	12:35 18.02.2025	14:55 18.02.2025	3923,720	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-1
19	Энгельские МЭС	Ф-12 РП-20 КЛ 10кВ	20:45 19.02.2025	22:30 19.02.2025	1393,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-12
20	Балаковские ГЭС	РП-6 яч.7 в сторону ТП-111 КЛ-10 кВ	01:55 24.02.2025	02:30 24.02.2025	229,100	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-111
21	Балаковские ГЭС	РП-4 яч. 5 в сторону ТП-8 яч. 3 КЛ-10 кВ	18:08 24.02.2025	18:44 24.02.2025	83,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-8

22	Энгельсские МЭС	Ф-24 РП-20 КЛ-10 кВ	21:25 24.02.2025	23:30 24.02.2025	2427,360	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-24
23	Балашовские МЭС	Ф-1042 ПС-Хопер-I КВЛ-10кВ	15:45 28.02.2025	16:29 28.02.2025	2149,120	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1042
24	Аткарские ГЭС	Ф-1010 яч.12 РП-1	21:20 01.03.2025	22:00 01.03.2025	269,340	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010
25	Энгельсские МЭС	Ф-664 РП-6 КЛ-6 кВ	21:07 02.03.2025	22:50 02.03.2025	1575,520	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-664
26	Энгельсские МЭС	Ф-25 ПС-Новая КВЛ-6 кВ	07:40 07.03.2025	18:10 07.03.2025	3297,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-25
27	Балаковские ГЭС	Ф-2 ПС-Балаковская КЛ 6кВ	21:10 07.03.2025	22:15 07.03.2025	373,680	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-2
28	Ершовские МЭС	Ф-1006 ПС-Городская ВЛ-10 кВ	11:45 13.03.2025	14:30 13.03.2025	15361,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006
29	Вольские ГЭС	Ф-7 ПС-Вольская 35/6 кВ КЛ-6 кВ	22:10 13.03.2025	23:17 13.03.2025	1904,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
30	Энгельсские МЭС	Ф-15 ПС-Лесозаводская ВЛ-6кВ	08:35 16.03.2025	10:35 16.03.2025	11172,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-15
31	Ершовские МЭС	Ф-1006, Ф-1015 ПС-Городская ВЛ-10кВ	10:00 16.03.2025	11:36 16.03.2025	243,200	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
32	СЭП	Ф-1012 РП-ПТФ ВЛ-10кВ	16:55 16.03.2025	19:09 16.03.2025	229,690	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1012

33	Балашовские МЭС	Ф-1016 ПС- Городская КВЛ 10кВ	07:06 20.03.2025	08:05 20.03.2025	201,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1016
34	Энгельсские МЭС	Ф-2308 РП-23 КЛ- 6кВ	14:50 25.03.2025	16:30 25.03.2025	581,160	3.4.13.3 Дефекты изготовления	4.20 Сбой/дефект программного обеспечения	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 2308
35	Балашовские МЭС	Ф-1036 ПС-Хопер- 1 КВЛ-10 кВ	21:20 27.03.2025	21:58 27.03.2025	46,620	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
36	Хвалынские ГЭС	Ф-1004 ПС- Хвалынская КВЛ- 10 кВ	12:55 28.03.2025	17:01 28.03.2025	10807,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1004
37	Энгельсские МЭС	Ф-14 РП-20 КВЛ-10 кВ	04:30 30.03.2025	06:44 30.03.2025	3545,700	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-14
38	Энгельсские МЭС	Ф-653 (Ф-652) РП- 5 КЛ-6 кВ	06:45 30.03.2025	17:10 30.03.2025	6720,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 653
39	Петровские ГЭС	Ф-"Центр" РП-1 КВЛ-10 кВ	07:17 30.03.2025	09:53 30.03.2025	3198,000	3.4.13.3 Дефекты изготовления	4.20 Сбой/дефект программного обеспечения	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-"Центр"
40	Краснокутское отд. ЭМЭС	Ф-1006 ПС- Красный Кут ВЛ 10кВ	15:10 31.03.2025	16:46 31.03.2025	1072,000	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1006
			-	-	105291,08000			