

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в II квартале 2025 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004 ПС-Хвалынская	13,50 2025.04.30	14,10 2025.04.30	212,190	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	2 с.ш. ПС-Молот	07,20 2025.04.30	09,16 2025.04.30	4105,110	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ от ПС-Молот
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-10 РП-24	10,15 2025.04.28	11,30 2025.04.28	172,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-10 от РП-24
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004, Ф-1005 ПС-Хвалынская	16,37 2025.04.26	16,55 2025.04.26	138,900	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-14 РП-20	12,50 2025.04.25	14,10 2025.04.25	172,900	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-10 от РП-20
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф-1010	09,34 2025.04.24	09,50 2025.04.24	1,620	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф-1002	09,34 2025.04.24	09,50 2025.04.24	173,786	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1007 ПС-Дубки	11,40 2025.04.24	14,02 2025.04.24	177,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007 от ПС-Дубки
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	яч.9 РП-Промышленный	02,05 2025.04.24	09,35 2025.04.24	825,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-Промышленный
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1016 ПС-Городская	07,15 2025.04.23	07,52 2025.04.23	127,720	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1016 от ПС-Городская
11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-14 РП-24	06,50 2025.04.22	07,47 2025.04.22	261,535	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-14 от РП-24

12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-608 ПС-Маркс	10,45 2025.04.17	11,41 2025.04.17	8502,060	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608 от ПС-Маркс
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1010 ПС- Городская	21,06 2025.04.17	21,19 2025.04.17	745,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1010 от ПС- Городская
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-7 ПС-Новая	22,05 2025.04.16	23,45 2025.04.16	4084,820	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 7 от ПС-Новая
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф-643 РП-4	11,00 2025.04.16	13,00 2025.04.16	1366,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 643 от РП-4
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отделение Озинские МЭС	Ф-1023 ПС- Дергачевская	17,54 2025.04.15	21,55 2025.04.15	494,460	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1023
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1023 ПС- Дергачевская	17,54 2025.04.15	19,23 2025.04.15	719,280	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1023
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-415	15,40 2025.04.11	16,25 2025.04.11	267,750	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 415
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-683 РП-8	10,15 2025.04.11	11,25 2025.04.11	443,430	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 683 от РП-8
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-22 ПС-Новая	11,25 2025.04.09	13,10 2025.04.09	2026,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 22 от ПС-Новая
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф-603, Ф-606 ПС- Отрогово	16,24 2025.04.08	18,49 2025.04.08	3204,080	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 603, 606 от ПС- Отрогово
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-616	14,30 2025.04.07	16,45 2025.04.07	101,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 616 от ПС-Аммиак
24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-616 ПС-Аммиак	14,30 2025.04.07	15,10 2025.04.07	149,410	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 616 от ПС-Аммиак
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	II С.Ш. ПС- Городская	15,28 2025.04.06	15,56 2025.04.06	2966,170	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	участок от ТП-405 в сторону ТП-365	00,21 2025.04.05	01,40 2025.04.05	158,400	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Не требовалось
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1014 ПС- Городская	21,07 2025.04.03	22,30 2025.04.03	186,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф- 1014 от ПС- Городская
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1004	13,37 2025.04.03	16,23 2025.04.03	7427,201	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-13 РП-14	14,45 2025.04.03	15,50 2025.04.03	493,884	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 13 от РП-14
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11а РУ-10 кВ яч№1	14,35 2025.04.03	15,00 2025.04.03	55,440	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-11А
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11 РУ-10 кВ яч№17	12,50 2025.04.03	13,40 2025.04.03	218,290	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-11А
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	РП- Промышленный яч.12	22,35 2025.04.02	04,25 2025.04.03	699,600	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП- Промышленный
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1012 ПС-Хопер-1	12,20 2025.05.31	17,19 2025.05.31	17723,820	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1012 от ПС- Хопер 1
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-9 ПС- Балаковская	16,10 2025.05.31	04,25 2025.06.01	5402,250	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 9 от ПС- Балаковская
35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-18 ПС- Балаковская	15,42 2025.05.31	04,25 2025.06.01	5227,920	3.4.8.1 Производство несанкционирован ных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 18 от ПС- Балаковская
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф -10.08 ПС - Городская	13,29 2025.05.29	18,15 2025.05.29	9024,840	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1008 от ПС- Городская

37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-1 РУ-6кВ яч.5	18,50 2025.05.28	21,02 2025.05.28	1080,200	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-1
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-4 ПС- Сазанлейская	14,43 2025.05.29	16,16 2025.05.29	558,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 4 от ПС- Сазанлейская
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11 РУ-10 кВ яч.16	16,00 2025.05.28	17,00 2025.05.28	185,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-11
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-415 РП-18	12,48 2025.05.28	23,20 2025.05.28	1926,990	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 415
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-2306 РП-23	00,40 2025.05.28	01,40 2025.05.28	187,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 2306 от РП-23
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-415 РП-18	12,48 2025.05.28	18,30 2025.05.28	1350,900	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 415
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-14 РП-20	07,25 2025.05.28	08,43 2025.05.28	175,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-10 от РП-20
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-615А РП-1	14,05 2025.05.26	15,05 2025.05.26	320,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 615 от РП-1
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РВНО Ф-658	08,30 2025.05.25	18,30 2025.05.25	13880,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 658
46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РВНО Ф-658	08,30 2025.05.25	10,23 2025.05.25	1133,640	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 658
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-1009	06,45 2025.05.24	07,00 2025.05.24	28,250	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-627	22,35 2025.05.23	23,40 2025.05.23	427,680	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 627
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-"Школа №3" РП- 1	11,28 2025.05.22	12,01 2025.05.22	70,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф Школа №3 от РП-1

50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-645 РП-4	22,43 2025.05.21	00,31 2025.05.22	518,400	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	ф-643 РП-4	04,00 2025.05.21	05,50 2025.05.21	525,210	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 643 от РП-4
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004 КТП-19	21,24 2025.05.19	09,50 2025.05.20	534,490	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004 ПС- Хвалынская	19,03 2025.05.19	20,49 2025.05.19	292,117	3.4.13.2 Недостатки конструкции	4.20 Сбой/дефект программного обеспечения	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1001 ПС- Городская	14,40 2025.05.18	15,40 2025.05.18	1648,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1001
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11 яч.12	20,10 2025.05.13	20,45 2025.05.13	125,860	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-11
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф-1007 ПС-Ровное	10,12 2025.05.12	10,35 2025.05.12	269,800	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1008 ПС-Тяговая	00,58 2025.05.12	01,48 2025.05.12	1899,870	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1008 от ПС- Тяговая
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф-1027 РП-1	07,50 2025.05.08	08,20 2025.05.08	190,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-212 РП-200	15,40 2025.05.07	17,20 2025.05.07	175,350	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 212 от РП-200
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43 ПС- Химическая	10,05 2025.05.06	11,15 2025.05.06	2802,150	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 43 от ПС- Химическая
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1004 ПС- Городская	08,25 2025.05.01	09,09 2025.05.01	365,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-43 ПС- Химическая	18,43 2025.06.29	19,25 2025.06.29	784,700	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 43 от ПС- Химическая

63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-633 РП-3	07,00 2025.06.29	07,50 2025.06.29	332,830	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 633 от РП-3
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-11 ПС-Причалы	05,37 2025.06.28	10,30 2025.06.28	8217,920	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание иностраных предметов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 11 от ПС-Причалы
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-11 ПС-Причалы	00,53 2025.06.28	03,10 2025.06.28	3839,520	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 11 от ПС-Причалы
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1002 ПС- Дергачевская	19,30 2025.06.27	19,58 2025.06.27	95,880	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002 от ПС- Дергачевская
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1036 ПС-Хопер I	18,00 2025.06.27	20,12 2025.06.27	257,400	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1036 от ПС- Хопер 1
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1003 ПС- Дергачевская	12,35 2025.06.27	15,50 2025.06.27	3439,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф 1003 от ПС- Дергачевская
69	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	20,45 2025.06.27	22,15 2025.06.27	576,765	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 658 от РП-5
70	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1006 ПС- Городская	11,55 2025.06.27	13,35 2025.06.27	6418,582	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС- Городская
71	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005 ПС- Алексеевская	09,25 2025.06.27	10,35 2025.06.27	454,484	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005 от ПС- Алексеевская
72	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-Остров РП-1	05,06 2025.06.27	08,12 2025.06.27	3634,502	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф Остров от РП-1
73	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1002	22,06 2025.06.26	00,01 2025.06.27	1391,290	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002
74	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-1002	22,06 2025.06.26	22,19 2025.06.26	74,921	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002
75	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-2544 РП-25	14,25 2025.06.26	15,45 2025.06.26	379,050	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 2544 от РП-25

76	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11	05,30 2025.06.26	06,10 2025.06.26	103,850	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-11
77	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельских МЭС	Ф-1021 РП-2	00,25 2025.06.26	00,40 2025.06.26	27,735	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
78	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	РП-3 Ф-1022	14,40 2025.06.25	19,15 2025.06.25	476,320	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1002
79	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	РП-3 Ф-1022	14,40 2025.06.25	15,15 2025.06.25	248,820	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 1002
80	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельских МЭС	Ф-1032 ПС-Луч	10,37 2025.06.26	11,07 2025.06.26	47,500	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006 ПС- Алексеевская	15,50 2025.06.25	17,50 2025.06.25	318,000	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	реклоузер Ф-22	15,00 2025.06.25	16,15 2025.06.25	1396,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф- 22
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-7 яч.8	10,58 2025.06.25	11,44 2025.06.25	104,720	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-7
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-5 ПС- Сазанлейская	10,00 2025.06.20	15,07 2025.06.20	2626,560	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 5 от ПС- Сазанлей
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-33	10,30 2025.06.20	15,10 2025.06.20	378,270	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 33
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	МВ в ТП-74 яч. к ТП-98	15,40 2025.06.18	18,30 2025.06.18	427,330	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от ТП-74 до ТП-98
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	МВ в ТП-74 яч. к ТП-98	15,40 2025.06.18	16,20 2025.06.18	286,090	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ от ТП-74 до ТП-98
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-1 яч. 9	10,40 2025.06.18	11,50 2025.06.18	342,810	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РП-1

89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ПС-Городская 110/10	17,40 2025.06.17	18,35 2025.06.17	1136,200	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	ПС-Городская 110/10	17,40 2025.06.17	18,15 2025.06.17	321,900	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	ПС-Дергачевская, ПС-Хладобойня	17,40 2025.06.17	18,11 2025.06.17	58,984	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
92	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	17,30 2025.06.17	18,15 2025.06.17	288,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 658 от РП-5
93	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	ПС-Озинская 110/10	17,40 2025.06.17	18,12 2025.06.17	673,100	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
94	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ТП-1 Ф-18	10,10 2025.06.17	14,40 2025.06.17	5355,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
95	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ТП-1 Ф-18	10,10 2025.06.17	12,35 2025.06.17	2879,800	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
96	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-627 ПС- Орошение-1	21,45 2025.06.12	22,55 2025.06.12	1353,690	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 627 от ПС- Орошение 1
97	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-609 ПС- Энгельсская	22,25 2025.06.11	23,30 2025.06.11	852,120	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 609 от ПС- Энгельсская
98	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-8 яч.18	21,35 2025.06.11	21,48 2025.06.11	34,540	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-8
99	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010, Ф-1005А	09,55 2025.06.10	13,08 2025.06.10	29066,940	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
100	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11 РУ-10 кВ яч.№11	20,37 2025.06.09	22,23 2025.06.09	727,470	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-11

101	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 РП-20	19,36 2025.06.06	21,20 2025.06.06	323,510	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-25 от РП-20
102	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-Пионер ПС-АЦИ	13,30 2025.06.05	16,20 2025.06.05	574,490	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-Пионер от ПС-АЦИ
103	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-6 ПС-Сазанлейская	13,00 2025.06.05	14,02 2025.06.05	246,170	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 от ПС-Сазанлейская
104	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф-1028 РП-1	09,55 2025.06.05	10,10 2025.06.05	122,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1028 от РП-1
105	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-9 ПС-Сазанлейская	16,11 2025.06.05	17,42 2025.06.05	535,040	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-9 от ПС-Сазанлейская
106	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-647 РП-4	10,00 2025.06.05	11,12 2025.06.05	354,000	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
107	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ртищевские ГЭС	Ф-1010, Ф-1005А ПС-Тяговая	03,53 2025.06.05	07,00 2025.06.05	3393,624	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1010, 1005А от ПС-Тяговая
108	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1014 РП-1	02,10 2025.06.05	04,48 2025.06.05	2490,610	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1014 от РП-1
109	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	ТП-87	20,30 2025.06.04	21,15 2025.06.04	61,500	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог	Выполнить внеочередной осмотр ТП-87
110	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007 ПС-Городская	14,15 2025.06.04	16,16 2025.06.04	3801,640	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007 от ПС-Городская
111	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1005 ПС-Хопер- II	14,15 2025.06.04	15,05 2025.06.04	228,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1005 от ПС-Хопер 2
112	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1003 ПС-Хопер- II	14,15 2025.06.04	15,10 2025.06.04	1577,800	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС-Хопер 2
113	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1010 ПС-Хопер- II	14,15 2025.06.04	15,00 2025.06.04	35,250	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1010 от ПС-Хопер 2

114	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-Пионер ПС-АЦИ	17,10 2025.06.04	18,06 2025.06.04	188,790	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф Пионер от ПС-АЦИ
115	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-608 ПС-Маркс	16,50 2025.06.04	17,40 2025.06.04	7587,860	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 608 от ПС-Маркс
116	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1019 ПС- Красноармейская	16,25 2025.06.04	17,47 2025.06.04	460,320	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.17 Загрязнение, попадание иностраных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1019 от ПС- Красноармейская
117	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-605, Ф-608 РП-1	14,05 2025.06.04	14,40 2025.06.04	1070,100	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 605, 608 от РП-1
118	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-6 яч. 2	18,25 2025.06.04	20,04 2025.06.04	631,950	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-6
119	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) СЭП	Ф-1022 РП- Жасминный	15,40 2025.06.04	18,48 2025.06.04	1596,300	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1022 от ПС- Жасминный
120	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-4 яч.5 в сторону ТП-8	06,40 2025.06.04	07,10 2025.06.04	284,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-8
121	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.2 РП-6	15,40 2025.06.03	16,45 2025.06.03	487,080	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-6
122	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 яч.14 Ф-15	15,40 2025.06.03	16,45 2025.06.03	565,920	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
123	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-17 яч. 8 Ф-8	16,45 2025.06.02	18,15 2025.06.02	538,500	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 8 от РП-17
124	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1004 ПС- Хвалынская	07,20 2025.06.02	15,20 2025.06.02	6008,000	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004 от ПС- Хвалынская
			-	-	221321,11866			