

АО "Облкоммунэнерго"

сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в IV квартале 2025 года

№ п/п	Наименование филиала	Сокращённое диспетчерское наименование	Время и дата возникновения события	Время и дата восстановления нормальной (доаварийной) схемы	Недоотпуск электроэнергии, кВтч	Код организационной причины	Код технической причины	Содержание мероприятия
1	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	11,26 2025.10.31	12,00 2025.10.31	75,24	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 от РП-9
2	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1003 ПС-Хопер-II Тяговая	09,55 2025.10.30	11,44 2025.10.30	3121,30	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Хопер-II Тяговая
3	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-685 РП-8	20,20 2025.10.29	20,50 2025.10.29	106,50	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-685 от РП-8
4	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-6 ПС-Сазанлейская	18,25 2025.10.29	20,58 2025.10.29	1512,15	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6 от ПС Сазанлейская
5	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аркадакские ГЭС	Ф-1001 РП-2	01,30 2025.10.29	12,27 2025.10.29	5365,50	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001 от РП-2
6	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 РП-20	23,00 2025.10.28	01,42 2025.10.29	2025,00	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-20
7	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	ПС.Ш. РП-1	09,31 2025.10.28	09,46 2025.10.28	428,00	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-1
8	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	Ф-1030 РП-1	09,23 2025.10.28	09,58 2025.10.28	11,02	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1030 от РП-1
9	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1006 ПС-Городская	20,10 2025.10.23	22,35 2025.10.23	4280,98	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС Городская
10	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельские МЭС	Ф-1002 ПС-Ровное	13,46 2025.10.23	14,10 2025.10.23	257,60	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

11	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовских МЭС	Ф-1006 ПС-Калининск	07,08 2025.10.22	10,46 2025.10.22	54,45	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС Калининск
12	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	ПС-Отрогово, ПС-Россия	19,20 2025.10.20	20,20 2025.10.20	3433,00	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
14	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-636 РП-3	23,10 2025.10.16	23,40 2025.10.16	121,50	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-636 от РП-3
15	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-802 РП-17	08,50 2025.10.14	10,06 2025.10.14	571,50	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф-802 от РП-17
16	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Петровские ГЭС	РП-4 Ф-ТП-2	18,49 2025.10.13	19,48 2025.10.13	409,64	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-ТП-2 от РП-4
17	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1004 ПС-Озинская	08,26 2025.10.12	10,20 2025.10.12	5546,33	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС Озинская
18	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-697 РП-9	17,20 2025.10.09	18,35 2025.10.09	348,75	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-697 от РП-9
19	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-2 ПС-Линевская	09,20 2025.10.08	10,00 2025.10.08	103,18	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-2 от ПС Линевская
20	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	яч.9 РП/ТП-3	05,35 2025.10.08	05,53 2025.10.08	36,60	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ яч. 9 РП/ТП-3
21	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-605, Ф-612, Ф-616, Ф-617 ПС-Аммиак	13,55 2025.10.10	14,38 2025.10.10	293,76	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
22	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 ПС-Восточная	15,45 2025.10.05	16,20 2025.10.05	100,34	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф-8 от ПС Восточная
23	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-25 РП-20	16,30 2025.10.04	16,55 2025.10.04	62,16	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-20

24	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ПС-Волжская насосная	22,30 2025.11.26	23,44 2025.11.26	1476,00	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РУ-6 кВ ПС Волжская насосная
25	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-615 РП-1	16,10 2025.11.25	17,25 2025.11.25	437,50	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 615 от РП-1
26	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1002, Ф-1009 ПС- Аткарская	07,15 2025.11.24	07,30 2025.11.24	178,00	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
27	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1005 ПС- Аткарская	07,15 2025.11.24	07,35 2025.11.24	565,29	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
28	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	РП-7 II с.ш.	22,05 2025.11.19	09,14 2025.11.20	3980,55	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр РУ-6 кВ РП- 7
29	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1004 ТП-74	09,50 2025.11.19	14,38 2025.11.19	86,40	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1004 от ТП-74
30	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-614 РП-1	12,20 2025.11.14	13,15 2025.11.14	235,52	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 614 от РП-1
31	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП/ТП-11 яч.17 в сторону ТП 7-1	03,24 2025.11.13	03,40 2025.11.13	16,74	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП/ТП-11 яч. 17 в сторону ТП-7-1
32	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 яч.-9 Ф-8	15,15 2025.11.10	17,20 2025.11.10	1208,48	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 кВ РП-9 яч. 9 Ф-8
33	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС пос. Приволжский	Ф-620 ПС- Анисовка	19,00 2025.11.06	23,50 2025.11.06	1081,92	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620 от ПС Анисовка
34	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС пос. Приволжский	Ф-620 ПС- Анисовка	19,00 2025.11.06	22,15 2025.11.06	1238,25	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620 от ПС Анисовка

35	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС пос. Приволжский	Ф-620 ПС- Анисовка	19,00 2025.11.06	21,37 2025.11.06	1894,26	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620 от ПС Анисовка
36	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-605 ПС- Анисовка	23,45 2025.11.04	00,55 2025.11.05	205,92	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
37	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Калининское отделение Балашовские МЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1027 от РП-1	00,17 2025.11.03	05,20 2025.11.03	207,05	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.4 Внешнее механическое воздействие	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1027 от РП-1
38	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачёвские ГЭС	Ф-603 ПС- Пугачевская	21,40 2025.12.27	22,30 2025.12.27	362,71	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
39	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-18 ПС- Восточная в ст. РП- 11А яч.11	13,48 2025.12.22	14,06 2025.12.22	20,93	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Ф 18 от Восточная в ст. РП-11А яч. 11
40	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-33 ПС- Городская	17,50 2025.12.22	18,50 2025.12.22	289,00	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-33 от ПС Городская
41	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	Ф-1024 ПС- Озинская	17,40 2025.12.16	18,35 2025.12.16	143,52	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.3 Нарушение механического соединения	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1024 от ПС Озинская
42	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-17 ПС-Вольская 35/6 кВ	01,00 2025.12.16	13,19 2025.12.16	1601,60	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 17 от ПС Вольская 35/6 кВ
43	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-17 ПС-Вольская 35/6 кВ	01,00 2025.12.16	02,40 2025.12.16	457,58	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 17 от ПС Вольская 35/6 кВ
44	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Аткарские ГЭС	Ф-1017 от РП-1	14,16 2025.12.16	15,17 2025.12.16	489,60	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1017 от РП-1
45	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельских МЭС	Ф-1067 ПС-ГППЗ	13,30 2025.12.14	12,05 2025.12.15	16618,88	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1067 от ПС ГППЗ

46	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-25 ПС-Вольская 220	13,00 2025.12.14	22,35 2025.12.14	268,24	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 1067 от ПС ГППЗ
47	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	Ф-1023 ПС- Дергачевская	20,03 2025.12.14	20,12 2025.12.14	43,35	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
48	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	Ф-1002 ПС- Дергачевская	18,59 2025.12.14	20,22 2025.12.14	281,52	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002 от ПС Дергачевская
49	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинские МЭС	Ф-1023, Ф-1025 ПС- Дергачевская	22,07 2025.12.14	22,34 2025.12.14	260,55	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
50	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Мокроусское отд. Ершовских МЭС	Ф-1002 ПС- Мокроусс	16,35 2025.12.13	23,30 2025.12.13	346,00	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002 от ПС Мокроус
51	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-25 ПС-Вольская 220	13,00 2025.12.14	13,30 2025.12.14	549,00	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 25 от ПС Вольская 220
52	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1007 ПС- Городская	13,00 2025.12.14	16,15 2025.12.14	1716,00	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1007 от ПС Городская
53	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачёвское отд. Озинских МЭС	Ф-1002 ПС- Дергачевская	22,38 2025.12.13	12,45 2025.12.14	2795,76	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 1002 от ПС Дергачевская
54	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Питерское отделение Новоузенских МЭС	Ф-1005, Ф-1006, Ф- 1021, Ф-1011 ПС- Питерка-1	17,55 2025.12.13	13,42 2025.12.14	18672,32	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
55	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-602	20,02 2025.12.13	15,35 2025.12.14	5337,15	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
56	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12А РП-9	20,00 2025.12.13	12,40 2025.12.14	77498,83	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- 12А от РП-9

57	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Озинские МЭС	реклоузер Ф-1004 ПС-Озинская	07,45 2025.12.14	12,50 2025.12.14	8971,28	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.3 Нарушение механического соединения	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004 от ПС Озинская
58	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	ГПП-Пионер ПС- АЦИ	17,45 2025.12.13	12,20 2025.12.14	9011,30	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ГПП Пионер ПС АЦИ
59	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-620 ПС- Анисовка	12,35 2025.12.13	10,25 2025.12.14	7400,37	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620 от ПС Анисовка
60	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Пугачевские ГЭС	Ф-616 ПС- Пугачевская	00,30 2025.12.14	10,00 2025.12.14	3638,50	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф- 616 от ПС Пугачевская
61	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Краснокутское отд. Энгельских МЭС	Ф-1023 РП-3	15,40 2025.12.13	02,30 2025.12.14	20208,78	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1023 от РП-3
62	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-658 РП-5	13,15 2025.12.13	13,10 2025.12.14	33296,64	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 658 от РП-5
63	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1003 ПС- Городская	17,20 2025.12.13	07,56 2025.12.14	2920,00	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1003 от ПС Городская
64	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-1001 ПС- Подлесное	20,02 2025.12.13	03,00 2025.12.14	7409,11	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
65	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачевское отделение Озинских МЭС	Ф-1004 ПС- Дергачевская	19,07 2025.12.13	21,41 2025.12.13	1125,66	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1004 от ПС Дергачевская
66	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Дергачевское отделение Озинских МЭС	Ф-1023 ПС- Дергачевская	19,49 2025.12.13	00,04 2025.12.14	1283,50	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1023 от ПС Дергачевская
67	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Новоузенские МЭС	Ф-1036 ПС- Новоузенская	02,25 2025.12.14	05,20 2025.12.14	1854,20	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1036 от ПС Новоузенская
68	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006 ПС Хвалынская	04,45 2025.12.14	05,30 2025.12.14	372,75	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1006 от ПС Хвалынская

69	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-6 ПС- Сазанлейская	04,00 2025.12.14	04,50 2025.12.14	385,12	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 6 от ПС Сазанлейская
70	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-8 РП-17	01,40 2025.12.14	01,50 2025.12.14	48,45	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 8 от РП-17
71	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1030 ПС- Городская	20,10 2025.12.13	01,40 2025.12.14	1732,50	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1030 от ПС Городская
72	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	ВВ РВНО-1 Ф-6 ПС- Сазанлейская	22,40 2025.12.13	00,15 2025.12.14	451,88	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 6 от ПС Сазанлейская
73	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-15 РП-9	20,00 2025.12.13	00,50 2025.12.14	347,76	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 15 от РП-9
74	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Мокроуское отд. Ершовских МЭС	Ф-1002 ПС- Мокроусс	16,35 2025.12.13	23,30 2025.12.13	2145,20	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1002 от ПС Мокроус
75	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Новоузенские МЭС	Ф-1017 РП-2	22,05 2025.12.13	23,05 2025.12.13	200,00	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1017 от РП-2
76	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1005 ПС- Хвалынская	20,40 2025.12.13	22,50 2025.12.13	1208,69	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1005 от ПС Хвалынская
77	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-14 РП-9	20,00 2025.12.13	20,30 2025.12.13	10,50	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 14 от РП-9
78	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Ершовские МЭС	Ф-1033 ПС- Городская	18,00 2025.12.13	19,52 2025.12.13	471,24	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1033 от ПС Городская
79	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсских МЭС	Ф-1002 ПС-Ровное	19,40 2025.12.13	20,00 2025.12.13	179,19	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
80	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсских МЭС	Ф-1007 ПС-Ровное	18,36 2025.12.13	20,12 2025.12.13	502,40	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

81	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Вольские ГЭС	Ф-21 ПС-Вольская 220	15,25 2025.12.13	20,40 2025.12.13	567,00	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 21 от ПС Вольская 220
82	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	Ф-12 РП-9	17,20 2025.12.13	19,49 2025.12.13	1430,96	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 12 от РП-9
83	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Балаковские ГЭС	РП-9 Ф-8	14,13 2025.12.13	17,35 2025.12.13	2635,34	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 8 от РП-9
84	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006, Ф-1005, Ф- 1001 ПС- Алексеевка	18,55 2025.12.13	19,21 2025.12.13	558,14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
85	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсских МЭС	Ф-1007 ПС-Ровное	17,51 2025.12.13	18,08 2025.12.13	87,08	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
86	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-415 РП-19	16,28 2025.12.13	16,45 2025.12.13	80,92	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 415 от РП-19
87	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Энгельсские МЭС	Ф-620 ПС- Анисовка	11,40 2025.12.13	12,18 2025.12.13	206,01	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Ф 620 от ПС Анисовка
88	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Красноармейские ГЭС	Ф-1019 ПС- Красноармейская	12,50 2025.12.13	16,20 2025.12.13	1050,00	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1019 от ПС Красноармейская
89	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Хвалынские ГЭС	Ф-1006, Ф-1005, Ф- 1001 ПС- Алексеевка	13,40 2025.12.13	16,50 2025.12.13	4136,85	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
90	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсских МЭС	Ф-1007 ПС-Ровное	15,29 2025.12.13	15,33 2025.12.13	22,12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
91	АО "Облкоммунэнерго" (Саратов) Ровенское отделение Энгельсских МЭС	Ф-1007 ПС-Ровное	15,06 2025.12.13	15,09 2025.12.13	15,60	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось

92	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Балашовские МЭС	Ф-1020 ПС-Хопер-I	06,50 2025.12.13	12,00 2025.12.13	1018,49	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1020 от ПС Хопер-I
93	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Степновское отделение Энгельских МЭС	Ф-604 ПС- Отрогово	15,03 2025.12.13	15,20 2025.12.13	299,04	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
94	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Марковские ГЭС	Ф-605, Ф-612, Ф- 616, Ф-617 ПС- Аммиак	12,35 2025.12.13	13,00 2025.12.13	519,54	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
95	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Ровенское отделение Энгельских МЭС	Ф-1007 ПС-Ровное	09,41 2025.12.13	09,45 2025.12.13	22,05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4.21 Невыявленные причины	Не требовалось
96	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельские МЭС	Ф-42 ПС- Энгельсская	03,08 2025.12.12	04,25 2025.12.12	412,16	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф- 42 от ПС Энгельсская
97	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Энгельские МЭС	МВ в ТП-74 в сторону ТП-98	17,50 2025.12.05	19,20 2025.12.05	541,50	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр РУ-6 кВ в ТП-74
98	АО "Облкоммунэнерг о" (Саратов) Петровские ГЭС	Ф-"II часть" РП-1	18,31 2025.12.01	21,10 2025.12.01	2398,25	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных условий	4.12 Нарушение электрической изоляции	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф- II часть от РП-1
					290004,98			