

Уровень физического износа объектов электросетевого
АО "Облкоммунэнерго"

№ п/п	Показатель	Значения показателя, год				
		2014г., %	2015г., %	2016г., %	2017г., %	2018г., %
1	2	3	4	5	6	7
1	ВЛ-35кВ	100	100	100	100	100
2	ВЛ-0,4; 6(10)кВ	73,7	75,1	71,6	71,1	69,6
3	КЛ-0,4; 6(10)кВ	75,6	78,2	82,9	83,5	81,7
4	ПС 110/10кВ	100	100	100	100	100
5	ПС 35/10кВ	100	100	100	100	100
6	ПС 35/6кВ	100	100	100	100	100
7	РП 6(10)кВ	75,8	71,9	73,8	69,3	68,8
8	ТП 6(10)/0,4кВ	78,3	75,7	76,0	76,3	75,9

о хозяйства

ы		
2019г.,%	2020г.,%	Динамика изменения показателя, %
8	9	10
100	100	0
68,1	68,0	0
82,0	77,3	-6
100	100	0
100	100	0
100	100	0
70,2	69,0	-2
77,6	77,9	0