

Уровень физического износа объектов
электросетевого хозяйства
АО "Облкоммунэнерго"

№ п/п	Показатель	Значения показателя, годы		
		2023г.,%	2024г.,%	Динамика изменения показателя, %
1	2	12	13	14
1	ВЛ-35 кВ	61,70	61,80	0,16
2	КЛ-35 кВ		0,00	-
3	ВЛ-0,4; 6(10) кВ	66,10	65,70	-0,61
4	КЛ-0,4; 6(10) кВ	74,70	74,30	-0,54
5	ПС 110/10 кВ	59,20	59,30	0,17
6	ПС 35/6 (10) кВ	55,60	55,80	0,36
7	РП 6(10) кВ	64,10	63,50	-0,94
8	ТП 6(10)/0,4 кВ	68,50	67,20	-1,90