

Данные по точкам присоединения АО "Облкоммуэнерго" к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области

| № п/п | Субъект электроэнергетики* | Наименование объекта                      | Наименование присоединения | Мощность зафиксированная в характерные часы 20.12.2017 г. |      |           |      |            |      | Потребление электрической энергии за сутки 20.12.2017г., кВт·ч | Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт | Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт |                       | Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить) | Примечание |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------|------|------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                            |                                           |                            | 3 ч (мск)                                                 |      | 9 ч (мск) |      | 18 ч (мск) |      |                                                                |                                                                | Аварийная бронь                                             | Технологическая бронь |                                                                    |            |
|       |                            |                                           |                            | МВт                                                       | Мвар | МВт       | Мвар | МВт        | Мвар | 11                                                             | 13                                                             |                                                             |                       | 14                                                                 | 15         |
| 1     | 2                          | 3                                         | 4                          | 5                                                         | 6    | 7         | 8    | 9          | 10   | 11                                                             | 13                                                             | 14                                                          | 15                    | 16                                                                 | 17         |
| 1     | ПрБПО                      | ГПП "Сельмаш" 110/10 кВ                   | ф 18                       | 0,362                                                     |      | 0,898     |      | 0,797      |      | 14790                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 2     | ПрБПО                      | ГПП "Сельмаш" 110/10 кВ                   | ф 59                       | 0,473                                                     |      | 0,684     |      | 0,886      |      | 18358                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 3     | ПрБПО                      | ПС Красноярская 110/35/10 кВ              | ф 3                        | 0,154                                                     |      | 0,421     |      | 0,311      |      | 6920                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 4     | ПрБПО                      | ПС Красноярская 110/35/10 кВ              | ф 9                        | 0                                                         |      | 0         |      | 0          |      | 0                                                              |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 5     | ПрБПО                      | ПС Красноярская 110/35/10 кВ              | ф 19                       | 0,168                                                     |      | 0,214     |      | 0,3        |      | 5363                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 6     | ПрБПО                      | ПС Красноярская 110/35/10 кВ              | ф 21                       | 0,892                                                     |      | 1,627     |      | 1,402      |      | 30943                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 7     | ПрБПО                      | ПС Красноярская 110/35/10 кВ              | ф 25                       | 0,346                                                     |      | 0,658     |      | 0,539      |      | 12568                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 8     | ПрБПО                      | ПС Красноярская 110/35/10 кВ              | ф 27                       | 0,776                                                     |      | 1,177     |      | 1,395      |      | 26793                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
|       |                            |                                           | Σ Красноярская             | 3,171                                                     |      | 5,479     |      | 5,630      |      | 113734                                                         |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 9     | НВ ПМЭС                    | ПС Аткавская 220/110/35/10 кВ РП-1        | ф 4                        | 1,373                                                     |      | 1,901     |      | 2,151      |      | 42040                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 10    | НВ ПМЭС                    | ПС Аткавская 220/110/35/10 кВ РП-1        | ф 5                        | 1,157                                                     |      | 1,939     |      | 1,818      |      | 39010                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 11    | НВ ПМЭС                    | ПС Аткавская 220/110/35/10 кВ РП-3        | ф 9                        | 0,109                                                     |      | 0,195     |      | 0,133      |      | 3405                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 12    | НВ ПМЭС                    | ПС Аткавская 220/110/35/10 кВ РП-3        | ф 15                       | 0,399                                                     |      | 0,428     |      | 0,526      |      | 10513                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 13    | НВ ПМЭС                    | ПС Аткавская 220/110/35/10 кВ РП-2        | ф 2                        | 0,131                                                     |      | 0,128     |      | 0,134      |      | 3121                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 14    | НВ ПМЭС                    | ПС Аткавская 220/110/35/10 кВ РП-2        | ф 13                       | 0,758                                                     |      | 1,056     |      | 1,343      |      | 24752                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
|       |                            |                                           | Σ Аткавск                  | 3,927                                                     |      | 5,647     |      | 6,105      |      | 122840                                                         |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 15    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 ТП-519(18)          | 0,021                                                     |      | 0,03      |      | 0,029      |      | 628                                                            |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 16    | ПрБПО                      | ПС Круглое 35/10 кВ                       | ф 1001 КТП-434(30)         | 0,032                                                     |      | 0,043     |      | 0,063      |      | 1094                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 17    | ПрБПО                      | ПС Круглое 35/10 кВ                       | ф 1001 КТП-432(35)         |                                                           |      |           |      |            |      |                                                                |                                                                |                                                             |                       |                                                                    | демонтиро  |
| 18    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 ТП-36(36)           | 0,058                                                     |      | 0,174     |      | 0,083      |      | 2433                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 19    | ПрБПО                      | ПС Баланды 110/35/10 кВ                   | ф 1014 КТП-45(71)          | 0,022                                                     |      | 0,018     |      | 0,023      |      | 492                                                            |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 20    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 ТП-108(47)          | 0,02                                                      |      | 0,028     |      | 0,038      |      | 652                                                            |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 21    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 ТП-488(49)          | 0,053                                                     |      | 0,06      |      | 0,09       |      | 1599                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 22    | ПрБПО                      | ПС Баланды 110/35/10 кВ                   | ф 1002 КТП-511(85)         | 0,016                                                     |      | 0,023     |      | 0,019      |      | 460                                                            |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 23    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 ТП-105(60)          | 0,051                                                     |      | 0,069     |      | 0,071      |      | 1443                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 24    | ПрБПО                      | ПС Баланды 110/35/10 кВ                   | ф 1002 КТП-30(81)          | 0,026                                                     |      | 0,035     |      | 0,046      |      | 792                                                            |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 25    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 ТП-509(83)          | 0,033                                                     |      | 0,04      |      | 0,043      |      | 916                                                            |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 26    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 ТП-107(107)         | 0,041                                                     |      | 0,055     |      | 0,064      |      | 1231                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 27    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 ТП-109(57)          | 0,003                                                     |      | 0,013     |      | 0,006      |      | 171                                                            |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 28    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 КТП-114(114)        | 0,027                                                     |      | 0,035     |      | 0,025      |      | 705                                                            |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 29    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1008 КТП-101(101)        | 0,079                                                     |      | 0,048     |      | 0,068      |      | 1561                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 30    | ПрБПО                      | ПС Баланды 110/35/10 кВ                   | ф 1002 ТП-54(70)           | 0,025                                                     |      | 0,022     |      | 0,031      |      | 655                                                            |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 31    | ПрБПО                      | ПС Баланды 110/35/10 кВ                   | ф 1013 СВ-251              | 0,051                                                     |      | 0,056     |      | 0,094      |      | 1670                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 32    | ПрБПО                      | ПС Баланды 110/35/10 кВ                   | ф 1003                     | 0,537                                                     |      | 0,532     |      | 0,476      |      | 12731                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 33    | ПрБПО                      | ПС Баланды 110/35/10 кВ                   | ф 1002 КТП-99 (Ремзавод)   | 0,001                                                     |      | 0,001     |      | 0,002      |      | 1060                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 34    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1006                     | 1,087                                                     |      | 1,824     |      | 1,654      |      | 35633                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 35    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1012                     | 1,218                                                     |      | 1,782     |      | 2,042      |      | 39925                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 36    | ПрБПО                      | ПС Калининск 110/35/10 кВ                 | ф 1011 ЗТП КРИЗ (ЗТП-22)   | 0,044                                                     |      | 0,042     |      | 0,054      |      | 1112                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 37    | ПрБПО                      | ПС Круглое 35/10 кВ                       | ф 1003                     | 0                                                         |      | 0,117     |      | 0,117      |      | 2110                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
|       |                            |                                           | Σ Калининск                | 3,445                                                     |      | 5,047     |      | 5,138      |      | 109073                                                         |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 38    | ЦПО                        | ПС Городская ВЛ-110кВ Петровск-Хомликовск | Ввод Т2                    | 0,417                                                     |      | 0,748     |      | 0,765      |      | 14857                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 39    | ЦПО                        | ПС Городская 110/10 кВ                    | СВ-10кВ 1 и 2 СН           | 0                                                         |      | 0         |      | 0          |      | 0                                                              |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 40    | ЦПО                        | ПС Петровская 110/35/6 кВ                 | ВЛ-35кВ 1 цепь             | 2,419                                                     |      | 3,88      |      | 3,48       |      | 76100                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 41    | ЦПО                        | ПС Петровская 110/35/6 кВ                 | ВЛ-35кВ 2 цепь             | 2,15                                                      |      | 3,83      |      | 4,099      |      | 78481                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 42    | ЦПО                        | ПС Городская 110/10 кВ                    | ф 1001                     | 0                                                         |      | 0         |      | 0          |      | 0                                                              |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
|       |                            |                                           | Σ Петровск                 | 4,986                                                     |      | 8,458     |      | 8,324      |      | 169438                                                         |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 43    | ЗАО "Тролза"               | ПС Урицкая 110/6 кВ                       | ф 79                       | 1,498                                                     |      | 1,951     |      | 2,255      |      | 44409                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 44    | ЗАО "Тролза"               | ПС Урицкая 110/6 кВ                       | ф 704                      | 0,526                                                     |      | 0,749     |      | 0,968      |      | 17642                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 45    | ЗАО "Тролза"               | ПС Урицкая 110/6 кВ                       | ф 706                      | 0,065                                                     |      | 0,133     |      | 0,128      |      | 2522                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 46    | ЗАО "Тролза"               | ПС Урицкая 110/6 кВ                       | ф 708                      | 0,127                                                     |      | 0,171     |      | 0,21       |      | 3939                                                           |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 47    | ЗАО "Тролза"               | ПС Урицкая 110/6 кВ                       | ф 716                      | 0,997                                                     |      | 1,331     |      | 1,718      |      | 31840                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 48    | ЗАО "Тролза"               | ПС Урицкая 110/6 кВ                       | ф 723                      | 0,954                                                     |      | 1,676     |      | 1,763      |      | 34523                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 49    | ЗАО "Тролза"               | ПС Урицкая 110/6 кВ                       | ф 730                      | 1,401                                                     |      | 1,767     |      | 1,912      |      | 39716                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |
| 50    | ЗАО "Тролза"               | ПС Урицкая 110/6 кВ                       | ф 743                      | 0,689                                                     |      | 1,41      |      | 1,037      |      | 25208                                                          |                                                                |                                                             |                       |                                                                    |            |

|     |              |                           |        |           |         |         |        |
|-----|--------------|---------------------------|--------|-----------|---------|---------|--------|
| 51  | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ       | ф 747  | 0,598     | 0,798   | 1,004   | 18845  |
| 52  | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ       | ф 7028 | 0,221     | 0,356   | 0,465   | 8097   |
| 53  | ПривПО       | ПС Анисовка 110/6 кВ      | ф 3    | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 54  | ПривПО       | ПС Анисовка 110/6 кВ      | ф 4    | 1,25064   | 1,8336  | 2,01672 | 40581  |
| 55  | ПривПО       | ПС Анисовка 110/6 кВ      | ф 20   | 0,34536   | 0,38832 | 0,52704 | 9957   |
| 56  | ПривПО       | ПС Анисовка 110/6 кВ      | ф 22   | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 57  | ПривПО       | ПС Анисовка 110/6 кВ      | ф 23   | 0,55728   | 0,79584 | 0,93312 | 18192  |
| 58  | ПривПО       | ПС Анисовка 110/6 кВ      | ф 24   | 0,9756    | 1,40112 | 1,56384 | 31002  |
| 59  | ПривПО       | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 1    | 0,708     | 1,188   | 1,00368 | 23537  |
| 60  | ПривПО       | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 7    | 0,32496   | 0,49248 | 0,56736 | 11142  |
| 61  | ПривПО       | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 9    | 0,34704   | 0,45216 | 0,51912 | 10869  |
| 62  | ПривПО       | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 13   | 0,2592    | 0,33048 | 0,4608  | 8634   |
| 63  | ПривПО       | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 14   | 1,67472   | 2,10624 | 2,29584 | 48398  |
| 64  | ПривПО       | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 15   | 0,52944   | 0,75168 | 0,86256 | 17257  |
| 65  | ПривПО       | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 16   | 0,8808    | 1,22832 | 1,45344 | 27940  |
| 66  | ПривПО       | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 20   | 0,97824   | 1,17284 | 1,44384 | 28614  |
| 67  | ПривПО       | ПС Новая 110/6 кВ         | ф 4    | 0,13644   | 0,15948 | 0,19764 | 3971   |
| 68  | ПривПО       | ПС Новая 110/6 кВ         | ф 6    | 0,60444   | 0,72936 | 0,88596 | 17846  |
| 69  | ПривПО       | ПС Новая 110/6 кВ         | ф 7    | 1,50576   | 2,17296 | 2,60832 | 49951  |
| 70  | ПривПО       | ПС Новая 110/6 кВ         | ф 8    | 0,06894   | 0,0909  | 0,1341  | 2511   |
| 71  | ПривПО       | ПС Новая 110/6 кВ         | ф 10   | 0,09372   | 0,1416  | 0,11208 | 2742   |
| 72  | ПривПО       | ПС Новая 110/6 кВ         | ф 14   | 0,1842    | 0,25296 | 0,17808 | 4907   |
| 73  | ПривПО       | ПС Новая 110/6 кВ         | ф 20   | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 74  | ПривПО       | ПС Новая 110/6 кВ         | ф 22   | 2,04144   | 2,79744 | 3,16368 | 64094  |
| 75  | ПривПО       | ПС Новая 110/6 кВ         | ф 25   | 0,57204   | 0,73512 | 0,85356 | 16845  |
| 76  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 2    | 0,60192   | 0,91872 | 1,10784 | 20863  |
| 77  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 5    | 1,4976    | 2,27232 | 2,29776 | 46201  |
| 78  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 8    | 1,23168   | 2,59536 | 2,36976 | 47755  |
| 79  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 9    | 0,31968   | 0,68832 | 0,67296 | 13237  |
| 80  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 22   | 1,44144   | 2,27664 | 2,59344 | 49459  |
| 81  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 31   | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 82  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 33   | 1,25232   | 2,268   | 2,53968 | 47459  |
| 83  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 34   | 0,18576   | 0,68688 | 0,30168 | 8731   |
| 84  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 35   | 0,86292   | 1,36908 | 1,44684 | 29755  |
| 85  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 37   | 0,7128    | 0,95808 | 1,35696 | 24067  |
| 86  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 42   | 1,0368    | 1,4004  | 1,7304  | 33606  |
| 87  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 43   | 0,86328   | 1,16712 | 1,45368 | 27868  |
| 88  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 44   | 0,33048   | 0,79296 | 0,51384 | 12400  |
| 89  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 45   | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 90  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 46   | 0,34524   | 0,35928 | 0,35064 | 8581   |
| 91  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 47   | 0,68928   | 1,29408 | 1,50624 | 27652  |
| 92  | ПривПО       | ПС Энгельская 110/6 кВ    | ф 7    | 0,41856   | 0,54672 | 0,57408 | 12359  |
| 93  | ПривПО       | ПС Причалы 110/6 кВ       | ф 11   | 0,81432   | 0,58608 | 0,72648 | 16167  |
| 94  | ПривПО       | ПС Причалы 110/6 кВ       | ф 621  | 0,38808   | 0,6246  | 0,62532 | 12978  |
| 95  | ПривПО       | ПС Орошение-1 110/35/6 кВ | ф 627  | 0,75096   | 1,14984 | 1,5444  | 27133  |
| 96  | ПривПО       | ПС Орошение-2 110/35/6 кВ | ф 15   | 0,41904   | 0,5106  | 0,71028 | 12909  |
| 97  | ПривПО       | ПС Химическая 110/10 кВ   | ф 24   | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 98  | ПривПО       | ПС Химическая 110/10 кВ   | ф 43   | 1,48      | 2,232   | 2,724   | 50666  |
| 99  | ПривПО       | ПС Химическая-1 110/10 кВ | ф 2    | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 100 | ПривПО       | ПС Химическая-1 110/10 кВ | ф 4    | 0,4       | 0,563   | 0,746   | 13659  |
| 101 | ПривПО       | ПС Химическая-1 110/10 кВ | ф 6    | 1,838     | 3,608   | 3,617   | 71715  |
| 102 | ПривПО       | ПС Анисовка 110/6 кВ      | ф 5    | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 103 | ПривПО       | ПС Восток                 | Л.17   | 1,16424   | 2,3724  | 1,01952 | 36201  |
| 104 | ПривПО       | ПС Восток                 | Л.25   | 0,74928   | 1,2096  | 1,39624 | 26495  |
| 105 | ПривПО       | ПС Восток                 | Л.37   | 0,49536   | 0,63864 | 0,83608 | 15722  |
| 106 | ПривПО       | ПС Восток                 | Л.48   | 0         | 0       | 1,0476  | 9513   |
|     |              |                           |        | Σ Энгельс | 41,403  | 62,651  | 69,054 |
| 107 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 1    | 0,3768    | 1,124   | 0,9752  | 16790  |
| 108 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 6    | 0,0006    | 1,1442  | 0,0006  | 7226   |
| 109 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 7    | 1,184     | 1,82    | 2,2656  | 41559  |
| 110 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 8    | 0,13      | 0,2968  | 0,2764  | 5499   |
| 111 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 9    | 1,668     | 2,808   | 3,1584  | 59651  |
| 112 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 10   | 0,8244    | 0,3816  | 1,782   | 25222  |
| 113 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 12   | 0         | 0,2412  | 0       | 4619   |
| 114 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 13   | 1,7628    | 3,024   | 3,5868  | 65279  |
| 115 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 15   | 0,5192    | 0,4712  | 1,1152  | 19333  |
| 116 | СВПО         | ПС Восточная 110/10 кВ    | ф 16   | 1,4208    | 2,0736  | 2,5956  | 48080  |

|            |        |                                |              |         |         |         |        |
|------------|--------|--------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|
| 117        | СВПО   | ПС Восточная 110/10 кВ         | ф 18         | 0,1236  | 0,21    | 0,228   | 4446   |
| 118        | СВПО   | ПС Восточная 110/10 кВ         | ф 19         | 0,534   | 0,9324  | 1,2504  | 19622  |
| 119        | СВПО   | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ     | ф 17         | 0,5976  | 1,2804  | 1,1052  | 23767  |
| 120        | СВПО   | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ     | ф 19         | 0,42384 | 0,8592  | 0,8436  | 16622  |
| 121        | СВПО   | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ     | ф 20         | 1,07568 | 2,05704 | 1,81656 | 39723  |
| 122        | СВПО   | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ     | ф 25         | 0,73704 | 1,04472 | 1,10016 | 22960  |
| 123        | СВПО   | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ     | ф 26         | 0,49536 | 1,01664 | 1,0764  | 20089  |
| 124        | СВПО   | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ     | ф 27         | 0,71496 | 1,24272 | 1,12176 | 24360  |
| 125        | СВПО   | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ     | ф 30         | 0,31104 | 0,41328 | 0,43632 | 9151   |
| 126        | СВПО   | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ     | ф 31         | 0,53496 | 0,94248 | 1,15272 | 20646  |
| 127        | СВПО   | ПС Сазанлейская 110/10 кВ      | ф 1          | 0,6984  | 1,004   | 1,4672  | 25133  |
| 128        | СВПО   | ПС Сазанлейская 110/10 кВ      | ф 2          | 0,492   | 0,7664  | 0,9736  | 17827  |
| 129        | СВПО   | ПС Сазанлейская 110/10 кВ      | ф 4          | 0,92    | 1,9224  | 1,9352  | 37434  |
| 130        | СВПО   | ПС Сазанлейская 110/10 кВ      | ф 5          | 1,9264  | 3,6408  | 2,2984  | 62402  |
| 131        | СВПО   | ПС Сазанлейская 110/10 кВ      | ф 6          | 0,822   | 1,353   | 1,5288  | 29114  |
| 132        | СВПО   | ПС Сазанлейская 110/10 кВ      | ф 7          | 0,5776  | 1,18    | 0,7536  | 20638  |
| 133        | СВПО   | ПС Сазанлейская 110/10 кВ      | ф 8          | 0,4528  | 0,7672  | 0,9944  | 17167  |
| 134        | СВПО   | ПС Сазанлейская 110/10 кВ      | ф 10         | 1,2328  | 2,6176  | 2,8     | 51826  |
| 135        | СВПО   | ПС Сазанлейская 110/10 кВ      | ф 12         | 0,6768  | 1,1346  | 1,4802  | 26029  |
| 136        | СВПО   | ПС Линевская 110/10 кВ         | ф 1          | 0,5022  | 1,101   | 1,0602  | 21071  |
| 137        | СВПО   | ПС Линевская 110/10 кВ         | ф 2          | 1,0264  | 1,5624  | 2,0208  | 35788  |
| 138        | СВПО   | ПС Линевская 110/10 кВ         | ф 4          | 0,6056  | 0,9544  | 1,236   | 22206  |
| 139        | СВПО   | ПС Линевская 110/10 кВ         | ф 6          | 0,7768  | 1,3464  | 1,5264  | 29028  |
| 140        | ФСК    | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 2          | 0,576   | 1,07    | 1,189   | 22089  |
| 141        | ФСК    | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 9          | 0,214   | 0,36    | 0,465   | 8256   |
| 142        | ФСК    | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 12         | 0,102   | 0,189   | 0,26    | 4411   |
| 143        | ФСК    | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 14         | 0,523   | 0,671   | 0,698   | 15055  |
| 144        | ФСК    | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 18         | 0,231   | 0,337   | 0,499   | 8424   |
| 145        | ФСК    | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 19         | 0,372   | 0,737   | 0,713   | 14547  |
| Σ Балаково |        |                                |              | 26,162  | 46,098  | 49,786  | 963088 |
| 146        | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ              | ф 5          | 1,324   | 1,807   | 1,725   | 37471  |
| 147        | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ              | ф 12         | 0,597   | 0,722   | 0,724   | 16701  |
| 148        | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ              | ф 16         | 0,427   | 0,688   | 0,738   | 14513  |
| 149        | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ              | ф 17         | 0,437   | 0,501   | 0,533   | 12075  |
| 150        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 2          | 0,5203  | 0,8172  | 0,9535  | 18165  |
| 151        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 3          | 0,3736  | 0,5997  | 0,496   | 11496  |
| 152        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 6          | 1,0317  | 1,8367  | 1,7733  | 36367  |
| 153        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 7          | 1,206   | 1,8136  | 1,9994  | 39562  |
| 154        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 8          | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 155        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 9          | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 156        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 10         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 157        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 11         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 158        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 26         | 0       | 0       | 0       | 1      |
| 159        | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ           | ф 30         | 0,1632  | 0,2227  | 0,2236  | 4832   |
| 160        | ПривПО | ПС Подлесное 110/35/10/6 кВ    | ф 2          | 0,175   | 0,326   | 0       | 4439   |
| 161        | ПривПО | ПС Орловка 35/10 кВ            | ф 3 РП-10    | 0,476   | 0,702   | 0,723   | 14824  |
| Σ Маркс    |        |                                |              | 6,731   | 10,036  | 9,889   | 210447 |
| 162        | СВПО   | ГПП Кр. Октябрь 35/6 кВ        | ввод Т1      | 0,963   | 1,164   | 1,544   | 28930  |
| 163        | СВПО   | ГПП Кр. Октябрь 35/6 кВ        | ввод Т2      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 164        | СВПО   | ПС Волжская насосная 35/6 кВ   | ввод Т2      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 165        | СВПО   | ПС Волжская насосная 35/6 кВ   | ввод Т2      | 1,455   | 1,503   | 1,472   | 32825  |
| 166        | СВПО   | ПС Волжская насосная 35/6 кВ   | ввод Т1      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 167        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 2          | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 168        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 7          | 0,839   | 1,671   | 1,355   | 30908  |
| 169        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 10         | 0,879   | 1,33    | 1,407   | 28165  |
| 170        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 12         | 0,518   | 0,939   | 0,677   | 16860  |
| 171        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 14         | 0,944   | 1,377   | 1,552   | 30156  |
| 172        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 18         | 0,49    | 1,119   | 0,84    | 19116  |
| 173        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 20         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 174        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 9          | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 175        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 11         | 0,046   | 0,118   | 0,061   | 1863   |
| 176        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 13         | 0,021   | 0,016   | 0,02    | 458    |
| 177        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 15         | 0,586   | 0,827   | 0,967   | 18686  |
| 178        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 17         | 0,789   | 1,1     | 1,155   | 23686  |
| 179        | СВПО   | ПС Вольская 35/6 кВ            | ф 19         | 0,315   | 0,593   | 0,619   | 11797  |
| 180        | ФСК    | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ    | ф 23 Север-1 | 0,341   | 0,517   | 0,634   | 12155  |
| 181        | ФСК    | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ    | ф 24 Север-2 | 0,221   | 0,353   | 0,416   | 7533   |

|              |                |                             |                                         |        |        |        |        |
|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 182          | ФСК            | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф 25 Привольск                          | 0,752  | 1,143  | 1,245  | 24821  |
| 183          | ФСК            | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф 22 Головуха                           | 0,553  | 0,707  | 0,962  | 17741  |
| 184          | ФСК            | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф 21 КПП                                | 0,814  | 0,918  | 1,026  | 22062  |
| 185          | ФСК            | ГПП Волгацемент 35/6 кВ     | ф 25                                    | 0,272  | 0,392  | 0,441  | 8721   |
| Σ Вольск     |                |                             |                                         | 10,798 | 15,787 | 16,393 | 336483 |
| 186          | СВПО           | ПС "Хвалынский" 35/10 кВ    | ф 4                                     | 0,778  | 1,577  | 1,598  | 30400  |
| 187          | СВПО           | ПС "Хвалынский" 35/10 кВ    | ф 5                                     | 1,093  | 1,757  | 1,939  | 37600  |
| 188          | СВПО           | ПС "Хвалынский" 35/10 кВ    | ф 6                                     | 0,788  | 1,441  | 1,414  | 28000  |
| 189          | Хвалынский ф-л | КТП-1                       | ВЛ-10 оп.5-00/75 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,018  | 0,020  | 0,028  | 517    |
| 190          | Хвалынский ф-л | КТП-2                       | ВЛ-10 оп.5-00/85 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,057  | 0,066  | 0,074  | 1536   |
| 191          | Хвалынский ф-л | КТП-3                       | ВЛ-10 оп.5-00/61 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,034  | 0,038  | 0,037  | 898    |
| 192          | Хвалынский ф-л | КТП-4                       | ВЛ-10 оп.5-00/85 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,026  | 0,033  | 0,040  | 790    |
| 193          | Хвалынский ф-л | КТП-5                       | ВЛ-10 оп.5-00/50 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,034  | 0,041  | 0,046  | 978    |
| 194          | Хвалынский ф-л | КТП-6                       | ВЛ-10 оп.5-00/50 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,060  | 0,074  | 0,079  | 1686   |
| 195          | Хвалынский ф-л | КТП-7                       | ВЛ-10 оп.5-03/5 ф.1005 ПС "Алексеевка"  | 0,071  | 0,121  | 0,101  | 2282   |
| 196          | Хвалынский ф-л | КТП-8                       | ВЛ-10 оп.5-00/41 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,006  | 0,007  | 0,004  | 127    |
| 197          | Хвалынский ф-л | КТП-9                       | ВЛ-10 оп.5-00/34 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,010  | 0,013  | 0,014  | 303    |
| 198          | Хвалынский ф-л | КТП-10                      | ВЛ-10 оп.5-03/15 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,046  | 0,059  | 0,067  | 1339   |
| 199          | Хвалынский ф-л | КТП-11                      | ВЛ-10 оп.5-00/34 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,027  | 0,034  | 0,038  | 779    |
| 200          | Хвалынский ф-л | КТП-12                      | ВЛ-10 оп.5-00/46 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,021  | 0,052  | 0,035  | 918    |
| 201          | Хвалынский ф-л | КТП-13                      | ВЛ-10 оп.5-00/25 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,016  | 0,017  | 0,018  | 387    |
| 202          | Хвалынский ф-л | ЗТП-14                      | ВЛ-10 оп.1-00/93 ф.1001 ПС "Алексеевка" | 0,049  | 0,070  | 0,087  | 1634   |
| 203          | Хвалынский ф-л | КТП-15                      | ВЛ-10 оп.5-00/17 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,015  | 0,015  | 0,018  | 358    |
| 204          | Хвалынский ф-л | КТП-16                      | ВЛ-10 оп.5-02/11 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0,022  | 0,022  | 0,017  | 455    |
| Σ Хвалынский |                |                             |                                         | 3,171  | 5,457  | 5,654  | 110987 |
| 205          | ПрикПО         | ЦРП Аркадак 10 кВ           | ф 1001                                  | 0,168  | 0,287  | 0,307  | 5960   |
| 206          | ПрикПО         | ЦРП Аркадак 10 кВ           | ф 1002                                  | 0,26   | 0,472  | 0,428  | 9131   |
| 207          | ПрикПО         | ЦРП Аркадак 10 кВ           | ф 1003                                  | 0,362  | 0,584  | 0,685  | 12772  |
| 208          | ПрикПО         | ПС Янтарная 110/35/10кВ     | ф 1006                                  | 0,1552 | 0,2688 | 0,3168 | 5767   |
| 209          | ПрикПО         | ПС Янтарная ВЛ-10 кВ        | ф 1007                                  | 0,952  | 1,3748 | 1,4892 | 30004  |
| 210          | ПрикПО         | ПС Янтарная 110/35/10кВ     | ф 1009                                  | 0,0886 | 0,084  | 0,0872 | 2000   |
| 211          | ПрикПО         | ПС Янтарная 110/35/10кВ     | ф 1010                                  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Σ Аркадак    |                |                             |                                         | 1,9638 | 3,0706 | 3,3232 | 65633  |
| 212          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 1                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0      |
| 213          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 3                                     | 0,216  | 0,427  | 0,356  | 7964   |
| 214          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 4                                     | 0,086  | 0,190  | 0,138  | 3303   |
| 215          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 6                                     | 0,013  | 0,027  | 0,025  | 462    |
| 216          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 7                                     | 1,321  | 1,694  | 1,882  | 35274  |
| 217          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 8                                     | 0,555  | 0,790  | 0,922  | 17539  |
| 218          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 10                                    | 0,842  | 1,523  | 1,484  | 31252  |
| 219          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 11                                    | 0,148  | 0,222  | 0,236  | 4748   |
| 220          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 13                                    | 0,673  | 1,408  | 1,259  | 26080  |
| 221          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 14                                    | 0,566  | 0,969  | 0,986  | 19797  |
| 222          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 16                                    | 0,078  | 0,131  | 0,126  | 2757   |
| 223          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 17                                    | 0,821  | 1,086  | 1,299  | 25756  |
| 224          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 21                                    | 0,809  | 1,172  | 1,462  | 27484  |
| 225          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 24                                    | 0,184  | 2,034  | 0,000  | 2456   |
| 226          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 25                                    | 0,000  | 0,000  | 0,182  | 2034   |
| 227          | ПрикПО         | ПС Балашиха-город 110/10 кВ | ф 27                                    | 0,021  | 0,036  | 0,021  | 634    |
| 228          | ПрикПО         | ПС Хопер 110/35/10кВ        | ф 8                                     | 0,656  | 0,989  | 1,207  | 22856  |
| 229          | ПрикПО         | ПС Хопер 110/35/10кВ        | ф 12                                    | 0,584  | 1,058  | 1,270  | 22963  |

|               |        |                               |                |       |        |        |         |
|---------------|--------|-------------------------------|----------------|-------|--------|--------|---------|
| 230           | ПрихПО | ПС Ховер 110/35/10кВ          | ф 20           | 0,260 | 0,328  | 0,475  | 8309    |
| 231           | ПрихПО | ПС Ховер 110/35/10кВ          | ф 36           | 0,180 | 0,556  | 0,292  | 7693    |
| 232           | ПрихПО | ПС Ховер 110/35/10кВ          | ф 42           | 0,661 | 1,144  | 1,208  | 23263   |
| 233           | ПрихПО | ПС Текстильная 110/10 кВ      | ф 1018         | 1,062 | 2,022  | 2,057  | 40116   |
| 234           | ПрихПО | ПС Текстильная 110/10 кВ      | ф 1040         | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0       |
| Σ Балашиха    |        |                               |                | 9,744 | 17,812 | 16,898 | 332742  |
| 235           | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | ф 5            | 0,85  | 1,326  | 1,263  | 27519   |
| 236           | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | ф 10           | 0,328 | 0,417  | 0,536  | 10212   |
| 237           | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | ф 13           | 0,157 | 0,329  | 0,316  | 6135    |
| 238           | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | ф 20           |       |        |        |         |
| 239           | ПрихПО | ПС Ртищево Тяговая 110/10 кВ  | ф 4 КТП 17     | 0,016 | 0,02   | 0,032  | 511     |
| 240           | ПрихПО | ПС Ртищево Тяговая 110/10 кВ  | ЦРП 2 КТП 35   | 0,022 | 0,026  | 0,021  | 528     |
| 241           | ПрихПО | ПС Ртищево Тяговая 110/10 кВ  | ЦРП 2 КТП 19   | 0,017 | 0,019  | 0,025  | 486     |
| Σ Ртищево     |        |                               |                | 1,39  | 2,137  | 2,193  | 45391   |
| 242           | СевПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1006         | 0,775 | 1,014  | 1,249  | 23441   |
| 243           | СевПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1009         | 0,199 | 0,354  | 0,39   | 7395    |
| 246           | СевПО  | ПС Арматурная-I 110/10 кВ     | ф 1001         | 0,144 | 0,203  | 0,262  | 4819    |
| 237           | СевПО  | ПС Арматурная-II 110/6 кВ     | ф 601          | 0,478 | 0,726  | 0,940  | 17017   |
| 238           | СевПО  | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ    | ф 603          | 1,320 | 1,915  | 2,163  | 42821   |
| 239           | СевПО  | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ    | ф 604          | 0     | 0      | 0      | 0       |
| 240           | СевПО  | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ    | ф 606          | 0,178 | 0,455  | 0,253  | 6485    |
| 241           | СевПО  | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ    | ф 607          | 0,243 | 0,353  | 0,490  | 8602    |
| 242           | СевПО  | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ    | ф 608          | 1,169 | 1,830  | 1,993  | 39750   |
| 243           | СевПО  | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ    | ф 610          | 0,437 | 0,739  | 0,539  | 12501   |
| 244           | СевПО  | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ    | ф 616          | 0,553 | 0,852  | 1,050  | 19292   |
| 245           | СевПО  | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ    | ф 619          | 0,499 | 0,718  | 0,595  | 14689   |
| 246           | СевПО  | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ    | ф 620          | 0,799 | 1,684  | 1,248  | 29639   |
| Σ Пугачев     |        |                               |                | 6,794 | 10,943 | 11,172 | 226472  |
| 247           | ЗавПО  | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ  | ф 1002         | 0,077 | 0,13   | 0,174  | 3044    |
| 248           | ЗавПО  | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ  | ф 1003         | 0,413 | 0,721  | 0,723  | 14324   |
| 249           | ЗавПО  | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ  | ф 1004         | 0,215 | 0,369  | 0,261  | 6650    |
| 250           | ЗавПО  | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ  | ф 1005         | 0     | 0      | 0      | 0       |
| 251           | ЗавПО  | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ  | ф 1023         | 0,552 | 0,881  | 0,91   | 17898   |
| 252           | ЗавПО  | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ  | ф 1025         | 0,336 | 0,343  | 0,43   | 8628    |
| 253           | ЗавПО  | ПС Хлебобойная 110/10 кВ      | ф 1021         | 0,094 | 0,119  | 0,144  | 2740    |
| Σ Дергачи     |        |                               |                | 1,687 | 2,563  | 2,642  | 53284   |
| 254           | ЗавПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1003         | 0,102 | 0,151  | 0,155  | 3191,6  |
| 255           | ЗавПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1004         | 0,414 | 0,668  | 0,809  | 14765,2 |
| 256           | ЗавПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1006         | 0,863 | 1,54   | 1,489  | 30604,8 |
| 257           | ЗавПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1014         | 0,18  | 0,235  | 0,291  | 5543,4  |
| 258           | ЗавПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1027         | 0,203 | 0,321  | 0,238  | 6015,2  |
| 259           | ЗавПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1030         | 0,519 | 0,655  | 0,775  | 15166,4 |
| 260           | ЗавПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1032         | 0,423 | 0,729  | 0,845  | 14310   |
| 261           | ЗавПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1033         | 0,414 | 0,803  | 0,766  | 15868,2 |
| 262           | ЗавПО  | ПС Городская 110/10 кВ        | ф 1036         | 0,032 | 0,096  | 0,045  | 1062,6  |
| 263           | ЗавПО  | ПС Южная 110/10 кВ            | ф 1001         | 0,26  | 0,423  | 0,427  | 8694,4  |
| 264           | ЗавПО  | ПС Литперсталь 110/10 кВ      | ф 1003         | 0,009 | 0,009  | 0,014  | 234,8   |
| Σ Ершов       |        |                               |                | 3,419 | 5,63   | 5,654  | 115457  |
| 265           | ПривПО | ПС ГППЗ 35/10 кВ              | ф 67           | 0,034 | 0,036  | 0,029  | 798     |
| 266           | ПривПО | ПС Красный Кут 110/35/10 кВ   | ф 18           | 0,946 | 1,549  | 1,447  | 30617   |
| 267           | ПривПО | ПС Сорго 110/10 кВ            | ф 15           | 0,181 | 0,192  | 0,249  | 4759    |
| 268           | ПривПО | ПС Сорго 110/10 кВ            | ф 105          | 0,58  | 1,184  | 1,061  | 21672   |
| Σ Красный Кут |        |                               |                | 1,741 | 2,961  | 2,786  | 57846   |
| 269           | ЗавПО  | ПС Мокроус 110/10 кВ          | ф 1002         | 0,599 | 0,716  | 0,94   | 17797   |
| 270           | ЗавПО  | ПС Мокроус 110/10 кВ          | ф 1004         | 0,507 | 0,803  | 0,694  | 15801   |
| 271           | ЗавПО  | ПС Мокроус 110/10 кВ          | ф 1007         | 0,388 | 0,461  | 0,519  | 10602   |
| 272           | ЗавПО  | ПС Мокроус 110/10 кВ          | ф 1021         | 0     | 0      | 0      | 0       |
| 273           | ЗавПО  | ПС Мокроус 110/10 кВ          | ф 1013 КТП-174 | 0,014 | 0,016  | 0,27   | 466     |
| 274           | ЗавПО  | ПС Мокроус 110/10 кВ          | ф 1002 эк. 377 | 0,184 | 0,22   | 0,25   | 5201    |
| 275           | ЗавПО  | ПС Водозабор 35/10 кВ         | ф 1004         | 0,051 | 0,054  | 0,05   | 1213    |
| Σ Мокроус     |        |                               |                | 1,743 | 2,27   | 2,723  | 51080   |
| 276           | ЗавПО  | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ  | ф 1020         | 0     | 0      | 0      | 0       |
| 277           | ЗавПО  | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ  | ф 1021         | 0,568 | 1,21   | 0,899  | 21035   |
| 278           | ЗавПО  | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ  | ф 1022         | 0,057 | 0,059  | 0,0798 | 1528    |
| 279           | ЗавПО  | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ  | ф 1023         | 0,196 | 0,322  | 0,359  | 7174    |

|                  |        |                              |             |         |         |         |         |
|------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 280              | ЗавПО  | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | ф 1033      | 0,495   | 0,775   | 0,856   | 16847   |
| 281              | ЗавПО  | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | ф 1036      | 0,218   | 0,314   | 0,437   | 7484    |
| 282              | ЗавПО  | ПС Промбаза 110/10 кВ        | ф 1001      | 0,73    | 1,055   | 0,969   | 21166   |
| 283              | ЗавПО  | ПС Промбаза 110/10 кВ        | ф 1002      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 284              | ЗавПО  | ПС Промбаза 110/10 кВ        | ф 1008      | 0,009   | 0,022   | 0,0111  | 365     |
| Σ Новоузенск     |        |                              |             | 2,273   | 3,757   | 3,6109  | 75600   |
| 285              | ЗавПО  | ПС Озинская 110/10 кВ        | ф 1004      | 0,798   | 1,43    | 1,526   | 29346   |
| 286              | ЗавПО  | ПС Озинская 110/10 кВ        | ф 1006      | 0,305   | 0,464   | 0,551   | 10353   |
| 287              | ЗавПО  | ПС Озинская 110/10 кВ        | ф 1020      | 0,051   | 0,056   | 0,097   | 1506    |
| 288              | ЗавПО  | ПС Озинская 110/10 кВ        | ф 1021      | 0,175   | 0,164   | 0,149   | 3973    |
| 289              | ЗавПО  | ПС Озинская 110/10 кВ        | ф 1022      | 0,47    | 0,697   | 0,793   | 15573   |
| 290              | ЗавПО  | ПС Озинская 110/10 кВ        | ф 1024      | 0,154   | 0,23    | 0,258   | 5001    |
| 291              | ЗавПО  | ПС Озинская 110/10 кВ        | ф 1026      | 0,111   | 0,197   | 0,134   | 3405    |
| Σ Озинки         |        |                              |             | 2,064   | 3,238   | 3,508   | 69157   |
| 292              | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ       | ф 4 КТП-132 | 0,008   | 0,012   | 0,023   | 322     |
| 293              | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ       | ф 5         | 0,297   | 0,424   | 0,557   | 10071   |
| 294              | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ       | ф 6         | 0,393   | 0,793   | 0,729   | 14677   |
| 295              | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ       | ф 7         | 0,037   | 0,054   | 0,082   | 1389    |
| 296              | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ       | ф 11        | 0,044   | 0,118   | 0,05    | 1501    |
| 297              | ПривПО | РП Питерка 10 кВ             | ф 21        | 0,88    | 0,094   | 0,11    | 2338    |
| Σ Питерка        |        |                              |             | 1,659   | 1,495   | 1,551   | 30298   |
| 298              | ПривПО | ПС Ровное 110/35/10 кВ       | ф 2         | 0,398   | 0,591   | 0,612   | 12548   |
| 299              | ПривПО | ПС Ровное 110/35/10 кВ       | ф 7         | 0,424   | 0,678   | 0,748   | 14380   |
| 300              | ПривПО | ПС Ровное 110/35/10 кВ       | ф 10        | 0,041   | 0,094   | 0,057   | 1443    |
| Σ Ровное         |        |                              |             | 0,863   | 1,363   | 1,417   | 28371   |
| 301              | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ          | ф 603       | 0,071   | 0,115   | 0,197   | 3189    |
| 302              | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ          | ф 604       | 0,479   | 0,814   | 0,853   | 16887   |
| 303              | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ          | ф 605       | 0,152   | 0,19    | 0,205   | 4375    |
| 304              | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ          | ф 606       | 0,327   | 0,626   | 0,638   | 12663   |
| 305              | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ          | ф 609       | 0,541   | 0,768   | 0,81    | 16979   |
| Σ Степное        |        |                              |             | 1,570   | 2,513   | 2,703   | 54093   |
| Σ Облкоммуэнергo |        |                              |             | 140,706 | 224,413 | 236,153 | 4710394 |

Ответственное лицо: Воробьев Антон Владимирович Ф.И.О полностью  
 тел.: (8452) 39 - 48 - 45

  
 (подпись)

**Примечание:**

\* необходимо указать значение мощности потребления в соответствии с Актом согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.

**Правила заполнения формы:**

- ст.1. - порядковый номер пункта
- ст.1а. - идентификатор смежного присоединения (точки поставки), корректировке не подлежит
- ст.2. - организация-собственник объекта (потребитель либо субъект электроэнергетики) к которому подключено смежное присоединение
- ст.3. - смежная организация-собственник ВЛ, КЛ и т.д. смежного присоединения
- ст.4. - наименование объекта электроэнергетики
- ст.5. - наименование смежного присоединения (ВЛ, КЛ и т.д.)
- ст.1-5 подлежат корректировке в случае несоответствия с действующими договорами электроснабжения (договорами на передачу электрической энергии)
- ст.6-11 - необходимо указать значение активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощности зафиксированной на присоединении в характерные часы суток - 3 ч, 9 ч, 18 ч. (московского времени)
- ст.12. - необходимо указать в кВт·ч потребление электрической энергии зафиксированное на присоединении за сутки 20.12.2017 г.
- ст.13. - необходимо указать в МВт мощность потребления присоединения, указанную в Акте согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
- ст.14. - необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих аварийную броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
- ст.15. - необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих технологическую броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
- ст.16. - необходимо указать наименование потребителей/электроустановок имеющих аварийную/технологическую броню электроснабжения в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.



Данные по точкам присоединения АО «Облкоммунэнерго»  
участвующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2017-30.09.2018

| Идентификатор присоединения                                        | Энергообласть | Сфера | Наименование объекта                                             | Наименование присоединения                                | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 20.12.2017 г., МВт |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|                                                                    |               |       |                                                                  |                                                           |                 |                                                               | 1ч                                                             | 2ч    | 3ч    | 4ч    | 5ч    | 6ч    | 7ч    | 8ч    | 9ч    | 10ч   | 11ч   | 12ч   | 13ч   | 14ч   | 15ч   | 16ч   | 17ч   | 18ч   | 19ч   | 20ч   | 21ч   | 22ч   | 23ч   | 24ч   |            |
|                                                                    |               |       |                                                                  |                                                           |                 |                                                               | (МСК)                                                          | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) |            |
| 1                                                                  | 2             | 3     | 4                                                                | 5                                                         | 6               | 7                                                             | 8                                                              | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32         |
| 295                                                                | 5             | 1     | ПС 110 кВ Маркс                                                  | Ф. 606*                                                   | до 5 мин.       | 3,79                                                          | 1,08                                                           | 1,04  | 1,03  | 1,03  | 1,07  | 1,27  | 1,45  | 1,71  | 1,84  | 1,87  | 1,84  | 1,82  | 1,80  | 1,72  | 1,71  | 1,74  | 1,79  | 1,77  | 1,75  | 1,65  | 1,54  | 1,40  | 1,31  | 1,15  |            |
| 296                                                                | 5             | 1     | ПС 110 кВ Маркс                                                  | Ф. 630*                                                   | до 5 мин.       | 0,29                                                          | 0,17                                                           | 0,17  | 0,16  | 0,16  | 0,17  | 0,26  | 0,20  | 0,21  | 0,22  | 0,21  | 0,21  | 0,19  | 0,19  | 0,20  | 0,20  | 0,21  | 0,21  | 0,22  | 0,22  | 0,23  | 0,22  | 0,20  | 0,19  | 0,18  |            |
| 297                                                                | 5             | 2     | ПС 110 кВ Маркс                                                  | Ф. 610*                                                   | до 5 мин.       | 0,1                                                           | 0,00                                                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |            |
| 298                                                                | 5             | 2     | ПС 110 кВ Анисовка                                               | Ф. 603*                                                   | до 5 мин.       | 2,44                                                          | 0,00                                                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |            |
| 299                                                                | 5             | 2     | ПС 110 кВ Анисовка                                               | Ф. 604*                                                   | до 5 мин.       | 0,05                                                          | 1,33                                                           | 1,27  | 1,25  | 1,32  | 1,32  | 1,58  | 1,76  | 1,75  | 1,83  | 1,84  | 1,86  | 1,80  | 1,78  | 1,80  | 1,77  | 1,85  | 1,93  | 2,02  | 2,02  | 1,98  | 1,87  | 1,70  | 1,55  | 1,41  |            |
| 300                                                                | 5             | 2     | ПС 110 кВ Анисовка                                               | Ф. 605*                                                   | до 5 мин.       | 1,5                                                           | 0,98                                                           | 0,94  | 0,89  | 0,89  | 0,91  | 0,99  | 1,01  | 1,09  | 1,17  | 1,15  | 1,21  | 1,15  | 1,13  | 1,19  | 1,16  | 1,19  | 1,24  | 1,20  | 1,24  | 1,26  | 1,20  | 1,13  | 1,05  | 0,98  |            |
| 301                                                                | 5             | 2     | ПС 110 кВ Анисовка                                               | Ф. 622*                                                   | до 5 мин.       | 1,43                                                          | 0,00                                                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |            |
| 302                                                                | 5             | 2     | ПС 110 кВ Анисовка                                               | Ф. 620*                                                   | до 5 мин.       | 1,06                                                          | 0,37                                                           | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,38  | 0,41  | 0,41  | 0,39  | 0,39  | 0,38  | 0,38  | 0,38  | 0,39  | 0,39  | 0,41  | 0,48  | 0,53  | 0,52  | 0,54  | 0,51  | 0,47  | 0,43  | 0,39  |       |            |
| 303                                                                | 5             | 2     | ПС 110 кВ Анисовка                                               | Ф. 623*                                                   | до 5 мин.       | 0,65                                                          | 0,60                                                           | 0,58  | 0,56  | 0,56  | 0,64  | 0,74  | 0,80  | 0,81  | 0,80  | 0,77  | 0,79  | 0,79  | 0,76  | 0,72  | 0,72  | 0,78  | 0,87  | 0,93  | 0,95  | 0,95  | 0,91  | 0,81  | 0,71  | 0,65  |            |
| 304                                                                | 5             | 2     | ПС 110 кВ Маркс                                                  | Ф. 602*                                                   | до 5 мин.       | 1,02                                                          | 0,56                                                           | 0,53  | 0,52  | 0,55  | 0,58  | 0,68  | 0,80  | 0,80  | 0,82  | 0,81  | 0,79  | 0,82  | 0,77  | 0,74  | 0,76  | 0,81  | 0,88  | 0,95  | 0,99  | 0,96  | 0,93  | 0,81  | 0,69  | 0,61  |            |
| 305                                                                | 5             | 2     | ПС 110 кВ Маркс                                                  | Ф. 607*                                                   | до 5 мин.       | 2,29                                                          | 1,26                                                           | 1,22  | 1,21  | 1,21  | 1,26  | 1,48  | 1,72  | 1,80  | 1,81  | 1,78  | 1,76  | 1,75  | 1,77  | 1,72  | 1,71  | 1,77  | 1,92  | 2,00  | 2,01  | 1,96  | 1,86  | 1,69  | 1,54  | 1,33  |            |
| 306                                                                | 5             | 3     | ПС 110 кВ Химическая                                             | Ф. 1034*                                                  | до 5 мин.       | 1,06                                                          | 0,47                                                           | 0,43  | 0,41  | 0,40  | 0,40  | 0,43  | 0,51  | 0,56  | 0,56  | 0,57  | 0,55  | 0,59  | 0,57  | 0,55  | 0,58  | 0,62  | 0,70  | 0,75  | 0,77  | 0,78  | 0,73  | 0,64  | 0,54  |       |            |
| 307                                                                | 5             | 3     | ПС 110 кВ Химическая                                             | Ф. 1016*                                                  | до 5 мин.       | 1,86                                                          | 1,90                                                           | 1,79  | 1,77  | 1,84  | 2,06  | 2,58  | 3,13  | 3,53  | 3,59  | 3,61  | 3,61  | 3,05  | 3,51  | 3,46  | 3,56  | 3,52  | 3,61  | 3,82  | 3,55  | 3,31  | 2,92  | 2,44  | 1,10  |       |            |
| 308                                                                | 5             | 3     | ПС 110 кВ Химическая                                             | Ф. 1024*                                                  | до 5 мин.       | 0,05                                                          | 0,00                                                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |            |
| 309                                                                | 5             | 3     | ПС 110 кВ Химическая                                             | Ф. 1031*                                                  | до 5 мин.       | 0,05                                                          | 0,00                                                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |            |
| 310                                                                | 5             | 6     | РП-1 (Энгельсская Ф.605)                                         | Ф.616, 616А                                               | до 60 мин.      | 0,59                                                          | 0,53                                                           | 0,53  | 0,53  | 0,54  | 0,53  | 0,54  | 0,53  | 0,56  | 0,59  | 0,58  | 0,57  | 0,58  | 0,56  | 0,56  | 0,55  | 0,56  | 0,54  | 0,54  | 0,54  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,51  |            |
| 311                                                                | 5             | 8     | РП-7 от Ф.730 ПС Урицкая (ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Лесозаводская-1, 2 ч.) | Ф.671, 676                                                | до 60 мин.      | 1,12                                                          | 0,75                                                           | 0,69  | 0,72  | 0,69  | 0,70  | 0,70  | 0,84  | 0,73  | 0,80  | 0,82  | 0,78  | 0,77  | 0,88  | 0,88  | 0,88  | 0,70  | 0,77  | 0,72  | 0,73  | 0,74  | 0,76  | 0,74  | 0,72  | 0,68  |            |
| 312                                                                | 5             | 6     | РП-5 от Ф.79 ПС Урицкая (ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Лесозаводская-1, 2 ч.)  | Ф.658, ТП-57, 234, 238, 210, 211, 391, 394, 355, 902, 398 | до 60 мин.      | 0,46                                                          | 0,05                                                           | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,09  | 0,15  | 0,18  | 0,18  | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,16  | 0,16  | 0,17  | 0,18  | 0,10  | 0,09  | 0,09  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  |            |
| 313                                                                | 5             | 6     | РП-3 (Энгельсская Ф.622)                                         | Ф.631, ТП-187                                             | до 60 мин.      | 0,7                                                           | 0,01                                                           | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |            |
| 314                                                                | 5             | 6     | РП-4 (Лесозаводская Ф.607)                                       | Ф.648А, Ф.649А                                            | до 60 мин.      | 0,8                                                           | 0,39                                                           | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,41  | 0,41  | 0,41  | 0,44  | 0,44  | 0,44  | 0,45  | 0,45  | 0,45  | 0,32  | 0,32  | 0,32  | 0,39  | 0,39  | 0,39  |            |
| 315                                                                | 5             | 6     | РП-6 (Лесозаводская Ф.609)                                       | Ф.694, Ф.696, ТП-287                                      | до 60 мин.      | 0,2                                                           | 0,04                                                           | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,03  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  |            |
| 316                                                                | 5             | 7     | ПС 110 кВ Орошение-2                                             | Ф.615*                                                    | до 60 мин.      | 0,71                                                          | 0,43                                                           | 0,40  | 0,42  | 0,42  | 0,44  | 0,53  | 0,55  | 0,52  | 0,51  | 0,51  | 0,52  | 0,51  | 0,50  | 0,50  | 0,50  | 0,54  | 0,84  | 0,71  | 0,74  | 0,75  | 0,71  | 0,60  | 0,52  | 0,46  |            |
| 317                                                                | 5             | 7     | ПС 110 кВ Орошение-1                                             | Ф.621*                                                    | до 60 мин.      | 0,74                                                          | 0,40                                                           | 0,39  | 0,39  | 0,42  | 0,44  | 0,47  | 0,55  | 0,54  | 0,52  | 0,53  | 0,54  | 0,59  | 0,61  | 0,62  | 0,61  | 0,64  | 0,90  | 0,82  | 0,82  | 0,69  | 0,49  | 0,43  | 0,43  | 0,43  |            |
| 318                                                                | 5             | 7     | ПС 110 кВ Орошение-1                                             | Ф.627*                                                    | до 60 мин.      | 1,85                                                          | 0,81                                                           | 0,77  | 0,75  | 0,78  | 0,85  | 1,04  | 1,17  | 1,14  | 1,15  | 1,14  | 1,12  | 1,17  | 1,09  | 1,07  | 1,07  | 1,16  | 1,40  | 1,54  | 1,59  | 1,58  | 1,49  | 1,28  | 1,07  | 0,90  |            |
| 319                                                                | 5             | 8     | ПС 110 кВ Энгельсская                                            | Ф.637*                                                    | до 60 мин.      | 1,08                                                          | 0,77                                                           | 0,73  | 0,71  | 0,70  | 0,74  | 0,89  | 0,97  | 0,96  | 0,96  | 0,95  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 1,08  | 1,23  | 1,36  | 1,38  | 1,41  | 1,36  | 1,18  | 0,98  | 0,85  |            |
| 320                                                                | 5             | 8     | ПС 110 кВ Энгельсская                                            | Ф.642*                                                    | до 60 мин.      | 2,02                                                          | 1,11                                                           | 1,06  | 1,04  | 1,03  | 1,07  | 1,24  | 1,38  | 1,39  | 1,40  | 1,45  | 1,46  | 1,45  | 1,47  | 1,45  | 1,43  | 1,51  | 1,68  | 1,73  | 1,74  | 1,75  | 1,68  | 1,54  | 1,35  | 1,20  |            |
| 321                                                                | 5             | 9     | РП-2 (Лесозаводская Ф.616)                                       | Ф.16 РУ-6 кВ РП-4                                         | до 60 мин.      | 1,91                                                          | 0,84                                                           | 0,80  | 0,88  | 0,89  | 0,91  | 1,03  | 1,23  | 1,27  | 1,23  | 1,25  | 1,18  | 1,19  | 1,16  | 1,16  | 1,16  | 1,21  | 1,36  | 1,45  | 1,43  | 1,43  | 1,36  | 1,24  | 1,09  | 0,98  |            |
| 322                                                                | 5             | 10    | РП-4 (Лесозаводская Ф.614)                                       | Ф.14 РУ-6 кВ РП-4                                         | до 60 мин.      | 0,85                                                          | 1,75                                                           | 1,70  | 1,67  | 1,69  | 1,68  | 1,92  | 2,08  | 2,09  | 2,11  | 2,10  | 2,07  | 2,06  | 2,04  | 2,02  | 1,93  | 2,09  | 2,21  | 2,30  | 2,30  | 2,30  | 2,25  | 2,11  | 1,94  | 1,80  |            |
| 323                                                                | 5             | 10    | ПС 110 кВ Прочный                                                | Ф.611*                                                    | до 60 мин.      | 0,88                                                          | 0,45                                                           | 0,43  | 0,42  | 0,42  | 0,44  | 0,50  | 0,54  | 0,54  | 0,55  | 0,52  | 0,54  | 0,53  | 0,52  | 0,52  | 0,50  | 0,51  | 0,58  | 0,57  | 0,59  | 0,60  | 0,59  | 0,56  | 0,51  | 0,45  |            |
| 324                                                                | 5             | 10    | ПС 110 кВ Прочный                                                | Ф.607*                                                    | до 60 мин.      | 1,17                                                          | 0,83                                                           | 0,82  | 0,81  | 0,57  | 0,58  | 0,60  | 0,62  | 0,62  | 0,59  | 0,61  | 0,60  | 0,60  | 0,60  | 0,61  | 0,60  | 0,61  | 0,69  | 0,73  | 0,73  | 0,71  | 0,69  | 0,67  | 0,63  | 0,64  |            |
| Итого объемы отключения по 6 Энергообластям                        |               |       |                                                                  |                                                           |                 |                                                               | 17,96                                                          | 17,23 | 16,96 | 16,93 | 17,96 | 20,35 | 22,55 | 23,71 | 24,20 | 24,21 | 24,14 | 23,42 | 23,56 | 23,33 | 23,25 | 24,17 | 25,96 | 26,88 | 26,97 | 26,73 | 26,82 | 23,31 | 21,04 | 17,96 |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин            |               |       |                                                                  |                                                           |                 |                                                               | 8,71                                                           | 8,33  | 8,14  | 8,31  | 8,80  | 10,42 | 11,78 | 12,65 | 13,83 | 12,98 | 13,83 | 12,32 | 12,85 | 12,51 | 12,53 | 12,88 | 13,64 | 13,94 | 14,06 | 13,85 | 13,14 | 11,86 | 10,64 | 8,35  |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин  |               |       |                                                                  |                                                           |                 |                                                               |                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин |               |       |                                                                  |                                                           |                 |                                                               | 9,25                                                           | 8,90  | 8,82  | 8,62  | 9,06  | 9,93  | 10,77 | 11,06 | 11,16 | 11,23 | 11,11 | 11,10 | 10,80 | 10,82 | 10,72 | 11,31 | 12,41 | 12,94 | 12,91 | 12,88 | 12,38 | 11,48 | 10,50 | 9,62  |            |
| 394                                                                | 6             | 6     | ТП-4-20 (Сазанлей Ф.1001)                                        | Лейка 2,3                                                 | до 60 мин.      | 1,7                                                           | 0,71                                                           | 0,68, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |

| Идентификатор присоединения                                        | Энергорайон | Очередь | Наименование объекта     | Наименование присоединения | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 20.12.2017 г., МВт |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Примечание |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
|                                                                    |             |         |                          |                            |                 |                                                               | 1 ч                                                            | 2 ч   | 3 ч   | 4 ч   | 5 ч   | 6 ч   | 7 ч   | 8 ч   | 9 ч   | 10 ч  | 11 ч   | 12 ч  | 13 ч  | 14 ч  | 15 ч  | 16 ч  | 17 ч  | 18 ч  | 19 ч  | 20 ч  | 21 ч  | 22 ч  | 23 ч  | 24 ч  |            |  |
|                                                                    |             |         |                          |                            |                 |                                                               | (МСК)                                                          | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК)  | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) | (МСК) |            |  |
| 1                                                                  | 2           | 3       | 4                        | 5                          | 6               | 7                                                             | 8                                                              | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18     | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32         |  |
| 406                                                                | 6           | 10      | РП-10 (Восточная ф.1007) | учебка 1,3,5               | до 60 мин.      | 2,03                                                          | 1,21                                                           | 1,19  | 1,18  | 1,28  | 1,56  | 1,72  | 1,76  | 1,77  | 1,82  | 1,82  | 1,81   | 1,77  | 1,73  | 1,84  | 2,00  | 2,16  | 2,23  | 2,27  | 2,24  | 2,12  | 1,83  | 1,96  | 1,98  | 1,26  |            |  |
| 407                                                                | 6           | 10      | РП-10 (Восточная ф.1013) | учебка 16,18,20            | до 60 мин.      | 2,07                                                          | 1,73                                                           | 1,74  | 1,78  | 1,94  | 2,38  | 2,73  | 2,84  | 2,95  | 3,02  | 3,03  | 3,03   | 3,04  | 2,95  | 3,00  | 3,14  | 3,44  | 3,57  | 3,59  | 3,48  | 3,18  | 2,72  | 2,25  | 1,96  | 1,80  |            |  |
| Итого объемы отключения по 6 Энергорайону                          |             |         |                          |                            |                 |                                                               | 12,69                                                          | 12,62 | 12,77 | 14,07 | 17,80 | 20,03 | 21,13 | 21,90 | 22,90 | 21,86 | 21,79  | 21,71 | 21,37 | 21,64 | 22,79 | 25,05 | 25,98 | 25,80 | 25,17 | 23,06 | 19,85 | 16,59 | 14,55 | 13,27 |            |  |
| в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин            |             |         |                          |                            |                 |                                                               |                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин  |             |         |                          |                            |                 |                                                               |                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин |             |         |                          |                            |                 |                                                               | 12,69                                                          | 12,62 | 12,77 | 14,07 | 17,80 | 20,03 | 21,13 | 21,90 | 22,90 | 21,86 | 21,79  | 21,71 | 21,37 | 21,64 | 22,79 | 25,05 | 25,98 | 25,80 | 25,17 | 23,06 | 19,85 | 16,59 | 14,55 | 13,27 |            |  |
| 463                                                                | 7           | 1       | ПС 220 кВ Вольская       | ф. Головушка**             | до 5 мин.       | 1,14                                                          | 0,58                                                           | 0,55  | 0,55  | 0,58  | 0,66  | 0,75  | 0,72  | 0,89  | 0,71  | 0,72  | 0,74   | 0,77  | 0,73  | 0,77  | 0,80  | 0,89  | 0,96  | 0,96  | 0,95  | 0,90  | 0,82  | 0,70  | 0,63  | 0,58  |            |  |
| 464                                                                | 7           | 2       | ПС 220 кВ Вольская       | ф. Привольск**             | до 5 мин.       | 1,63                                                          | 0,75                                                           | 0,75  | 0,75  | 0,80  | 0,93  | 1,04  | 1,14  | 1,13  | 1,14  | 1,12  | 1,08   | 1,09  | 1,12  | 1,13  | 1,21  | 1,27  | 1,25  | 1,24  | 1,19  | 1,05  | 0,93  | 0,85  | 0,77  |       |            |  |
| 465                                                                | 7           | 3       | ПС 220 кВ Вольская       | ф. КЛУГ**                  | до 5 мин.       | 1,2                                                           | 0,79                                                           | 0,79  | 0,81  | 0,85  | 0,98  | 0,97  | 1,00  | 0,98  | 0,92  | 0,95  | 0,98   | 0,95  | 0,96  | 0,93  | 0,95  | 0,99  | 1,04  | 1,03  | 1,01  | 0,97  | 0,89  | 0,85  | 0,79  | 0,80  |            |  |
| 466                                                                | 7           | 4       | ПС 35 кВ Вольская        | ф.612*                     | до 20 мин.      | 0,78                                                          | 0,47                                                           | 0,48  | 0,52  | 0,55  | 0,59  | 0,72  | 0,88  | 0,94  | 0,94  | 0,88  | 0,87   | 0,85  | 0,87  | 0,86  | 0,81  | 0,79  | 0,74  | 0,68  | 0,66  | 0,59  | 0,53  | 0,51  | 0,49  |       |            |  |
| 467                                                                | 7           | 4       | ПС 35 кВ Вольская        | ф.613*                     | до 20 мин.      | 0,02                                                          | 0,02                                                           | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02   | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  |            |  |
| 468                                                                | 7           | 4       | ПС 35 кВ Вольская        | ф.607*                     | до 20 мин.      | 1,78                                                          | 0,82                                                           | 0,80  | 0,84  | 0,90  | 1,02  | 1,20  | 1,51  | 1,84  | 1,87  | 1,87  | 1,72   | 1,87  | 1,87  | 1,86  | 1,86  | 1,83  | 1,45  | 1,35  | 1,23  | 1,15  | 1,03  | 0,92  | 0,86  | 0,83  |            |  |
| 469                                                                | 7           | 4       | ПС 35 кВ Вольская        | ф.610*                     | до 20 мин.      | 1,75                                                          | 0,88                                                           | 0,87  | 0,88  | 0,93  | 1,04  | 1,16  | 1,24  | 1,29  | 1,33  | 1,30  | 1,27   | 1,28  | 1,28  | 1,28  | 1,39  | 1,40  | 1,41  | 1,34  | 1,28  | 1,16  | 1,08  | 0,87  | 0,82  |       |            |  |
| 470                                                                | 7           | 4       | ПС 35 кВ Вольская        | ф.618*                     | до 20 мин.      | 0,75                                                          | 0,31                                                           | 0,31  | 0,32  | 0,33  | 0,38  | 0,44  | 0,52  | 0,58  | 0,59  | 0,57  | 0,59   | 0,58  | 0,58  | 0,55  | 0,59  | 0,64  | 0,64  | 0,62  | 0,62  | 0,62  | 0,49  | 0,39  | 0,33  | 0,31  |            |  |
| Итого объемы отключения по 7 Энергорайону                          |             |         |                          |                            |                 |                                                               | 4,61                                                           | 4,57  | 4,68  | 4,97  | 5,83  | 6,30  | 7,02  | 7,13  | 7,32  | 7,23  | 7,25   | 7,20  | 7,18  | 7,20  | 7,22  | 7,56  | 7,52  | 7,31  | 7,06  | 6,75  | 6,04  | 5,40  | 4,97  | 4,72  |            |  |
| в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин            |             |         |                          |                            |                 |                                                               | 2,12                                                           | 2,09  | 2,12  | 2,24  | 2,59  | 2,76  | 2,86  | 2,89  | 2,77  | 2,80  | 2,78   | 2,82  | 2,80  | 2,82  | 2,87  | 3,09  | 3,27  | 3,23  | 3,19  | 3,06  | 2,76  | 2,48  | 2,27  | 2,16  |            |  |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин  |             |         |                          |                            |                 |                                                               | 2,49                                                           | 2,48  | 2,57  | 2,73  | 3,04  | 3,54  | 4,16  | 4,45  | 4,56  | 4,44  | 4,47   | 4,38  | 4,37  | 4,38  | 4,36  | 4,47  | 4,25  | 4,08  | 3,87  | 3,69  | 3,28  | 2,92  | 2,70  | 2,57  |            |  |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин |             |         |                          |                            |                 |                                                               |                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 500                                                                | 8           | 1       | ПС 220 кВ Актарская      | ф.1015**                   | до 5 мин.       | 0,5                                                           | 0,39                                                           | 0,39  | 0,39  | 0,40  | 0,42  | 0,44  | 0,43  | 0,43  | 0,43  | 0,43  | 0,44   | 0,44  | 0,46  | 0,48  | 0,51  | 0,50  | 0,53  | 0,49  | 0,47  | 0,46  | 0,44  | 0,50  | 0,38  |       |            |  |
| 501                                                                | 8           | 4       | ПС 110 кВ Баланды        | ф.1013*                    | до 20 мин.      | 0,11                                                          | 0,08                                                           | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08   | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,07  | 0,08  | 0,10  | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,08  | 0,08  | 0,08  |       |            |  |
| 502                                                                | 8           | 4       | ПС 110 кВ Баланды        | ф.1003*                    | до 20 мин.      | 0,26                                                          | 0,55                                                           | 0,56  | 0,56  | 0,54  | 0,52  | 0,51  | 0,54  | 0,55  | 0,53  | 0,53  | 0,56   | 0,52  | 0,51  | 0,56  | 0,54  | 0,47  | 0,45  | 0,49  | 0,48  | 0,44  | 0,59  | 0,62  | 0,62  | 0,58  |            |  |
| 503                                                                | 8           | 4       | ПС 110 кВ Каптиминск     | ф.1012*                    | до 20 мин.      | 2,51                                                          | 1,19                                                           | 1,18  | 1,17  | 1,22  | 1,46  | 1,67  | 1,82  | 1,90  | 1,81  | 1,78  | 1,74   | 1,70  | 1,73  | 1,77  | 1,81  | 1,96  | 2,11  | 2,11  | 2,04  | 1,92  | 1,74  | 1,57  | 1,30  | 1,20  |            |  |
| 504                                                                | 8           | 3       | ПС 220 кВ Актарская      | ф.1005**                   | до 5 мин.       | 2,56                                                          | 1,09                                                           | 1,09  | 1,10  | 1,16  | 1,37  | 1,71  | 1,98  | 1,99  | 1,86  | 1,94  | 1,88   | 1,83  | 1,77  | 1,81  | 1,84  | 1,96  | 1,96  | 1,93  | 1,82  | 1,66  | 1,49  | 1,33  | 1,21  | 1,34  |            |  |
| 505                                                                | 8           | 3       | ПС 220 кВ Актарская      | ф.1009**                   | до 5 мин.       | 0,14                                                          | 0,11                                                           | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,12  | 0,19  | 0,21  | 0,22  | 0,20  | 0,15   | 0,17  | 0,18  | 0,18  | 0,16  | 0,16  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,11  | 0,11  |            |  |
| Итого объемы отключения по 8 Энергорайону                          |             |         |                          |                            |                 |                                                               | 3,41                                                           | 3,41  | 3,38  | 3,47  | 3,94  | 4,60  | 5,01  | 5,14  | 4,93  | 4,94  | 4,81   | 4,71  | 4,68  | 4,81  | 4,88  | 5,10  | 5,24  | 5,28  | 5,06  | 4,89  | 4,48  | 4,16  | 3,82  | 3,69  |            |  |
| в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин            |             |         |                          |                            |                 |                                                               | 1,69                                                           | 1,60  | 1,59  | 1,67  | 1,90  | 2,26  | 2,59  | 2,64  | 2,53  | 2,57  | 2,46   | 2,44  | 2,40  | 2,43  | 2,48  | 2,60  | 2,59  | 2,59  | 2,44  | 2,25  | 2,07  | 1,88  | 1,82  | 1,82  |            |  |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин  |             |         |                          |                            |                 |                                                               | 1,82                                                           | 1,81  | 1,79  | 1,81  | 2,04  | 2,24  | 2,42  | 2,50  | 2,40  | 2,37  | 2,36   | 2,28  | 2,29  | 2,39  | 2,41  | 2,50  | 2,65  | 2,70  | 2,61  | 2,45  | 2,41  | 2,28  | 2,00  | 1,87  |            |  |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин |             |         |                          |                            |                 |                                                               |                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 516                                                                | 9           | 2       | ПС 220 кВ Балаковская    | ф.609**                    | до 5 мин.       | 0,54                                                          | 0,22                                                           | 0,22  | 0,21  | 0,24  | 0,30  | 0,35  | 0,38  | 0,38  | 0,36  | 0,38  | 0,38   | 0,37  | 0,35  | 0,38  | 0,40  | 0,45  | 0,47  | 0,47  | 0,46  | 0,42  | 0,34  | 0,29  | 0,25  | 0,23  |            |  |
| 517                                                                | 9           | 2       | ПС 220 кВ Балаковская    | ф.614**                    | до 5 мин.       | 0,85                                                          | 0,53                                                           | 0,52  | 0,52  | 0,55  | 0,60  | 0,64  | 0,64  | 0,65  | 0,67  | 0,70  | 0,68   | 0,59  | 0,67  | 0,70  | 0,71  | 0,71  | 0,70  | 0,70  | 0,67  | 0,67  | 0,61  | 0,58  | 0,55  | 0,53  |            |  |
| 518                                                                | 9           | 3       | ПС 220 кВ Балаковская    | ф.616**                    | до 5 мин.       | 0,83                                                          | 0,38                                                           | 0,37  | 0,37  | 0,43  | 0,51  | 0,63  | 0,71  | 0,74  | 0,74  | 0,74  | 0,73   | 0,71  | 0,67  | 0,68  | 0,69  | 0,72  | 0,73  | 0,71  | 0,72  | 0,67  | 0,57  | 0,49  | 0,44  | 0,39  |            |  |
| 519                                                                | 9           | 3       | ПС 220 кВ Балаковская    | ф.612**                    | до 5 мин.       | 0,3                                                           | 0,11                                                           | 0,11  | 0,10  | 0,12  | 0,14  | 0,18  | 0,18  | 0,19  | 0,19  | 0,19  | 0,19   | 0,20  | 0,20  | 0,21  | 0,23  | 0,25  | 0,26  | 0,26  | 0,26  | 0,25  | 0,20  | 0,18  | 0,14  | 0,12  |            |  |
| 520                                                                | 9           | 3       | ПС 220 кВ Балаковская    | ф.618**                    | до 5 мин.       | 0,55                                                          | 0,23                                                           | 0,23  | 0,23  | 0,26  | 0,33  | 0,38  | 0,35  | 0,35  | 0,34  | 0,34  | 0,35   | 0,34  | 0,34  | 0,37  | 0,38  | 0,46  | 0,49  | 0,50  | 0,50  | 0,46  | 0,38  | 0,32  | 0,27  | 0,25  |            |  |
| 521                                                                | 9           | 6       | РП-4 (Ленинская ф.1001)  | учебка 5,7                 | до 60 мин.      | 1,38                                                          | 0,50                                                           | 0,49  | 0,50  | 0,57  | 0,72  | 0,89  | 1,01  | 1,06  | 1,10  | 1,11  | 1,08   | 1,05  | 1,03  | 1,02  | 1,05  | 1,15  | 1,16  | 1,08  | 1,02  | 0,93  | 0,80  | 0,68  | 0,58  | 0,53  |            |  |
| 522                                                                | 9           | 6       | РП-4 (Ленинская ф.1004)  | учебка 6,8                 | до 60 мин.      | 1,53                                                          | 0,60                                                           | 0,58  | 0,61  | 0,67  | 0,82  | 0,92  | 1,00  | 0,99  | 0,95  | 0,98  | 0,99   | 0,96  | 0,94  | 0,97  | 1,03  | 1,23  | 1,26  | 1,24  | 1,22  | 1,14  | 0,97  | 0,81  | 0,70  | 0,64  |            |  |
| 523                                                                | 9           | 7       | РП-3 (Ленинская ф.1002)  | учебка 12,14               | до 60 мин.      | 2,73                                                          | 0,98                                                           | 0,98  | 1,03  | 1,07  | 1,30  | 1,52  | 1,57  | 1,56  | 1,56  | 1,56  | 1,59   | 1,58  | 1,54  | 1,58  | 1,67  | 1,83  | 1,97  | 2,02  | 1,98  | 1,84  | 1,56  | 1,30  | 1,15  | 1,04  |            |  |
| 524                                                                | 9           | 7       | РП-3 (Ленинская ф.1006)  | учебка 9,11                | до 60 мин.      | 1,83                                                          | 0,75                                                           | 0,74  | 0,78  | 0,84  | 1,01  | 1,14  | 1,27  | 1,31  | 1,35  | 1,40  | 1,44   | 1,38  | 1,35  | 1,38  | 1,43  | 1,53  | 1,57  | 1,53  | 1,48  | 1,41  | 1,19  | 1,04  | 0,94  | 0,81  |            |  |
| 525                                                                | 9           | 8       | РП-1 (Дзержинская ф.620) | учебка 6,8                 | до 60 мин.      | 2,13                                                          | 1,06                                                           | 1,06  | 1,06  | 1,16  | 1,42  | 1,67  | 1,90  | 2,03  | 2,06  | 2,10  | 2,02</ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |  |



| Идентификатор присоединения                                        | Энергорайон | Очередь | Наименование объекта    | Наименование присоединения | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 20.12.2017 г., МВт |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|                                                                    |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 1 ч                                                            | 2 ч   | 3 ч   | 4 ч   | 5 ч   | 6 ч   | 7 ч   | 8 ч   | 9 ч   | 10 ч  | 11 ч  | 12 ч  | 13 ч  | 14 ч  | 15 ч  | 16 ч  | 17 ч  | 18 ч  | 19 ч  | 20 ч  | 21 ч  | 22 ч  | 23 ч  | 24 ч  |            |
|                                                                    |             |         |                         |                            |                 |                                                               | (МСЧ)                                                          | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) | (МСЧ) |            |
| 1                                                                  | 2           | 3       | 4                       | 5                          | 6               | 7                                                             | 8                                                              | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32         |
| 632                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Путятинская   | Ф.807*                     | до 5 мин.       | 0,58                                                          | 0,25                                                           | 0,24  | 0,24  | 0,26  | 0,32  | 0,38  | 0,36  | 0,37  | 0,35  | 0,35  | 0,38  | 0,35  | 0,34  | 0,38  | 0,38  | 0,45  | 0,45  | 0,49  | 0,50  | 0,47  | 0,41  | 0,35  | 0,20  | 0,25  |            |
| 633                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Омская        | Ф.1006*                    | до 5 мин.       | 0,82                                                          | 0,31                                                           | 0,31  | 0,31  | 0,31  | 0,32  | 0,39  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,44  | 0,46  | 0,44  | 0,44  | 0,45  | 0,49  | 0,54  | 0,55  | 0,55  | 0,55  | 0,51  | 0,45  | 0,38  | 0,34  |       |            |
| 634                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Омская        | Ф.1026*                    | до 5 мин.       | 0,29                                                          | 0,12                                                           | 0,11  | 0,11  | 0,12  | 0,14  | 0,13  | 0,14  | 0,16  | 0,20  | 0,19  | 0,18  | 0,14  | 0,15  | 0,14  | 0,12  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,14  | 0,13  | 0,15  | 0,15  | 0,14  |       |            |
| 635                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Омская        | Ф.1024*                    | до 5 мин.       | 0,28                                                          | 0,16                                                           | 0,15  | 0,15  | 0,16  | 0,19  | 0,24  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,21  | 0,19  | 0,21  | 0,20  | 0,23  | 0,24  | 0,25  | 0,26  | 0,25  | 0,25  | 0,22  | 0,19  | 0,17  | 0,16  |            |
| 636                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Дергачевская  | Ф.1002*                    | до 5 мин.       | 0,22                                                          | 0,08                                                           | 0,08  | 0,08  | 0,09  | 0,12  | 0,16  | 0,14  | 0,13  | 0,13  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,14  | 0,17  | 0,19  | 0,17  | 0,17  | 0,16  | 0,14  | 0,11  | 0,09  | 0,09  |            |
| 637                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Дергачевская  | Ф.1025*                    | до 5 мин.       | 0,34                                                          | 0,34                                                           | 0,38  | 0,34  | 0,31  | 0,38  | 0,37  | 0,36  | 0,35  | 0,34  | 0,34  | 0,34  | 0,33  | 0,33  | 0,35  | 0,38  | 0,37  | 0,39  | 0,43  | 0,42  | 0,42  | 0,39  | 0,33  | 0,35  | 0,33  |            |
| 638                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Дергачевская  | Ф.1004*                    | до 5 мин.       | 0,32                                                          | 0,22                                                           | 0,21  | 0,22  | 0,22  | 0,28  | 0,32  | 0,40  | 0,36  | 0,37  | 0,36  | 0,33  | 0,33  | 0,32  | 0,28  | 0,28  | 0,27  | 0,27  | 0,26  | 0,26  | 0,24  | 0,23  | 0,22  | 0,21  | 0,21  |            |
| 639                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Городская     | Ф.1006*                    | до 5 мин.       | 1,81                                                          | 0,87                                                           | 0,86  | 0,84  | 1,11  | 1,29  | 1,48  | 1,55  | 1,54  | 1,53  | 1,49  | 1,47  | 1,45  | 1,44  | 1,45  | 1,52  | 1,53  | 1,49  | 1,44  | 1,31  | 1,16  | 1,03  | 0,94  | 0,88  | 0,87  |            |
| 640                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Городская     | Ф.1015*                    | до 5 мин.       | 0,09                                                          | 0,07                                                           | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,08  | 0,10  | 0,13  | 0,13  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,10  | 0,10  | 0,10  | 0,09  | 0,08  | 0,08  | 0,07  | 0,07  | 0,06  | 0,06  | 0,08  | 0,07  |       |            |
| 641                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Городская     | Ф.1027*                    | до 5 мин.       | 0,27                                                          | 0,22                                                           | 0,20  | 0,21  | 0,20  | 0,23  | 0,29  | 0,27  | 0,32  | 0,28  | 0,28  | 0,27  | 0,28  | 0,22  | 0,24  | 0,27  | 0,28  | 0,24  | 0,25  | 0,26  | 0,30  | 0,27  | 0,23  | 0,21  | 0,23  |            |
| 642                                                                | 10          | 3       | ПС 110 кВ Мокшанская    | Ф.1007*                    | до 5 мин.       | 0,42                                                          | 0,37                                                           | 0,38  | 0,38  | 0,39  | 0,36  | 0,34  | 0,39  | 0,47  | 0,45  | 0,46  | 0,48  | 0,44  | 0,43  | 0,47  | 0,52  | 0,52  | 0,54  | 0,53  | 0,52  | 0,52  | 0,45  | 0,35  | 0,34  |       |            |
| 643                                                                | 10          | 5       | ПС 110 кВ Городская     | Ф.1033*                    | до 20 мин.      | 0,93                                                          | 0,41                                                           | 0,41  | 0,44  | 0,52  | 0,84  | 0,77  | 0,82  | 0,80  | 0,82  | 0,83  | 0,78  | 0,77  | 0,78  | 0,79  | 0,84  | 0,79  | 0,77  | 0,75  | 0,70  | 0,81  | 0,53  | 0,48  | 0,45  | 0,42  |            |
| 644                                                                | 10          | 5       | ПС 110 кВ Городская     | Ф.1003*                    | до 20 мин.      | 0,18                                                          | 0,10                                                           | 0,10  | 0,11  | 0,12  | 0,13  | 0,15  | 0,16  | 0,15  | 0,15  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,15  | 0,15  | 0,16  | 0,16  | 0,15  | 0,14  | 0,13  | 0,12  | 0,11  | 0,10  | 0,10  |       |            |
| 645                                                                | 10          | 5       | ПС 110 кВ Городская     | Ф.1014*                    | до 20 мин.      | 0,34                                                          | 0,18                                                           | 0,18  | 0,19  | 0,25  | 0,29  | 0,26  | 0,28  | 0,24  | 0,21  | 0,23  | 0,23  | 0,21  | 0,25  | 0,24  | 0,27  | 0,28  | 0,29  | 0,30  | 0,27  | 0,23  | 0,20  | 0,17  | 0,16  | 0,18  |            |
| 646                                                                | 10          | 5       | ПС 110 кВ Городская     | Ф.1032*                    | до 20 мин.      | 0,74                                                          | 0,43                                                           | 0,42  | 0,43  | 0,44  | 0,60  | 0,78  | 0,80  | 0,73  | 0,73  | 0,74  | 0,69  | 0,72  | 0,67  | 0,68  | 0,68  | 0,67  | 0,65  | 0,62  | 0,60  | 0,53  | 0,47  | 0,43  | 0,41  | 0,42  |            |
| 647                                                                | 10          | 5       | ПС 110 кВ Мокшанская    | Ф.1002*                    | до 20 мин.      | 1,23                                                          | 0,68                                                           | 0,68  | 0,67  | 0,60  | 0,74  | 0,90  | 0,81  | 0,80  | 0,74  | 0,72  | 0,73  | 0,71  | 0,71  | 0,73  | 0,78  | 0,89  | 0,98  | 0,99  | 0,94  | 0,85  | 0,71  | 0,64  | 0,60  | 0,54  |            |
| 648                                                                | 10          | 5       | ПС 110 кВ Роевое        | Ф.1002*                    | до 20 мин.      | 0,65                                                          | 0,37                                                           | 0,36  | 0,38  | 0,40  | 0,42  | 0,49  | 0,58  | 0,61  | 0,62  | 0,59  | 0,56  | 0,55  | 0,51  | 0,51  | 0,54  | 0,59  | 0,59  | 0,62  | 0,61  | 0,60  | 0,57  | 0,50  | 0,48  | 0,44  |            |
| Итого объемы отключения по 10 Энергорайону                         |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 7,96                                                           | 7,91  | 8,09  | 8,68  | 10,28 | 12,00 | 12,66 | 12,90 | 12,87 | 12,75 | 12,22 | 12,05 | 11,79 | 11,92 | 12,35 | 13,03 | 13,26 | 13,14 | 12,88 | 11,86 | 10,61 | 9,34  | 8,22  | 8,09  |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин            |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 6,91                                                           | 6,88  | 6,98  | 6,38  | 7,46  | 8,67  | 9,24  | 9,58  | 9,61  | 9,51  | 9,07  | 8,96  | 8,77  | 8,82  | 9,09  | 9,66  | 9,82  | 9,71  | 9,41  | 8,91  | 8,02  | 7,01  | 7,03  | 5,99  |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин  |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 2,06                                                           | 2,03  | 2,11  | 2,33  | 2,81  | 3,33  | 3,43  | 3,32  | 3,26  | 3,24  | 3,14  | 3,11  | 3,03  | 3,10  | 3,26  | 3,37  | 3,44  | 3,43  | 3,27  | 2,94  | 2,69  | 2,33  | 2,19  | 2,10  |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин |             |         |                         |                            |                 |                                                               |                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |
| 684                                                                | 11          | 3       | ПС 110 кВ Ртищев-город  | Ф.1010*                    | до 5 мин.       | 0,55                                                          | 0,34                                                           | 0,34  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,38  | 0,44  | 0,42  | 0,42  | 0,43  | 0,42  | 0,42  | 0,41  | 0,42  | 0,43  | 0,45  | 0,50  | 0,54  | 0,56  | 0,56  | 0,51  | 0,46  | 0,41  | 0,38  |            |
| 685                                                                | 11          | 3       | ПС 110 кВ Ртищев-город  | Ф.1013*                    | до 5 мин.       | 0,1                                                           | 0,17                                                           | 0,16  | 0,16  | 0,17  | 0,18  | 0,24  | 0,29  | 0,33  | 0,33  | 0,30  | 0,29  | 0,28  | 0,26  | 0,25  | 0,24  | 0,26  | 0,29  | 0,32  | 0,33  | 0,33  | 0,31  | 0,27  | 0,22  | 0,19  |            |
| 686                                                                | 11          | 3       | ПС 110 кВ Янтганя       | Ф.1007*                    | до 5 мин.       | 1,84                                                          | 0,99                                                           | 0,96  | 0,95  | 0,96  | 0,99  | 1,18  | 1,28  | 1,34  | 1,37  | 1,32  | 1,40  | 1,29  | 1,28  | 1,27  | 1,26  | 1,33  | 1,44  | 1,50  | 1,51  | 1,51  | 1,41  | 1,28  | 1,14  | 1,04  |            |
| 687                                                                | 11          | 6       | ПС 110 кВ Хопер         | Ф.1006*                    | до 60 мин.      | 1,26                                                          | 0,71                                                           | 0,68  | 0,66  | 0,67  | 0,72  | 0,87  | 1,02  | 1,02  | 0,99  | 1,01  | 0,99  | 0,96  | 0,96  | 0,96  | 0,99  | 1,03  | 1,11  | 1,21  | 1,21  | 1,23  | 1,15  | 1,03  | 0,90  | 0,77  |            |
| 688                                                                | 11          | 9       | ПС 110 кВ Балашов-город | Ф.1017*                    | до 60 мин.      | 1,43                                                          | 0,89                                                           | 0,83  | 0,82  | 0,81  | 0,81  | 0,94  | 1,13  | 1,16  | 1,10  | 1,08  | 1,08  | 1,05  | 1,01  | 1,04  | 1,08  | 1,08  | 1,24  | 1,37  | 1,40  | 1,40  | 1,33  | 1,18  | 1,03  | 0,91  |            |
| 689                                                                | 11          | 9       | ПС 110 кВ Балашов-город | Ф.1006*                    | до 60 мин.      | 1,15                                                          | 0,55                                                           | 0,53  | 0,56  | 0,55  | 0,56  | 0,60  | 0,88  | 0,75  | 0,79  | 0,81  | 0,80  | 0,78  | 0,79  | 0,83  | 0,81  | 0,86  | 0,92  | 0,92  | 0,91  | 0,81  | 0,72  | 0,65  | 0,58  |       |            |
| 690                                                                | 11          | 9       | ПС 110 кВ Балашов-город | Ф.1004*                    | до 60 мин.      | 1,89                                                          | 0,99                                                           | 0,99  | 0,98  | 0,99  | 1,11  | 1,14  | 0,15  | 0,17  | 0,19  | 0,18  | 0,18  | 0,17  | 0,16  | 0,16  | 0,17  | 0,15  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,12  | 0,11  | 0,10  | 0,10  |            |
| 691                                                                | 11          | 9       | ПС 110 кВ Балашов-город | Ф.1007*                    | до 60 мин.      | 1,6                                                           | 1,39                                                           | 1,34  | 1,32  | 1,28  | 1,25  | 1,46  | 1,66  | 1,73  | 1,69  | 1,71  | 1,71  | 1,70  | 1,64  | 1,56  | 1,58  | 1,61  | 1,73  | 1,88  | 1,88  | 1,80  | 1,72  | 1,62  | 1,51  | 1,34  |            |
| Итого объемы отключения по 11 Энергорайону                         |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 5,12                                                           | 4,92  | 4,88  | 4,84  | 4,95  | 5,82  | 6,65  | 6,93  | 6,88  | 6,84  | 6,86  | 6,65  | 6,53  | 6,45  | 6,56  | 6,71  | 7,31  | 7,87  | 7,96  | 7,89  | 7,38  | 6,67  | 5,97  | 5,31  |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин            |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 1,49                                                           | 1,46  | 1,44  | 1,45  | 1,50  | 1,80  | 2,00  | 2,09  | 2,12  | 2,04  | 2,11  | 1,99  | 1,96  | 1,94  | 1,93  | 2,04  | 2,23  | 2,35  | 2,41  | 2,40  | 2,23  | 2,01  | 1,77  | 1,60  |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин  |             |         |                         |                            |                 |                                                               |                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 3,63                                                           | 3,46  | 3,44  | 3,39  | 3,45  | 4,02  | 4,64  | 4,84  | 4,76  | 4,79  | 4,76  | 4,66  | 4,58  | 4,61  | 4,63  | 4,67  | 5,08  | 5,52  | 5,56  | 5,49  | 5,15  | 4,66  | 4,20  | 3,70  |            |
| Итого объемы отключения по АО «Облкоммунаэнерг»                    |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 67,83                                                          | 66,67 | 66,93 | 65,67 | 68,48 | 78,24 | 85,09 | 88,03 | 89,44 | 88,37 | 87,49 | 85,98 | 85,27 | 86,78 | 87,74 | 93,11 | 96,99 | 97,68 | 95,93 | 91,33 | 82,63 | 73,26 | 66,61 | 69,44 |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин            |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 21,29                                                          | 20,80 | 20,71 | 21,61 | 24,13 | 28,04 | 30,72 | 31,96 | 32,35 | 32,24 | 31,78 | 30,71 | 30,81 | 30,84 | 31,30 | 32,84 | 34,11 | 34,46 | 34,13 | 32,95 | 30,30 | 27,08 | 25,07 | 21,44 |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин  |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 6,37                                                           | 6,32  | 6,47  | 6,86  | 7,89  | 9,11  | 10,01 | 10,27 | 10,20 | 10,04 | 9,96  | 9,78  | 9,69  | 9,86  | 10,02 | 10,34 | 10,33 | 10,21 | 9,75  | 9,09  | 8,28  | 7,53  | 6,89  | 6,63  |            |
| в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин |             |         |                         |                            |                 |                                                               | 30,18                                                          | 29,56 | 29,76 | 31,20 | 36,46 | 41,09 | 44,36 | 45,81 | 46,89 | 46,09 | 45,75 | 45,61 | 44,78 | 45,00 | 46,42 | 49,93 | 52,55 | 53,02 | 52,05 | 49,29 | 44,85 | 38,65 | 34,65 | 31,47 |            |

Ответственное лицо:  
тел.:

Ответственное лицо:  
тел.: (8452) 39 - 46 - 45

Ворожьев Антон Владимирович

Ф.И.О. полностью

  
(подпись)

правила заполнения формы:

- ст.1. - идентификатор присоединения, участвующего в ГВО организации-ВПК. **Корректировка не подлежит**
- ст.2. - указывается номер энергорайона в соответствии с графиком временного отключения
- ст.3. - указывается номер очереди отключения в соответствии с графиком временного отключения