

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.01.2014** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 02.12.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6кВ РП-1,Ф-2, текущий ремонт (установка разрядников РДИП). На время работ (с 08-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 02.12.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 4-1 РУ-0,4кВ, текущий ремонт (демонтаж и монтаж КЛ-0,4кВ Н.О.). На время работ (с 09-30 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 10.12.2013 г. производились плановые работы на ТП-89, РУ-0,4кВ, Т1,Т2,текущий ремонт, (замена панелей 0,4кВ). На время работ (с 09-20 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 18.12.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 6-3 РУ-0,4кВ, Псш, текущий ремонт, (монтаж КЛ-0,4кВ). На время работ (с 09-30 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 23.12.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-89,Т2 ПС, текущий ремонт (установка трансформатора, ошиновка). На время работ (с 08-30 до 12-00; с 13-30 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 02.12.2013 г. производились внеплановые работы по замене кабельной перемычки КЛ-0,4кВ от ТР до РУ-0,4кВ. На время работ (с 13-30 до 15-30) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
2. 03.12.2013 г. производились внеплановые работы по замене предохранителей трансформаторов напряжения на ПКУ ТП "С/Х мукомол". На время работ (с 9-40 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 05.12.2013 г. производились внеплановые работы на ТП "Котеджи". Регулировка уровня напряжения со стороны низкого напряжения силового трансформатора. На время работ (с 15-25 до 17-10) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 09.12.2013 г. производились внеплановые работы по замене проводов воздушного выхода на ВЛ-0,4кВ с ТП "Чкалова". На время работ (с 9-40 до 10-40) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 10.12.2013 г. производились плановые работы по подключению общедомового учета многоквартирного дома Ленина 10 с ВЛ-0,4кВ ТП "Эфир". На время работ (с 9-50 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 13.12.2013 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ Ф-10.07 п./ст. Город. Восстановление крепления кронштейна на анкерной опоре. На время работ (с 9-15 до 12-40) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 16.12.2013 г. производились внеплановые работы по регулировке низкого напряжения силового трансформатора ТП "Эфир". На время работ (с 13-20 до 13-45) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 18.12.2013 г. производились плановые работы по установке поста учета в ЗРУ 0,4кВ ТП "МК-98". На время работ (с 13-40 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 19.12.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП "Восточная". НЭР-2. На время работ (с 9-50 до 14-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 23.12.2013 г. производились внеплановые работы по регулировке уровня напряжения на ТП "Аэродромная". На время работ (с 9-55 до 11-20) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 23.12.2013 г. производились внеплановые работы по распределению нагрузки на ВЛ-0,4кВ с ТП "Овражная". На время работ (с 9-20 до 11-50) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 23.12.2013 г. производились внеплановые работы по регулировке уровня напряжения на ТП "Овражная". На время работ (с 14-25 до 16-45) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 24.12.2013 г. производились внеплановые работы по замене рубильника в РУ-0,4кВ ТП "Р. Люксембург". На время работ (с 9-15 до 11-20) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 24.12.2013 г. производились внеплановые работы по распределению нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП "Школа-8". На время работ (с 10-05 до 10-50) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 25.12.2013 г. производились внеплановые работы по распределению нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП "PCY". На время работ (с 10-50 до 11-50) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 02.12.2013 г. ТП-64-109 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 8-00 до 16-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 03.12.2013 г. ТП-104 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13.00 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 04.12.2013г. ТП-54 ВЛ-0,4кВ замена опоры и монтаж СИП 4x16мм². На время работ (с 08-30 до 16-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 18.12.2013 г. ТП-16 ВЛ-6/0,4кВ Замена опоры. На время работ (с 08-30 до 17-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 19.12.2013 г. ТП-20-ТП-29 ВЛ-6/0,4кВ Замена опоры. На время работ (с 08-30 до 17-00ч) потребители были предупреждены о

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 04.12.2013 г. Ремонт разъединителя РЛНД 10/400 А Ф-616 п/ст «Аммиак» 35/6 кВ. На время производства работ с 10-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 04.12.2013 г. Ремонт выключателя нагрузки ВНП-10 кВ РУ-6 кВ ЗТП-105 Ф-616 п/ст «Аммиак» 35/6 кВ . На время производства работ с 10-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 12.12.2013 г. Ремонт контактных соединений шинного моста 6 кВ ЗТП-127. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 17.12.2013 г. Замена траверс и перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ ГКТП-114 по ул. Берег Волги. На время производства работ с 08-30 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 18.12.2013 г. Переключение кабелей потребителей с КТП-114 РУ-0,4 кВ на ГКТП-114. На время производства работ с 09-00 до 13-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 23.12.2013 г. Ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ гр. 2 (Поликлиника № 2) ЗТП-29. На время производства работ с 14-00 до 16-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 05.12.2013 г. производились плановые работы по графику на ВЛ-0,4 кВ ТП-16 – подключение 3-х фазного ввода жил. дом ул. Транспортная, 58. На время работ (с 09-00 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 09.12.13 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ КТП-65 – замена дефектных опор на опоры ж/б типа СВ 95. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 16.12.13 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта РУ-6-0,4 кВ от ТП-33 – НЭР-3, текущий ремонт, замена стоек под ПК тр-р -2. На время работ (с 13-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 10.12.13 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КЛ-6 кВ Фид-747 от РП-8 до ТП-338 – НЭР-3, трассировка. На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 18.11.2013 г. производились плановые работы по титулу технологического присоединения – монтаж ж/б опор в районе ул. Экспериментальная (ВЛ-0,4 кВ от ТП-182). На время работ (с 10-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Главный инженер

А.Н.Голубев