

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на **30.12.2014**г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 05.12.2014г. производились плановые работы на ТП 3-17 ПС «Сазанлей», текущий ремонт (замена трансформатора). На время работ (с 13-45 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 08.12.2014г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-15 РП-9, текущий ремонт (замена опоры, замена ЛР). На время работ (с 09-30 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 15.12.2014г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 11-1 РУ-0,4кВ, Ф-15, 2 сш ПС «Восточная», ремонт рубильника). На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 22.12.2014г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-243, текущий ремонт (монтаж СИП). На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 1.12.2014 г. 00-16 Аварийное отключение Ф-10.04 п/ст Город. 1-25 Абоненты запитаны по резервной схеме. КЛ-10кВ ТП ТМСХ- ТП Рабочая выведен в ремонт.

2. 1.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (1 секция) реконструкция, (с 9-30 до 16-30), абоненты запитаны по резервной схеме.

3. 2.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (1 секция) реконструкция, (с 9-20 до 15-20), абоненты запитаны по резервной схеме.

4. 3.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (1 секция) реконструкция, (с 9-20 до 16-15), абоненты запитаны по резервной схеме.

5. 3.12.2014 г.13-55 КЛ-10кВ введена в работу, нормально.

6. 3.12.2014 г.20-20 Аварийное отключение РП-7 (2 секция) яч-10. 21-25 включили после испытания, нормально.

7. 4.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (1 секция) реконструкция, (с 10-00 до 13-05), абоненты запитаны по резервной схеме.

8. 4.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП ГПТУ-15, ТП-1 Баня, ТП Коттеджи, КТП Фестивальная НЭР-1. На время работ (с 13-30 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 5.12.2014 г. 15-25 ввод в работу РП-7(1 секция) по нормальной схеме.

10. 8.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП Восточная НЭР-2. На время работ (с 14-15 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 12.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Верхняя НЭР-2. На время работ (с 9-30 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 12.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП Резервная НЭР-2. На время работ (с 13-40 до 15-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 15.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Горсад НЭР-2. На время работ (с 14-25 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 16.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Пединститут НЭР-2. На время работ (с 13-05 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 16.12.2014 г. 15-35 КЛ-10кВ ТП ТМСХ – ТП Рабочая введена в работу.

16. 17.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-10 до 16-15), абоненты запитаны по резервной схеме.

17. 18.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-25 до 16-30), абоненты запитаны по резервной схеме.

18. 19.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-50 до 15-30), абоненты запитаны по резервной схеме.

19. 20.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-10 до 15-30), абоненты запитаны по резервной схеме.

20. 20.12.2014 г. 17-40 аварийное отключение Ф-10.20 п/ст Хопер 1. 18-00 включили повторно, нормально. На повреждении Ф-10.15 п/ст Хопер 1, на балансе БФГЭС не состоит.
21. 23.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-10 до 15-55), абоненты запитаны по резервной схеме.
22. 24.12.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-40 до 15-40), абоненты запитаны по резервной схеме.
23. 26.12.2014 г. 1-10 аварийное отключение Ф-10.00 п/ст Хопер 2. 1-24 абоненты запитаны по резервной схеме. 8-00 включили повторно, нормально.
24. 28.12.2014 г. 7-05 аварийное отключение Ф-10.17 п/ст Город, 7-25 включили повторно, нормально.
25. 28.12.2014 г. 15-05 аварийное отключение Ф-10.21 п/ст Город, 15-55 включили, КВЛ - 10кВ ТП Школа №8 – КТП перевалочная база выведена в ремонт.
26. 28.12.2014 г. 16-20 аварийное отключение ТП АТХ-7 яч-6- замыкание на землю. 17-05 потребители запитаны по резервной схеме, 17-20 ТП АТХ-7 яч-6 в работе, КВЛ – 10 кВ ТП СТО- ТП Шоссейная выведена в ремонт.
27. 29.12.2014 г. 10-35 КВЛ - 10кВ ТП Школа №8 – КТП перевалочная база введена в работу, на повреждении ПКУ-10 КЭЧ.
28. 29.12.2014 г. 10-35 КВЛ - 10кВ ТП СТО - ТП Шоссейная введена в работу, повреждение изоляции ВЛ-10 кВ участок ТП СТО - ТП Стройполимак.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 01.12.2014г. ТП-64 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 01.12.2014г. ТП-164 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-25 до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 02.12.2014г. ТП-37 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 10-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 02.12.2014г. ТП-118 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-20 до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 03.12.2014г. ТП-68 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-10 до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 15.12.2014г. Линия 34 установка опор ж/б ВЛИ-6кВ. к пос.Рыбное. На время работ (с 09-00 до 14-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 03.12.2014 г. Замена рубильника гр.6 в РУ-0.4 кВ ЗТП-3 . На время производства работ с 013-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 05.12.2014 г. Переключение абонентов и перенос узлов учета с демонтируемой ЗТП-34 на вновь вводимую в работу ГКТП-34 . На время производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 08.12.2014 г. Обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-34 гр.1. На время производства работ с 09-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 09.12.2014 г. Переключение абонентов с демонтируемой ЗТП-34 на вновь вводимую в работу ГКТП-34 . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 18.12.2014 г. Доливка масла в масляный выключатель 6 кВ яч.№13 в РП-3 6 кВ. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 22.12.2014 г. Переключение абонентов с демонтируемой ЗТП-34 на вновь вводимую в работу ГКТП-34 . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 24.12.2014 г. Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по тех. присоединению по ул.Красная от ЗТП-33 гр.5 . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

1. 09.12.2014 г. с 8-00 до 16-00 ч. на ВЛ – 0,4 кВ ТП-232 ул. Московская проводилась обрезка деревьев. Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 15.12.2014 г. ТП – 87 РУ – 0,4 кВ р-к «ж.д. ул. М. Горького,35,37» производился перевод ШРС по нормальной схеме. На время работ (с 09-00 до 11-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 15.12.2014 г. ТП-118 производилась замена трансформатора. На время работ (с 13-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 18.12.2014 г. ТП-229 РУ – 0,4 кВ II секция – устранение нагрева. На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 29.12.2014 г. ТП-210 производилась перезаводка кабелей. На время работ (с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 29.12.2014 г. РП-12 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Ветеринарная» - замена опор. На время работ (с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Зам. гл. инженера-начальник ПТО

Д.А. Дружкин