

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2016 году по состоянию на **01.01.2017 г.:**

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 5.12.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-20 (замена опор). На время работ (с 13-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 7.12.2016г. производились плановые работы на ТП 10-9 РУ-0,4кВ Ф-2, 4, 6, 11, 14 (ремонт КЛ-0,4кВ). На время работ (с 9-30 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 15.12.2016г. производились плановые работы на ТП 7-6 РУ-0,4кВ (замена трансформаторов тока ввод I,II). На время работ (с 10-00 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 19.12.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-242 (монтаж СИП). На время работ (с 8-45 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 20.12.2016г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-17 п/с «Дзержинская» от ЛР №5 (подключение КТП-105а). На время работ (с 9-00 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 05.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Восточная» НЭР № 2. На время работ (с 9-27 до 12-33) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 05.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Автомобилистов» НЭР № 2. На время работ (с 14-10 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 06.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Симбирская» НЭР № 2. На время работ (с 10-00 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 06.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Орджоникидзе» НЭР № 2. На время работ (с 13-29 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 07.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Верхняя» НЭР № 2 (с 9-45 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 08.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на В/В ячейка «№18 Ж/Д» НЭР № 3 (с 09-46 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 08.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Астраханская» НЭР № 4 (с 08-57 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 08.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Стадион» НЭР № 2 (с 13-35 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 09.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Горсад» НЭР № 2 (с 9-20 до 12-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 09.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Астраханская» НЭР № 4 (с 09-15 до 13-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 12.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Ленина 38» НЭР № 3 (с 09-27 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 12.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «РПС» НЭР № 3 (с 13-42 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 13.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «РСУ» НЭР № 2 (с 10-05 до 13-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 14.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Эфир» НЭР № 2 (с 9-40 до 12-24) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 14.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «5 АТС» НЭР № 2 (с 14-19 до 16-24) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 15.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «3 ДК» НЭР № 3 (с 14-20 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 16.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-7 1 С.Ш. НЭР № 3 (с 9-52 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 16.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Колледж» НЭР № 3 (с 14-20 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 01.12.2016г. ТП-43 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45ч до 11-12ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 01.12.2016г. ТП-69 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На время работ (с 08-30ч до 16-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 02.12.2016г. ТП-139А ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-15ч до 15-14ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 05.12.2016г. ТП-105, 105А ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45ч до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 05.12.2016г. ТП-231 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-15ч до 16-01ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 06.12.2016г. ТП-89 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-40ч до 10-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 06.12.2016г. ТП-69 прорезка деревьев в охранной зоне. На время работ (с 08-40ч до 11-36ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 06.12.2016г. ТП-97 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-25ч до 16-02ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 07.12.2016г. ТП-211 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-35ч до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 07.12.2016г. ТП-92 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-30ч до 15-06ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 07.12.2016г. Л-209 прорезка деревьев в охранной зоне. На время работ (с 13-35ч до 15-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 08.12.2016г. ТП-91 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-50ч до 11-09ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 08.12.2016г. ТП-56А прорезка деревьев в охранной зоне. На время работ (с 08-51ч до 11-56ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 08.12.2016г. ТП-71 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-30ч до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 08.12.2016г. Л-209 прорезка деревьев в охранной зоне. На время работ (с 14-00ч до 14-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 09.12.2016г. ТП-62 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-05ч до 15-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 12.12.2016г. ТП-57 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-55ч до 10-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 12.12.2016г. ТП-115 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-23ч до 15-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 13.12.2016г. ТП-60 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-35ч до 11-12ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 13.12.2016г. ТП-64, 108 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-33ч до 15-39ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 13.12.2016г. ТП-117 прорезка деревьев в охранной зоне. На время работ (с 13-42ч до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 14.12.2016г. ТП-131 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-37ч до 10-16ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 14.12.2016г. ТП-97 прорезка деревьев в охранной зоне. На время работ (с 08-57ч до 13-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24. 14.12.2016г. ТП-109 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-15ч до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25. 15.12.2016г. ТП-214 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-26ч до 09-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

26. 20.12.2016г. ПС-35/6кВ «Волжская насосная» ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-35ч до 12-08ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 01.12.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-86 – монтаж СИП-2 на жилые дома по ул. 5-я линия 39, 5-я линия 41 по прочей деятельности. На время производства работ с 08-40 до 13-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 07.12.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ- обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-617. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 13.12.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-87; ВЛ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-61– обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.Рабочая и ул.6-я Волжская. На время производства работ с 09-00 до 12-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 19.12.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-45 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению пер. Строителей. На время производства работ с 09-20 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 26.12.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.5 ЗТП-7, гр.3 ЗТП-54 – перераспределение нагрузки от ЗТП-54 к ЗТП-7 . На время производства работ с 09-30 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

1. 09.12.2016 г. с 9.00 до 12.00 ТП – 96 – текущий ремонт. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 13.12.2016 г. с 13.00 до 17.00 ТП-1104 РУ-0,4 кВ - монтаж направляющих под трансформатор. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
3. 14.12.2016 с 09.00 до 16.00 ввод новых уставок и проверка РЗ РП-22 РУ-6 кВ яч. Ф.9, яч. Ф.641, яч. Ф.11, яч. Ф.13, яч. Ф.7. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена
4. 19.12.2016 г. с 09.00 до 12.00 ТП – 191 трансформатор -2 – доливка масла , чистка. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
5. 21.12.16 г. с 11.00 до 12.00 ТП – 324 руб. ООО «Центр С» – устранение нагрева. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.
6. 26.12.2016г. с 09.00 до 16.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 руб. «Волоха» обрезка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.