

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2017 году по состоянию на 01.01.2018 г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 04.12.2017г. производились плановые работы на ТП-4-14 РУ-0,4кВ (замена разъединителя). На время работ (с 09-00 до 10-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 06.12.2017г. производились плановые работы на ТП-3-18 КЛ-0,4кВ (монтаж концевых муфт). На время работ (с 10-11 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 13.12.2017г. производились плановые работы на ТП-11-1 (ППР). На время работ (с 13-35 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 18.12.2017г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-207 (замена опоры). На время работ (с 09-40 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 20.12.2017г. производились плановые работы на ТП-10-3 РУ-10кВ Пс.ш. яч.№6 (замена привод). На время работ (с 09-40 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 05.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Овражная» НЭР №2. На время работ (с 10-00 до 12-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 05.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Кузнечная» НЭР № 4 (с 09-17 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 06.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «ШК №90»-ТП «ЦРБ» НЭР № 5 (с 10-20 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 06.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Энергетическая» НЭР №2. На время работ (с 10-10 до 12-16) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 06.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Медсклады» НЭР №2. На время работ (с 13-40 до 14-37) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 07.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Полярная» НЭР № 4 (с 10-30 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 07.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Оранжевая» НЭР №2. На время работ (с 10-45 до 12-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 07.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ГПТУ-15» НЭР №2. На время работ (с 14-25 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 08.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Красноармейская» НЭР №3. На время работ (с 09-02 до 11-32) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 12.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ДомАРЗ» НЭР №2. На время работ (с 09-53 до 12-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 12.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ШК№6» НЭР №3. На время работ (с 14-20 до 16-43) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 13.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Полярная» НЭР № 4 (с 09-00 до 15-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 14.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Рабочая» НЭР №3. На время работ (с 09-10 до 11-58) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 15.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «Дет.Больница»-КТП «Коттеджи» НЭР № 5 (с 10-15 до 11-44) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 21.12.17 г. в 10ч 33 мин КЛ-10кВ Ф-10.06 П/С «Город» ТП «АТС» - ТП«ГКБ» введена в работу после проведения ремонтных работ.

16. 25.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «УКС»-ТП «ЖСК-5» НЭР № 5 (с 13-00 до 14-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 01.12.2017г. ТП-113, ТП-165 замена опоры ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-05 до 16-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 06.12.2017г. ТП-121 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-55 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 06.12.2017г. Фидер-Пионер Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На время работ (с 12-30 до 15-46ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 07.12.2017г. РП-25 ТП-155 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-00 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 12.12.2017г. ТП-121 – ТП-110 Замена проводов по техническому обслуживанию ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-15 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 15.12.2017г. Фидер-203 Монтаж траверсы, изоляторов по техническому обслуживанию (с 09-25 до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 21.12.2017г. ТП-83 РУ-6кВ Ревизия оборудования. На время работ (с 13-20 до 14-34ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 22.12.2017г. ТП-92 Ревизия оборудования. На время работ (с 09-00 до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 25.12.2017г. ТП-17 РУ-6кВ Ревизия оборудования. На время работ (с 09-07 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 25.12.2017г. ТП-52А Ревизия оборудования. На время работ (с 14-22 до 15-54ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 26.12.2017г. ТП-175 Ревизия оборудования. На время работ (с 08-40 до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 26.12.2017г. ТП-228 Ревизия оборудования. На время работ (с 13-20 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 04.12.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-25 – ремонт РПС-250 в ячейке ЩО-70. На время производства работ с 12-35 до 14-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 07.12.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – обрезка деревьев в пролёте опор 02-00/33 - 02-00/35. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 07.12.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ подключение кабеля 6 кВ на опоре 6 кВ 02-02/2. На время производства работ с 14-00 до 16-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена
4. 12.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.1 ЗТП-87 –перенос опоры ВЛ-0,4. На время производства работ с 09-30 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 19.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.3 ЗТП-59 –замена изоляторов на опоре ВЛ-0,4 № 59-03/00-04. На время производства работ с 13-30 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 20.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.3 ЗТП-72 –перенос опоры ВЛ-0,4 № 72-03/01-05. На время производства работ с 09-10 до 12-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 20.12.2017 г. КЛ-0,4 гр.2 ЗТП-45 –замена КЛ-0,4 от ТП-45. На время производства работ с 13-10 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 20.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.1 ЗТП-58 – замена изоляторов на опоре ВЛ-0,4 № 58-01/00-03. На время производства работ с 13-20 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 21.12.2017 г. ЗТП-36 –протяжка контактов гр.2 и чистка трансформатора № 1, техническое обслуживание. На время производства работ с 09-20 до 11-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 25.12.2017 г. ЗТП-10 — протяжка контактов гр.4 и чистка трансформатора № 2, техническое обслуживание. На время производства работ с 13-30 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 26.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.2 ЗТП-104 –монтаж СИП-2 на ВЛ-0,4 кВ ул. Вишнёвая .На время производства работ с 09-20 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

1. 01.12.2017 г. с 9.00 до 12.00 ТП-87 –эксплуатационные работы НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 08.12.2017 г. с 9.00 до 16.00 ВЛ-0,4кВ ТП-802 монтаж провода СИП в р-не 3кв-ла жил.дома №15,16 Детский комбинат. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
3. 13.12.2017 г. с 09.00 до 12.00 ТП-182 - устранение нагрева в тр-ре №1. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена
4. 22.12.2017 г. с 9.00 до 11.00 ТП-182 РУ-0,4кВ заводка кабеля УО. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.
5. 25.12.2017 г. с 9.00 до 14.00 ВЛ-6кВ ф.25 на участке реклоузер ТП-298 замена опор и обрезка деревьев На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.