

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2019 году по состоянию на **01.01.2020** г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 02.12.2019г. производились плановые работы на ТП-24 Ф-5 (Монтаж ПУ). На время работ (с 9-00 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.12.2019г. производились плановые работы на ТП-218 Ф-7 РУ-0,4кВ (Заменен ВРУ). На время работ (с 08-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 11.12.2019г. производились плановые работы на ТП-215 Ф-2, Ф-3 РУ-0,4кВ (Ремонтные работы в ВРУ). На время работ (с 08-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 23.12.2019г. производились плановые работы на ТП-11-1 Тр№1 (Ремонт трансформатора). На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 25.12.2019г. производились плановые работы на Тп-3-17 Ф-2, Ф-8 ВРУ-0,4кВ (Ремонт концевых муфт в ВРУ). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 03.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Университет», ТП «Университет» НЭР-2. На время работ (с 09-41 до 11-46) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ НЭР-4 КТП «Советская». На время работ (с 09-10 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 04.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Энергетическая» НЭР-3. На время работ (с 09-50 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 04.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Р. Люксембург» НЭР-2. На время работ (с 14-00 до 16-33) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 04.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ НЭР-4 КТП «Северная». На время работ (с 15-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 05.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Магнит» 1 С.Ш. НЭР-3 . На время работ (с 09-35 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 05.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Магнит» 2 С.Ш. НЭР-3. На время работ (с 13-35 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 06.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ НЭР-4 КТП «Советская». На время работ (с 09-05 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 06.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Пушкина» НЭР-2. На время работ (с 09-50 до 11-51) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 06.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Котельная» НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 15-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 09.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ НЭР-4 КТП «Северная». На время работ (с 13-21 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 11.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «ДСУ-3» НЭР-3. На время работ (с 09-42 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 12.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ НЭР-4 КТП «Северная». На время работ (с 16-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 13.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Больничная» НЭР-2. На время работ (с 13-35 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 16.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Эфир» НЭР-2. На время работ (с 12-30 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 19.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ НЭР-4 КТП«8 Марта». На время работ (с 09-33 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
17. 24.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10,5кВ НЭР-5 ТП«АТХ-7» до КТП«База МГЗ». На время работ (с 09-33 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1. 02.12.2019г. ТП-42. Замена опоры по техническому обслуживанию. На время работ (с 13-37ч. до 16-16ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.12.2019г. ТП-67. Замена опоры по техническому обслуживанию. На время работ (с 09-11ч. до 15-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 04.12.2019г. РП-31. Замена опоры по техническому обслуживанию. На время работ (с 10-06ч. до 16-18ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 10.12.2019г. ТП-44 Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-57ч. до 15-00 ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 11.12.2019г. ТП-2, ТП-3 Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-47ч. до 15-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 12.12.2019г. ТП-5, ТП-6 Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-45ч. до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 13.12.2019г. МТП-15 Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 14-00ч. до 14-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 23.12.2019г. ТП-11 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-15ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 25.12.2019г. КТП-76, МТП-73, КТПН-73А Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-15ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 03.12.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 ф.4-монтаж СИП-2, подключение котельной №8. На время производства работ с 13-00 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 04.12.2019 г. ВЛ-6 кВ Ф-617-монтаж ПКУ-6 кВ на опоре 17-07/05, учёт потребления эл. энергии ООО «Товарное хозяйство». На время производства работ с 08-50 до 13-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 05.12.2019 г. ВЛ-6 кВ Ф-617-демонтаж трансформаторов тока в ПКУ-6 кВ на опоре 17-07/05, учёт потребления эл. энергии ООО «Товарное хозяйство». На время производства работ с 13-35 до 13-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 06.12.2019 г. ВЛ-6 кВ Ф-630-монтаж опоры 30-00/17 на ВЛ-6 кВ. На время производства работ с 09-20 до 12-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 09.12.2019 г. ВЛ-6 кВ Ф-617-монтаж траверс ПКУ-6 кВ на опоре 17-07/05, учёт потребления эл. энергии ООО «Товарное хозяйство», прочая деятельность. На время производства работ с 09-10 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 12.12.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 ф.20-подключение СИП-2 по тех. присоединению, договор №21497/П. На время производства работ с 09-30 до 12-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 16.12.2019 г. ВЛ-6 кВ Ф-617-обрезка деревьев в пролётах опор 17-09/19-17-09/25. На время производства работ с 10-20 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 17.12.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф.6-замена нулевого провода в пролёте опор 10-06/03-01-10-06/03-03 и обрезка деревьев. На время производства работ с 13-20 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 24.12.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от РП-2 ф.2-монтаж ВЛИ-0,4 кВ по тех. присоединению, договор №21926/П. На время производства работ с 09-20 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 25.12.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 ф.3-обрезка деревьев. На время производства работ с 09-00 до 10-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

1. 02.12.2019 г. с 9.00 до 15.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ ТП-229, руб. на ВЛ ул.Ленина»- замена опоры. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 06.12.2019 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП-907-НЭР-2, трассировка кабеля. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
3. 09.12.2019 г. с 09.00 до 12.00 ч. КТП-91 РУ-0,4кВ-монтаж автомата, чистка тр-ра. На время потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
4. 10.12.2019 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП- 910-НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
5. 23.12.2019 г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП-114 РУ-0,4кВ секция Т-1- замена тр-ров тока. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.
6. 24.12.2019г. с 9.00 до 15.00 ч. ВЛ-6 кВ ф.№15 на участке ПС «Лесозаводская»- ТП-105-выправка опор, обрезка деревьев. На время потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

Начальник ПТО управления

С.В.Капенкин