

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2020 году по состоянию на **01.01.2021** г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 01.12.2020г. производились плановые работы на ТП-906 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, т-1,Т-2 (НЭР-2). На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 02.12.2020г. производились плановые работы на ТП 8а-9 РУ-0,4кВ (Монтаж «0» шины). На время работ (с 9-00 до 17-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 04.12.2020г. производились плановые работы на КТП 223 Тр-р (Замена тр-ра). На время работ (с 9-00 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 09.12.2020г. производились плановые работы на ТП-8а-2, т-2,ТП-48, Т-2 (Ремонт тр-ра). На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 21.12.2020г. производились плановые работы на КТП-924,РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р (НЭР-3). На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 01.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Энергетическая» НЭР-2. На время работ (с 09-20 до 11-36) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 02.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Горохова» НЭР-3. На время работ (с 09-30 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 02.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ НЭР-4 ТП «ШК-8». На время работ (с 09-50 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 02.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Ртищевская» НЭР-3. На время работ (с 14-10 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 03.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Красноармейская» НЭР-3. На время работ (с 09-30 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 04.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Пушкина» НЭР-2. На время работ (с 09-50 до 11-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 07.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Университет» НЭР-2. На время работ (с 09-15 до 10-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 07.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Университет» НЭР-2. На время работ (с 10-25 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 08.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Магнит» 1 С.Ш. НЭР-2 . На время работ (с 09-55 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 08.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Магнит» 2 С.Ш. НЭР-2. На время работ (с 14-01 до 15-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 09.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10,5кВ Ф-10.21 П/С «Город» НЭР-5 от опоры №21.00/61 до ТП «ШК-№8». На время работ (с 09-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 09.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «ДСУ-3» НЭР-2. На время работ (с 09-49 до 11-48) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 10.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Володарского» НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 11.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Эфир» НЭР-2. На время работ (с 15-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 15.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Больничная». На время работ (с 13-50 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 15.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Котельная» НЭР-2. На время работ (с 15-20 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 16.12.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10,5кВ Ф-10.07 ПС «Город» НЭР-5 ТП «Рынок» - ТП «Урицкого». На время работ (с 09-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1. 01.12.2020г. от ТП-69. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-39ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 01.12.2020г. от ТП-63. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-24ч. до 16-16ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 02.12.2020г. от ТП-63. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-53ч. до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 02.12.2020г. от ТП-58. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,23кВ. На время работ (с 13-27ч. до 15-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 03.12.2020г. от ТП-86, ТП-61. ВЛ-0,4кВ. Работа по установке опоры. На время работ (с 08-57ч. до 15-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 03.12.2020г. от ТП-60. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,23кВ. На время работ (с 08-55ч. до 14-32ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 04.12.2020г. от ТП-60. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,23кВ. На время работ (с 09-00ч. до 15-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 07.12.2020г. от ТП-42. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-42ч. до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 08.12.2020г. от ТП-54. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-16ч. до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 09.12.2020г. Ф-21 ВЛ-6кВ. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6. На время работ (с 09-24ч. до 10-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 09.12.2020г. от ТП-70. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-26ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 10.12.2020г. от ТП-88. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-43ч. до 11-38ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 10.12.2020г. от ТП-54. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-39ч. до 15-47ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 15.12.2020г. от ТП-121, ТП-121С. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-10ч. до 14-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 16.12.2020г. от Ф-709, Ф-710. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-15ч. до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 17.12.2020г. от Ф-709, Ф-710. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-15ч. до 16-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 21.12.2020г. от ТП-65. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-43ч. до 16-07ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 22.12.2020г. от ТП-161. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-05ч. до 10-53ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 23.12.2020г. от ТП-10. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-20ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 23.12.2020г. от ТП-29. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-50ч. до 12-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 23.12.2020г. от ТП-161. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-10ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 01.12.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-33 – замена прибора учета т/тока. На время производства работ с 09-22 до 10-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 04.12.2020 г. ТП-15 – замена вводного АВ-0,4кВ. На время производства работ с 08-50 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 07.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-70 – монтаж поста учета тех. присоединение. На время производства работ с 14-20 до 15-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 08.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-59 – монтаж поста учета тех. присоединение. На время производства работ с 14-10 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 09.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-57 – подключение заявителя по тех. присоединению. На время производства работ с 09-30 до 10-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

6. 09.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-57 – монтаж поста учета. На время производства работ с 10-40 до 11-07 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 10.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-55 – монтаж поста учета. На время производства работ с 15-15 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

8. 11.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-49 – монтаж поста учета тех. присоединение. На время производства работ с 14-20 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

9. 14.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-57 – монтаж поста учета . На время производства работ с 10-00 до 11-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

10. 15.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ РП-1 – монтаж поста учета. На время производства работ с 10-30 до 13-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

11. 15.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ РП-2 – монтаж поста учета. На время производства работ с 14-30 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

12. 15.12.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-606 – замена изолятора на ВЛ-6кВ. На время производства работ с 15-30 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

13. 16.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-42 – монтаж поста учета. На время производства работ с 09-10 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

14. 17.12.2020 г. ВЛ-6кВ Ф-647 – обрезка деревьев. На время производства работ с 09-15 до 12-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

15. 17.12.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-11 – монтаж поста учета на опоре. На время производства работ с 14-20 до 14-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

16. 18.12.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-5 – монтаж поста учета на опоре. На время производства работ с 09-45 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

17. 21.12.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-53 – монтаж поста учета на опоре. На время производства работ с 09-40 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

18. 21.12.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-44 – монтаж поста учета на опоре тех. присоединение. На время производства работ с 14-00 до 14-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

19. 22.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-114 – монтаж поста учета тех. присоединение. На время производства работ с 14-55 до 15-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

20. 23.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-34 – монтаж поста учета. На время производства работ с 09-10 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

21. 23.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-1 – монтаж поста учета. На время производства работ с 09-45 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

22. 24.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-49 – монтаж шины заземления. На время производства работ с 14-12 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

23. 25.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-27 – подключение СИП-2 2x16 заявителя тех. присоединение. На время производства работ с 09-25 до 11-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

24. 28.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-127 – монтаж поста учета. На время производства работ с 08-35 до 09-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

1. 01.12.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-84 рубильник «Гоголя» - установка опор. На время проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

2. 04.12.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-76 – НЭР-2. На время проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 15.12.2020 г. с 09.00 до 15.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП – 112 рубильник «Саратовская» – установка опор. На время проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

4. 17.12.2020 г. с 09.00 до 17.00 ч. ТП - 1142 - замена силового трансформатора. На время проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

5. 18.12.2020 г. с 09.00 до 17.00 ч. ТП – 61 - замена силового трансформатора. На время проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

6. 23.12.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. РП -1 РУ-0,4кВ I с.ш.- замена рубильника, монтаж ПУ. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.