

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на **01.02.2014 г.:**

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети**

1. 09.01.2014 г. производились внеплановые работы по монтажу провода ВЛ-0,4кВ с КТП “Овражная” по улице М. Революционная. На время работ (с 9-10 до 16-30) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
2. 10.01.2014 г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ РП-2 яч-6 по демонтажу и монтажу ПКУ ТП “ Дор. ПМК ”. На время работ (с 9-25 до 13-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 13.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ по распределению нагрузки по улице М. Революционная. На время работ (с 8-55 до 11-00) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 13.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ с ТП “Дом АТП”. Перетяжка проводов ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 15-30 до 16-05) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 14.01.2014 г. производились плановые работы по подключению общедомового учета многоквартирного дома Ленина 10 с ВЛ-0,4кВ ТП “ Эфир ”. На время работ (с 9-50 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 14.01.2014 г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ РП-2 яч-6. Монтаж привода линейного разъединителя ПКУ. На время работ (с 9-20 до 10-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 14.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП ” Революционная ”. Монтаж проводов ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 10-40 до 12-00) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 15.01.2014 г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-10.20 п./ст. Хопёр-1. Отсоединение проводов отпайки ВЛ-10кВ для обеспечения безопасности во время производства работ по обрезки деревьев в охранной зоне. На время работ (с 9-25 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 17.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП ” Энергетическая ”. НЭР-2. На время работ (с

- 9-40 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 17.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП "Полярная". НЭР-2. На время работ (с 13-20 до 15-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  11. 17.01.2014 г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф10.20 п./ст. Хопёр-1. Восстановление нормальной схемы электроснабжения. На время работ (с 13-20 до 14-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  12. 20.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП "Уральская". Монтаж провода. На время работ (с 13-00 до 14-45) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  13. 21.01.2014 г. производились плановые работы на ТП "Ленина 38". Подключение ТП по нормальной схеме. На время работ (с 9-15 до 10-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  14. 21.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП "ДСУ-3". НЭР-2. На время работ (с 13-40 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  15. 22.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КТП "Овражная". НЭР-2. На время работ (с 11-10 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  16. 22.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП "Кутузова". Замена шлейфов на распаечной опоре. На время работ (с 9-00 до 11-35) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  17. 24.01.2014 г. производились внеплановые ремонтные работы на ВЛ-10кВ Ф-10.14 РП-1. Монтаж концевой муфты КЛ-10кВ (Вход в ТП "КНС-2"). На время работ (с 11-00 до 16-35) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  18. 27.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КТП "Кузнечная". НЭР-2. На время работ (с 9-25 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  19. 27.01.2014 г. производились внеплановые ремонтные работы на ВЛ-10кВ Ф-10.14 РП-1. Подключение КЛ-10кВ (Вход в ТП "КНС-2") по нормальной схеме. На время работ (с 14-00 до 14-35) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

#### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети**

1. 15.01.2014 г. Замена силового трансформатора ТМГ-400 кВА на ТМ-630 кВА ЗТП-57 ул. Садовая. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 20.01.2014 г. Ремонт повторного заземления в трансформаторной камере ЗТП-87. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 28.01.2014 г. Ремонт ВЛ-0,4 кВ гр. 1 ЗТП-7 ул. Бебеля. На время производства работ с 09-30 до 10-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

#### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 16.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ ТП-35 – выправка опор, замена провода на СИП 2. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  2. 20.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КЛ-6 кВ ф.20 кВ РП-11 – НЭР-3, текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  3. 09.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КЛ-6 кВ ф.47 от ПС «Энгельсская» до РП-14 – текущий ремонт. На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
  4. 15.01.2014 г. производились работы по отысканию места повреждения по графику планово-предупредительного ремонта ф.25 от РП-20 до ТП-1147. На время работ (с 14-12 до 14-37) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 16.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ руб. «Экспериментальная» ТП-182 – установка опор. На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

- 13.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП-281, текущий ремонт (замена деревянных опор на бетонные). На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 15.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП/ТП-3 РУ-10кВ; яч.№2, 9, 11, 12, текущий ремонт (проверка комплектов РЗиА; диагностика и регулировка приводов МВ). На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 15.01.2014 г. производились плановые работы на ТП-3-3, РУ-0,4кВ, яч.№4, яч.№7, текущий ремонт, (ремонт поста учета эл.энергии). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 16.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 6-2 Т-1, текущий ремонт, (замена трансформатора). На время работ (с 09-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 22.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП-281, текущий ремонт (монтаж ВЛ, ПУ). На время работ (с 08-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.