

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на 01.02.2015 г.:

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети**

1. 13.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «ДСУ-3» НЭР-2. На время работ (с 10-10 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 13.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Зюльковского» НЭР-4. На время работ (с 10-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 14.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Аэродромная» НЭР-4. На время работ (с 9-10 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 14.01.2015 г. производились внеплановые работы по восстановлению шлейфов ВЛ-10кВ вывод с ТП «Ленина» яч-8 на СР-8. На время работ (с 13-30 до 14-10) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 14.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Энергетическая» НЭР-2. На время работ (с 13-35 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 15.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Полярная» НЭР-2. На время работ (с 9-20 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 15.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Детсад» НЭР-4. На время работ (с 9-10 до 11-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 16.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Детсад» НЭР-4. На время работ (с 9-30 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 16.01.2015 г. (с 10-20 до 15-40) производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ГКБ», ТП «Гостиница», ТП «Рабочая», ТП «Школа № 5» НЭР-1.

10. 19.01.2015 г. (с 9-30 до 16-00) производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «БТМ с./х.», ТП «Интернат», ТП «Парк», ТП «Горторг», ТП «Рынок», ТП «Общежитие пединститута» НЭР-1.
11. 19.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «С./х. техника» НЭР-4. На время работ (с 9-40 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 20.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Школа № 68» НЭР-4. На время работ (с 9-40 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 20.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Зюльковского» НЭР-3. На время работ (с 9-40 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 20.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Поворинская» НЭР-4. На время работ (с 13-20 до 16-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 21.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Аэродромная» НЭР-3. На время работ (с 9-20 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 21.01.2015 г. (с 13-00 до 16-35) производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Советская», ТП «Совхозная», ТП «Парк», ТП «8 марта», ТП «Пугачевская» НЭР-1.
17. 22.01.2015 г. производились внеплановые работы по замене опоры ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «Декабристов» на ул. Декабристов 128. На время работ (с 9-40 до 13-15) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
18. 22.01.2015 г. 21-00 аварийное отключение Ф-10.13 п./ст. «Город»; 22-25 потребители запитаны по резервной схеме; КЛ-10кВ от РП-3 до п./ст. «Город» выведена в ремонт.
19. 23.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Кутузова» НЭР-4. На время работ (с 13-05 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети**

1. 12.01.2015 г. с 9-00 по 16.01.2015 г. до 13-48 ч. ф. 608Б ПС «Энгельсская» - РП – 1 отыскание места повреждения. Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 12.01.2015 г. с 14-00 до 17-00 ТП – 236 РУ – 6 кВ яч. на тр-р – 2 – ремонт ПК держателей. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 15.01.2015 г. ТП-19 ВЛ – 0,4 кВ ул. Нестерова – пер-к Революционный установка щита учета на опоре. На время работ (с 9-00 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 23.01.2015 г. РП-4 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Трудовая» - подключение рекламного щита. На время работ (с 14-30 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 26.01.2015 г. РП-8 I секция производился текущий ремонт. На время работ (с 13-30 до 17-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети**

1. 22.01.2015 г. Чистка оборудования в РУ-0,4 кВ в следующих ЗТП- 8;10;15;17;54. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 22.01.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6 кВ» опора 17-00/64, ремонт разъединителя РЛНД-10 М, замена шлейфов. На время производства работ с 14-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 22.01.2015 г. Ревизия секционного выключателя СВ-1 6кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6 кВ». На время производства работ с 14-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 26.01.2015 г. ГКТП-98 РУ-0,4 кВ демонтаж яч. ЩО-70 и установка новой яч. ЩО-70. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 26.01.2015 г. РП-3 6кВ от п/ст «Аммиак» яч. №13 доливка масла. На время производства работ с 11-10 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

**Зам.нач.ПТО**

**К.Ю.Широков**