

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2017 году по состоянию на 01.02.2017 г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 10.01.2017г. производились плановые работы на КТП-964 РУ-0,4кВ (установка автомата). На время работ (с 9-00 до 10-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 16.01.2017г. производились плановые работы на ТП 11-4 Т-2, ТП 10-7 Т-1 (замена трансформатора). На время работ (с 9-00 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 20.01.2017г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-208 Ф-2 (обрезка деревьев). На время работ (с 9-05 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 20.01.2017г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-17 п/с «Держинская» от ЛР №5 (подключение КТП-105а). На время работ (с 9-00 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 23.01.2017г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-13 РП-2 (монтаж ПКУ на КТП-42 ИП Резников). На время работ (с 9-05 до 12-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 11.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» НЭР № 4. На время работ (с 09-46 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 12.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Вольская» НЭР № 4. На время работ (с 08-51 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 17.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» НЭР № 4. На время работ (с 09-25 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 18.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Вольская» НЭР № 4. На время работ (с 09-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 25.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» НЭР № 4. На время работ (с 09-31 до 11-33) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 25.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Вольская» НЭР № 4. На время работ (с 13-10 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 26.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Шевченко» НЭР № 2 (с 09-07 до 10-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 27.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Софинского» НЭР № 2 (с 11-26 до 13-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 27.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Школа №5» НЭР № 3 (с 13-42 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 28.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ГПИ» НЭР № 2 (с 09-30 до 11-28) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 28.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Пушкина» НЭР № 2 (с 14-50 до 16-36) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 29.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ПМТ» НЭР № 2 (с 09-00 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 29.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «112кв дом» НЭР № 2 (с 13-35 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 10.01.2017г. ТП-75 Перетяжка линии проводов. На время работ (с 09-00 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 12.01.2017г. ТП-6 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-00 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 12.01.2017г. ТП-7 Ревизия оборудования ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 08-00 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 12.01.2017г. ТП-10 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 16.01.2017г. РП-300 Ревизия оборудования ВЛ-6 кВ. На время работ (с 08-40 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 20.01.2017г. ТП-65 и ТП-69 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 09-00 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 20.01.2017г. ТП-21 и ТП-142 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. Ревизия оборудования НЭР 2. На время работ (с 13-00 до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 24.01.2017г. ТП-36 и ТП-124, ТП-78 Ревизия оборудования НЭР 2, НЭР 3. На время работ (с 8-50 до 12-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 24.01.2017г. ТП-36 и ТП-78 Испытания оборудования. На время работ (с 08-50 до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 24.01.2017г. ТП-36 и ТП-78 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-50 до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 25.01.2017г. ТП-37 Ревизия оборудования НЭР 3. На время работ (с 08-50 до 10-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 25.01.2017г. ТП-37 Испытание оборудования, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-50 до 10-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 25.01.2017г. ТП-17 Ревизия оборудования, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-25 до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 26.01.2017г. ТП-67 и ТП-9 Ревизия оборудования, прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-40 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 26.01.2017г. ТП-9 Испытание оборудования. На время работ (с 09-10 до 10-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 09.01.2017 г. ТП-10 – демонтаж силового трансформатора №1, текущий ремонт. На время производства работ с 09-35 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 09.01.2017 г. ТП-44 – демонтаж силового трансформатора №2, текущий ремонт. На время производства работ с 13-10 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 10.01.2017 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-33 – обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ по ул.5-я линия . На время производства работ с 09-00 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 12.01.2017 г. ВЛ,КЛ-6 кВ Ф-606 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – испытание ВЛ,КЛ-6 кВ Ф-606 повышенным напряжением, замена изоляторов на опоре 6-00/11 . На время производства работ с 13-55 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 17.01.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-612 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ — обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ . На время производства работ с 10-10 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 20.01.2017 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-2 (уч-к. Подлесное) – замена провода, текущий ремонт. На время производства работ с 09-00 до 13-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 24.01.2017 г. ТП-33 – ремонт шпильки на стороне НН трансформатора №1, текущий ремонт. На время производства работ с 13-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 26.01.2017 г. ТП-5 гр.2 – замена рубильника РПС-400 в РУ-0.4 кВ, текущий ремонт. На время производства работ с 08-40 до 9-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 09.01.2017 г. с 9.00 до 12.00 РП – 28 сек. Ф.34 – текущий ремонт. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

2. 11.01.2017 г. с 09.00 до 16.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 руб. «Саратовская» - обрезка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 13.01.2017 с 09.00 до 12.00 ТП-191 - чистка и регулировка оборудования. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

4. 18.01.2017 г. с 09.00 до 15.00 ТП – 60 РУ-0,4 кВ ул. Водная - замена опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

5. 24.01.17 г. с 08.30 до 16.00 РП – 9 РУ-6 кВ яч. Ф.698 –замена микропроцессора РЗиА. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.

6. 25.01.17 г. с 09.00 до 12.00 ТП – 199 руб. – текущий ремонт. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.