

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2018 году по состоянию на **01.02.2018 г.:**

### **Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 10.01.2018г. производились плановые работы на ТП-10 (ППР). На время работ (с 09-20 до 10-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 11.01.2018г. производились плановые работы на ТП-4-11 РУ-0,4кВ Ис.ш. (замена вводного рубильника). На время работ (с 09-00 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 19.01.2018г. производились плановые работы на ТП-9-3 Т-2, ТП-121 Т-2 (ремонт трансформатора). На время работ (с 09-40 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 23.01.2018г. производились плановые работы на ТП-50 РУ-0,4кВ Ис.ш. Ф-5 (замена автоматического выключателя). На время работ (с 09-10 до 09-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 25.01.2018г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП-91 (монтаж СИП). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

### **Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети**

1. 11.01.18 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Зюльковского» НЭР №3. На время работ (с 09-50 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 11.01.18 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Аэродромная» НЭР №3. На время работ (с 13-37 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 12.01.18 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Симбирская» НЭР №2. На время работ (с 09-43 до 11-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 12.01.2018 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.17 П/С «Город» ТП «Школа-6» до СР-10 НЭР-5. На время работ (с 10-00 до 11-26) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 16.01.18 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Орджоникидзе» НЭР №2. На время работ (с 09-25 до 1-43) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 17.01.18 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Клуб Родина» НЭР №2. На время работ (с 11-00 до 11-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 17.01.18 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Детсад» НЭР №3. На время работ (с 14-05 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 17.01.2018 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.05 П/С «Хопер-2» ТП «Кирпич.завод» - ТП «Школа-6» НЭР-5. На время работ (с 10-00 до 14-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 18.01.2018 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на «Стадион» НЭР №2. На время работ (с 10-20 до 11-26) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 18.01.2018 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на «Шк №68» НЭР №3. На время работ (с 13-40 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 22.01.2018 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Аэродромная» НЭР-4. На время работ (с 10-00 до 15-16 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 23.01.2018 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Аэродромная» НЭР-4. На время работ (с 09-25 до 11-00 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 24.01.18 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4 кВ с ТП «Эфир». На время работ (с 13-44 до 16-04) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»**

1. 11.01.2018г. ТП-100 монтаж СИП, ремонт рубильника, обрезка деревьев. На время работ (с 09-15 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 12.01.2018г. ТП-9 Ревизия оборудования НЭР-2; прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-45 до 14-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 16.01.2018г. ТП-35 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-00 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 16.01.2018г. ТП-11 Ревизия оборудования НЭР-2; прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-30 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 17.01.2018г. ТП-12 Ревизия оборудования НЭР-2; прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-50 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 18.01.2018г. ТП-300 Ревизия оборудования НЭР-2; прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-56 до 11-14ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 18.01.2018г. ТП-161 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 10-43 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 18.01.2018г. ТП-76 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 14-00 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 18.01.2018г. ТП-76 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-48 до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 22.01.2018г. ТП-2 Ревизия оборудования НЭР-2; прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 09-18 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 22.01.2018г. ТП-13 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-35 до 15-46ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 23.01.2018г. ТП-5 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-35 до 11-32ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 23.01.2018г. ТП-67 Ремонт ВЛ. На время работ (с 09-50 до 17-06ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 23.01.2018г. ТП-117 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-20 до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 24.01.2018г. ТП-212 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-50 до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 24.01.2018г. ТП-75 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 09-30 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 24.01.2018г. ТП-57 Ревизия оборудования НЭР-2; прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-20 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 25.01.2018г. ТП-90 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-55 до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 25.01.2018г. ТП-94 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 14-15 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 25.01.2018г. ТП-124А рубильник «к ВЛ» Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-30 до 14-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

### **Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети**

1. 10.01.2018 г. ТП-16 – монтаж силового трансформатора №1, текущий ремонт. На время производства работ с 09-20 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 11.01.2018 г. ТП-16 – подключение силового трансформатора №1, текущий ремонт. На время производства работ с 10-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 15.01.2018 г. ТП-16 – замена уплотнительных резинок силового трансформатора №1, текущий ремонт. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 16.01.2018 г. ТП-8 – доливка масла в силовой трансформатор №1, текущий ремонт. На время производства работ с 09-00 до 13-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 22.01.2018 г. ТП-2 – замена силового трансформатора №1, текущий ремонт. На время производства работ с 13-30 до 16-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

6. 23.01.2018 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП-2 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Фабричная. На время производства работ с 08-45 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 23.01.2018 г. ТП-8 – замена уплотнительных резинок силового трансформатора №1, текущий ремонт. На время производства работ с 09-50 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

8. 28.01.2018 г ТП-58 гр.1 – замена окончника КЛ-0,4 кВ, текущий ремонт. На время производства работ с 10-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

**Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельские межрайонные электрические сети**

1. 24.01.2018 г. с 9.00 до 13.00 ВЛ-6 кВ Ф.25 от Реклоузера до ТП-268 – установка ж/б опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

2. 25.01.2018 г. с 9.00 до 12.00 ВЛ-0,4кВ от ТП-73 руб. «Столбовая» - установка п/у на опору. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 25.01.2018 г. с 09.00 до 15.00 ТП-20 руб. «Новая», руб. «Кооперативная» – НЭР-4, обрезка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена

4. 26.01.2018 г. с 09.00 до 12.00 РП-12 РУ-0,4 кВ – НЭР-2 . На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.

5. 26.01.2018 г. с 09.00 до 12.00 РП-12 РУ-0,4 кВ – НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

6. 30.01.2018г с 9.00 до 12.00 ТП-267 I сек. РУ-0,4 кВ - замена трансформаторов тока. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.