

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2020 году по состоянию на **01.02.2020 г.**

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 09.01.2020г. производились плановые работы на ТП-94 РУ-0,4кВ Ф-8, Ф-10 (Замена ПУ). На время работ (с 10-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 13.01.2020г. производились плановые работы на ТП 214 РУ-0,4кВ Ф-7, Ф-18 (Замена тр-ра тока). На время работ (с 10-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 16.01.2020г. производились плановые работы на ТП 4-7 РУ-0,4кВ (Ремонт рубильника Ф-7). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 16.01.2020г. производились плановые работы на РП-3 ТРН№1 (Ремонт тр-ра). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 17.01.2020г. производились плановые работы на ТП 4-5 (Ремонт концевой муфты). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 13.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с КТП «Орджоникидзе». На время работ (с 13-30 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 14.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с КТП «Орджоникидзе». На время работ (с 09-05 до 13-17) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 14.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с ТП «Стадион». На время работ (с 13-25 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 15.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с КТП «Орджоникидзе». На время работ (с 09-10 до 10-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 15.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Орджоникидзе» НЭР-2. На время работ (с 09-21 до 10-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 16.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с ТП «Маяк». На время работ (с 09-26 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 16.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Озерная» НЭР-2. На время работ (с 10-05 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 17.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с ТП «АТХ-7». На время работ (с 10-20 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 17.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КТП «Обувная ф-ка» НЭР-2. На время работ (с 10-25 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 20.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР-5 ВЛ-10,5кВ от опоры №21-00/58 до

КТП«Орджоникидзе» Ф-1021 ПС-Городская. На время работ (с 09-46 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 23.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР-5 ВЛ-10,5кВ от опоры №7-00/74 до опоры №7-06/6 Ф-1007 ПС-Городская. На время работ (с 09-35 до 11-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 24.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Школа №10» НЭР-№2. На время работ (с 13-25 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1. 13.01.2020г. ТП-64. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-50ч. до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена

2. 13.01.2020г. ТП-64. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-07ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 14.01.2020г. от ТП-117 до РП-300. Ф-209. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-15ч. до 09-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 14.01.2020г. ТП-80. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-00ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

5. 14.01.2020г. ТП-18 (Р-4) к ул.Октябрьская. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 13-30ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 16.01.2020г. ТП-37. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-35ч. до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 16.01.2020г. ТП-37. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-58ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена

8. 16.01.2020г. ТП-83. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-54ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 20.01.2020г. ТП-78. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-16ч. до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 20.01.2020г. От ТП-36 до ТП-78. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,6кВ. На время работ (с 09-32ч. до 11-34ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 20.01.2020г. ТП-37 (Р-6) к ул. Мичурина. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-20ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 20.01.2020г. ТП-85. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 13-20ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 21.01.2020г. ТП-109. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-30ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 21.01.2020г. ТП-109. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-00ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 22.01.2020г. ТП-8. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-00ч. до 11-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 22.01.2020г. Ф-10. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На время работ (с 13-35ч. до 14-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 23.01.2020г. ТП-2. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-15ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 23.01.2020г. ТП-2. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-05ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 24.01.2020г. ТП-8-ТП-143. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-15ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 27.01.2020г. ТП-9. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-15ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 09.01.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6 кВ»-обрезка деревьев. На время производства работ с 09-10 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 13.01.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф.1; ТП-25 ф.2-обрезка деревьев. На время производства работ с 09-20 до 16-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 15.01.2020 г. РУ-6 кВ РП-3 яч.№4-доливка масла в ВМГ-10. На время производства работ с 08-30 до 10-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 15.01.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-612 от п/ст «Аммиак 35/6 кВ»-замена изолятора на опоре 12-00/1. На время производства работ с 10-10 до 12-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 16.01.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.2; РП-1 ф.1-обрезка деревьев. На время производства работ с 09-00 до 15-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 17.01.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 от п/ст «Маркс 110/35/6»-обрезка деревьев. На время производства работ с 08-50 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 17.01.2020 г. ТП-127-чистка оборудования. На время производства работ с 09-40 до 11-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 20.01.2020 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-100 ф.2-обрезка деревьев. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 21.01.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф.6-обрезка деревьев. На время производства работ с 08-50 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 21.01.2020 г. ТП-34 ф.7-замена кабельного наконечника на фазе «А». На время производства работ с 14-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 21.01.2020 г. Камера тр-ра ТП-29-покраска шин силового трансформатора. На время производства работ с 14-50 до 15-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 23.01.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6 кВ»-ремонт привода СВ-1, обрезка деревьев. На время производства работ с 10-05 до 12-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

1. 09.01.2020 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП-121 РУ-0,4 кВ-устранение нагрева. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 14.01.2020 г. с 9.00 до 16.00 ч. ТП-153 РУ-0,4 кВ-монтаж технического учета. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
3. 16.01.2020 г. с 08.00 до 12.00 ч. ТП-28 ВЛ-0,4 кВ руб. «Рыбная»-установка приборов учета. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
4. 21.01.2020 г. с 13.30 до 17.00 ч. ТП-314-НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
5. 22.01.2020 г. с 09.00 до 16.30 ч. ТП-18 ВЛ-0,4 кВ руб. «Маяковского-пер. Удалой»-НЭР-4, обрезка деревьев, утилизация веток. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.
6. 27.01.2020г. с 9.00 до 17.00 ч. РП-1 РУ-6 кВ яч. Ф.611, яч. Ф. 617-проверка РЗиА. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
7. 29.01.2020г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП-22-НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.