

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на **01.03.2014 г.:**

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 04.02.2014 г. Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ ЗТП-29. На время производства работ с 9-00 до 9-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 05.02.2014 г. Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ ЗТП-17, ЗТП-26. На время производства работ с 13-00 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 05.02.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-6 кВ Ф-649 по ул. 5-я линия. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 07.02.2014 г. Ремонт повторного заземления силового трансформатора ГКТП-22. На время производства работ с 09-00 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 10.02.2014 г. Ремонт шпильки трансформатора ЗТП-105. На время производства работ с 14-00 до 15-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 13.02.2014 г. ВЛ-6 кВ ф-611 замена изоляторов и траверс ТМ-3. На время производства работ с 14-05 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 18.02.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ ТП-22, ТП-72, ТП-33 ул. Колхозная, ул. Советская, ул. Красная. На время производства работ с 09-20 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

8. 19.02.2014 г. Замена провода А-25 на СИП-2 4х35 от ЗТП-270 ул. Бебеля. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 24.02.2014г. Монтаж повторного заземления в РУ-0,4 кВ ТП-27, ТП-28, ТП-29. На время производства работ с 09-00 до 11-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 04.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ руб. «Матросова» ТП-85 ж.д. ул. Дубовская, 81 – перезаделка контактной перемычки. На время работ (с 13-40 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 04.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта РУ-6 кВ РП-12 1 секция – (НЭРЗ) чистка, регулировка оборудования. На время работ (с 09-43 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 06.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП-1104, НЭР-3 текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 12.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6 кВ от ПС «Причалы» до ТП-176, обрезка деревьев и ревизия грозозащиты. На время работ (с 9-00 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 19.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта РУ-6 кВ РП-6 яч.ф.6 – монтаж аппарата защиты. На время работ (с 8-00 до 10-44) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 20.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП-44 – замена трансформатора. На время работ (с 09-00 до 10-12) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 14.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП-281, текущий ремонт (замена деревянных опор на бетонные, установка счетчиков). На время работ (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 14.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-2 РУ-6кВ, яч.№14,15, текущий ремонт (монтаж кабельной перемычки). На время работ (с 09-00 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 20.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-2 РУ-6кВ, яч.№14,15, текущий ремонт (демонтаж кабельной перемычки). На время работ (с 09-00 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 24.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП-158, текущий ремонт (монтаж провода СИП). На время работ (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

1. 07.02.2014г. ТП-2 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 12-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 12.02.2014г. ТП-7 замена трансформатора. На время работ (с 8-30 до 13-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 17.02.2014г. ТП-17 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 12-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 19.02.2014г. ТП-86 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-00 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 20.02.2014г. ТП-80-РП-300 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 12-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 20.02.2014г. ТП-18 установка железобетонных опор. На время работ (с 08-30 до 16-30ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 25 по 27.02.2014 ТП-6 установка железобетонных опор. На время работ (с 09-00 до 17-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

7. 04.02.2014 г. производились внеплановые работы по монтажу провода ВЛ-0,4кВ с ТП “ Вольская” по улице М. Революционная. Улучшение качества напряжения. На время работ (с 9-10 до 11-30) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
8. 04.02.2014 г. 20-30. Повреждение КЛ-10кв Ф -10.16 “ п./ст. Город.- ТП “ Р. Люксембург “ “. Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.
9. 05.02.2014 г. производились внеплановые работы в ТП “ Парк “. Ремонт контактных соединений силового трансформатора. На время работ (с 10-50 до 11-10) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 10.06.02.2014 г. производились внеплановые работы в ПКУ ТП “ С/Х техника ”. Бестужева 36. Замена предохранителя трансформатора напряжения. На время работ (с 10-00 до 11-25) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 06.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ пер.Орджоникидзе. ТП “Вольская “. Распределение нагрузки. На время работ (с 9-15 до 13-00) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 12.06.02.2014 г. производились внеплановые работы на ТП “ Парк “. Замена силового трансформатора. На время работ (с 13-20 до 14-20) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 13.06.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ- 0,4кВ ул. Красина 25. с ТП ” Шевченко ”. Монтаж проводов. Улучшение качества электроэнергии. На время работ (с 13-20 до 15-55) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 07.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП ” Поликлиника-2 ”. НЭР-4. На время работ (с 10-05 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 15.10.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Шоссейная". НЭР-2. На время работ (с 10-00 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 10.02.2014 г. производились внеплановые работы на ТП "Ленина". Ремонт контактных соединений силового трансформатора. На время работ (с 13-30 до 14-15) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 17.10.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "АТХ-7". НЭР-4. На время работ (с 15-05 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 18.11.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ РП-2 яч-6 в ПКУ ИП Теремов. Замена предохранителя трансформатора напряжения. На время работ (с 10-35 до 12-00) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 19.11.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Макаренко", ТП "Народная", ТП "Революционная". НЭР-2. На время работ (с 10-30 до 15-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
20. 10.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Шоссейная". НЭР-2. На время работ (с 10-00 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 21.10.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "ГКБ". НЭР-2. На время работ (с 14-00 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 22.13.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ ТП "Ленина" яч-8. Монтаж линейного разъединителя, ПКУ, ТП "МКК". На время работ (с 10-35 до 16-00) потребители были предупреждены о внеплановом

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 14.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ ТП "Ленина" яч-8. Монтаж линейного разъединителя, ПКУ, ТП "МКК". На время работ (с 10-15 до 13-00) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
24. 17.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Вольская". НЭР-4. На время работ (с 09-05 до 14-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
25. 18.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП "Собственные нужды". НЭР-3. На время работ (с 11-40 до 12-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
26. 18.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП "Гостиница". НЭР-3. На время работ (с 14-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
27. 19.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП "Дом АРЗ". НЭР-4. На время работ (с 9-10 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
28. 19.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КТП "БПК". НЭР-2. На время работ (с 14-15 до 16-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
29. 20.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ- 0,4кВ пер. Гвардейский 14 . с КТП "Кузнечная". Монтаж проводов. Улучшение качества электроэнергии. На время работ (с 8-45 до 10-50) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
30. 20.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ ТП "Ленина" яч-8. Монтаж ПКУ, ТП "Ремзавод Хопёрский". На время работ (с 10-00 до 12-10) потребители были предупреждены о внеплановом отключении,

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

31.21.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП " Овражная ". НЭР-4. На время работ (с 8-50 до 15-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

32.24.02.2014 г. производились внеплановые работы в РУ-0,4кВ ТП "Нефтяная" Монтаж панели ЩО-70. На время работ (с 13-45 до 15-50) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

33.25.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП -5 яч-7. НЭР-5. На время работ (с 09-45 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

34.26.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ф-10.04 п./ст. Город. НЭР-5. На время работ (с 09-00 до 11-20) электроснабжение потребителей не прекращалось.

35.26.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП " Коттеджи". НЭР-4. На время работ (с 14-00 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Главный инженер

А.Н.Голубев